



**REPUBLIKA E SHQIPERISE**  
**AGJENCIA E PROKURIMIT PUBLIK**

**DOKUMENTAT**  
**STANDARDE TË PROCEDURËS SË HAPUR**  
**PUNË <sup>1</sup>**

**Rikonstruksion i bllokut te sallave operatore dhe salles operatore të Shërbimit të Urgjencës me fond limit 57 612 681,44(pesdhjete e shtatemilion e gjashtëqind e dymbëdhjetemije e gjashtëqind e tetëdhjete e nje,44) leke pa tvsh:**

---

<sup>1</sup>

Në rastet e mosparashikimeve konkrete në këtë set dokumentash autoriteti kontraktor do ti referohet parashikimeve të legjislacionit dhe rregullave të prokurimit publik në fuqi.

## I. NJOFTIMI I KONTRATËS

### Seksioni 1 Autoriteti Kontraktor

#### 1.1 Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor

Emri Spitali Rajonal Shkoder

Adresa Rruga Kole Heqimi, Shkoder

Tel/Fax +355688008001

E-mail [spitalishkoder@shendetesia.gov.al](mailto:spitalishkoder@shendetesia.gov.al) [brixhildalazri@yahoo.com](mailto:brixhildalazri@yahoo.com) [nermingjyrezi@gmail.com](mailto:nermingjyrezi@gmail.com)

Faqja e Internetit [www.srsh.gov.al](http://www.srsh.gov.al)

#### 1.2 Lloji i autoritetit kontraktor:

Institucion qendror

Institucion i pavarur

Njesi e Qeverisjes Vendore

Tjetër

**X**

#### 1.3 Kontratë në kuadrin e një Marrëveshjeje të veçantë ndërmjet Shqipërisë dhe një Shteti tjetër

Po

Jo

**X**

### Seksioni 2 Objekti i kontratës

#### 2.1 Numri i referencës së procedurës/lotit REF-83773-01-11-2021

#### 2.2 Lloji i “Kontratave për punë publike”

Realizimi i punëve

**X**

Projektimi dhe realizimi i punëve

#### 2.3 Kontratë në bazë të Marrëveshjes Kuadër

Po

Jo

**X**

#### 2.4 Lloji i Marrëveshjes Kuadër

Me 1 Operator Ekonomik

Me disa operatorë ekonomikë

Të gjitha kushtet janë të përcaktuara Po  Jo

**Në Marrëveshjen Kuadër me 1 Operator Ekonomik, kur të gjitha kushtet janë të përcaktuara, të jepen arsyet e përzgjedhjes së kësaj lloj Marrëveshje Kuadër**

--

**2.5 Numri i operatorëve ekonomikë me të cilët do të përfundojë Marrëveshja Kuadër:** \_\_\_\_\_ (Këtu duhet të përcaktohet numri maksimal i operatorëve ekonomikë me të cilët do të lidhet Marrëveshja Kuadër).

<b>2.6</b>	Kushtet që do zbatohen në rastin e rihapjes së konkurimit dhe/ose përdorimi i mundshëm i blerjes elektronike.	
------------	---	--

**2.7 Autoriteti kontraktor/Autoritetet kontraktore të cilat do të lidhin marrëveshjen kuadër:**

---

---

**2.8 Përshkrim i shkurtër i kontratës/marrëveshjes kuadër**

1. Fondi limit/Vlera e pritshme e kontratës 57 612 681,44(pesedhjetë e shtatë milion e gjashtëqind e dymbëdhjetë mijë e gjashtëqind e tetëdhjetë e në,44) leke pa tvsh.
2. Në rastin kur objekti i prokurimit përbëhet nga disa artikuj, **shumatorja e çmimeve për njësi është** \_\_\_\_\_
3. Burimi i Financimit Buxheti i shtetit
4. Objekti i kontratës /marrëveshjes kuadër Rikonstruksion i bllokut të sallave operatore dhe salles operatore të Shërbimit të Urgjencës



**2.14.1 Do të pranohet nenkontraktimi:**

Po  Jo

**Nese do te lejohet nenkontraktimi**, te specifikohet perqindja e lejuar per nenkontraktim: \_\_\_\_\_

Autoriteti kontraktor do t'i beje pagesa te drejperdrejte nenkontraktorit:

Po  Jo

**Shenime te tjera**

---

---

---

**Seksioni 3 Informacioni ligjor, ekonomik, financiar dhe teknik**

**3.1 Kriteret e Pranimi** sipas Shtojcës 8.

**3.2 Sigurimi i ofertës<sup>2</sup>** (i zbatueshëm në rastin e procedurave të prokurimit me vlerë më të lartë se kufiri i lartë monetar, në rast se kërkohet nga autoriteti kontraktor).

Operatori Ekonomik paraqet Formularin e sigurimit të ofertës, kur kërkohet, sipas Shtojcës 3. Vlera e kërkuar e sigurimit të ofertës është \_\_\_\_\_ Lekë (shuma e shprehur në fjalë).

Në rastet e dorëzimit të ofertës për Lote, vlera e sigurimit të ofertës për secilin nga Lotet është si më poshtë:

Loti 1 \_\_\_\_\_ Lekë

Loti 2 \_\_\_\_\_ Lekë

**Seksioni 4 Procedura**

**4.1 Lloji i procedurës: E hapur**

Procedurë prokurimi e rishpallur

Po  Jo

---

<sup>2</sup> Sigurimi i ofertes nuk kërkohet në procedurat e prokurimit me vlerë më të ulët se kufiri i lartë monetar

Nëse është procedurë e rishpallur të plotësohen të dhënat identifikuese të procedurës së anuluar:

a) Numri i referencës në sistemin e prokurimit elektronik të procedurës së prokurimit të anuluar

b) Objekti i prokurimit të procedurës së prokurimit të anuluar \_\_\_\_\_

c) Fondi limit i procedurës së prokurimit të anuluar \_\_\_\_\_

#### 4.2 Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:

A) çmimi më i ulët  X

Ose

B) oferta ekonomikisht më e favorshme

lidhur me rëndësinë: Çmimi   pikë  
etj.   pikë

Autoriteti Kontraktor duhet të specifikojë pikët për çdo kriter vlerësimi të vendosur.

#### 4.3 Afati kohor për dorëzimin e ofertave ose kërkesave për pjesëmarrje:

Data: **11.02.2021** (dd/mm/vvvv) Ora: **14:00**

Vendi: [www.app.gov.al](http://www.app.gov.al)

Kur oferta kërkohet të paraqitet me mjete elektronike operatorët ekonomike duhet të dorëzojnë ofertën në mënyrë elektronike në faqen zyrtare të APP-së, [www.app.gov.al](http://www.app.gov.al)

#### 4.4 Afati kohor për hapjen e ofertave ose kërkesave për pjesëmarrje:

Data: **11.02.2021** (dd/mm/vvvv) Ora: **14:00**

Vendi: [www.app.gov.al](http://www.app.gov.al)

Informacioni mbi ofertat e paraqitura me mjete elektronike duhet t'i komunikohet të gjithë atyre Operatorëve Ekonomikë që kanë dorëzuar oferta, në bazë të kërkesës së tyre.

#### 4.5 Periudha e vlefshmërisë së ofertave: **150** (e shprehur në ditë)

#### 4.6 Gjuha(-ët) për hartimin e ofertave ose kërkesave për pjesëmarrje:

Shqip  X Anglisht

Tjetër \_\_\_\_\_

#### Seksioni 5 Informacione plotësuese

## Dokumenta Standarde të Tenderit

### **5.1 Dokumenta me pagesë** (i zbatueshëm vetëm për procedurat që nuk zhvillohen me mjete elektronike):

Po  Jo

*Nëse Po*

Monedha \_\_\_\_\_ Çmimi \_\_\_\_\_

Ky çmim mbulon kostot aktuale të kopjimit dhe shpërndarjes së DT tek Operatorët Ekonomik. Operatorët Ekonomikë të interesuar kanë të drejtë të kontrollojnë DT para blerjes së tyre.

### **5.2 Informacione shtesë (vendi, zyra, mënyrat për tërheqjen e dokumentave të tenderit)**

---

---

---

Data e shpërndarjes së këtij njoftimi **12.01.2021**

**Njoftimi i kontrates për t'u plotësuar nga Autoriteti Kontraktor , i cili do të publikohet në Buletinin e Njoftimeve Publike**

**1. Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor**

Emri Spitali Rajonal Shkoder  
Adresa Rruga Kole Heqimi,Shkoder  
Tel/Fax +355688008001  
E-mail [spitalishkoder@shendetesia.gov.al](mailto:spitalishkoder@shendetesia.gov.al) [brixhildalazri@yahoo.com](mailto:brixhildalazri@yahoo.com) [nermingjyrezi@gmail.com](mailto:nermingjyrezi@gmail.com)  
Faqja e Internetit [www.srsh.gov.al](http://www.srsh.gov.al)

**2. Lloji i procedurës se prokurimit: Procedurë e Hapur**

**3. Objekti i kontratës/marrëveshjes kuadër : Rikonstruksion i bllokut te sallave operatore dhe salles operatore të Shërbimit të Urgjencës**

**4.Numri i referencës së procedurës/lotit REF-83773-01-11-2021**

**5. Fondi limit** 57 612 681,44(pesedhjetë e shtatemilion e gjashtëqind e dymbëdhjetemije e gjashtëqind e tetëdhjetë e nje,44) leke pa tvsh.

**6. Kohëzgjatja e kontratës ose afati kohor për ekzekutimin: 6 muaj nga nënshkrimi i kontratës.**

**7- Afati kohor për dorëzimin e ofertave ose kërkesave për pjesëmarrje: 11.02.2021 (dd/mm/vvvv) Ora: 14:00**

**8- Afati kohor për hapjen e ofertave ose kërkesave për pjesëmarrje: 11.02.2021 (dd/mm/vvvv) Ora: 14:00**

**9-Të tjera:Ju informojme se për nënshkrimin e kontratës publike të procedurës operatori ekonomik duhet të ketë:**

- Kopje të Çertifikatës elektronike për fiskalizimin,për tatimpaguesit që përdorin Platformen Qëndrore të Faturave.
- Kopje të Çertifikatës elektronike për Fiskalizimin dhe Kopje të vlefshme të Kontratës së lidhur me Shoqërinë e Çertifikuar për zgjidhjen e software-ike në përdorim,për tatimpaguesit që lëshojnë faturat nëpërmjet zgjidhjes software-ike.



## II. UDHËZIME PËR OPERATORËT EKONOMIKË

### Seksioni 1. Hartimi i ofertës

1.1 Operatorët Ekonomikë janë të detyruar të përgatisin oferta, në përputhje me kërkesat e përcaktuara në këto DT. Ofertat që nuk përgatiten në përputhje me këto DT do të refuzohen si të papranueshme.

1.2 Operatori Ekonomik përballon kostot që lidhen me përgatitjen dhe dorëzimin e ofertës së tij. Autoriteti Kontraktor nuk është përgjegjës për këto kosto.

1.3 (*opsion*) Do të organizohet një vizitë në kantier në \_\_\_\_\_ (dd/mm/vv) në mënyrë të tillë që Operatorët Ekonomikë të mund të familiarizohen me kushtet lokale. Operatori i interesuar Ekonomik duhet të konfirmojë paraprakisht me shkrim synimin e tij për të marrë pjesë në këtë vizitë. Gjatë vizitës do t'u jepen informacione shtesë e shpjegime dhe të cilat do tu shpërndahen të gjithë Operatorëve Ekonomikë. Të gjitha kostot e Operatorëve Ekonomikë që lidhen me vizitën në kantier duhet të mbulohen nga vetë ata. Pa paragjykuar sa më sipër, dhe me kostot e risqet e veta, një operator ekonomik mund t'a vizitojë në çdo kohë vendndodhjen e kantierit, nëse një gjë e tillë është e mundur.

Për të organizuar një vizitë në kantier, ju lutem kontaktoni: (përcaktoni personin e kontaktit)

1.4 Për procedurat e prokurimit që zhvillohen në rrugë shkresore, origjinali i ofertës duhet të shtypet ose të shkruhet me bojë që nuk fshihet. Të gjitha fletët e ofertes duhet të lidhen së bashku dhe të numerizohen. Të gjitha fletët e ofertës, përveç literaturës së pandryshueshme e të printuar duhet të pajisen me iniciale ose të nënshkruhen nga Personi(-at) e autorizuar. Çdo ndryshim në ofertë duhet të jetë i lexueshëm dhe i firmosur nga Personat e Autorizuar.

1.5 Në rast të ofertave të paraqitura nga një bashkim operatorësh ekonomikë, oferta duhet të shoqërohet me Prokurën/autorizimin me Shkrim për Personat e Autorizuar që do të përfaqësojnë bashkimin gjatë procedurës së prokurimit.

1.6 Operatori ekonomik, mban përgjegjësi për të gjithë dokumentacionin e paraqitur si pjesë e ofertës. Në rast verifikimi të përmbajtjes së dokumentacionit të paraqitur, apo të vetëdeklarimeve, kur përmbajtja e tyre nuk rezulton e vërtetë, operatori ekonomik ndodhet në kushtet e parashikuara në nenin 13, pika 3, gërma (a) të LPP-së.

### 1.7 **Oferta duhet të përfshijë dokumentat e mëposhtëm:**

a) Formularin e Ofertës (Preventivi), plotësuar sipas Shtojcës 1.

b) Deklaratën për paraqitje oferte të pavarur sipas Shtojcës 1/1.

c) Dokumentat që lidhen me objektin e prokurimit (*skica, projekte, etj*)

\_\_\_\_\_,  
\_\_\_\_\_,  
\_\_\_\_\_.

c) Dokumentat dhe vërtetimet e kërkuara në Shtojcën 12.

d) (opcion) ofertën alternative teknike (nëse parashikohet )

Një Operator Ekonomik duhet të paraqesë vetëm një ofertë.

Me plotesimin e Shtojcës “Deklaratë mbi garantimin e zbatueshmërisë së Dispozitave Ligjore në Marrëdhëniet e Punës,, operatori ekonomik pranon se ka kontrata pune me çdo punëmarrës dhe që respekton të drejtat e punëmarrësve, sipas dispozitave të Kodit të Punës (ku përfshihen edhe të drejtat e gruas shtatzënë, gruas që sapo ka lindur dhe/ose gruas me fëmijë në gji, të parashikuara në nenet 104, 105, 105/a, 106, 108 dhe 115, dhe të legjislacionin të punës në tërësi.

1.8 Fshehtësia e procesit sipas nenit 25 të LPP-së.

1.9 Për procedurat e prokurimit që zhvillohen në rrugë shkresore, Operatorët Ekonomikë duhet të dorëzojnë vetëm ofertën origjinale të futur në një zarf jotransparent, të mbyllur, të vulosur dhe firmosur me emrin dhe adresën e Ofertuesit dhe të shënuar: “Ofertë për ekzekutimin e punëve; Nr. e Njoftimit.

**“MOS E HAPNI, ME PËRJASHTIM TË RASTEVE KUR ËSHTË I PRANISHËN KOMISIONI I VLERËSIMIT TË OFERTËS, DHE JO PARA dd/mm/vv \_\_\_\_\_ orës \_\_\_\_\_”.**

**Kur oferta kërkohet të paraqitet me mjete elektronike, operatorët ekonomike duhet të dorëzojnë ofertën në mënyrë elektronike në faqen zyrtare të APP-së, [www.app.gov.al](http://www.app.gov.al).**

1.10 Për procedurat e prokurimit që zhvillohen në rrugë shkresore, ofertuesit mund të modifikojnë ose të tërheqin ofertat e tyre, me kusht që ky modifikim ose tërheqje të kryhet para afatit kohor përfundimtar për paraqitjen e ofertave. Si modifikimet, ashtu edhe tërheqjet duhet t'i komunikohen Autoritetit Kontraktor me shkrim para datës së fundit për dorëzimin e ofertave. Zarfë që përmban deklaratën e Ofertuesit duhet të shënohet përkatësisht: **“MODIFIKIM OFERTE”** ose **“TËRHEQJE OFERTE”**.

**Kur oferta kërkohet të paraqitet me mjete elektronike, ofertuesi mund të modifikojë në çdo kohë ofertën deri para afatit kohor përfundimtar për dorëzimin e ofertave pa patur nevojë për ndonjë komunikim me autoritetin kontraktor, pasi veprimet kryhen në llogarinë e tij, në faqen zyrtare të APP-së, [www.app.gov.al](http://www.app.gov.al).**

## **Seksioni 2 Përlllogaritja e ofertës ekonomike**

2.1 Operatori Ekonomik duhet të plotësojë Formularin e Ofertës Ekonomike bashkangjitur me këto DT, duke përcaktuar punët që do të realizohen, sasi të dhe çmimin e tyre për “kontratat me çelsa në dorë” dhe “çmimet fikse” për kontratat e punimeve me matje .

- 2.2 Të gjitha çmimet duhet të kuotohen në Monedhën Shqiptare (Lek), duke përfshirë edhe tatimet që zbatohen, por pa përfshirë TVSH-ne. Nëse çmimet kuotohen në një monedhë të huaj, atëherë ato duhet të kthehen në Lekë Shqiptare sipas kursit zyrtar të këmbimit të Bankës së Shqipërisë, në datën në të cilën është dërguar për publikim njoftimi i kontratës dhe duhet të ruhen në atë kurs deri në skadimin e periudhës së vlefshmërisë së ofertës.
- 2.3 Ofertuesi duhet të shënojë në preventiv çmimet për çdo zë punimi dhe çmimin total të ofertës të të gjitha punëve, pa TVSH. Vlera e TVSH-se, kur aplikohet, i shtohet çmimit të dhënë dhe përbën vlerën totale të ofertës.
- 2.4 Përveç kur Dokumentat e Tenderit e parashikojnë ndryshe, çmimet e dhëna nga Ofertuesi duhet të jenë të fiksuara përgjatë ekzekutimit të kontratës dhe nuk duhet t'i nënshtrohen asnjë ndryshimi në asnjë aspekt. Oferta e paraqitur me çmim të ndryshueshëm dhe që nuk është në përputhje me këtë paragraf, do të refuzohet nga Autoriteti Kontraktor si e papranueshme.
- 2.5 Në rastin e një marrëveshje kuadër ku të gjitha kushtet nuk janë përcaktuar çmimet për kontratat e bazuara në marrëveshjen kuadër nuk janë të fiksuara ato janë objekt i ndryshimit pas një Mini-konkursi në mes të palëve në marreveshjen kuadër.
- 2.6 Sigurimi i Ofertës kur kërkohet duhet të dorëzohet bashkë me ofertën para skadimit të afatit kohor për dorëzimin e ofertave. Mospajtimi me kërkesat për sigurimin e ofertës do të ketë si pasojë refuzimin e ofertës.
- 2.7 Sigurimi i Ofertës mund të dorëzohet në një nga format e mëposhtme:
- a) garanci bankare
  - b ) garanci sigurimi

Formulari i sigurimit të ofertës duhet të nënshkruhet nga lëshuesi (Banka, kompania e sigurimit, etj) dhe duhet të dorëzohet bashkë me oferten para hapjes së ofertave, përndryshe oferta do të refuzohet.

Dokumentat si më sipër duhet të jenë të vlefshëm përgjatë gjithë periudhës së vlefshmërisë së ofertës. Në rastin kur sigurimi i ofertës ka formën e një garancie bankare, Autoriteti Kontraktor ia rikthen ofertuesve sigurimin përkatës brenda 15 ditëve nga nënshkrimi i kontratës.

## 2.8 Periudha e Vlefshmërisë së Ofertës

Periudha e vlefshmërisë së ofertës fillon që nga momenti i hapjes së ofertave. Në çdo rast, të paktën 5 ditë nga përpara përfundimit të afatit kohor për vlefshëmrinë e ofertave, autoriteti kontraktor mund t'i kërkojë Ofertuesit me shkrim të zgjasë periudhën e vlefshmërisë, deri në një datë të caktuar. Ofertuesi mund t'a refuzojë këtë kërkesë me shkrim pa humbur të drejtën për rimbursim të sigurimit të ofertës, kur ka një tillë. Ofertuesi që bie dakord të zgjasë periudhën e vlefshmërisë së ofertës njofton Autoritetin Kontraktor me shkrim, dhe paraqet

një sigurim oferte të zgjatur, nëse ka pasur një të tillë. Oferta nuk mund të modifikohet. Nëse Ofertuesi nuk i përgjigjet kërkesës së bërë nga Autoriteti Kontraktor lidhur me zgjatjen e periudhës së vlefshmërisë së ofertës, ose nuk e pranon kërkesën në fjalë, ose nuk paraqet një sigurim të zgjatur të ofertës, kur kërkohet, atëherë Autoriteti Kontraktor do të refuzojë ofertën.

2.9 Veprimet e jashtëligjshme sipas Nenit 26 të LPP-së.

### **Seksioni 3. Vlerësimi i Ofertave**

#### **3.1 Kriteret e përzgjedhjes**

**(Opsioni 1)** Çmimi më i ulët i ofertës së kualifikuar.

Kontrata do t'i akordohet atij Ofertuesi që ka ofruar çmimin më ulët të ofertës.

**(Opsioni 2)** Oferta ekonomikisht më e favorshme.

Për kriteret vlerësuese duhet përcaktuar qartë pesha specifike e secilit kriter dmth sa pikë do të ketë çdo kriter dhe si do të llogariten pikët për ofertuesit e njëpasnjëshëm.

Të gjitha kriteret vendosura për vlerësimin e ofertave duhet të jenë sa më objektive dhe të shprehen në shifra. Në çdo rast kur kriteret janë më shumë se një, pesha e kriterit të cmimit nuk do të jetë më pak se 50 pikë. Pikët maksimale që do të marrë një ofertë do të jenë 100.

Formula me të cilën do të llogariten pikët e ofertuesve në këtë rast është:

$$Po = Pk1 + Pk2 + Pk3 + \dots$$

Ku:

Po - janë pikët totale të ofertes së vlerësuar

Pk1/Pk2/Pk3/... - janë pikët për çdo kriter të vlerësuar

Pikët për çdo kriter përlllogariten sipas formulës:

$$Pk1 = V_{min} k1 \times P_{max} k1 / O_{k1}$$

Pk1 \_\_\_\_\_ Pikët e kriterit që vlerësohet

Vmin k1 \_\_\_\_\_ Vlera e më e ulët e kriterit që vlerësohet

Pmaxk1 \_\_\_\_\_ Pikët maksimale që i jepen kriterit që vlerësohet

Ok1 \_\_\_\_\_ Treguesi i ofertës për kriterin që vlerësohet

**Sqarim:** Si kriter vlerësimi duhet të përzgjidhet vetëm njëri prej opsioneve. Plotësimi i të dy opsioneve e bën procedurën të pavlefshme.

#### **3.2 Korrigjimi i gabimeve dhe pjesët e hequra**

- 3.2.1 Autoriteti Kontraktor korrigjon ato gabime në ofertë, që janë thjesht të një natyre aritmetike, nëse gabimi zbulohet gjatë shqyrtimit të ofertave. Autoriteti Kontraktor e pajis njofton menjëherë Ofertuesin në fjalë me një njoftim me shkrim/elektronik mbi çdo korrigjim të tillë dhe mund të vazhdojë me ndryshimin e gabimit, me kusht që Ofertuesi t'a ketë miratuar këtë komunikim që i është bërë. Nëse Ofertuesi refuzon të pranojë korrigjimin e propozuar, atëherë oferta do të refuzohet, pa konfiskim të sigurimit të ofertës, nëse ekziston një e tillë.
- 3.2.3 Gabimet në llogaritjen e çmimit do të korrigjohen nga Autoriteti Kontraktor, sipas shëmbujve të mëposhtme:
- në rast se ka mospërputhje ndërmjet shumave të shprehura në shifra dhe atyre në fjalë, atëherë do të mbizotërojnë shumat e shprehura në fjalë, me përjashtim të rasteve kur shumat në fjalë lidhet me një gabim aritmetik,
  - nëse ka mospërputhje ndërmjet çmimit njësi dhe vlerës së përgjithshme që merret nga shumëzimi i çmimit njësi dhe sasisë, atëherë do të mbizotërojnë çmimi njësi, dhe rrjedhimisht duhet të korrigjohet shumat në total, nëse ka një gabim në një shumë total, që korrespondon me mbledhjen ose zbritjen e nëntotaleve, atëherë do të mbizotërojnë nëntotali dhe totali duhet të korrigjohet. Shumat e korrigjuara në këtë mënyrë janë të detyrueshme për ofertuesin. Nëse ofertuesi nuk i pranon ato, atëherë oferta e tij do të refuzohet *Ofertat me gabime aritmetike refuzohen, kur shumat absolute të të gjitha korrigjimeve janë më shumë se  $\pm 2\%$  e vlerës së ofertës ekonomike të ofruar.*

### **3.4 Ofertat anomalisht të ulëta**

- 3.4.1 Nëse oferta e dorëzuar, rezulton anomalisht e ulët në lidhje me punët e ofruara, atëherë Autoriteti Kontraktor i kërkon Ofertuesit në fjalë të justifikojë çmimin e ofruar. Nëse Ofertuesi nuk arrin të japë një justifikim që të bindë Autoritetin Kontraktor, atëherë ky i fundit ka të drejtë të refuzojë ofertën.
- 3.4.2 Oferta do të cilësohet anomalisht e ulët sipas përcaktimit të bërë në nenin 66 të Kreut VII të RrPP .

Në rastin kur janë të vlefshme dy ose më pak oferta, në përputhje me nenin 56, të LPP-së, oferta vlerësohet anomalisht e ulët kur ajo është ulur më shumë se 25 përqind e fondit limit të përlogaritur.

Në rastin kur janë të vlefshme tre ose më shumë oferta, në përputhje me nenin 56 të LPP-së, oferta vlerësohet anomalisht e ulët nëse vlera e saj do të jetë më e vogël se 85 përqind e mesatares së ofertave të vlefshme.

Nëse një apo disa oferta vlerësohen si anomalisht të ulëta, komisioni i vlerësimit të ofertave duhet të kërkojë sqarime nga ofertuesit, përpara se të marrë vendim për kualifikimin ose jo të tyre, në përputhje me nenin 56 të LPP.

Në çdo rast ofertuesi ka detyrimin të argumentojë dhe dokumentojë me prova shkresore sqarimet mbi elementin/elementët e veçantë të ofertës, në përputhje me kërkesat e nenit 56 të LPP.

Formula që do të zbatohet për të cilësuar një ofertë anomalisht të ulët, në rastin kur ka tre ose më shumë oferta të vlefshme është si më poshtë:

O – Oferta  
M<sub>O</sub> – Mesatarja e Ofertave të vlefshme  
n – Numri i Ofertave të vlefshme  
Z<sub>M</sub> – Zbritja e Mundshme

$$M_o = O_1 + O_2 + O_3 + \dots O_n / n$$

$$Z_M = 85 \% M_o$$

**Vlera e Ofertës që vlerësohet <..ZM..... , si rrjedhim Oferta është Anomalisht e Ulët**

Në rastin kur kriter vlerësimi është përzgjedhur oferta ekonomikisht më e favorshme, do të verifikohet nëse ofertat janë anomalisht të ulëta vetëm nëse oferta e klasifikuar me pikët më të larta e ka ofertën ekonomike me vlerën më të ulët.

**3.5.** Ankimi administrativ në dispozicion të Operatorëve Ekonomikë sipas nenit 63 të LPP-së.

#### **Seksioni 4. Nënshkrimi i Kontratës**

##### **4.1 Njoftimi i fituesit**

Autoriteti Kontraktor njofton Ofertuesin fitues, përmes dërgimit të njoftimit të fituesit, siç parashikohet në Shtojcën 16. Një kopje e këtij njoftimi publikohet në Buletinin e Njoftimeve Publike, siç kërkohet në Nenin 58 të LPP-së.

##### **4.2 Sigurimi i kontratës**

4.2.1 Autoriteti Kontraktor kërkon sigurim për ekzekutimin e kontratës. Shuma e sigurimit për ekzekutimin e kontratës do të jetë 10% e vlerës së kontratës. Formulari i Sigurimit të Kontratës, sipas Shtojcës 20 të DT, duhet të nënshkruhet dhe të dorëzohet para nënshkrimit të kontratës.

4.2.2 Sigurimi për ekzekutimin e kontratës mund të dorëzohet në një nga format e mëposhtme:

- a) garanci bankare,
- b)garanci sigurimi.

**Ky formular nuk përdoret nga autoritetet kontraktore ne rastin e prokurimit të kontratave sektoriale.**

##### **4.2.3 Njoftimi i kontratës së nënshkruar**

Në pajtim me RrPP, pas nënshkrimit të kontratës, autoriteti kontraktor dërgon një njoftim në APP për publikim në Buletinin e Njoftimeve Publike.

**Shënim:** Autoritetet kontraktore nuk duhet të nderhyjnë për të bërë asnjë lloj ndryshimi në dokumentat e tenderit nga pika 1 në pikën 4.

### **III. SHTOJCAT**

Shtojcat e mëposhtme janë pjesë përbërëse e DT:

## Dokumenta Standarde të Tenderit

- Shtojca 1: Formulari i Ofertës Ekonomike
- Shtojca 1/1: Deklaratë për paraqitje oferte të pavarur
- Shtojca 2: Formulari i Ftesës për Ofertë në rastin e marrëveshjes kuadër
- Shtojca 3: Formulari i Sigurimit të Ofertës
- Shtojca 4: Formulari i Informacionit Konfidencial
- Shtojca 5: Deklarate mbi përmbushjen e specifikimeve teknike nga operatori ekonomik
- Shtojca 6: Planifikimi i kontratave në marrëveshjen kuadër
- Shtojca 7: Deklarata mbi konfliktin e interesit
- Shtojca 8: Deklaratë mbi përmbushjen e Kriterëve Të Përgjithshme për Kualifikim
- Shtojca 8/1: Deklaratë mbi garantimin e zbatueshmërisë së dispozitave ligjore në marrëdhëniet e punës
- Shtojca 9: Formular vleresimi
- Shtojca 10: Deklarata e disponueshmërisë së makinerive
- Shtojca 11: Deklarate mbi kontratat e lidhura apo ne proces
- Shtojca 12: Formular për Vërtetimin e Kualifikimit/pjesëmarrjes
- Shtojca 13: Projekt-zbatimi dhe specifikimet teknike
- Shtojca 14: Preventivat
- Shtojca 15: Formulari për Njoftimin S'kualifikimit
- Shtojca 16: Formulari i Njoftimit të Fituesit
- Shtojca 17: Formulari i Njoftimit të Fituesit për operatorët ekonomikë të suksesshëm në marrëveshjen kuadër
- Shtojca 18: Kushtet e Përgjithshme të Kontratës
- Shtojca 19: Kushtet e Vecanta të Kontratës
- Shtojca 20: Formulari i Sigurimit të Kontratës
- Shtojca 21: Formulari i Ankesës ne Autoritetin Kontraktor
- Shtojca 22: Draft Marrëveshja Kuadër ku Jo të gjitha kushtet janë të përcaktuara
- Shtojca 23: Draft Marrëveshja Kuadër ku të gjitha kushtet janë të përcaktuara
- Shtojca 24: Formulari i njoftimit të Kontratës së nënshkruar
- Shtojca 25: Formulari i njoftimit të Kontratës së nënshkruar për publikim në Buletinin e Njoftimeve Publike
- Shtojca 26: Formulari i Njoftimit të Anullimit

### **Shtojca 1**

*[ Shtojcë për t'u plotësuar nga operatori ekonomik ]*



**FORMULARI I OFERTËS EKONOMIKE**

Emri i Ofertuesit \_\_\_\_\_

Për: [Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor]

\* \* \*

Procedura e prokurimit: [lloji i procedurës]

Përshkrim i shkurtër i kontratës: [ objekti]

Publikimi (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri]

\* \* \*

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, Ne, të nënshkruarit, deklarojmë se:

1. Çmimi total i ofertës sonë është [monedha dhe vlera e ofertës]; pa TVSH;
2. Çmimi total i ofertës sonë është [monedha dhe vlera e ofertës]; me TVSH

Nr	Nr. Analizë	Përshkrimi i Punëve	Njësi	Sasia	Çmimi/ Njësi	Cmimi total
1.						
2.						
3.						
<b>Shuma</b>						
<b>Fondi Rezervë</b>						
<b>Shuma</b>						
<b>TVSH</b>						
<b>SHUMA TOTAL</b>						

Nënshkrimi i ofertuesit \_\_\_\_\_

Vula

Shënim:Çmimet duhet të shprehen në Monedhën \_\_\_\_ ( e kërkuar në dokumentat e tenderit )

**Shtojca 1/1**

[ Shtojcë për t'u plotësuar nga operatori ekonomik]

**DEKLARATË**

**Për paraqitje Oferte të Pavarur**

E operatorit ekonomik pjesëmarrës në procedurën e prokurimit publik që do të zhvillohet në datë: \_\_\_\_\_; nga Autoriteti Kontraktor: \_\_\_\_\_; me objekt: \_\_\_\_\_; me fond limit: \_\_\_\_\_.

Unë i nënshkruari \_\_\_\_\_, me cilësinë e përfaqësuesit të operatorit ekonomik \_\_\_\_\_, në mbështetje të nenit 1 të Ligjit Nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, të ndryshuar si dhe në mbështetje të Ligjit Nr.9121/2003 “Për mbrojtjen e konkurrencës”, bëj këtë deklaram dhe garantoj se deklaratat e mëposhtme janë të vërteta dhe të plota në çdo aspekt:

Unë vërtetoj, në interes të: \_\_\_\_\_ që:  
(Emri i operatorit ekonomik)

1. Unë kam lexuar dhe kuptuar përmbajtjen e kësaj Deklarate;
2. Unë kuptoj që oferta e paraqitur do të s’kualifikohet dhe/ose përjashtohet nga pjesëmarrja në prokurimet publike, nëse kjo Deklaratë vërtetohet se nuk është e plotë dhe / ose e saktë në çdo aspekt;
3. Unë jam i autorizuar nga Ofertuesi të firmos këtë Deklaratë dhe të paraqes ofertë në interes të Ofertuesit;
4. Çdo person, firma e të cilit shfaqet në dokumentacionin e ofertës, është i autorizuar nga Ofertuesi për të përgatitur dhe për të nënshkruar ofertën në interes të Ofertuesit;
5. Për qëllim të kësaj deklarate dhe ofertës së paraqitur, unë kuptoj që fjala “konkurrentë” nënkupton çdo operator tjetër ekonomik, të ndryshëm nga Ofertuesi, të paraqitur ose jo si bashkim operatorësh ekonomik, që:
  - a) paraqesin një ofertë në përgjigje të Njoftimit të Kontratës dhe/ose të Ftesës për Ofertë, të bërë nga Autoriteti Kontraktor;
  - b) është një ofertues potencial, i cili bazuar në kualifikimin, aftësitë ose përvojat e tij, mundet të dorëzojë një ofertë në përgjigje, të Njoftimit të Kontratës dhe/ose të Ftesës për Ofertë.
6. Ofertuesi deklaron se: (kliko një nga alternativat e mëposhtme):

## Dokumenta Standarde të Tenderit

- a) Ofertuesi ka përgatitur ofertën e tij në mënyrë të pavarur, pa u konsultuar, pa komunikuar dhe pa bërë marrëveshje apo pa rënë dakord me asnjë konkurrent tjetër;
- b) Ofertuesi është konsultuar, ka komunikuar, ka bërë marrëveshje me një ose më shumë konkurrentë në lidhje me këtë procedurë prokurimi. Ofertuesi deklaron se në dokumentet bashkangjitur, në detajet e kësaj oferte, janë përfshirë emrat e konkurrentëve, natyra dhe shkaqet e konsultimit, komunikimit, marrëveshjes apo angazhimit (rasti i bashkimit të operatorëve ekonomikë ose nënkontraktimit).
7. Në veçanti, pa kufizuar paragrafët 6. a) dhe 6. b), të përmendur më lart, nuk ka pasur konsultime, komunikime, kontratë apo marrëveshje me ndonjë konkurrent në lidhje me:
- a) çmimet ;  
b) metodat, faktorët ose formulat e përdorura për llogaritjen e çmimit;  
c) qëllimin apo vendimin për të paraqitur apo jo një ofertë; ose,  
d) paraqitjen e një oferte që nuk i plotëson specifikimet e kërkesës për ofertë.
8. Përveç kësaj, nuk ka pasur konsultime, komunikime, marrëveshje apo kontrata me ndonjë konkurrent në lidhje me cilësinë, sasinë, specifikimet apo dërgesa të veçanta të produkteve apo shërbimeve të cilat lidhen me prokurimin në fjalë, përveç se kur janë deklaruar sipas paragrafit të mësipërm 6. b).
9. Kushtet e ofertës nuk u janë bërë të njohura dhe as nuk do t'u bëhen të njohura me qëllim nga Ofertuesi konkurrentëve të tjerë, në çdo mënyrë qoftë, para datës dhe kohës së hapjes zyrtare të ofertave, shpalljes fitues dhe lidhjes së kontratës, vetëm nëse kërkohet me ligj ose nëse deklarohen në mënyrë specifike sipas paragrafit 6.b).

---

(Emri dhe Firma e Personit të Autorizuar për Përfaqësim të Ofertuesit)

---

(Titulli sipas pozicionit në punë) (Data)

## Shtojca 2

Dokumenta Standarde të Tenderit

[ Shtojcë për t'u plotësuar nga autoriteti kontraktor në Marrëveshjen Kuadër gjatë rihapjes së procesit të mini-konkursit]

**FTESA PËR OFERTË**

(shkruani emrin e Autoritetit Kontraktor)

fton për të paraqitur oferta për kryerjen e Punëve të mëposhtme:

.....  
.....  
.....

(jepni një përshkrim të saktë të objektit të kontratë dhe sasive siç përkufizohet në Dokumentacionit të Tenderit (DT)).

Vendi i kryerjes së punës

(jepni një përshkrim te shkurtër)

Afati i punimeve \_\_\_\_\_

Oferta duhet të paraqitet

.....  
[Jep adresën e saktë]

Përpara

.....  
[Përcaktoni datën dhe orën]

Kriteret e përcaktimit të ofertës fituese \_\_\_\_\_

Forma e komunikimit:

Me shkrim

elektronike (email, fax, etj)

### Shtojca 3

[Letër me logon e Bankës / Kompanisë së Sigurimeve]

[ Shtojcë për t'u paraqitur nga operatori ekonomik kur kërkohet nga autoriteti kontraktor]

#### FORMULARI I SIGURIMIT TË OFERTËS

[Data \_\_\_\_\_]

Për: [Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor]

Në emër të: [Emri dhe adresa e ofertuesit të siguruar]

Procedura e prokurimit [lloji i procedurës]

Përshkrim i shkurtër i kontratës: [ objekti]

Publikimi (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri]/Nr.Referencës në faqen e APP-së

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur,

Ne vërtetojmë se [emri i ofertuesit të siguruar] ka derdhur një depozitë pranë [emri dhe adresa e bankës] / është garantuar pranë [emri dhe adresa e kompanisë së sigurimit] me një vlerë prej [monedha dhe vlera, e shprehur në fjalë dhe shifra] si kusht për sigurimin e ofertës, dorëzuar nga operatori i lartpërmendur ekonomik.

Marrim përsipër të transferojmë në llogarinë e [emri i autoritetit kontraktor] vlerën e siguruar, brenda 15 (pesëmbëdhjetë) ditëve nga kërkesa juaj e thjeshtë dhe e parë me shkrim, pa kërkuar shpjegime, me kusht që kjo kërkesë të përmendë mospërbushjen e njërit nga kushtet e mëposhtme:

- Ofertuesi e ka tërhequr ose ka ndryshuar ofertën, pas afatit përfundimtar për paraqitjen e ofertave ose para afatit përfundimtar, nëse është përcaktuar kështu në dokumentat e tenderit;
- Ofertuesi ka refuzuar nënshkrimin e kontratës së prokurimit kur autoriteti kontraktor e kërkon një gjë të tillë;

Ofertuesi nuk ka paraqitur sigurimin e kontratës, ku oferta është shpallur fituese ose nuk ka plotësuar ndonjë kusht tjetër përpara nënshkrimit të kontratës së përcaktuar në dokumentat e tenderit.

Ky Sigurim është i vlefshëm për periudhën e specifikuar në [njoftimin e kontratës ose ftesën për tender].

[Përfaqësuesi i bankës / kompanisë së sigurimit]

#### Shtojca 4

### LISTA E INFORMACIONIT KONFIDENCIAL

(Shënoni më poshtë informacionin që dëshironi të mbahet konfidencial)

Lloji, natyra e informacionit që duhet të mbetet konfidencial	Numri i faqes dhe pikat e DT që dëshironi të mbeten konfidenciale	Arsyet pse ky informacion duhet të mbetet konfidencial	Afati kohor që ky informacion të mbetet konfidencial

#### KUJDES

Çdo e dhënë, që nuk është regjistruar si e dhënë konfidenciale, do të konsiderohet se titullari i këtyre të drejtave ka dhënë vetë pëlqimin për dhënien e informacionit përkatës dhe Autoriteti Kontraktor nuk mban asnjë përgjegjësi për publikimin e këtij informacioni.

Nuk përbën sekret tregtar informacioni, që duhet të bëhet publik në bazë të ligjit, që lidhet me shkeljen e ligjit, apo që duhet të publikohet në bazë të praktikave të mira tregtare e parimeve të etikës tregtare. Përhapja e këtij informacioni vlerësohet e ligjshme, nëse nëpërmjet këtij akti synohet të mbrohet interesi publik.

#### Përfaqësuesi i ofertuesit

#### Nënshkrimi

#### Vula

**Shtojca 5**

*[Shtojcë për t'u plotësuar nga Operatori Ekonomik]*

**DEKLARATE MBI PERMBUSHJEN E SPECIFIKIMEVE TEKNIKE DHE REALIZIMIN  
E OBJEKTIT SIPAS GRAFIKUT TE PUNIMEVE**

Deklaratë e operatorit ekonomik pjesëmarrës në procedurën e prokurimit që do të zhvillohet në datë \_\_\_\_\_ nga Autoriteti Kontraktor \_\_\_\_\_ me objekt \_\_\_\_\_ me fond limit \_\_\_\_\_

Unë i nënshkruari \_\_\_\_\_ me cilësinë \_\_\_\_\_ të operatorit ekonomik \_\_\_\_\_ deklaroj se:

Përbushim të gjitha specifikimet teknike, të përcaktuara në dokumentat e tenderit dhe e vërtetojmë këtë me çertifikata e dokumenta (nëse kërkohen nga autoriteti kontraktor), të dorëzuar bashkë me këtë deklaratë, si dhe marrim përsipër realizimin e objektit sipas grafikut të punimeve të përcaktuar nga autoriteti kontraktor.

**Data e dorëzimit të deklaratës** \_\_\_\_\_

**Përfaqësuesi i ofertuesit**

**Nënshkrimi**

**Vula**

**Shtojca 6**

[ Shtojcë për t'u plotësuar nga Autoriteti Kontraktor në Marrëveshjen Kuadër]

**PLANIFIKIMI I  
KONTRATAVE NË MARRËVESHJEN KUADËR**

<input type="checkbox"/> <b>Punë:</b> Numri total i kontratave sipas Marrëveshjes Kuadër _____		
<b>Kontrata Nr.</b>	<b>Titulli i Kontratës</b>	<b>Përshkrim i shkurtër i kontratës</b>
<b>01</b>	_____	_____
<b>02</b>	_____	_____
<b>03</b>	_____	_____
<b>...</b>	_____	_____



## Shtojca 7

[ Shtojcë për t'u plotësuar nga Operatori Ekonomik]

### **DEKLARATË** **Mbi konfliktin e interesave**

Deklaratë e operatorit ekonomik pjesëmarrës në procedurën e prokurimit publik që do të zhvillohet në datë \_\_\_\_\_ nga Autoriteti Kontraktor \_\_\_\_\_ me objekt \_\_\_\_\_ me fond limit \_\_\_\_\_.

Konflikti i interesit është gjendja e konfliktit ndërmjet detyrës publike dhe interesave privatë të një zyrtari, në të cilën ai ka interesa privatë, të drejtpërdrejta ose të tërthortë që ndikojnë, mund të ndikojnë ose duket sikur ndikojnë në kryerjen në mënyrë të padrejtë të detyrave dhe përgjegjësisë të tij publike.

Në zbatim të nenit 21 pika 1 e Ligjit Nr. 9367, datë 07.04.2005, kategoritë e zyrtarëve përcaktuar në Kreun III, Seksioni II, që iu ndalohe në mënyrë absolute të përfitojnë në mënyrë të drejtpërdrejtë ose të tërthortë nga lidhja e kontratave me një palë një institucion publik janë:

- Presidenti i Republikës, Kryeministri, zvkryeministri, ministrat, ose zvministrat, Deputetet, Gjyqtarët e Gjykatës Kushtetuese, Gjyqtarët e Gjykatës së Lartë, Kryetari i Kontrollit të Lartë të Shtetit, Prokurori i Përgjithshëm, Gjyqtarët e Prokurorët në nivelin e Gjykatës së Shkallës së Parë e në atë të Apelit, Avokati i Popullit, Anëtari i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, Anëtari i Këshillit të Lartë të Drejtësisë, Inspektori i Përgjithshëm i Inspektoratit të Lartë të Deklarimit dhe Kontrollit të Pasurive dhe Konfliktit të Interesave, Anëtarët e Enteve Rregullatore, (Këshilli i Mbikqyrjes i Bankës së Shqipërisë, përfshirë Guvernatorin dhe Zv/Guvernatorin; të konkurrencës, telekomunikacionit; energjisë; furnizimit me ujë; të sigurimeve; letrave me vlerë; mediave), Sekretarët e Përgjithshëm të institucioneve qendrore si dhe çdo zyrtar tjetër, në çdo institucion publik, që është të paktën i barazvlefshëm për nga pozicioni me drejtorët e përgjithshëm, titullarët e institucioneve të administratës publike që nuk janë pjesë e shërbimit civil.

Për zyrtarët e nivelit të mesëm drejtues sipas nenit 31, dhe për zyrtarët e parashikuar në nenin 32 të kreut të III, seksioni 2 të këtij ligji, ndalimi sipas pikës 1 të këtij neni, për shkak të interesave private të zyrtarit, të përcaktuara në këtë pikë zbatohet vetëm në lidhjen e kontratave në fushën e territorit dhe të juridiksionit të institucionit, ku punon zyrtari. Ky ndalim zbatohet edhe kur palë është një institucion i varësisë.

Kur zyrtari është në funksionin e kryetarit a të nënkryetarit të bashkisë, komunës ose të këshillit të qarkut, të anëtarit të këshillit përkatës ose është zyrtar i nivelit të lartë drejtues të një njësie të qeverisjes vendore, ndalimi për shkak të interesave privatë të zyrtarit, të përcaktuara në këtë pikë, zbatohet vetëm në lidhjen e kontratave, sipas rastit, me bashkinë, komunën ose këshillin e qarkut, ku zyrtari ushtron këto funksione. Ky ndalim zbatohet edhe kur palë në kontratë është një institucion publik, në varësi të kësaj njësie (neni 21 pika 2 e Ligjit Nr. 9367, datë 07.04.2005).

Ndalimet e përcaktuara në nenin 21 pika 1, 2 të Ligjit Nr. 9367, datë 07.04.2005, me përjashtimet përkatëse, zbatohen në të njëjtën masë edhe për personat e lidhur me zyrtarin që në kuptim të këtij ligji janë **bashkëshorti/ja, bashkëjetuesi, fëmijë në moshë madhorë, prindërit e zyrtarit të bashkëshortit/es dhe bashkëjetuesit/es.**

Unë i nënshkruari \_\_\_\_\_, me cilësinë e përfaqësuesit të personit juridik \_\_\_\_\_ deklaroj nën përgjegjësinë time personale se:

Jam në dijeni të kërkesave dhe ndalimeve të përcaktuara në Ligjin Nr. 9367, datë 07.04.2005 “Për parandalimin e konfliktit të interesave në ushtrimin e funksioneve publike” i ndryshuar, si dhe në aktet nënligjore të nxjerra në zbatim të tij nga Inspektorati i Lartë i Deklarimit dhe Kontrollit të Pasurive si dhe të Ligjit Nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar.

Në përputhje me to deklaroj se asnjë zyrtar i përcaktuar në **Kreun III, Seksioni II** të Ligjit Nr. 9367, datë 7.4.2005, dhe në këtë deklaratë, nuk zotëron interesa private në mënyrë të drejtpërdrejtë ose të tërthortë me personin juridik që unë përfaqësoj.

Data e dorëzimit të deklaratës \_\_\_\_\_

**Emri, Mbiemri, Nënshkrimi**

\_\_\_\_\_

Vula

## Shtojca 8

[ *Shtojcë për t'u plotësuar nga Operatori Ekonomik* ]

### DEKLARATË MBI PËRMBUSHJEN E KRITEREVE TË PËRGJITHSHME

Deklaratë e operatorit ekonomik pjesëmarrës në procedurën e prokurimit që do të zhvillohet në datë \_\_\_\_\_ nga Autoriteti Kontraktor \_\_\_\_\_ me objekt \_\_\_\_\_ me fond limit \_\_\_\_\_.

Unë i nënshkruari \_\_\_\_\_ me cilesinë \_\_\_\_\_ të operatorit ekonomik \_\_\_\_\_ deklaroj nën përgjegjësinë time të plotë se:

- Operatori ekonomik \_\_\_\_\_ është i regjistruar në Qendrën Kombëtare të Biznesit dhe ka në fushën e veprimtarisë objektin e prokurimit. Në rastin kur ofertuesi është një organizatë jofitimprurëse, duhet të deklarojë se është i regjistruar si person juridik, sipas Ligjit Nr.8788, datë 07.05.2001 “Për Organizatat jo Fitimprurëse”.

- Operatori ekonomik \_\_\_\_\_ nuk është dënuar për asnjë nga veprat penale, të parashikuara Nenin 45/1 të LPP.

- Personi/at në cilësinë e ***anëtarit të organit administrativ, drejtuesit ose mbikëqyrësit, aksionerit ose ortakut, ose ka kompetenca përfaqësuese, vendimmarrjeje ose kontrolluese brenda operatorit ekonomik***, si më poshtë:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ etj.

nuk janë ose kanë qenë të dënuar me vendim gjyqësor të formës së prerë për asnjë nga veprat penale, të përcaktuara në nenin 45/1 të LPP<sup>3</sup>.

- Operatori ekonomik \_\_\_\_\_ nuk është dënuar me vendim të gjykatës së formës së prerë, për vepra që lidhen me veprimtarinë profesionale.

- Operatori ekonomik \_\_\_\_\_ nuk është në proces falimentimi (statusi aktiv).

---

<sup>3</sup> Autorizoj Autoritetin Kontraktor të bëjë verifikimet përkatëse të gjendjes gjyqësore të personave të deklaruar në këtë Deklaratë

## Dokumenta Standarde të Tenderit

- Operatori ekonomik \_\_\_\_\_ ka paguar të gjitha detyrimet për pagimin e tatimeve e të kontributeve të sigurimeve shoqërore, sipas legjislacionit në fuqi.

**Në çdo rast, autoriteti kontraktor ka të drejtë të kryejë verifikimet e nevojshme mbi vërtetësinë e informacionit të deklaruar nga operatori ekonomik si më sipër.**

**Data e dorëzimit të deklaratës \_\_\_\_\_**

**Nënshkrimi i ofertuesit \_\_\_\_\_**

**Vula \_\_\_\_\_**

**Shtojca 8/1**

[ Shtojcë për t'u plotësuar nga Operatori Ekonomik]

**DEKLARATË MBI GARANTIMIN E ZBATUESHMËRISË SË DISPOZITAVE LIGJORE  
NË MARRËDHËNIET E PUNËS**

Deklaratë e Operatorit Ekonomik pjesëmarrës në procedurën e prokurimit që do të zhvillohet në datë \_\_\_\_\_ nga Autoriteti Kontraktor \_\_\_\_\_ me objekt \_\_\_\_\_ me fond limit \_\_\_\_\_.

Unë i nënshkruari \_\_\_\_\_ me cilësinë e \_\_\_\_\_ të operatorit ekonomik \_\_\_\_\_, **deklaroj nën përgjegjësinë time të plotë që:**

- Operatori ekonomik \_\_\_\_\_ garanton mbrojtjen e të drejtës së punësimit dhe profesionit nga çdo formë diskriminimi, të parashikuar nga legjislacioni i punës në fuqi.
- Operatori ekonomik \_\_\_\_\_ lidh me punëmarrësit kontratat përkatëse të punës dhe garanton masat në drejtim të sigurisë dhe shëndetit në punë për të Gjithë dhe, në mënyrë të veçantë, për grupet e rrezikuara, bazuar në legjislacionin e punës në fuqi.
- Operatori ekonomik \_\_\_\_\_ nuk ka masë Ligjore në fuqi, të vendosur nga Inspektoriati Shtetëror i Punës dhe Shërbimeve Shoqërore (ISHPSHSH). Në rastet kur janë konstatuar shkelje ligjore, operatori ekonomik ka marrë masat e nevojshme për adresimin e tyre, brenda afateve të përcaktuara nga ISHPSHSH.

**Data e dorëzimit të deklaratës** \_\_\_\_\_

**Përfaqësuesi i ofertuesit**

**Nënshkrimi**

**Vula**

**Shtojca 9**

[ Shtojcë për t'u paraqitur nga Operatori Ekonomik]

**FORMULAR VLERËSIMI**

( Ky formular do të shoqërohet me Akt kolaudimin dhe situacionet)

Autoriteti kontraktor/Investitori	
Adresa/Tel.	
Emri i Titullarit/Administratorit	
<b>VËRTETOJ SE:</b>	
Autoriteti kontraktor/Investitori ka nënshkruar kontratën me	
Emri i operatorit NIPT/  Bashkimit të operatorëve NIPTET/  Nënkontraktoret NIPTET	
Adresa/t	
Objekti i kontratës:	
Data e fillimit të kontratës	Data e mbarimit të kontratës
Vlera sipas kontratës	Vlera e realizuar
% e bashkimit të O.E. dhe përshkrimi i punëve të kryera nga secili anëtar	
Nënkontraktoret.	
Vlerësimi	(shprehur me fjalë)
	E përmbushur
	E papërmbushur
<b>Firma</b>	
<b>Vula e Autoritetit Kontraktor</b>	

**Shtojca 10**

[ Shtojcë për t'u plotësuar nga Operatori Ekonomik]

**MBI DISPONIMIN E MAKINERIVE**

Operatori ekonomik: \_\_\_\_\_

**Deklaroj se zotëroj mjetet pajisjet teknike dhe asete të tjera fizike për të realizuar kontratën me objekt:** \_\_\_\_\_

Në pronësi				
Lloji i Mjetit	Targa	Nr. Lejes qarkullimit	Nr. Shasisë	Të tjera
1				
2				
3				
4				
5				

Dhe

Me qera					
Lloji i Mjetit	Targa e mjetit	Nr. Lejes së qarkullimit të mjetit	Nr. Shasisë së mjetit	Nr. Kont së qerasë (noterisë)	Afati i kontratës së qerasë (Data e fillimit dhe mbarimit)
1					
2					
3					
4					
5					
6					

- shto/fshi rreshta të tjerë nëse nevojitet.

Ne autorizojmë autoritetin kontraktor të verifikojë informacionin e dhëne në këtë tabelë.

**PERSONI I KONTAKTIT (për këtë ofertë)**

**Emri:**

**Adresa:**

**Nr. Telefonit:**

**Faks:**

**E-mail:**

**Nënshkrimi**

**Vula**



## Shtojca 11

(Shtojcë për t'u plotësuar nga Operatori Ekonomik)

### DEKLARATË MBI KONTRATAT E LIDHURA DHE/ OSE NE PROCËS<sup>4</sup>

Deklaratë e operatorit ekonomik pjesëmarrës në procedurën e prokurimit që do të zhvillohet në datë \_\_\_\_\_ nga Autoriteti Kontraktor \_\_\_\_\_ me objekt \_\_\_\_\_ me fond limit \_\_\_\_\_.

Unë i nënshkruari \_\_\_\_\_ me cilësinë \_\_\_\_\_ të operatorit ekonomik \_\_\_\_\_ deklaroj se kam në proces dhe/ose jam shpallur fitues për kontratat e mëposhtme:

Nr.	Autoriteti kontraktor	Objekti i procedurës së prokurimit/kontratës	Vlera e shpallur fituese

Data e dorëzimit të deklaratës \_\_\_\_\_

**Përfaqësuesi i ofertuesit**

**Nënshkrimi**

**Vula**

**Shënim:** Në rastin e bashkimit të operatorëve ekonomikë, secili prej anëtarëve të bashkimit duhet të plotësojë këtë deklaratë.

---

<sup>4</sup> Kjo deklaratë ka si qëllim plotësimin e kriterit ligjor që operatorit ekonomik brenda së njëjtës periudhë nuk është kontraktor/nënkontraktor për kontratë/kontrata të lidhura dhe/ose është shpallur fitues, me vlerë të përbashkët ose të veçantë, më të madhe se 100 % i kufirit maksimal, që disponon, sipas licencës profesionale, të lëshuar nga autoriteti kompetent

## Shtojca 12

[ Shtojcë për t'u plotësuar nga Autoriteti Kontraktor ]

### 1. KRITERET E PËRGJITHSHME TË PRANIMIT/KUALIFIKIMIT

Ofertuesi duhet të deklarojë se:

- a) Është i regjistruar në Qendrën Kombëtare të Biznesit dhe ka në fushën e veprimtarisë objektin e prokurimit. Në rastin kur ofertuesi është një organizatë jofitimprurëse, duhet të deklarojë se është i regjistruar si person juridik, sipas Ligjit Nr.8788, datë 07.05.2001 “Për Organizatat jo Fitimprurëse”.
- b) nuk është në proces falimentimi, (statusi aktiv)
- c) nuk është dënuar për shkelje penale, në përputhje me Nenin 45/1 të LPP,
- ç) nuk është dënuar me vendim të gjykatës së formës së prerë, për vepra që lidhen me veprimtarinë profesionale.
- d) ka paguar të gjitha detyrimet për pagimin e tatimeve e të kontributeve të sigurimeve shoqërore, sipas legjislacionit në fuqi.

Edhe Ofertuesi i huaj duhet të deklarojë se i plotëson të gjitha kërkesat e renditura më sipër nëpërmjet paraqitjes së një vetëdeklarate me shkrim.

Nëse gjuha e përdorur në procedurë është gjuha shqipe, atëherë dokumentat në gjuhë të huaj duhet të shoqërohen me një përkthim të noterizuar në gjuhën shqipe.

Në rastet e bashkimit të operatorëve ekonomikë, çdo anëtar i grupit duhet të dorëzojë vetëdeklaratën e lartpërmendur.

**Kriteret e Përgjithshme për Pranim, nuk duhet të ndryshohen nga autoritetet kontraktore.**

**Këto kritere duhet të plotësohen me dorëzimin e vetëdeklaratës me shkrim të subjektit, në ditën e hapjes së ofertës, sipas Shtojcës 8.**

**Në çdo rast, autoriteti kontraktor ka të drejtë të kryejë verifikimet e nevojshme mbi vërtetësinë e informacionit të deklaruar nga operatori ekonomik si më sipër.**

**Veç kësaj, nëse oferta dorëzohet nga një bashkim operatorësh ekonomikë, duhet të dorëzohen:**

- a. Marrëveshja e noterizuar sipas së cilës bashkimi i operatorëve ekonomikë është krijuar zyrtarisht;
- b. Prokura e posaçme.

**Shenim: Bashkimi duhet të krijohet zyrtarisht, me një marrëveshje të noterizuar, ku të përcaktohen përfaqësuesi i grupit, përqindja e pjesëmarrjes së punës dhe elementet konkrete, që do të kryejë secili nga anëtarët e këtij bashkimi. Pas krijimit të bashkimit të**

**operatorëve ekonomikë, anëtarët e bashkimit caktojnë me prokurë përfaqësuesin e tyre për dorëzimin e ofertës.**

## **2. KRITERET E VEÇANTA TË KUALIFIKIMIT**

1. Kandidati/Ofertuesi duhet të dorëzojë:

a. *Përshkrimin e Ofertës, sipas Shtojcës 1;*

b. *Deklaratë për paraqitje oferte të pavarur, sipas Shtojcës 1/1;*

c. *Sigurim oferte, (nëse është e zbatueshme) sipas Shtojcës 3;(jo)*

ç. *Deklaratë mbi përmbushjen e Specifikimeve teknike, sipas Shtojcës 5;*

d. *Deklaratë mbi Konfliktin e Interesit sipas Shtojcës 7;*

dh. *Deklaratë mbi garantimin e zbatueshmërisë së dispozitave ligjore në marrëdhëniet e punës Shtojcës 8/1;*

e. *Formular vlerësimi sipas Shtojcës 9;*

f. *Deklaratë mbi disponueshmërinë e mjeteve sipas Shtojcës 10;*

g. *Deklaratë mbi kontratat e lidhura apo ne proces, sipas Shtojcës 11;*

gj. *Vërtetimin që konfirmon shlyerjen e të gjitha detyrimeve të maturuara të energjisë elektrike të kontratave të energjisë që ka operatori ekonomik që është i regjistruar në Shqipëri.(Perfshire muajin Nentor 2020).*

2. Kandidati/Ofertuesi duhet të dorëzojë:

**Per kapacitetin ligjor/profesional i operatorëve ekonomikë:**

### **2.1 Liçensa profesionale, lidhur me ekzekutimin e punëve të kontratës:**

1. Liçenca e shoqërisë e vlefshme për kategoritë e mëposhtme:

**Niveli i klasifikimit të shoqërisës të jetë e klasit A dhe B(në funksion të preventivit)**

#### **PUNIME TE PERGJITHSHME NDERTIMI**

- NP – 2 (Ndertime civile dhe industriale)
- NP-3 (Rikonstrukcion dhe mirembajtje godinash civile e industriale, veshje fasada)

#### **PUNIME SPECIALE NDERTIMI**

- NS-1 (Punime per prishje te ndertimeve)
- NS-2 (Impjante hidrosanitare etj)
- NS-4 (Punime rifiniture të muraturës dhe të lidhura me to, rifiniture me materiale druri, plastik, metalik dhe xhami dhe rifiniture të natyrës teknike ndërtuese)
- NS-12 ( Impiante teknologjike, termike dhe te kondicionimit)
- NS-14(Impjante te brendshme elektrike, telefonike, radiotelefon TV)
- NS-19(Sistemi kundër zhurmës dhe infrastrukturë)

bazuar ne VKM nr.42, datë 16.1.2008 “Për miratimin e rregullores për kriteret dhe procedurat e dhënies së licencave profesionale të zbatimit, klasifikimit dhe disiplinimit të subjekteve juridike, që ushtrojnë veprimtari ndërtimi”

Operatorët e huaj duhet të paraqesin njehsimin e licencave profesionale që disponojnë (të lëshuara nga vendi i origjinës), pranë Ministrisë së Energjitikës dhe Infrastrukturës në plotësimin e Licencave Profesionale të kërkuara për ekzekutimin e Kontratës.

## **2.2. Per kapacitetin ekonomik dhe financiar:**

- a) Kopje të deklaratave të xhiros vjetore për 3 vitet e fundit nga data e zhvillimit të procedurës ku vlera mesatare e tre viteve prokurimit duhet të jetë jo më e vogël se 50% e fondit limit të kësaj procedure prokurimi.
- b) Kopje të vërtetuara të bilanceve të tre viteve, (2017, 2018 dhe 2019) të paraqitur pranë autoriteteve përkatëse, të konfirmuara nga ky autoritet.

## **2.3 Per kapacitetin teknik: Përsa i përket aftësisë teknike e profesionale, Operatori Ekonomik duhet të përmbushë kërkesat e mëposhtme minimale të cilat vendosen nga Autoriteti Kontraktor si më poshtë:**

### **2.3.1 Përvojë e suksesshme në realizimin e të paktën:**

- a) Punë të ngjashme për një objekt të vetëm në një vlerë jo më të vogël se 50% të fondit limit të kësaj procedure prokurimi, të realizuar gjatë tri viteve të fundit. (3 vitet e fundit nga data e zhvillimit të procedurës së prokurimit).
- b) Punë të ngjashme deri në një kufi ku vlera monetare totale e punëve të kryera e marrë së bashku gjatë tre viteve të fundit (3 viteve të fundit nga data e zhvillimit të procedurës së prokurimit) është jo më e vogël se dyfishi i fondit limit të kësaj procedure prokurimi
- c) **Plotesimi i njerit prej dy kushteve të sipërpermendura e ben oferten te kualifikueshme.**

### **2.3.2 Për vërtetimin e pikave të mësipërme Operatori Ekonomik do të paraqese dokumentet e mëposhtme:**

- a) Për kontratat të realizuara me entet publike operatori ekonomik duhet të paraqese dokumentacionin e mëposhtëm:
  1. Vërtetime të lëshuara nga një ent publik ku të shënohen vlera, koha dhe natyra e punës së bërë.
  2. Formulari I vleresimit sipas shtojcës Nr. 9, ( Ky formular do të shoqërohet me Akt kolaudimin dhe situacionin përfundimtar).
- b) Në rastin e përvojës së mëparshme të realizuar me sektorin privat, autoriteti kontraktor kërkon:
  1. Fatura tatimore për çdo situacion punimesh (ku të shprehen qartë datat, vlera, koha dhe natyra e punës së bërë)
  2. Formulari I vleresimit sipas shtojcës Nr. 9, ( Ky formular do të shoqërohet me Akt kolaudimin dhe situacionin përfundimtar).

*Pika 2.3.2/a plotësohet nga anëtarët e cili ka përqindjen më të madhe të pjesëmarrjes në bashkim. Anëtarët e tjerë të bashkimit do të paraqesin kontratat e ngjashme në raport me përqindjen e pjesëmarrjes së tyre në bashkim. Kurse pika 2.3.2/b duhet të plotësohet nga të gjithë anëtarët e bashkimit në raport me përqindjen e pjesëmarrjes së tyre në bashkim.*

**2.3.3 Vetëdeklarim nga operatori ekonomik** që brenda së njëjtës periudhë nuk është kontraktor/nënkontraktor për kontratë/kontrata të lidhura, me vlerë të përbashkët ose të veçantë, jo më të madhe se 100 % i kufirit maksimal, që disponon kandidati, sipas licencës profesionale, të lëshuar nga autoriteti kompetent. Në kuptim të përcaktimit të mësipërm, fjala “periudhë” nënkupton

kohëzgjatjen e investimit të kryer sipas LPP-së nga çasti i shpalljes fitues e deri në kolaudimin e objektit/investimit .(SHTOJCA 11)

**2.3.4** Operatori Ekonomik duhet të ketë numrin e nevojshëm të punonjësve për zbatimin e kontratës. Numri i punonjësve për periudhën **KORRIK 2020 – DHJETOR 2020** të ketë jo më pak se **27 punonjës në muaj** (përfshirë dhe stafin drejtues teknik si dhe stafin me certifikate IQT ose e barazvlefshme ).

a. Vërtetim të lëshuar nga Administrata Tatimore, ku të specifikohet numri i punonjësve për secilin muaj për periudhën **KORRIK 2020 – DHJETOR 2020**.

b. List- pagesat e punonjesve sipas formatit qe kerkohet nga legjislacioni ne fuqi per periudhen **KORRIK 2020 – DHJETOR 2020**.

**2.3.5** Operatorët ekonomik ofertues duhet të paraqesë:,me anë të një deklaratë(nga Administratori i shoqërisë) duhet të përcaktojë **Drejtuasi/t Teknik të punimeve në objekt**, i cili duhet të jetë i përfshirë në licensën e shoqërisë dhe të deklarojë se ai nuk është i angazhuar në kontratat të tjera ..

**2.3.6** Vetdeklarim nga Drejtuesi/t Teknik se ai është i disponueshëm për realizimin e kësaj kontrate dhe nuk është i angazhuar në kontratat e tjera.

**2.3.7** Operatorët ekonomike pjesëmarrës duhet të kenë drejtues teknik të punësuar për periudhën e **KORRIK 2020 – DHJETOR 2020**, ku të figurojnë në listëpagesën e periudhës së kërkuar:

- Inxhinier Ndërtimi
- Inxhinier Mekanik
- Inxhinier Elektrik/ Inxhinier Elektronik
- Inxhinier Hidroteknik

**Per secilin prej ketyre duhet te paraqiten:**

1. Kontratat e punës të vlefshme për periudhën e zbatimit të punimeve,
2. Diploma
3. CV-ja. Në CV të paraqiten kontratat që kanë zbatuar, me qëllim verifikimin e eksperiencës së punës.

**2.3.9.** Të ketë në stafin e punonjesve të pasqyruar në listëpagesa:

a. punonjës të pajisur me dëshmi kualifikimi të sigurimit teknik nga ISHTI (ish –IQT) ose ekuivalente me të, të vlefshme:

- |                                |                |          |
|--------------------------------|----------------|----------|
| 1. Teknik ndërtimit.           | <b>1</b> (një) | Punonjës |
| 2. Elektriciqist/elektroteknik | <b>2</b> (dy)  | Punonjës |
| 3. Hidraulik                   | <b>2</b> (dy)  | Punonjës |
| 4. Mekanik/Elektromekanik;     | <b>2</b> (dy)  | Punonjës |
| 5. Murator                     | <b>3</b> (tre) | Punonjës |
| 6. Bojaxhi                     | <b>2</b> (dy)  | Punonjës |
| 7. Saldator.                   | <b>1</b> (një) | Punonjës |

Dokumenta Standarde të Tenderit

8. Betonues	2 (dy) Punonjës
9. Punëtor d/alumini:	2 (dy) Punonjës
10. Punëtorë ndërtimi	3 (tre) Punonjës
11. Specialist për sistemin e kondicionuar	3 (tre) Punonjës

Gjithsejt

23 (njetete e tre ) Punonjës

Emrat e tyre do të verifikohen në listëpagesa.

**2.3.10** Shoqeria duhet të paraqesë Certifikatat e cilësisësi me poshtë:

- Certifikatën e cilësisë së punimeve **ISO 9001-2015** (e vlefshme)/ose/ ekuivalent. Certifikata të jetë leshuar nga një organ i vlerësimit të konformitetit, i akredituar nga organizmi kombëtar i akreditimit ose organizma ndërkombëtarë akreditues, të njohur nga Republika e Shqipërisë.
- Certifikatën për Sistemin e menaxhimit të mjedisit **ISO 14001-2015** (e vlefshme). /ose/ ekuivalent. Certifikata të jetë leshuar nga një organ i vlerësimit të konformitetit, i akredituar nga organizmi kombëtar i akreditimit ose organizma ndërkombëtarë akreditues, të njohur nga Republika e Shqipërisë.
- Certifikatën **OHSAS 18001-2015**, për Sistemin e menaxhimit të shëndetit dhe të sigurisë në punë (e vlefshme)/ ose/ **ISO 45001:2018**. për Sistemet e menaxhimit të shëndetit dhe sigurisë në punë.

*Certifikata të jetë leshuar nga një organ i vlerësimit të konformitetit, akredituar nga organizmi kombëtar i akreditimit ose organizma ndërkombëtarë akreditues, të njohur nga Republika e Shqipërisë.*

*Në rastet e bashkimit të operatorëve ekonomikë, çdo anëtar i grupit duhet të paraqesë certifikatat e kërkuara të cilësisë sipas zërave të që merr përsipër të realizojë në akt marrëveshje.*

**2.3.11** Dëshmi për mjetet e pajisjet teknike, që kanë dispozicion apo mund ti vihen në dispozicion operatorit ekonomik, që nevojiten për ekzekutimin e kontratës (shtojca10)

NR	Lloji i makinerive	Njesia	Sasia
1	Kamion me kapacitet mbajtës minimumi 14 ton (vetë shkarkues )	cope	1
2	Kamion vetshkarkues kapacitet mbajtës minimumi 5 ton	cope	1
3	Kamionçinë me kapacitet mbajtës min. 4 ton	cope	1
4	Gjenerator min. 100 kw	cope	1
5	Elektro betoniera ose moto betoniera për përgatitje betoni dhe llaçi në objekt me kapacitet të betonieres 0.3 ÷ 0.5 m <sup>3</sup>	cope	1
6	Saldatriçe monofazë ose 3 fazore	cope	1
7	Vibrator betoni	cope	1
8	Vinç karel (portativ) i lëvizshëm me kapacitet 0.3 ÷ 0.5 ton	cope	1

Dokumenta Standarde të Tenderit

9	Depozite uji minimumi 5000 liter	cope	1
10	Matrapik	cope	2
11	Skele metalike të lëvizshme	m <sup>2</sup>	60

**Për të dëshmuar këtë, Formulari i shtojcës 10 të DSTduhet të shoqërohet me dokumentet e mëposhtme:**

- Për mjetet, nëse janë në pronësi duhet të paraqiten fature tatimore shitje, kontrate blerje ose të zhdoganimit të tyre. Për mjetet, nëse janë me qera, duhet të paraqiten kontratat e qerave ku afati i marrjes me qera të mbulojë afatin e përfundimit të punimeve të objektit dhe fature tatimore shitje, kontrate blerje ose të zhdoganimit të tyre.
- Për mjetet që shënohen në regjistra publike, nëse janë në pronësi, duhet paraqitur dokumenti që vërteton **regjistrimin (leje qarkullimi), certifikatën e kontrollit teknik, policën e sigurimit vjetor.**
- Për mjetet që shënohen në regjistra publikë, nëse janë me qera, duhet paraqitur dokumenti që vërteton **regjistrimin (leje qarkullimi), certifikatën e kontrollit teknik, policën e sigurimit vjetor, dhe kontrata e qerasë e cila duhet të mbulojë** afatin e përfundimit të punimeve të objektit.
- Makineritë e mësipërme nuk duhet të jenë të angazhuara në kontrata të tjera, duke patur parasysh përdorimin e tyre sipas grafikut të punimeve. Për të vërtetuar këtë duhet të sjellë një vetedeklarim.

Të gjithë dokumentat duhet të jenë origjinale ose kopje të noterizuara të tyre. Rastet e mos-dorëzimit të një dokumenti, ose të dokumentave të rreme e të pasakta, konsiderohen si kushte për skualifikim.

## Shtojca 13

(Shtojcë për t'u plotësuar nga autoriteti kontraktor)

### PROJEKTI I ZBATIMIT DHE SPECIFIKIMET TEKNIKE

**Përshkrimi i të dhënave teknike të punëve objekt prokurimi** të përshkruara sa më saktë dhe në mënyrë të plotë, duke krijuar kushte për konkurrim të paanshëm e të hapur ndërmjet të gjithë kandidatëve e ofertuesve. Kur është e mundur, specifikimet teknike duhet të përcaktohen në mënyrë të tillë që të kuptohen nga personat me aftësi të kufizuara.

#### KUJDES

Specifikimet teknike nuk duhet të kenë asnjë kërkesë apo referencë të ndonjë markë apo emër i veçantë, patentë, vizatim ose tip, origjinë specifike, prodhues ose sipërmarrës shërbimi, përveç rasteve kur nuk ekziston një mënyrë e mjaftueshme, e saktë apo e kuptueshme, e përshkrimit të kërkesave, me kusht që fjalët “ose ekuivalent” të përfshihen detyrimisht në këto specifikime.

#### Skicimet, Planimetritë e Objektivit etj:

Objekti që do të Rikonstruktohet është “ Rikonstruksioni i Bllokut të Sallave Operatore dhe Sallës operatore të Shërbimit të Urgjencës“ Spitali Rajonal – Shkoder ambjentet e katit të parë.

“Rikonstruksioni i Bllokut të Sallave Operatore dhe Sallës operatore të Shërbimit të Urgjencës“ Spitali Rajonal – Shkoder duhet të behet konform Projekt – Preventivit të pregatitur nga firma projektuese “ **NOVATECH STUDIO “ SHPK**. Të zbatohen me korrektësi të gjithë specifikimet teknike dhe detajet teknike të paraqitura në menyre që objekti të plotësojë të gjitha kërkesat e një shërbimi të specializuar spitalor dhe me kushte bashkëkohore.

#### Specifikimi i Materialeve:

- Deklaratë e ofertuesit për modelin, kompaninë prodhuese, vendin e prodhimit për mallrat e pajisjet që do të vendosen në objekt sipas tabelës së mëposhtme :

Nr	Emertimi i pajisjes dhe specifikimet	Sasia	Modeli	Prodhuesi	Vendi i Prodhimit
1	Paisje Network Video Register(NVR),32 kanale,HDD 2 TB	1			
2	F.V.Kamera OVALE vëzhgimi IR LED, 30 m, IP65	4			
3	F.Pompa e ujit sanitar Karakteristikat Teknike: - Fuqia e instaluar : (2x0.75)kW, - Intensiteti i rrymës : (2x1.7) A, - Tensioni i dhenë : 3F~400V,50Hz - Prurja: 9 m <sup>3</sup> / h - Prevalenca: 25 mkH2O - Lidhjet: Ø 2 " / PN 10	1			
4	F. -Autoklave me Karakteristikat Teknike: me membranë -Presioni maximal 10 bar, -Kapaciteti 300 lit -De = 650 -H = 1250	1			



Dokumenta Standarde të Tenderit

	-Lidhjet: F Ø 1 1/4"				
5	F. CHILLER Nr. 1 - Uji u ngrohje sanitar. (Pompe nxehtesie, ajer / uje, prodhim uji te ngrohje sanitar deri ne 65°C , komplet me kitin hidraulik). Kapaciteti ftohjes / ngrohjes ne temperaturen -1°C : 35.5 / 42.3 kW . Temp. te jashtme vere / dimer : 36°C / -1°C - 6130 l/h. Fuqia elektrike / tensioni / intensiteti /ushqimi : 12.1 kW / 400V / 28 A / 3 F ~ 50Hz . Kit hidraulik ( akumulator, ene zgjerimi, pompe riqarkullimi, valvol, etj..). Grup mbushje atomatike, sensor komplet. dhe mbrojtje atomatike kunder ngrirjes.Kompletuar me strukture metalike mbeshtetse me amortizator. Pesha 804 kg	1			
6	F. Pompa e riqarkullimit te ujit te ngrohje sanitar. - Fuqia e instaluar : 0.1 kW, - Intensiteti i rrymës : 0.41 A, - Tensioni i dhenë : 1F~230V,50Hz - Prurja: 2.5 m³ / h - Prevalenca: 3 mkH2O - Lidhjet: Ø 1 1/4"/ PN 10	1			
7	F. Njese Rikuperatore Ajri V.ajri. 1850 m³/h ~ Presioni statik 80 Pa, Kap.Rekuperimi Ngrohje 54% ~ 9.2 kW, Kap.Rekuperimi Ftohje 47% ~ 1.73 kW, Kap.Rekuperimi Ftohje 47% ~ 1.73 kW	1			
8	F. Mono Split 9000 BTU Inverter.	2			
9	UTA 1 - Njese trajtimi ajri - Blloku i operacionit Prurja e ajrit dergim/kthim 8500 / 6900 m³/h . Renia e presionit te jashtem dergim/kthim 450/450 Pa. Kapaciteti termik ne ngrohje / ftohje 98.99 / 57.91 kW . Fuqia elektrike e ventilatorit, dergim 4.0 kW 3 F+N/400V/50Hz / kthim 4.0 kW 3 F+N/400V/50Hz kompletuar me inverter shpejtesie. Efikasiteti i rekuperatorit 58.1 % . Komplet filtrash, komplet kuader elektrik, set sensoresh, rregullator klimaterik me akses BMS, set i valvolave 3 kalimshe per baterite. Strukture e tipit te jashtem. Dimensionet AxBxH [mm]: 1360x5790x2110. Pesha neto / totale 1980/2078 kg).	1			
10	UTA 2 - Njese trajtimi ajri - ( Dhomat e vizitave dhe zyrat) Prurja e ajrit dergim/kthim 4700 / 4900 m³/h . Renia e presionit te jashtem dergim/kthim 200/200 Pa. Kapaciteti termik ne ngrohje / ftohje 32.75 / 29.47 kW . Fuqia elektrike e ventilatorit, dergim 2.2 kW 3 F+N/400V/50Hz / kthim 2.2 kW 3 F+N/400V/50Hz kompletuar me inverter shpejtesie. Efikasiteti i rekuperatorit 62.3 %.				

Dokumenta Standarde të Tenderit

	<p>Komplet filtrash, komplet kuader elektrik, set sensoresh, rregullator klimaterik, set i valvolave 3 kalimshe per baterite. Struktura e tipit te jashtem. Dimensionet AxBxH [mm]: 1360x5270x1500. Pesha neto / totale 1434/1512 kg).</p>				
11	<p>UTA 3 - Njesi trajtimi ajri ( Dhomat e shtrimit ) Prurja e ajrit dergim/kthim 2600 / 2700 m<sup>3</sup>/h . Renia e presionit te jashtem dergim/kthim 200/200 Pa. Kapaciteti termik ne ngrohje / ftohje 21.62 / 14.57 kW . Fuqia elektrike e ventilatorit, dergim1.5kW 3 F+N/400V/50Hz / kthim 1.1kW 3 F+N/400V/50Hz kompletuar me inverter shpejtesie. Efikasiteti i rekuperatorit 48.4 %. Komplet filtrash, komplet kuader elektrik, set sensoresh, rregullator klimaterik, set i valvolave 3 kalimshe per baterite. Struktura e tipit te jashtem. Dimensionet AxBxH [mm]: 750x5230x1500. Pesha neto / totale 958/1016 kg).</p>	1			
12	<p>CHILLER 1 - UTA 1 - ( Blloku i operimit ) (Versioni pompe nxehtesie ajer / uje, komplet me kitin hidraulik). Kapaciteti ftohes / ngrohes ne temperaturen -1°C : 83 / 99 kW . Temp. te jashtme vere / dimer : 36°C / -1°C - 14280 l/h Fuqia elektrike / tensioni / ushqimi : 39 kW / 400V / 3 F ~ 50Hz . Kit hidraulik ( akumulator, ene zgjerimi, pompe riqarkullimi, valvol, Termosat komandimi ne distance etj..). Grup mbushje atomatike, sensor komplet dhe mbrojtje atomatike kunder ngrirjes.Kompletuar me struktura metalike mbeshtetse me amortizator. Pesha 1099 kg</p>	1			
13	<p>CHILLER 2 - UTA 2 + UTA 3 ( dhomat e shtrimit + Dhomat e vizitave dhe zyrat ) (Versioni pompe nxehtesie ajer / uje, komplet me kitin hidraulik). Kapaciteti ftohes / ngrohes ne temperaturen -1°C : 51/ 58 kW . Temp. te jashtme vere / dimer : 36°C / -1°C - 8770 l/h</p>	1			

Dokumenta Standarde të Tenderit

	Fuqia elektrike / tensioni / ushqimi : 20.1 kW / 400V / 3 F ~ 50Hz . Kit hidraulik ( akumulator, ene zgjerimi, pompe riqarkullimi, valvol, Termosat komandimi ne distance etj.). Grup mbushje automatike, sensor komplet dhe mbrojtje automatike kunder ngrirjes.Kompletuar me strukture metalike mbeshtetse me amortizator. Pesha 730 kg				
14	CHILLER 3 - Fan Coila (Versioni pompe nxehtesie ajer / uje, komplet me kitin hidraulik). Kapaciteti ftohes / ngrohes ne temperaturen -1°C : 201 / 227 kW . Temp. te jashtme vere / dimer : 36°C / -1°C - 38180 l/h Fuqia elektrike / tensioni / ushqimi : 90 kW / 400V / 3 F ~ 50Hz . Kit hidraulik ( akumulator, ene zgjerimi, pompe riqarkullimi, valvol, Termosat komandimi ne distance. etj..). Grup mbushje automatike, sensor komplet dhe mbrojtje automatike kunder ngrirjes.Kompletuar me strukture metalike mbeshtetse me amortizator. Pesha 1800 kg	1			
15	Gjenerator avulli me karakteristikat teknike: -Kapaciteti i prodhimit te avullit 90 kg/h -Fuqia elektrike 34 kW -(400V - 3~ 50Hz) -Pesha 64 kg	1			

- Cilesia e mallit të lëvruar duhet të përputhet me standartet europiane CE.
- OE merr persiper te garantoje instalimin si dhe servisin e pajisjeve gjate periudhes se garancise (2 vite). Per kete te paraqitet vetedeklarim dhe garancine 2 vjecare:

**Përshkrimi i kërkesave të zbatimit të ndërtimit në lidhje me to:**

“Rikonstruksioni i Bllokut të Sallave Operatore dhe Sallës operatore të Shërbimit të Urgjencës“ Spitali Rajonal – Shkoder duhet të plotësojë të gjitha standartet e ndertimit dhe operatori ekonomik duhet të pergjigjet për cilesinë dhe standartet e materialeve dhe punimeve të ndertimit në perputhje me normat e vendosura nga instituti i specifikimeve teknike të ndertimit (I.S.T.N ) dhe Ministria e Ndertimit dhe Infrastrukturës. Operatori ekonomik duhet te pergjigjet në kryerjen e ndertimit në kohen dhe afatin e kërkuar nga enti prokurues.

**Grafiku i Punimeve:**

Sipas shtojcave bashkengjitur ne faqen e APP-se.

**Afatet e ekzekutimit:**

“Rikonstruksioni i Bllokut të Sallave Operatore dhe Sallës operatore të Shërbimit të Urgjencës“ Spitali Rajonal – Shkoder do të fillojë që me nënshkrimin e kontratës deri me afatin e vendosjes në grafikun e punimeve. Afati i përfundimit të punimeve **6 Muaj** nga data e nënshkrimit të kontratës.

## Shtojca 14

(Shtojcë për t'u plotësuar nga autoriteti kontraktor)

**PREVENTIVAT E PUNIMEVE  
PREVENTIV**Objekti: **“Rikonstruksion I Bllokut të sallave operatore dhe sallës operatore të shërbimit të Urgjences”**

Nr	Nr. Analize	PERSHKRIMI I PUNIMEVE	NJESI A	SASIA	CMIMI	VLERA
<b>A . PUNIME NDERTIMI</b>						
<b>A/1 PUNIME PRISHJE</b>						
1	An	Prishje tavan I varur gipsi	m <sup>2</sup>	655		
	2.426	Prishje mur tulle pa pastrim	m <sup>2</sup>	3.84		
2	An	Prishje suvatim I brendshem	m <sup>2</sup>	230		
3	An	Prishje shtrese ekzistuese		655		
4	An	Heqje pajisjesh hidrosanitare	cope	6		
5	An	Cmontim heqje dyer + transport	m <sup>2</sup>	80		
6	2.37/4 a	Transporte dheu e mbeturina me auto deri 4km	m <sup>3</sup>	28		
<b>Shuma A/1:</b>						
<b>A/2 PUNIME RIFINITURASH TE BRENDSHME</b>						
1	2.86	Mur me tulle me 6 vrima, t=12cm, h~3m, llaç perzier M15	m <sup>3</sup>	3.84		
2	2.310	Suva brenda mur tulle h~4m me krahe, llaç i perziere M25	m <sup>2</sup>	230		
3	2.262/ 3	Shtrese betoni C 12/15	m <sup>3</sup>	65.5		
4	2.268/ a	Davanciale mermeri	m <sup>2</sup>	10.5		
5	An	Tavan te varur me panele çelik te lyer me puder poliester ne te bardhe, i elektrogalvanizuar, me refleksion drite mbi 80 %, me karakteristika zeizoluese deri 38 db, me rezistence ndaj zjarrit klasa 0, sipas Dm 14.01.1985 ( Italiane ), spesori 8 mm, moduli 600 x 600 mm, me strukture mbajtese te kryqezuar, te fshehur, garnicioni fiksues te jete i kompletuar me profil perimetral	m <sup>2</sup>	196.5		
6	2.297/ b	Tavan i varur me pllaka gipsi 60x60cm	m <sup>2</sup>	459		

## Dokumenta Standarde të Tenderit

7	2.404/ 1	Boje hidroplastike importi cilesi e I-re	m <sup>2</sup>	1579		
8	An	Korimano inoksi ne koridor	ml	60		
9	An	F. V. dyer inox te reshqitshme me hapje xhami me rreze R=20 cm, ne lartesine h=160 cm. te sallave operatore 150x210cm	cope	18		
10		F. V. dyer inox me hapje xhami me rreze R=20 cm, ne lartesine h=160 cm. te sallave operatore 100x210cm	cope	8		
11	An	F V dyer d/alumini plastike me hapje xhami me rreze R=20 cm, ne lartesine h=160 cm	m <sup>2</sup>	27.7		
12	2.373/ 1	F V vetrare d/alumini plastike me dopio xham	m <sup>2</sup>	8.55		
13	2.375/ 1	F V dritare d/alumini plastike me dopio xham	m <sup>2</sup>	29.4		
14	2.394/ a	Grila d/alumini me role per dritare.		29.4		
15	An	F.V. Tapet PVC bakterologjik . Shtrese konduktive Colorex EC 2mm (EC 250221 pacific). Perfshire nje shtrese prajmer, dy shtresa autonivelant, ngjitesi I COLOREX EC, shtresen konduktive COLOREX EC	m <sup>2</sup>	196.5		
16	An	F.V. Detaji per realizimin e gushes. (shtresa e COLOREX EC ngrihet 10cm vertikalisht sipas kushteve teknike).	ml	12.6		
17	An	F.V. Detaji per mbylljen e gushes EL 3.5.	ml	12.6		
18	An	F.V. Dysheme MARMOLEUMI NATYRAL TOP SHEILD <sup>2</sup> (2.5mm) , 100% natyral , antialergjik dhe anti bakterialPerfshire nje shtrese prajmer, dy shtresa autonivelant, ngjitesi , shtresen MARMOLEUM NATYRAL TOP SHEILD <sup>2</sup>	ml	459		
19	An	F.V. Veshje muri me PVC antibakteriale ONYX 0,9 mm	m <sup>2</sup>	403		
20	An	F.V. Detaji per realizimin e gushes. (shtresa e MARMOLEUMI NATYRAL TOP SHEILD <sup>2</sup> ngrihet 10cm vertikalisht sipas kushteve teknike).	ml	62		
21	An	F.V. Detaji per mbylljen e gushes EL 3.5,	ml	62		

## Dokumenta Standarde të Tenderit

		F.V. lavamaneve kirurgjikal komplet inox, me dy poste ( gropa ), me ngrohje uji me mishelator elektrik deri 60°C, me permasa afersisht 65 x 85 x 135 cm. Çdo post ( grope ) te kete edhe sistem dezifektanti. Komandimi i ujit dhe i sistemit te dezifektantit ne çdo post ( grope ) te realizohet me sensor elektrik ose me pulsant elektrik qe komandohet me kembe ose gju.	cope	5		
	<b>Shuma A/2:</b>					
		<b>SHUMA A</b>				
	<b>B</b>	<b>INSTALIMET E SISTEMIT MNZ, TABELA EXIT</b>				
1	B -1	F.V. Detektore optike tymi te adresueshem	cope	12		
2	B -2	F.V. Detektore nxehtesie te adresueshem	cope	8		
3	B -3	F.V. Pulsant alarm zjarri me thyerje xhami, Type 1469, IP-65	cope	2		
4	B -4	F.V. Central analog zjarri max 400 detektore	cope	1		
5	B -5	F.V. Sirena lajmeruese te brendshme	cope	1		
6	B -6	F.V. Kabell Fire Alarm JE-H(ST) 2X0.8	ml	300		
7	B -7	Ushqyes 150W, 220V AC/24V DC	cope	1		
8	B -8	Bateri hermetike 12V-100AH	cope	1		
9	B -10	Fikese zjarri puder ABC 40% 12kg (pajisje elektrike)	cope	1		
10	B -11	F.V Hidrant zjarri Code Al - 5212	cope	1		
11	B -12	F.V Fikëse zjarri Code Al - 5204	cope	2		
12	B -13	F.V Buton sinjalizimi i zjarrit Code Al - 5102	cope	4		
13	B -14	F.V Drejtim I daljes së emergjences Code Al - 5107	cope	2		
14	B -15	F.V Tabele Drejtim I daljes së emergjences Code Al - 5107 lumineshente	cope	6		
		<b>SHUMA B</b>				
	<b>C</b>	<b>INSTALIMET E SISTEMIT CCTV</b>				
1	C 1	Paisje Network Video Register(NVR),32 kanale,HDD 2 TB	cope	1.0		
2	C 2	F.V.Kamera OVALE vëzhgimi IR LED, 30 m, IP65	cope	4.0		
3	C 3	F.V. Desktop + monitor 24' (I kompletuar per remote monitoring)	cope	1.0		
4	C 4	F.V. Kabell CAT 6 E FTP	ml	500.0		
5	C 5	F.V. Rack 15U 600x600x800mm	cope	1.0		
6	C 6	F.V Set prizash 16A per Rack	cope	1.0		

Dokumenta Standarde të Tenderit

7	C 7	F.V Switch 24 porta 10/100/1000 ,I menaxhueshem,Layer 2	cope	1.0		
8	C 8	F.V Patch panel Cat 6e 24 porta	cope	1.0		
9	C 9	F.V. Kuti J/M PT5	cope	5.0		
		<b>SHUMA C</b>				
	<b>D. IMPJ ANTI I KON DICI ONIM IT</b>					
	<b>D</b>	<b>Infrastrukturë</b>				
	<b>I</b>	<b>- Sistemi Ajrit te Kondicionuar</b>				
		<b>Rjeti shperndares i tubave te hidronikut</b>				
1		F.V Tubo çeliku pa tegel + rakorderi Ø 3"	kg	150		
2		F.V Tubo çeliku pa tegel + rakorderi Ø 2½"	kg	500		
3		F.V Tubo çeliku pa tegel + rakorderi Ø 2"	kg	360		
4		F.V Tubo çeliku pa tegel + rakorderi Ø 1 ½"	kg	210		
5		F.V Tubo çeliku pa tegel + rakorderi Ø 1¼"	kg	150		
6		F.V Tubo çeliku pa tegel + rakorderi Ø 1"	kg	460		
7		F.V Tubo çeliku pa tegel + rakorderi Ø ¾"	kg	650		
8		F.V Tubo çeliku pa tegel + rakorderi Ø ½"	kg	310		
9		F.V Tuba bakri Ø 6.35, δ= 0.8 mm, per R410A	ml	12		
10		F.V Tuba bakri Ø 9.52, δ= 0.8 mm, per R410A	ml	12		
11		F.V Armafleks per tubo çeliku pa tegel Ø 3" x 20 mm	ml	20		
12		F.V Armafleks per tubo çeliku pa tegel Ø 2½" x 20 mm	ml	80		
13		F.V Armafleks per tubo çeliku pategel Ø 2" x 13 mm	ml	72		
14		F.V Armafleks per tubo çeliku pategel Ø 1½" x 13 mm	ml	60		
15		F.V Armafleks per tubo çeliku pa tegel Ø 1¼" x 13 mm	ml	50		
16		F.V Armafleks per tubo çeliku pategel Ø 1" x 9 mm	ml	190		
17		F.V Armafleks per tubo çeliku pategel Ø ¾" x 9 mm	ml	430		
18		F.V Armafleks per tubo çeliku pategel Ø ½" x 9 mm	ml	280		
19		F.V. Elektroda saldimi per celiku	kg	50		
20		F.V. Valvol nderprerese DN 15	cope	8		
21		F.V. Valvol nderprerese DN 20	cope	100		
22		F.V. Valvol nderprerese DN 25	cope	2		
23		F.V. Valvol nderprerese DN 40	cope	8		



## Dokumenta Standarde të Tenderit

24	F.V. Valvol nderprerese DN 50	cope	2		
25	F.V. Valvol nderprerese DN 65	cope	2		
26	F.V. Valvol nderprerese me fllanxha DN 80	cope	2		
27	F.V. Filter DN 40	cope	2		
28	F.V. Filter DN 50	cope	1		
29	F.V. Filter DN 65	cope	1		
30	F.V. Filter me fllanxha DN 80	cope	1		
31	F.V. Termometer ( 0÷120°) analog	cope	10		
32	F.V. Manometer analog	cope	10		
33	F.V. Saracineske shkarkimi Ø ¾"	cope	12		
34	F.V. Valvol tre kalimshe me servomotorr DN 40	cope	2		
35	F.V. Valvol tre kalimshe me servomotorr DN 65	cope	1		
36	F.V. Sensor temperature	cope	9		
37	F.V. Sensor lageshtie	cope	9		
38	F.V. Sensor presioni	cope	9		
39	F.V. Manometer diferencial	cope	3		
40	F.V Suporte per tubat	komp	1		
41	F.V Mbeshtjellese me flete alumini spesor 0.4 mm me adesive per tubot e çelikut pategel ne planin e tarraces	cope	15		
42	F.V Aksesore montimi, element konstruktiv ( upa, fasheta, fasheta termike, fasheta rreshkitese, fasheta fiksuese, prizhioner, profile metalike, stafa, bulloneri, Gur fresibel, Boje antiruxho, teflone (loctide 55) etj )	komp	1		
	<b>Rjeti I tubove te kondensatit - Tubo PP</b>				
1	F.V Tubo PP Ø 32 X 6.7 mm	ml	70		
2	F.V Tubo PP Ø 25 X 6.7 mm	ml	200		
3	F.V Rakorderi	komp	1		
	<b>Instalimet e sistemit te ajrit</b>				
1	F.V Kanale ajri + Plenum - llamarine zingato $\delta = (0.6 \div 1.2)$ mm, me fllanxha etj	kg	7900		
2	F.V F.V. Konstruksione metalike dhe armatura montimi, profile metalike, Prizhonier M12/M10/M8, bulloneri, Fasheta plastike, Upa metalike betoni , perçina, per te gjitha kanalet e ajrit.	kg	380		
3	F.V Termoizolim izofleks me densitet te larte, me adeziv dhe veshje alumini $\delta = 8$ mm	m <sup>2</sup>	600		
4	F.V Termoizolim material lesh xhami me densitet te larte me trashesi 50mm dhe veshje alumini per mbrojtjes nga agjentet atmosferik.	m <sup>2</sup>	180		

## Dokumenta Standarde të Tenderit

5	F.V Bashkues antivibrues	ml	60		
6	F.V Tub fleksibel I pa termoizoluar me diameter Ø 100mm	ml	25		
7	F.V Tub fleksibel I pa termoizoluar me diameter Ø 125mm	ml	30		
8	F.V Tub fleksibel i pa termoizoluar me diameter Ø 150mm	ml	20		
9	F.V Tub fleksibel i pa termoizoluar me diameter Ø 200mm	ml	5		
10	F.V Tub fleksibel i pa termoizoluar me diameter Ø 250mm	ml	5		
11	F.V Tub fleksibel i termoizoluar antialergjik me diameter Ø 100mm	ml	12		
12	F.V Tub fleksibel i termoizoluar antialergjik me diameter Ø 125mm	ml	25		
13	F.V Tub fleksibel i termoizoluar antialergjik me diameter Ø 150mm	ml	60		
14	F.V Tub fleksibel i termoizoluar antialergjik me diameter Ø 200mm	ml	5		
15	F.V Tub fleksibel i termoizoluar antialergjik me diameter Ø 250mm	ml	5		
16	F.V Damper volumor Ø 100 mm	cope	35		
17	F.V Damper volumor Ø 125 mm	cope	55		
18	F.V Damper volumor Ø 150 mm	cope	60		
19	F.V Damper volumor Ø 200 mm	cope	6		
20	F.V Damper volumor Ø 250 mm	cope	6		
21	F.V Grilë tranzite dere ( 30x10 ) cm	cope	17		
22	F.V Grila dhenie ( 20 x 20 ) cm - 4 DR	cope	20		
23	F.V Grila dhenie ( 25 x 25 ) cm - 4 DR	cope	3		
24	F.V Grila dhenie / marrje ( 20 x 20 ) cm - 1 DR	cope	20		
25	F.V Grila dhenie / marrje ( 30 x 10 ) cm - 2 DR	cope	26		
26	F.V Grila dhenie / marrje ( 30 x 15 ) cm - 2 DR	cope	28		
27	F.V Grila dhenie / marrje (40 x 10 ) cm - 2 DR	cope	10		
28	F.V Grila dhenie / marrje (40 x 15 ) cm - 2 DR	cope	22		
29	F.V Grila dhenie / marrje (50 x 15 ) cm - 2 DR	cope	8		
30	F.V Grila dhenie / marrje (50 x 20 ) cm - 2 DR	cope	5		
31	F.V Grila dhenie / marrje (60 x 20 ) cm - 1 DR	cope	2		
32	F.V Grila dhenie / marrje (70 x 20 ) cm - 2 DR	cope	2		

## Dokumenta Standarde të Tenderit

33		F.V Grila dhenie / marrje (80 x 20 ) cm - 2 DR	cope	2		
34		F.V Grila dhenie / marrje (80 x 25) cm - 2 DR	cope	2		
35		F.V Grila dhenie / marrje (100 x 15 ) cm - 2 DR	cope	2		
36		F.V Grila dhenie / marrje (120 x 20) cm -1 DR	cope	6		
37		F.V Grila dhenie / marrje (120 x 25) cm -1 DR	cope	1		
38		F.V Grila shiu me site (85 x 25) cm -1 DR	cope	1		
39		F.V Grila shiu me site +filter G3 (105 x 25) cm -1 DR	cope	1		
40		F.V Grila dhenie + filter H 14 (30 x 30) cm - 4 DR	cope	3		
41		F.V Grila marrje + filter H 14 (30 x 30) cm - 1 DR	cope	3		
42		F.V Rregullator automatik volumor ( VAV ) - V=1300 m <sup>3</sup> /h	cope	1		
43		F.V Rregullator automatik volumor ( VAV ) - V=1700 m <sup>3</sup> /h	cope	2		
44		F.V Rregullator automatik volumor ( VAV ) - V=2000 m <sup>3</sup> /h	cope	2		
45		F.V Rregullator automatik volumor ( VAV ) - V=2500 m <sup>3</sup> /h	cope	1		
46		F.V Plenum per sallat e operimit 240x150 me filter HEPA 14 , difuzor me vrima e me strukture inoksi V = 1700 m <sup>3</sup> /h	cope	1		
47		F.V Plenum per sallat e operimit 240x195 me filter HEPA 14 , difuzor me vrima e me strukture inoksi V = 2500 m <sup>3</sup> /h	cope	1		
48		F.V Plenum per sallat e operimit 240x195 me filter HEPA 14 , difuzor me vrima e me strukture inoksi V = 2000 m <sup>3</sup> /h	cope	1		
49		F.V. Nastro adezive,Silikon,Shkume ekspansive, Sfungjer rikofon,Gur fleksibel, materiale te tjera konsumi etj per te gjitha instalimet e kondicionimit	kompl	1		
<b>SHUMA D</b>						
<b>E. INSTALIME ELEKTRIKE</b>						
1	4.149/ 2	F.V. Percjelles bakri izolim PVC N07V-K 1.5 mm <sup>2</sup>	ml	300		
2	4.149/ 3	F.V. Percjelles bakri izolim PVC N07V-K 2.5 mm <sup>2</sup>	ml	200		
3	4.149/ 4	F.V. Percjelles bakri izolim PVC N07V-K 4 mm <sup>2</sup>	ml	100		
4	4.149/ 6	F.V. Percjelles bakri izolim PVC N07V-K 10 mm <sup>2</sup>	ml	50		
5	4.149/ 10	F.V. Percjelles bakri izolim PVC N07V-K 35 mm <sup>2</sup>	ml	10		

## Dokumenta Standarde të Tenderit

6	An.	F.V. Kabell elektrik bakri FROR 3x1.5 mm <sup>2</sup>	<i>ml</i>	100		
7	2.487	F.V. Kuti derivacioni me kapak & vida PT-1	<i>copë</i>	9		
8	2.487	F.V. Kuti derivacioni me kapak & vida PT-5	<i>copë</i>	3		
9	2.487	F.V. Kuti derivacioni me kapak & vida PT-7	<i>copë</i>	3		
10	An.	F.V. Kuti derivacioni me kapak & vida PT-8	<i>copë</i>	1		
11	2.487/ a	F.V. Kuti suport pllaket 2 modular	<i>copë</i>	18		
12	2.487/ b	F.V. Kuti suport pllaket 4 modular	<i>copë</i>	36		
13	An.	F.V. Kuti suport pllaket 6 modular	<i>copë</i>	21		
14	An.	F.V. Tapa per kuti celsa priza	<i>copë</i>	36		
15	2.485/ 2	F.V. Celes elektrik 1polar 10A-220V "GEWISS"	<i>copë</i>	6		
16	2.485/ 5	F.V. Celes elektrik 2polar 10A-220V "GEWISS"(deviator)	<i>copë</i>	160		
17	An.	F.V. Celes elektrik 2polar 10A-220V "GEWISS"(konvertitor)	<i>copë</i>	5		
18	An.	Kuti shpernarese elektrike jashte muri 150x110x170mm	<i>cope</i>	40		
19	An.	Kuti shpernarese elektrike brenda muri PT 1,PT 4	<i>cope</i>	5		
20	2.485/ d	F.V. Priza elektrike shuko brenda muri universale	<i>copë</i>	171		
21	An.	F.V. ndriçues plafonier Led Driver 230 V IP 56 inkaso	<i>cope</i>	100		
22	An.	F.V. ndriçues plafonier Led Driver 230 V IP 40 inkaso	<i>cope</i>	103		
23	An.	F.V. ndriçues plafonier Led Driver 230 V IP 40	<i>cope</i>	14		
		<b>SHUMA E</b>				
	<b>F</b>	<b>PUNIME PER RRJETIN E GAZRAVE</b>				
1	F 1	Heqje , riparim ,montim ,kolaudim I rrjetit te gazrave	<i>op</i>	56		
2	F 2	F.V.priza per gazra mjekesore te inkorporuara brenda ne mure O2 dopio	<i>cope</i>	5		
3	F 3	F.V.priza per gazra mjekesore te inkorporuara brenda ne mure N2O dopio	<i>cope</i>	5		
4	F 4	F.V.priza per gazra mjekesore te inkorporuara brenda ne mure CO2 tek	<i>cope</i>	5		
5	F 5	F.V.priza per gazra mjekesore te inkorporuara brenda ne mure AC4 dopio	<i>cope</i>	5		
6	F 6	F.V.priza per gazra mjekesore te inkorporuara brenda ne mure VAKUMI tek	<i>cope</i>	5		
		<b>SHUMA F</b>				

Dokumenta Standarde të Tenderit

		<b>SHMA A+B+C+D+E+F</b>				
		<b>TVSh 20%</b>				
		<b>Shuma me TVSH</b>				
		<b>PAISJE</b>				
		<b>MAKINERI DHE PAJISJE MEKANIKE</b>				
	<b>I</b>	<b>- Sistemi i Mbrojtjes nga Zjarri</b>				
		<b>Makineri e pajisje</b>				
1		F. Pompa e zjarrit Karakteristikat Teknike: - Fuqia e instaluar : (2x1.5)kW, - Intensiteti i rrymës : (2x3.6) A, - Tensioni i dhenë : 3F~400V,50Hz - Prurja: 14.5 m <sup>3</sup> / h - Prevalenca: 35 mkH2O - Lidhjet: Ø 2 1/2" / PN 10	cope	1		
2		F. Grupi i lidhjes me motopompen per hidrant DN70. Vendosja ne kase te jashtme, llamarine çeliku te emaluar ne ngjyre, te kuçe RAL 3000, valvol sigurie dhe moskthimi 2" (DN 50) materiali i grupit bronz.	cope	1		
4		F. Fikse zjarri meCO2, destinacioni per mbrojtjen e paisjeve elektrike ne ndertes. Tip bombel (e levizshem). Klasa e zjarrit 55A-233BC, kapaciteti normal 12 kg, pesha 17.6 kg. Diametri 190mm, lartesia 640 mm.	cope	2		
5		F. Fikse zjarri me pluhur, destinacioni per mbrojtjen e paisjeve elektrike ne ndertes. Tip bombel (e levizshem). Klasa e zjarrit 55A-233BC, kapaciteti normal 12 kg, pesha 17.6 kg. Diametri 190mm, lartesia 640 mm.	cope	4		
		<b>Shuma 1</b>	<b>Leke</b>			
	<b>II</b>	<b>- Sistemi I Ujit Sanitar</b>				
		<b>Pajisjet hidrosanitare</b>				
1		F.Pompa e ujit sanitar Karakteristikat Teknike: - Fuqia e instaluar : (2x0.75)kW, - Intensiteti i rrymës : (2x1.7) A, - Tensioni i dhenë : 3F~400V,50Hz - Prurja: 9 m <sup>3</sup> / h - Prevalenca: 25 mkH2O - Lidhjet: Ø 2 " / PN 10	cope	1		

## Dokumenta Standarde të Tenderit

2	<p>F. -Autokllave me Karakteristikat Teknike: me membranë          -Presioni maksimal 10 bar,          -Kapaciteti 300 lit          -De = 650          -H = 1250          -Lidhjet: F Ø 1 1/4"</p>	cope	1		
3	<p>F.Rezervuar zingato per furnizimin me uje, kapaciteti 5 000 lit,          De=1600 mm, H=2550 mm, lidhjet Ø 2".</p>	cope	4		
4	<p>F. Lavaman i varur ( 65 x 51 ) cm + mishelator</p>	cope	30		
5	<p>F. Lavaman per banjo handikap + mishelator + strukture lavamani</p>	cope	1		
6	<p>F. Kasete WC porcelani, tip modern (67 x 36) cm +rezervuar (flash box) + ndenjese plastike</p>	cope	18		
7	<p>F. Kasete WC per banjo handikap+rezervuar (flash box) + ndenjese plastike +doreza metalike</p>	cope	1		
8	<p>F. Mishelator inkaso per bidene</p>	cope	14		
9	<p>F. Minivalvula nderperese per pajisjet hidrosanitare</p>	cope	109		
10	<p>F. CHILLER Nr. 1 - Uji u ngrohete sanitar.          (Pompe nxehtesie, ajer / uje, prodhim uji te ngrohete sanitar deri ne 65°C , komplet me kitin hidraulik). Kapaciteti ftohes / ngrohes ne temperaturen -1°C : 35.5 / 42.3 kW .          Temp. te jashtme vere / dimer : 36°C / -1°C - 6130 l/h. Fuqia elektrike / tensioni / intensiteti /ushqimi : 12.1 kW / 400V / 28 A / 3 F ~ 50Hz . Kit hidraulik ( akumulator, ene zgjerimi, pompe riqarkullimi, valvol, etj..). Grup mbushje automatike, sensor komplet. dhe mbrojtje automatike kunder ngrirjes.Kompletuar me strukture metalike mbeshtetse me amortizator.          Pesha 804 kg</p>	kompl	1		

## Dokumenta Standarde të Tenderit

11		<p>F. Filter rere me karakteristika teknike:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Diametri i enës: Ø400</li> <li>- Diametri hyrje/dalje me fileto: 40 mm / 1 1/2 "</li> <li>- Prurja : 6 - 10 m<sup>3</sup>/h</li> <li>- Thellësia e shtratit: 500 mm</li> <li>- Volumi i shtratit të enës: 65 lit</li> <li>- Volumi i enës : 90 lit</li> <li>- Temperatura max. 60 °C;</li> <li>- Presioni maximal i punës 6.5 bar;</li> <li>- Presioni i testimit: 10 bar;</li> </ul>	cope	1		
12		<p>F. Pompa e riqarkullimit te ujit te ngrohje sanitar.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Fuqia e instaluar : 0.1 kW,</li> <li>- Intensiteti i rrymës : 0.41 A,</li> <li>- Tensioni i dhenë : 1F~230V,50Hz</li> <li>- Prurja: 2.5 m<sup>3</sup> / h</li> <li>- Prevalenca: 3 mkH<sub>2</sub>O</li> <li>- Lidhjet: Ø 1 1/4"/ PN 10</li> </ul>	kompl	1		
13		<p>F. Ena e zgjerimit per akumulim aksessore me karakteristikat teknike:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Ene zgjerimi me membranë</li> <li>-Presioni min /max: 9 bar,</li> <li>-Temperatura max e punes 99 °C</li> <li>-Kapaciteti 35 lit</li> <li>-De = 404 mm</li> <li>-H = 408 mm</li> <li>-Lidhjet: F Ø 3/4"</li> </ul>	cope	1		
14		<p>F. Akumuli i ujit e ngrohje sanitarI kompletuar me te gjitha aksesoret , me karakteristikat teknike:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kapaciteti : 1500 l</li> <li>- Diametri : 950 mm</li> <li>- Lartesi : 2390 mm</li> <li>- Lidhjet hyrje/dalje : 1 1/2"</li> <li>- Temp. max 90°C</li> <li>- Presioni max 12 bar</li> <li>-Siperfaqja e serpentines: 3m<sup>2</sup></li> </ul>	cope	1		
		<b>Shuma 2</b>				
	<b>III</b>	<b>- Sistemi Ajrit te Kondicionuar</b>				
		<b>Njesi terminale te brendshme</b>				
1		<p>F. Fan Coil kanalore, kapaciteti ne ftohje / ngrohje 4.45 / 5.25 kW, prurja e ajrit Vmax.=600m<sup>3</sup>/h, P.u 765 l/h kompletuar me Valvol tre kalimshe + pult kontrolli.</p>	cope	9		

## Dokumenta Standarde të Tenderit

2	F. Fan Coil kanalore, kapaciteti ne ftohje / ngrohje 2.8 / 3.55 kW, prurja e ajrit Vmax.=450m <sup>3</sup> /h, P.u 765 l/h kompletuar me Valvol tre kalimshe + pult kontrolli.	cope	2		
3	F. Fan Coil tip dysHEMEJE, kapaciteti ne ftohje / ngrohje 1 / 1.36 kW, prurja e ajrit Vmax.=200m <sup>3</sup> /h, P.u 241 l/h kompletuar me Valvol tre kalimshe.	cope	2		
4	F. Fan Coil tip dysHEMEJE, kapaciteti ne ftohje / ngrohje 1.2 / 1.7 kW, prurja e ajrit Vmax.=240m <sup>3</sup> /h, P.u 250 l/h kompletuar me Valvol tre kalimshe.	cope	4		
5	F. Fan Coil tip dysHEMEJE, kapaciteti ne ftohje / ngrohje 1.73 / 2.32 kW, prurja e ajrit Vmax.=290m <sup>3</sup> /h, P.u 340 l/h kompletuar me Valvol tre kalimshe.	cope	1		
6	F. Fan Coil tip dysHEMEJE, kapaciteti ne ftohje / ngrohje 2.21 / 3.38 kW, prurja e ajrit Vmax.=450m <sup>3</sup> /h, P.u 427 l/h kompletuar me Valvol tre kalimshe.	cope	3		
7	F. Fan Coil tip dysHEMEJE, kapaciteti ne ftohje / ngrohje 2.8 / 3.55 kW, prurja e ajrit Vmax.=450m <sup>3</sup> /h, P.u 503 l/h kompletuar me Valvol tre kalimshe.	cope	5		
8	F. Fan Coil tip dysHEMEJE, kapaciteti ne ftohje / ngrohje 3.4 / 4.24 kW, prurja e ajrit Vmax.=600m <sup>3</sup> /h, P.u 636 l/h kompletuar me Valvol tre kalimshe.	cope	6		
9	F. Fan Coil tip dysHEMEJE, kapaciteti ne ftohje / ngrohje 4.86 / 6.46 kW, prurja e ajrit Vmax.=920m <sup>3</sup> /h, P.u 1110 l/h kompletuar me Valvol tre kalimshe.	cope	1		
10	F. Fan Coil tip dysHEMEJE, kapaciteti ne ftohje / ngrohje 6.35 / 7.81kW, prurja e ajrit Vmax.=920m <sup>3</sup> /h, P.u 1230 l/h kompletuar me Valvol tre kalimshe.	cope	3		
11	F. Fan Coil tip dysHEMEJE, kapaciteti ne ftohje / ngrohje 7.42 / 10.4kW, prurja e ajrit Vmax.=920m <sup>3</sup> /h, P.u 1092 l/h kompletuar me Valvol tre kalimshe.	cope	3		
12	F. Fan Coil tip dysHEMEJE, kapaciteti ne ftohje / ngrohje 7.62/ 9.67 kW, prurja e ajrit Vmax.=1300m <sup>3</sup> /h, P.u 1464 l/h kompletuar me Valvol tre kalimshe.	cope	1		
13	F. Fan Coil tip dysHEMEJE, kapaciteti ne ftohje / ngrohje 8.6/ 10.4 kW, prurja e ajrit Vmax.=1140m <sup>3</sup> /h, P.u 1471 l/h kompletuar me Valvol tre kalimshe.	cope	4		



Dokumenta Standarde të Tenderit

14	F. Njesi Rikuperatore Ajri V.ajri. 1850 m <sup>3</sup> /h ~ Presioni statik 80 Pa, Kap.Rekuperimi Ngrohje 54% ~ 9.2 kW, Kap.Rekuperimi Ftohje 47% ~ 1.73 kW, Kap.Rekuperimi Ftohje 47% ~ 1.73 kW	cope	1		
15	F. Mono Split 9000 BTU Inverter.	cope	2		
	<b>Njesi te jashtme</b>				
16	<p>UTA 1 - Njesi trajtimi ajri - Blloku i operacionit                      Prurja e ajrit dergim/kthim 8500 / 6900 m<sup>3</sup>/h .                      Renia e presionit te jashtem dergim/kthim 450/450 Pa.                      Kapaciteti termik ne ngrohje / ftohje 98.99 / 57.91 kW .                      Fuqia elektrike e ventilatorit, dergim 4.0 kW 3 F+N/400V/50Hz / kthim 4.0 kW 3 F+ N/400V/50Hz kompletuar me inverter shpejtesie. Efikasiteti i rekuperatorit 58.1 %. Komplet filtrash, komplet kuader elektrik, set sensoresh, rregullator klimaterik me akses BMS, set i valvolave 3 kalimshe per baterite. Struktura e tipit te jashtem.                      Dimensionet AxBxH [mm]: 1360x5790x2110. Pesha neto / totale 1980/2078 kg).</p>	cope	1		
17	<p>UTA 2 - Njesi trajtimi ajri - ( Dhomat e vizitave dhe zyrat)                      Prurja e ajrit dergim/kthim 4700 / 4900 m<sup>3</sup>/h .                      Renia e presionit te jashtem dergim/kthim 200/200 Pa.                      Kapaciteti termik ne ngrohje / ftohje 32.75 / 29.47 kW .                      Fuqia elektrike e ventilatorit, dergim 2.2 kW 3 F+N/400V/50Hz / kthim 2.2 kW 3 F+ N/400V/50Hz kompletuar me inverter shpejtesie. Efikasiteti i rekuperatorit 62.3 %. Komplet filtrash, komplet kuader elektrik, set sensoresh, rregullator klimaterik, set i valvolave 3 kalimshe per baterite. Struktura e tipit te jashtem.                      Dimensionet AxBxH [mm]: 1360x5270x1500. Pesha neto / totale 1434/1512 kg).</p>	cope	1		

## Dokumenta Standarde të Tenderit

18	<p>UTA 3 - Njesi trajtimi ajri ( Dhomat e shtrimit )                  Prurja e ajrit dergim/kthim 2600 / 2700 m<sup>3</sup>/h .                  Renia e presionit te jashtem dergim/kthim 200/200 Pa.                  Kapaciteti termik ne ngrohje / ftohje 21.62 / 14.57 kW .                  Fuqia elektrike e ventilatorit, dergim 1.5kW 3 F+N/400V/50Hz /                  kthim 1.1kW 3 F+ N/400V/50Hz kompletuar me inverter                  shpejtesie. Efikasiteti i rekuperatorit 48.4 %. Komplet filtrash,                  komplet kuader elektrik, set sensoresh, rregullator klimaterik, set                  i valvolave 3 kalimshe per baterite. Struktura e tipit te jashtem.                  Dimensionet AxBxH [mm]: 750x5230x1500. Pesha neto / totale                  958/1016 kg).</p>	cope	1		
19	<p>CHILLER 1 - UTA 1 - ( Blloku i operimit )                  (Versioni pompe nxehtesie ajer / uje, komplet me kitin hidraulik).                  Kapaciteti ftohes / ngrohes ne temperaturen -1°C : 83 / 99 kW .                  Temp. te jashtme vere / dimer : 36°C / -1°C - 14280 l/h                  Fuqia elektrike / tensioni /ushqimi : 39 kW / 400V / 3 F ~ 50Hz .                  Kit hidraulik ( akumulator, ene zgjerimi, pompe riqarkullimi,                  valvol, Termosat komandimi ne distance etj..). Grup mbushje                  automatike, sensor komplet dhe mbrojtje automatike kunder                  ngrirjes. Kompletuar me                  strukture metalike mbeshtetse me amortizator. Pesha 1099 kg</p>	cope	1		

## Dokumenta Standarde të Tenderit

20	<p>CHILLER 2 - UTA 2 + UTA 3 ( dhomat e shtrimit + Dhomat e vizitave dhe zyrat )                  (Versioni pompe nxehtesie ajer / uje, komplet me kitin hidraulik).                  Kapaciteti ftohes / ngrohes ne temperaturen -1°C : 51/ 58 kW .                  Temp. te jashtme vere / dimer : 36°C / -1°C - 8770 l/h                  Fuqia elektrike / tensioni /ushqimi : 20.1 kW / 400V / 3 F ~ 50Hz .                  Kit hidraulik ( akumulator, ene zgjerimi, pompe riqarkullimi, valvol, Termosat komandimi ne distance etj.). Grup mbushje automatike, sensor komplet dhe mbrojtje automatike kunder ngrirjes.Kompletuar me strukture metalike mbeshtetse me amortizator. Pesha 730 kg</p>	cope	1		
21	<p>CHILLER 3 - Fan Coila                  (Versioni pompe nxehtesie ajer / uje, komplet me kitin hidraulik).                  Kapaciteti ftohes / ngrohes ne temperaturen -1°C : 201 / 227 kW .                  Temp. te jashtme vere / dimer : 36°C / -1°C - 38180 l/h                  Fuqia elektrike / tensioni /ushqimi : 90 kW / 400V / 3 F ~ 50Hz .                  Kit hidraulik ( akumulator, ene zgjerimi, pompe riqarkullimi, valvol, Termosat komandimi ne distance. etj..). Grup mbushje automatike, sensor komplet dhe mbrojtje automatike kunder ngrirjes.Kompletuar me strukture metalike mbeshtetse me amortizator. Pesha 1800 kg</p>	cope	1		
22	<p>Gjenerator avulli                  me karakteristikat teknike:                  -Kapaciteti i prodhimit te avullit 90 kg/h                  -Fuqia elektrike 34 kW                  -(400V - 3~ 50Hz)                  -Pesha 64 kg</p>	cope	1		
23	<p>Vent. Centrifugal                  Type: CVD 3/8                  V = 460m<sup>3</sup>/h                  ΔP= 60 Pa                  Fel=70 Wat</p>	cope	1		
	<b>Shuma 3</b>	<b>Leke</b>			
	<b>SHUMA PAISJE</b>				
	<b>SHUMA TOTAL</b>				

**Shtojca 15**

[ Shtojcë për t'u plotësuar nga Autoriteti Kontraktor]

## NJOFTIM STANDART PËR OFERTUESIN E SKUALIFIKUAR<sup>5</sup>

[Vendi dhe data]

[Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor]

[Adresa e ofertuesit]

I/E Nderuar Z. /Zj. <emri i kontaktit>

Ju falenderoj për pjesëmarrjen në procedurën e lartpërmendur të prokurimit publik. Procedura e kryer në përputhje me Ligjin nr. 9643 datë 20.11.2006 Për Prokurimin Publik.

Oferta juaj u vlerësua me kujdes sipas kushteve dhe kërkesave të përcaktuara në njoftimin e kontratës dhe në dosjen e ofertës. Me keqardhje ju informoj se u s'kualifikuat, sepse oferta e dorëzuar nga ju u refuzua për shkak të arsyes (-ve) së/të mëposhtme:

---

---

---

---

Nëse mendoni se Autoriteti Kontraktor ka shkelur LPP ose RrPP gjatë procedurës së prokurimit publik, atëherë keni të drejtë të filloni një procedurë rishikimi siç parashikohet në Kreun VII të LPP-së.

Edhe pse nuk mundëm të përdornim shërbimet tuaja në këtë rast, besoj se do të vazhdoni të jeni i interesuar në nismat tona të prokurimit.

Me respekt

< **Emri** >

### Shtojca 16

[ Shtojcë për t'u plotësuar Autoriteti Kontraktor]

---

<sup>5</sup> Ky njoftim duhet të përdoret në rastin e procedurave të prokurimit që zhvillohen në rrugë shkresore

**FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT**

[Data \_\_\_\_\_]

Për: *[Emri dhe adresa e ofertuesit të shpallur fitues]*

Procedura e prokurimit:

Numri i referencës së procedurës/lotit:

Përshkrim i shkurtër i kontratës: *[Sasia ose qëllimi dhe kohëzgjatja e kontratës]*

Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike *[Data]* *[Numri]*

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit: çmimi më i ulët  oferta ekonomikisht më e favorshme

Njoftojme se, kane qenë pjesëmarrës në procedurë këta ofertues me vlerat përkatëse të ofruara:

1. \_\_\_\_\_  
*Emri i plotë i shoqërisë* *numri i NIPT-it*

Vlera \_\_\_\_\_  
*(me numra dhe fjalë)*

2. \_\_\_\_\_  
*Emri i plotë i shoqërisë* *numri i NIPT-it*

Vlera \_\_\_\_\_  
*(me numra dhe fjalë)*

Etj. \_\_\_\_\_

Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm:

1. \_\_\_\_\_  
*Emri i plotë i shoqërisë* *numri i NIPT-it*

2. \_\_\_\_\_  
*Emri i plotë i shoqërisë* *numri i NIPT-it*

Përkatësisht për arsyet e mëposhtme:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

\* \* \*

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë *[emri dhe adresa e ofertuesit të shpallur fitues]* se oferta e paraqitur, me një vlerë të përgjithshme prej *[shuma përkatëse e shprehur në fjalë dhe shifra]/pikët totale të marra [\_\_\_\_\_] është identifikuar si oferta e suksesshme.*

## Dokumenta Standarde të Tenderit

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë *[emri dhe adresa e autoritetit kontraktor dhe referenca e kontaktit]* sigurimin e kontratës, siç parashikohet në dokumentat e tenderit, brenda \_\_\_\_\_ ditëve nga dita e marrjes/publikimit të këtij njoftimi.

Në rast se nuk pajtoheni me këtë kërkesë, ose tërhiqeni nga nënshkrimi i kontratës, do të konfiskohej sigurimi i ofertës suaj (nëse është kërkuar) dhe kontrata do t'i akordohet ofertuesit vijues në klasifikimin përfundimtar, oferta e të cilit është dorëzuar me një vlerë të përgjithshme prej *[vlera përkatëse e shprehur në fjalë dhe shifra]*, siç parashikohet në nenin 58 të Ligjit nr.9643 datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar.

Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë \_\_\_\_\_

Ankesa: ka ose jo \_\_\_\_\_

(nëse ka) ka marrë përgjigje në datë \_\_\_\_\_

[Titullari i autoritetit kontraktor]

### Shtojca 17

[ Shtojcë për t'u plotësuar nga Autoriteti Kontraktor në rastin e marrëveshjes kuadër]

**FORMULARI I NJOFTIMIT TË OPERATORËVE EKONOMIKË TË SUKSESSHËM NË  
MARRËVESHJEN KUADËR**

[Data]

Për: [Emri dhe adresa e operatorëve ekonomikë të shpallur fitues]

1. \_\_\_\_\_

2. \_\_\_\_\_

3. \_\_\_\_\_

\* \* \*

Procedura e prokurimit: \_\_\_\_\_

Numri i referencës së procedurës/lotit:

Përshkrim i shkurtër i kontratës: *[Sasia, objekti, kohëzgjatja e kontratës etj]*

Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri]

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:  oferta ekonomikisht më e favorshme  çmimi më i ulët

Njoftojmë se, kanë qenë pjesëmarrës në procedurë këta operatorë ekonomikë, me shumatorën e çmimeve për njësi të ofruar/ me vlerat përkatëse të ofruara:

1. \_\_\_\_\_

*Emri i plotë i shoqërisë*

*numri i NIPT-it*

Shumatorja e çmimeve për njësi të ofruar/vlera \_\_\_\_\_

*(me numra dhe fjalë)*

2. \_\_\_\_\_

*Emri i plotë i shoqërisë*

*numri i NIPT-it*

Shumatorja e çmimeve për njësi të ofruar/vlera \_\_\_\_\_

*(me numra dhe fjalë)*

Etj. \_\_\_\_\_

Janë skualifikuar operatorët ekonomikë të mëposhëm:

1. \_\_\_\_\_

*Emri i plotë i shoqërisë*

*numri i NIPT-it*

2. \_\_\_\_\_

*Emri i plotë i shoqërisë*

*numri i NIPT-it*

Perkatësisht për arsyet e mëposhtme:



Dokumenta Standarde të Tenderit

\* \* \*

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë se janë identifikuar si operatorë ekonomikë të suksesshëm:

1. \_\_\_\_\_  
*Emri i plotë i shoqërisë* \_\_\_\_\_ *numri i NIPT-it* \_\_\_\_\_

Shumatorja e çmimeve për njësi të ofruar/Vlera \_\_\_\_\_/Pikët totale të marra \_\_\_\_\_  
(me numra dhe fjalë)

2. \_\_\_\_\_  
*Emri i plotë i shoqërisë* \_\_\_\_\_ *numri i NIPT-it* \_\_\_\_\_

Shumatorja e çmimeve për njësi të ofruar/Vlera \_\_\_\_\_/Pikët totale të marra \_\_\_\_\_  
(me numra dhe fjalë)

Etj. \_\_\_\_\_

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqiteni pranë [*emri dhe adresa e autoritetit kontraktor dhe referenca e kontaktit*], brenda \_\_\_\_\_ ditëve nga dita e marrjes/publikimit të këtij njoftimi për të lidhur draft marrëveshjen.

Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë \_\_\_\_\_

Ankesa: ka ose jo \_\_\_\_\_  
(nëse ka) ka marrë përgjigje në datë \_\_\_\_\_

**[Titullari i autoritetit kontraktor]**

## Shtojca 18

### **KUSHTET E PËRGJITHSHME TË KONTRATËS Punët – Procedura e Hapur**

#### **Neni 1: Qëllimi**

- 1.1 Këto kushte të përgjithshme të kontratës (KPK) do të zbatohen për kryerjen e Punëve të prokuruarra ne bazë të legjislacionit të prokurimit.
- 1.2 Ligji për Prokurimin Publik në Republikën e Shqipërisë parashikon se dispozitat e Kodit Civil Shqiptar do të zbatohen për kontratat e prokurimit publik. Disa dispozita të Kodit Civil janë rishprehur në KPK me qëllim që të rrisin transparencën e kushteve të kontratës. Megjithatë, citimi i disa dispozitave këtu nuk mohon në asnjë mënyrë zbatimin e dispozitave të tjera të Kodit Civil të kësaj kontrate.
- 1.3 Në mënyrë të ngjashme, disa dispozita të Ligjit mbi Prokurimin Publik janë rishprehur në KPK me qëllim që të rrisin transparencën e ligjit që rregullon prokurimin publik. Megjithatë, citimi i disa dispozitave këtu nuk mohon në asnjë mënyrë zbatimin e dispozitave të tjera të Ligjit mbi Prokurimin Publik mbi të drejtat, detyrat dhe detyrimet e palëve.
- 1.4 KPK do të zbatohen deri në atë masë që të mos lënë mënjanë kushtet ose dispozitat e parashikuara në pjesë të tjera të kontratës.
- 1.5 Kushtet e kontratës përfshijnë gjithashtu Kushtet e Veçanta të Kontratës (KVK). Në rast se ka një konflikt midis KPK dhe KVK, KVK do të mbizotërojnë mbi KPK.

#### **Neni 2: Përkufizime**

- 2.1 “Preventiv total” do të thotë volumet e punes te dhena ne projekt te cilat jane orientuese, plotesuar me cmimin total të përcaktuar që është pjesë e Ofertes në një kontratë me çelsa ne dore.
- 2.2 “Preventiv per njesi” do të thotë volumet e punes te dhena ne projekt shoqeruar me cmimet per njesi te pandryshuara që janë pjesë e Ofertes në një kontratë me punime ne matje.
- 2.3 “Afati i realizimit te punimeve” do të thotë data që Punët duhet të perfundojnë siç është shprehur në Grafikun për realizimin Punimeve , e vertetuar nga enti prokurues.
- 2.4 “Kontratë” do të thotë marrëveshja e shkruar e lidhur midis Autoritetit Kontraktor dhe kontraktorit që përbëhet nga dokumentat e tenderit duke përfshirë KPK dhe KVK, të gjitha bashkangjitjet dhe formularët e plotësuar dhe të gjitha dokumentat e tjera që përfshihen në referimin e çdo dokumenti.
- 2.5 “Cmim kontrate” do të thotë çmimi që i paguhet kontraktorit sipas kontratës për zbatimin e plotë dhe të përpiktë të detyrimeve të tij kontaktore.

## Dokumenta Standarde të Tenderit

- 2.6 “Realizimi i punimeve” do të thotë data e vërtetuar nga Autoriteti Kontraktor se Punët janë mbaruar.
- 2.7 “Defekt” do të thotë çdo pjesë e Punimeve e paperfunduar në përputhje me kontratën.
- 2.8 “Data e hyrjes” do të thotë data që Autoriteti Kontraktor lejon kontraktorin në kantier.
- 2.9 “Data e fillimit” është përfshirë në Të dhënat e kontrates. Ajo është data kur kontraktori do të fillojë punimet e ndertimit. Nëse kjo nuk realizohet, “data e fillimit” do të jete dita në të cilën do të paguhet paradhenia.
- 2.10 “Pajisje” do të thotë makineritë dhe veglat e kontraktorit të sjella përkohësisht në kantier për realizimin e Ndertimeve.
- 2.11 “Materiale” do të thotë të gjitha furnizimet, duke përfshirë ato të konsumit, të përdorura nga kontraktori për kryerjen e punimeve.
- 2.12 “Objekt i kontratës” do të thotë të gjitha Punët që kontraktori do të sigurojë sipas kushteve të kontratës.
- 2.13 “Palë(t)” do të thotë nënshkruesit e kontratës.
- 2.14 “Drejtues projekti” do të thotë personi i emëruar nga Autoriteti Kontraktor që është përgjegjës për administrimin e kontratës për Autoritetin Kontraktor.
- 2.15 “Autoritet Kontraktor” do të thotë Autoriteti Kontraktor që është pjesë e kësaj kontrate dhe që kontraktori punët objekt i kësaj kontrate. Ky term kudo që përdoret ka kuptim të njëjtë me atë të perkufizuar në ligj.
- 2.16 “Kantier” do të thotë vendi fizik i Punimeve.
- 2.17 “Raport i inspektimit të kantierit” do të thotë dokumentat e përfshira në dokumentat e tenderit që pasqyrojnë informacion faktik dhe të interpretuar rreth kushteve të sipërfaqes dhe nëntokës së kantierit.
- 2.18 “Nënkontraktues” do të thotë çdo person fizik ose ligjor ose kombinim i mësipërm, që furnizon Punët, materialet ose pajisjet për ose në emër të kontraktorit.
- 2.19 “Kontraktor” do të thotë personi fizik ose juridik që është palë e kësaj kontrate dhe sipas dispozitave të kësaj kontrate siguron Punimet.
- 2.20 “Standarte Teknike” do të thotë specifikimet e aprovuara nga një trup i posaçëm standartizimi për zbatimin e vazhdueshëm ose të përsëritur. Standarte të tilla përdoren si rregulla, rregullore ose perkufizim të karakteristikave për të siguruar se materialet dhe shërbimet e procesuara i përgjigjen qëllimit.
- 2.21 “Ngritja e kantierit” do të thotë punimet e ndertimit të përkohshme, të ndërtuara e instaluar, që janë të nevojshme për zbatimin e punimeve të ndertimit.

- 2.22 “Punime” do të thotë ajo që Autoriteti Kontraktor i kërkon nga kontraktori të gërmojë, ndërtojë, riparojë, rinovojë ose instalojë siç parashikohet në dokumentat e tenderit duke përfshirë shërbimet në lidhje me to, gjithashtu të përkufizuara në dokumentat e tenderit.

### **Neni 3: Hartimi i Kontratës**

- 3.1 Njoftimi i ofertes fituese do të shërbejë për hartimin e kontratës midis palëve, e cila duhet të firmoset brenda afatit të shprehur në dokumentat e tenderit.
- 3.2 Ekzistenca e kontratës do të konfirmohet me nënshkrimin e dokumentit të kontratës duke sanksionuar të gjitha marrveshjet midis palëve.

### **Neni 4: Praktikrat e Korrupsionit, Konflikti i Interesit dhe Kontrolli i Procesverbaleve**

- 4.1 Autoriteti Kontraktor mund t’i kërkojë gjykatës të deklarojë të paligjshme kontratën nëse zbulon se kontraktori ka kryer veprime të korrupsionit. Veprimet e korrupsionit përfshijnë veprimet e përshkruara në Nenin 26 të Ligjit mbi Prokurimin Publik.
- 4.2 Kontraktori nuk duhet të ketë lidhje (të tashme ose të shkuara) me asnjë konsulent ose ent që ka marrë pjesë në përgatitjen e dokumentave të tenderit për këtë prokurim.
- 4.3 Kontraktori duhet të lejojë Autoritetin Kontraktor të inspektojë llogaritë dhe regjistrat që kanë lidhje me zbatimin e kontratës ose t’i kontrollojë ato me anë të kontrollorëve të emëruar nga Autoriteti Kontraktor.

### **Neni 5: Informacioni Konfidencial**

- 5.1 Kontraktori dhe Autoriteti Kontraktues duhet të mbajnë në konfidencë të gjitha dokumentat, të dhënat dhe informacionet e tjera të dhëna nga pala tjetër në lidhje me kontratën.
- 5.2 Kontraktori mund t’i japë nënkontraktorit dokumenta të tilla, të dhëna ose informacione të tjera që merr nga Autoriteti Kontraktor deri në masën e kërkuar që nënkontraktorin të zbatojë punën e tij sipas kontratës. Në rast të tillë, kontraktori duhet të përfshijë në kontratën e tij me nënkontraktorin një dispozitë që premtim ruajtjen e konfidencës siç thuhet në Paragrafin 5.1 më sipër.

### **Neni 6: Prona Intelektuale**

- 6.1 Me përjashtim të rasteve kur parashikohet ndryshe në kontratë, të gjitha të drejtat e pronës intelektuale të siguruar nga kontraktori gjatë zbatimit të kontratës do t’i përkasin Autoritetit Kontraktor i cili mund t’i përdorë ato sipas gjykimit të tij.
- 6.2 Me përjashtim të rasteve kur parashikohet ndryshe në kontratë, kontraktori, pas përfundimit të kontratës, duhet t’i dorëzojë Autoritetit Kontraktor të gjitha raportet dhe të dhënat si hartat, diagramet, skicimet, specifikimet, planet, statistikat, llogaritjet dhe regjistrat mbështetës ose materialet e fituara, mbledhura ose përgatitura nga kontraktori gjatë zbatimit të kontratës. Kontraktori mund të mbajë kopje të këtyre dokumentave dhe të dhënave, po nuk duhet t’i përdori për qëllime që s’kanë lidhje me kontratën pa leje paraprake me shkrim nga Autoriteti Kontraktor.

- 6.3 Kontraktori duhet të garantojë Autoritetin Kontraktor zhveshjen nga përgjegjësia për shkelje të të drejtave të pronës intelektuale, që mund të dalin nga përdorimi i materialeve, skicave ose çdo prone tjetër sipas kontratës.
- 6.4 Në rast se ngrihet ndonjë pretendim ose padi kundër Autoritetit Kontraktor në lidhje me ndonjë shkelje të pronës intelektuale të shkaktuar nga zbatimi i kontratës ose nga përdorimi i materialeve, skicave ose çdo prone tjetër të mbrojtur e të furnizuar sipas kontratës, kontraktori duhet t'i japë Autoritetit Kontraktor të gjitha provat dhe informacionin në posedim të kontraktorit që kanë të bëjnë me këtë padi apo pretendim.

#### **Neni 7: Origjina e Materialeve**

- 7.1 Nuk ka asnjë kufizim për kombësinë e origjinës së materialeve, përveç atyre që mund të jenë përcaktuar në ndonjë Rezolutë të Asamblesë së Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara.
- 7.2 Kontraktori mund të jetë i detyruar të verifikojë origjinën e materialeve.
- 7.3 Për qëllime verifikimi “origjinë” do të thotë vendi ku materialet janë nxjerrë, bashkuar ose prodhuar. materialet janë prodhuar kur, nëpërmjet prodhimit, procesimit, ose mbledhjes së mjaftueshme të komponentëve, rezulton një produkt i ri i njohur në tregti që është mjaft i ndryshëm në karakteristikat bazë ose në qëllim apo përdorim nga komponentët e tij.
- 7.4 Origjina e materialeve ka dallim nga kombësia e kontraktorit ose nënkontraktorit që furnizon me materiale.

#### **Neni 8: Vendimet e Drejtuesit të Projektit**

- 8.1 Drejtuesi i projektit do të vendosë për çështjet e kontratës midis kontraktorit dhe Autoritetit Kontraktor
- 8.2 Drejtuesi i Projektit mund të delegojë ndonjë nga detyrat dhe përgjegjësitë e tij tek të tjerët përveç zgjidhjen e mosmarrveshjeve dhe konflikteve. Drejtuesi i projektit duhet të njoftojë kontraktorin për delegimet e bëra apo të revokuara.

#### **Neni 9: Komunikimi**

- 9.1 Çdo komunikim midis palëve duhet të bëhet me shkrim.

#### **Neni 10: Bashkëpunimi në Kantier me të Tjerët**

- 10.1 Kontraktori duhet të bashkëpunojë dhe të ndajë kantierin me firma të tjera, autoritete publike, shërbimet publike dhe Autoritetin Kontraktor siç kërkohet dhe përkufizohet në Grafikon e realizimit të punimeve.

#### **Neni 11: Përgjegjësia e Autoritetit Kontraktor**

- 11.1 Autoriteti Kontraktor ka përgjegjësi të kompensojë kontraktorin për dëmtime të pajisjeve të kontraktorit deri në masën që lidhet me veprime me faj të Autoritetit Kontraktor ose të

projekteve të Autoritetit Kontraktor me përjashtim të rastit kur keto të fundit, kishin gabime të dukshme që mund të ishin konstatuar lehtësisht nga kontraktuesi.

**Neni 12: Raporti i Inspektimit të Kantierit dhe Kushtet e Kantierit**

- 12.1 Autoriteti Kontraktor nuk mban asnjë përgjegjësi për konkluzionet ose interpretimet e bëra në raportin e inspektimit të kantierit.
- 12.2 Kontraktori pranon se i ka marrë të gjitha hapat e nevojshme për të verifikuar natyrën dhe vendin e Punimeve dhe se ka inspektuar dhe pajtohet me kushtet e përgjithshme dhe lokale që mund të ndikojnë në kryerjen ose koston e Punëve.

**Neni 13: Kontraktori që Kryen Punimet**

- 13.1 Kontraktori duhet të kryejë dhe mbarojë Punimet në përputhje me specifikimet teknike të paraqitura në dokumentat e tenderit.
- 13.2 Kontraktori nuk mban përgjegjësi për gabimet në projekt, të dhëna, planimetri ose aspekte të tjera të specifikimeve teknike, të dhëna nga Autoriteti Kontraktor, me përjashtim të rasteve kur gabimi ishte aq i dukshëm sa kontraktori duhet ta kishte vënë re dhe ta kishte reklamuar këtë të Autoriteti Kontraktor.
- 13.3 Kodet dhe standartet që do zbatohen do të jenë të shprehura në dokumentat e tenderit. Nëse gjatë ekzekutimit të kontratës, ka ndryshime në zbatimin e kodeve ose standarteve, këto ndryshime do të zbatohen vetëm pasi të jenë aprovuar nga Autoriteti Kontraktor.

**Neni 14: Ekzekutimi i Punimeve**

- 14.1 Kontraktori duhet të fillojë zbatimin e kontratës menjëherë sapo ta lidhe atë dhe duhet t'i mbarojë Punët brenda Afatit të Mbarimit.

**Neni 15: Ngritja e Kantierit**

- 15.1 Kontraktori mban përgjegjësi për projektin e Ngritjes së Kantierit.
- 15.2 Kontraktori duhet të paraqesë të gjitha planet për Ngritjen e Kantierit tek drejtuesi i projektit për shqyrtimin dhe miratimin e tij.

**Neni 16: Sigurimi Teknik dhe Mjedisor**

- 16.1 Kontraktori do të mbajë përgjegjësi për sigurinë e të gjitha aktiviteteve në kantier.
- 16.2 Kontraktori do të sigurojë kantierin në mënyrë të tillë që të minimizojë dëmtimet e mjedisit. Për shembull, ai duhet të kursejë energjinë, ujin dhe burime të tjera, të reduktojë humbjen dhe të minimizojë përdorimin e substancave varfëruese të ozonit, çlirimin e gazrave, Lëndët e përbëra organike të reze dhe substanca të tjera, që dëmtojnë shëndetin dhe mjedisin.

**Neni 17: Zbulimet**

- 17.1 Çdo gjë me interes historik ose me vlerë të konsiderueshme e zbuluar papritur në kantier do të deklarohen për të vepruar konform legjislacionit në fuqi. Kontraktori duhet të njoftojë drejtuesin e projektit për ndonjë zbulim të tillë dhe të ndjekë udhëzimet e drejtuesit të projektit për procedurën e administrimit të objekteve.

**Neni 18: Disponimi i Kantierit**

- 18.1 Autoriteti Kontraktor duhet t'i japi të drejtën e disponimit të kantierit kontraktorit në datën e hyrjes të shprehur në dokumentat e tenderit. Nëse disponimi i ndonjë pjese të kantierit nuk jepet brenda datës së hyrjes për kantierin ose asaj pjese të kantierit siç parashikohet në dokumentat e tenderit, do të konsiderohet se Autoriteti Kontraktor ka vonuar fillimin e zbatimit të kontratës, dhe kontraktori i lind e drejta të kërkojë amendimin e kontratës në lidhje me shtyrjen e Afatit të Mbarimit. Autoriteti Kontraktor dhe kontraktori do të mbajnë procesverbal për datën e hyrjes.

**Neni 19: Raportimi i Grafikut të Zbatimit**

- 19.1 Menjëherë pas lidhjes së kontratës, kontraktori duhet t'i paraqesë drejtuesit të projektit një program plani që tregon metodat e përgjithshme, rregullimet, porositë, afatet dhe rrugët kritike për aktivitetet e Punimeve .
- 19.2 Në intervale të skeduar rregullisht siç është aprovuar nga drejtuesi i projektit, kontraktori duhet të përgatisë raportime duke treguar progresin e arritur në çdo aktivitet dhe efektet e progresit në punën e mbetur, duke përfshirë çdo ndryshim në sekuencën e aktiviteteve.

**Neni 20: Paralajmërimi në Kohë**

- 20.1 Kontraktori duhet të paralajmërojë drejtuesin e projektit sa më shpejt të jetë e mundur për ngjarje dhe rrethana specifike që mund të ndodhin në të ardhmen apo që mund të ndikojnë negativisht në zbatimin e kontratës, duke përfshirë cilësinë e punës dhe vonesën në afate.

**Neni 21: Kontrolli i Cilësisë**

- 21.1 Kontraktori do të jetë plotësisht përgjegjës për kontrollin e cilësisë dhe zbatimin e kontratës.
- 21.2 Sapo të lidhë kontratën, kontraktori duhet t'i paraqesë drejtuesit të projektit një plan për kontrollin e cilësisë së aktiviteteve në zbatimin e kontratës.
- 21.3 Drejtuesi i projektit duhet të kontrollojë punën e kontraktorit dhe të njoftojë kontraktorin për defekte që mund të jenë gjetur.
- 21.4 Sa herë që të jepet njoftimi për defekte, kontraktori duhet të korrigjojë defektin brenda afatit të parashikuar në njoftim.

**Neni 22: Defektet e Pakorrigjuara**

- 22.1 Nëse kontraktori nuk e ka korrigjuar një defekt brenda kohës së specifikuar në njoftimin për defektin nga drejtuesi i projektit, drejtuesi i projektit do të llogarise koston e korrigjimit të defektit dhe kjo shumë do të mbahet nga çdo pagesë që i duhet bërë kontraktorit deri sa defekti

të korrigjohet. Dështimi për të korrigjuar defektin brenda një afati të arsyeshëm përbën shkak për zgjidhje kontrate për arsye mospërbushje në favor të Autoriteti Kontraktor.

**Neni 23: Përgjegjësitë e Autoriteti Kontraktor**

- 23.1 Nga Afati i fillimit deri në Afatin e Realizimit të Plote, Autoriteti Kontraktor do të jetë përgjegjës për:
- (a) dëmtim personal, vdekje ose humbje apo dëmtim të pasurisë për shkak të neglizhencës ose ndërhyrjes, qoftë edhe të ligjshme nga Autoriteti Kontraktor apo nga çdo person i punësuar/kontraktuar nga Autoriteti Kontraktor, përveç kontraktorit.
  - (b) dëmtim të Punimeve, materialeve dhe pajisjeve deri në atë masë që lidhet me fajin e Autoritetit Kontraktor apo me projektin e tij.

**Neni 24: Përgjegjësitë e kontraktorit**

- 24.1 Nga Afati i fillimit deri në Afatin e Realizimit, kontraktori do të jetë përgjegjës për dëmtim personal, vdekje ose humbje apo dëmtim të pasurisë, dhe pasuri të tjera dhe që nuk mbulohen nga Autoriteti Kontraktor sipas Nenit 23.

**Neni 25: Sigurimi**

- 25.1 Kontraktori duhet të sigurojë objektin, me emra të përbashkët të Autoritetit Kontraktor dhe kontraktorit, nga data e hyrjes në kantier deri në afatin e realizimit të plote, në shumën e shprehura në KVK për humbje ose dëmtim të punimeve, pajisjeve, materialeve; humbje ose dëmtim të kantierit ose pronave të tjera në kantier dhe dëmtimet personale ose vdekjet e palëve të treta.
- 25.2 Polica e sigurimit do të dorëzohet tek drejtuesi i projektit për aprovim brenda 30 ditëve pas shpalljes së fituesit të kontratës. Ky siguracion duhet të mbulojë kompensimin e kërkuar për të kompensuar humbjen ose dëmin e shkaktuar. Nëse kontraktori dështon të sigurojë policën e sigurimit, kontrata do të konsiderohet e anuluar. Megjithatë, Autoriteti Kontraktor, mund të vendosë të zgjasë periudhën e paraqitjes të policës së sigurimit ose të bëjë vetë siguracionin dhe të zbrisi koston e tij nga pagesa që i jep kontraktorit.
- 25.3 Kushtet e siguracionit nuk mund të ndryshohen pa aprovimin paraprak të Autoritetit Kontraktor.

**Neni 26: Testimet dhe Inspektimet**

- 26.1 Kontraktori duhet të bëjë të gjitha testet dhe inspektimet e kërkuara nga dispozitat e kontratës. Kosto e këtyre testeve dhe inspektimeve duhet të financohet tërësisht nga kontraktori brenda çmimit të kontratës
- 26.2 Autoriteti Kontraktor me shpenzimet e tij, ka të drejtë të ndjekë testimet dhe/ose inspektimet. Nëse materialet prodhohen ose përgatiten në vende të ndryshme nga ato të kontraktorit, kontraktori duhet të sigurojë leje për Autoritetin Kontraktor për të ndjekur këto teste dhe inspektime.



- 26.3 Autoriteti Kontraktor gjithashtu mund t'i kërkojë kontraktorit të bëjë teste ose inspektime shtesë të parashikuara në kontratë por të gjykuara të nevojshme për të verifikuar se Punimet janë konform specifikimeve dhe kushteve të kontratës. Autoriteti Kontraktor do të mbajë përgjegjësi për koston e këtyre testeve. Gjithashtu, nëse këto teste ndalojnë progresin e punës së kontraktorit, Autoriteti Kontraktor do të bjerë dakort të ndryshojë grafikun.
- 26.4 Autoriteti Kontraktor do të refuzojë çdo punim që nuk e kalon testimin dhe/ose inspektimin ose nuk është konform specifikimeve teknike dhe kushteve të kërkuara në zbatimin e kontratës.
- 26.5 As ekzekutimi i testeve as inspektimi i punimeve nuk do ta lirojë kontraktorin nga çdo garanci ose detyrim tjetër sipas kontratës.

#### **Neni 27 Garancitë**

- 27.1 Kontraktori garanton se materialet e trupëzuara me punët janë të reja, të papërdorura dhe të modeleve të fundit dhe se trupëzojnë përmirësimet e fundit në projekt dhe materiale, me përjashtim kur parashikohet ndryshe në kontratë.
- 27.2 Me përjashtim të ndonjë parashikimi në kontratë ose nga ligji, kontraktori garanton se materialet nuk kanë defekte të shkaktuara nga ndonjë veprim ose mosveprim i kontraktorit apo të shkaktuara nga projektimi, materialet dhe puna nën kushte normale përdorimi, për kushtet që mbizotërojnë në Shqipëri.

#### **Neni 28: Çmimi i Kontratës**

- 28.1 Çmimet e kontraktorit për Punët e kryera sipas kontratës nuk duhet të ndryshojnë nga çmimet e ofruar nga kontraktori në ofertën e tij.

#### **Neni 29: Kushtet e Pagesës**

- 29.1 Çmimi i kontratës, duke përfshirë edhe pagesat paraprake, duhet të paguhet siç specifikohet në kontratë.
- 29.2 Me përjashtim të rasteve kur parashikohet më një dispozitë tjetër në kontratë, pagesa do të bëhet me monedhë Shqiptare. Kursi i këmbimit të monedhave të ndryshme do të jetë kursi i Bankës së Shqipërisë në ditën kur është dërguar për publikim njoftimi i kontratës dhe i përcaktuar në kontratë.
- 29.3 Me përjashtim të rasteve kur parashikohet ndryshe në kontratë, kontraktori ka të drejtë të marrë pagesa periodike gjatë progresit të zbatimit të projektit. Grafiku i pagesave periodike do të parashikohet në KVK. Kur bëhet një pagesë e parashikuar, kontraktori duhet të paraqesë një deklaratë me situacionin e muajit tek drejtuesi i projektit ku deklaron se plani sipas grafikut është përmbushur. Komunikata gjithashtu duhet të shprehë vlerën e punës së ekzekutuar duke hequr shumën e grumbulluar të verifikuar më parë, si dhe shumën e pagesës paraprake të papaguar dhe çdo shumë të mbajtur në pritje të korigjimit të një defekti.
- 29.4 Drejtuesi i projektit duhet të kontrollojë punimet e ekzekutuara nga kontraktori dhe duhet të verifikojë shumën që duhet t'i paguhet kontraktorit, brenda 20 ditëve pune nga data që kontraktori paraqet komunikatën e tij tek drejtuesi i projektit.

- 29.5 Me përjashtim të rasteve kur parashikohet ndryshe në kontratë, pagesa e periodike për Punët do të bëhet brenda 30 ditëve kalendarike nga data që progresi i grafikut të zbatimit është verifikuar nga drejtuesi i projektit.
- 29.6 Data e pagesës do të jetë dita që fondet xhirohen nga llogaria e Autoritetit Kontraktor.

**Neni 30: Vonesa në Bërjen e Pagesës**

Në rast të verifikimit të vonesave në kryerjen e pagesave nga ana e Autoritetit Kontraktor, megjithëse kontraktuesi ka përmbushur të gjitha detyrimet e tij në përputhje me kushtet e kontratës, detyrimet e prapambetura dhe kamatëvonesat përkatëse do të kryhen në përputhje me parashikimet e ligjit nr. 48/2014 “Për pagesat e vonuara në detyrimet kontraktore e tregtare”.

**Neni 31: Nryshimi i Ligjeve dhe Rregulloreve**

Nëse pas datës së dorëzimit të ofertave ose datës së nënshkrimit të kontratës, ndonjë ligj ose akt nënligjor në Republikën e Shqipërisë hyn në fuqi ose ndryshon dhe ndikon kushtet, duke përfshirë datën e dorëzimit ose çmimin e kontratës, kushtet ose çmimi i kontratës do të rregullohen në atë masë sa kontraktuesi është ndikuar në përmbushjen e detyrimeve të tij sipas kontratës

**Neni 32: Forca Madhore**

- 32.1 Kontraktori nuk duhet të mbajë përgjegjësi për humbjen e sigurimit të kontratës, dëmeve të likuidueshme ose ndërprerjen për mosplotësim, nëse dhe deri në masën që vonesa në zbatim ose ndonjë dështim tjetër në përmbushjen e detyrimeve të tij sipas kontratës, vijnë si pasojë e ngjarjeve të Forcës Madhore.
- 32.2 Për qëllimet e këtij neni “Forcë Madhore” do të thotë një ngjarje jashtë kontrollit të kontraktorit dhe e paparashikueshme. Ngjarje të tilla mund të përfshijnë, por nuk kufizohen nga, veprimet e Autoritetit Kontraktor, qoftë në kapacitetin e tij sovran ose kontraktual, lufta ose revolucionet, zjarri, përmbytja, tërmeti, epidemitë, shtrëngime të karantinës dhe embargo tranziti.
- 32.3 Nëse ndodh ndonjë situatë e Forcës Madhore, kontraktori duhet të njoftojë menjëherë Blerësin Publik. Me përjashtim kur Autoriteti Kontraktor jep udhëzime të ndryshme, kontraktori duhet të vazhdojë të zbatojë detyrimet e tij sipas kontratës në masën praktikisht të arsyeshme dhe duhet të kërkojë të gjitha mjetet e arsyeshme për zbatimin që nuk pengohet nga Forca Madhore.

**Neni 33: Vonesa në Zbatim dhe Zgjatja e Afatit**

- 33.1 Me përjashtim kur parashikohet ndryshe, kontraktori duhet të fillojë zbatimin e kontratës menjëherë pas nënshkrimit të saj.
- 33.2 Me përjashtim kur Autoriteti Kontraktor është dakort për zgjatje të afatit të kontratës, ka të drejtë të kërkojë dëmet për vonesën në zbatim, nëse kontraktori dështon në dorëzimin e punës brenda Afatit së Dorëzimit të Plotë të specifikuar në kontratë.

- 33.3 Autoriteti Kontraktor mund të zbresë shumën e dëmeve të likuidueshme që duhen paguar nga shuma e pagesës ndaj kontraktorit. Në rast të tillë Autoriteti Kontraktor duhet t'i japi kontraktorit njoftim me shkrim për shumën dhe arsyen e zbritjes.
- 33.4 Autoriteti Kontraktor do të jetë dakort për një zgjatje të afatit, në rastin e Forcës Madhore.
- 33.5 Autoriteti Kontraktor, mund të jetë dakort për zgjatje të afatit edhe në rrethana të tjera në se është në interesin publik për ta bërë këtë. Në rast se kontraktori ndeshet me kushte që pengojnë zbatimin në kohë, kontraktori duhet të njoftojë menjehere Autoritetin Kontraktor me shkrim për vonesën, shkakun dhe datën e propozuar të dorëzimit ose përfundimit. Autoriteti Kontraktor duhet të vlerësojë kërkesën. Nëse Autoriteti Kontraktor është dakort me vonesën, zgjatja do të hyjë në fuqi me një amendament me shkrim të kontratës të nënshkruar nga Autoriteti Kontraktor dhe kontraktori.

#### **Neni 34: Dëmet e Likuidueshme për Vonësën në Mbarimin e Punimeve**

- 34.1 Dëmet e likuidueshme për vonesën në mbarimin e Punimeve do të llogariten me tarifat e mëposhtme ditore:
- a) Për kontratat me periudhë zbatimi jo më shumë se 6 muaj, tarifa ditore do të jetë 4/1000 të vlerës koresponduese të mbetur pa u zbatuar nga cmimi total i kontratës, por kjo vlerë do të llogaritet minimalisht mbi 25% të vlerës së kontratës.
  - b) Për kontratat me periudhë zbatimi jo më shumë se 12 muaj, tarifa ditore do të jetë 2/1000 të vlerës koresponduese të mbetur pa u zbatuar nga cmimi total i kontratës, por kjo vlerë do të llogaritet minimalisht mbi 25% të vlerës së kontratës.
  - c) Për kontratat me periudhë zbatimi më shumë se 12 muaj, tarifa ditore do të jetë 1/1000 të vlerës koresponduese të mbetur pa u zbatuar nga cmimi total i kontratës, por kjo vlerë do të llogaritet minimalisht mbi 25% të vlerës së kontratës.

#### **Neni 35: Negociatat dhe Amendamentet**

- 35.1 Palët nuk do të negociojnë ndryshime ose amendamente të asnjë kushti të kontratës që do të ndryshonte dukshëm kushtet që përbëjnë bazën e përzgjedhjes së kontraktorit.
- 35.2 Asnjë amendament ose variacion tjetër i kontratës nuk do të jetë i vlefshëm pa qënë me shkrim, me datë, i referohet shprehimisht kontratës dhe nënshkruhet nga një përfaqësues i autorizuar i kontraktorit dhe Autoriteti Kontraktor.
- 35.3 Çdo heqje dore nga të drejtat, pushtetet ose ndreqjet që mund të bëhen nga palët sipas kontratës duhet të bëhet me shkrim, të ketë datë dhe të firmoset nga një përfaqësues i autorizuar i palës që bën këtë dorëheqje dhe duhet të specifikojë të drejtën dhe masën në të cilën ajo lëshohet.

#### **Neni 36: Ndryshimi i Porosisë**

- 36.1 Kushtet e kontratës nuk janë subjekt rinegociimi dhe amendimi pas hyrjes në fuqi me përjashtim kur lejohet specifikisht dhe parashikohet në kushtet e kontratës. Çdo amendament i kontratës duhet të bëhet me shkrim dhe firmosur nga Autoriteti Kontraktor dhe kontraktori.
- 36.2 Ndertime shtesë mund të porositen vetëm në rrethana të përcaktuara në LPP dhe me kusht që shtesa e kontratës të mos i kalojë 20% të çmimit origjinal të kontratës.

- 36.3 Autoriteti Kontraktor në çdo kohë, mund të porosisë kontraktorin të bëjë ndryshime brenda qëllimit të përgjithshëm të kontratës në secilin nga elementët e më poshtëm:
- Korrigjime në projektin, vizatimin ose specifikimet e Punëve
  - Korrigjime në materiale
  - Korrigjime në sasi
- 36.4 Përpara se të kërkojë një ndryshim, Autoriteti Kontraktor dhe kontraktori duhet të bien dakort për çdo rritje ose ulje të çmimit të kontratës dhe/ose ndryshim në grafikun e zbatimit ose përfundimit që është shkaktuar nga ndryshimi. Porosia e ndryshuar duhet të materilizojë amendamentet e marrveshjes. Autoriteti Kontraktor nuk ka të drejtë të nxjerrë pretendime për pajtimin me ndryshimin e porositur përveç rregullimeve të siguruara në amendamentet e marrveshjes.
- 36.5 Ndryshimi i porosise nuk do te jete i vlefshem nese nuk formalizohet sipas kerkesave te Nenit 35 te ketyre kushteve te pergjithshme.

**Neni 37: Preventivi për Njësi ose në Total**

- 37.1 Kontrata do të përfshijë një Preventiv në Total nëse është një kontratë me shumë totale ose një Preventiv për Njësi nëse është një kontratë me çmim njësie. Nëse është një kontratë me çmim njësie, preventivi për njësi do të përmbajë volumet e zërave të ndërtimit, instalimin, testimin dhe komisionet që bëhen nga kontraktori.
- 37.2 Preventivi për Njësi do të përdoret për të llogaritur çmimin e kontratës. Kontraktori do të paguhet për sasinë e realizuar me tarifën në preventivin në njësi për secilin zë punimesh.

**Neni 38: Mbarimi dhe marrja përsipër e ndërtimeve**

- 38.1 Kontraktori duhet t'i kërkojë drejtuesit të projektit t'i lëshojë një certifikatë për mbarimin e Punimeve dhe drejtuesi i projektit do t'a bëjë këtë sapo të vendosi se Punimet janë mbaruar plotësisht.
- 38.2 Nëse drejtuesi i projektit zbulon se Punimet nuk janë përfunduar plotësisht, drejtuesi i projektit do t'i japi udhëzime me shkrim kontraktorit që specifikojnë zerrat e punimeve ose aktivitetet që duhen përfunduar para se të lëshohet certifikata.
- 38.3 Nëse drejtuesi i projektit zbulon defekte në Punime, drejtuesi i projektit duhet t'i japi kontraktorit njoftim me shkrim duke specifikuar defektet që duhet të korrigjohen para se të lëshohet certifikata.

**Neni 39: Ndërprerja për Mosplotësim**

- 39.1 Autoriteti Kontraktor mund të ndërpresë kontratën në tërësi ose pjesërisht nëse:
- kontraktori dështon në kryerjen e Punëve brenda periudhës së specifikuar në kontratë ose brenda zgjatjes së dhënë; ose,
  - kontraktori dështon të zbatojë ndonjë detyrim tjetër të kontratës.
- 39.2 Autoriteti Kontraktor duhet t'i japi kontraktorit njoftim me shkrim për ndërprerjen për mosplotësim dhe t'i japi kontraktorit 15 ditë të ndreqë mosplotësimin me përjashtim kur

ndërprerja është bërë për veprime të korruptuara ose të paligjshme, rast në të cilin ndërprerja do të jetë e menjëhershme.

- 39.3 Të gjitha materialet, Ngritja e Kantierit dhe Punët e përfundura do të bëhen pronë e Autoriteti Kontraktor nëse kontrata ndërpritet për mosplotësim të kushteve të saj

**Neni 40: Ndërprerja për Shkak të Falimentimit**

40.1 Autoriteti Kontraktor mund të ndërpresë kontratën në çdo kohë nëse kontraktori falimenton ose bëhet i paafte të paguajë.

40.2 Autoriteti Kontraktor duhet t'i japi kontraktorit njoftim me shkrim për ndërprerjen.

**Neni 41: Ndërprerja për Shkak të Interesit Publik**

41.1 Autoriteti Kontraktor mund të ndërpresë kontratën në çdo kohë nëse gjykon se ky veprim duhet ndërmarrë për t'i shërbyer sa më mirë interesit publik.

41.2 Autoriteti Kontraktor duhet t'i japi kontraktorit lajmërim me shkrim për ndërprerjen.

41.3 Autoriteti Kontraktor duhet të paguajë kontraktorin për të gjitha Punët e pranuar dhe të kryera përpara ndërprerjes dhe duhet t'i paguajë kontraktorit dëmet e shkaktuara për kryerjen e pjesshme të Punëve. Në llogaritjen e shumës së dëmeve, kontraktori do të kërkohet të ndërmarrë të gjitha veprimet e nevojshme për të minimizuar dëmet.

**Neni 42: Nënkontraktimi**

42.1 Një nënkontratë do të jetë e vlefshme vetëm nëse është në formën e një marrveshjeje të shkruar me anë të së cilës kontraktori i beson kryerjen e një pjese të detyrimeve të kontratës së tij një pale të tretë.

42.2 Kontraktori nuk duhet të nënkontrakttojë pa aprovimin paraprak me shkrim të Autoritetit Kontraktor. Kontraktori duhet të njoftojë Autoritetin Kontraktor për elementet e kontratës që nënkontraktohet dhe dokumentacinin që provon aftësinë e nën-kontraktorit. Autoriteti Kontraktor duhet të lajmërojë kontraktorin për vendimin e tij, brenda 5 ditëve nga marrja e njoftimit, duke shprehur arsyet nëse e aprovon apo jo atë.

42.3 Cdo nënkontraktor duhet të ketë të drejte të marre pjese në prokurimin publik sipas Ligjit mbi Prokurimin Publik. Autoriteti mund të parashikojë pagesa direkte tek nënkontraktori për punët që do të kryejë

42.4 Kontraktori mbetet plotësisht përgjegjës për zbatimin e kontratës pavarësisht nga sjellja e nënkontraktorit.

**Neni 43: Transferimi i të Drejtave**

43.1 Kontraktori nuk duhet të transferojë, tërësisht ose pjesërisht, detyrimet e tij sipas kontratës me përjashtim kur jepet miratimi paraprak nga Autoriteti Kontraktor.

**Neni 44: Sigurimi i Kontrates**

- 44.1 Përpara nënshkrimit të kontratës, kontraktuesi duhet ti dorëzojë Autoriteti Kontraktor sigurimin e kontratës në shumën dhe formën e kërkuar.
- 44.2 Shuma e sigurimit të kontrates duhet t'i paguhet Autoriteti Kontraktor si kompensim për çdo humbje të rezultuar nga dështimi i kontraktori në plotësimin e detyrimeve të tij sipas kontratës.
- 44.3 Sigurimi i kontrates do t'i kthehet kontraktorit jo më vonë se 30 ditë pas datës së marrjes në dorëzim të punimeve. Megjithatë, pesë (5) përqind e sigurimit do të mbahet deri në përmbushjen e kënaqshme të detyrimeve të garancisë.

**Neni 45: Baza Ligjore**

- 45.1 Kontrata do të rregullohet dhe interpretohet sipas legjislacionit shqiptar në fuqi.

**Neni 46: Zgjidhja e Mosmarrveshjeve**

- 46.1 Autoriteti Kontraktor dhe kontraktori duhet të bëjnë çdo përpjekje të zgjidhin mosmarrveshjet ose konfliktet e ndodhura midis tyre ose në lidhje me këtë marrveshje me negociata direkte.
- 46.2 Në se palët dështojnë në zgjidhjen e mosmarrveshjes ose konfliktit, ato i drejtohen zgjidhjes së marrveshjeve sipas kontratës dhe procedurave juridike në fuqi sipas legjislacionit të Republikës së Shqipërisë.

**Neni 47: Përfaqsimi i Palëve**

- 47.1 Çdo palë duhet të emërojë me shkrim një person ose strukturë organizative, që do të jetë përgjegjës, në emër të palës, për marrjen e komunikatave dhe për përfaqësimin e palës në çështjet e lidhura me egzekutimin e kontratës.
- 47.2 Secila palë duhet të lajmërojë palën tjetër menjëherë për ndonjë ndryshim në emërimin e përfaqësuesit të palës. Në se njëra palë dështon të lajmërojë, duhet të marrë përsipër çdo humbje të shkaktuar nga dështimi për të dhënë njoftim të mjaftueshëm.
- 47.3 Palët mund të emërojnë persona ose struktura organizative shtesë për të përfaqësuar palën në veprime ose veprimtari të veçanta në të cilin rast njoftimi me shkrim duhet dhënë dhe duhet të përcaktojë shtrirjen e autoritetit të përfaqësuesit.

**Neni 48: Lajmërimet**

- 48.1 Çdo lajmërim i dhënë nga njëra palë tjetër sipas kontratës duhet të bëhet me shkrim në adresën e specifikuar në kontratë.
- 48.2 Njoftimi do të ketë efekt sapo të dorëzohet.

**Neni 49: Llogaritja e Afateve**

49.1 Të gjitha referencat e ditëve do të jenë ditë kalendarike me përjashtim kur parashikohet ndryshe.

## Shtojca 19

[ Shtojcë për t'u plotësuar nga Autoriteti Kontraktor ]

### **KUSHTET E VEÇANTA Punët – Procedura e Hapur**

Kushtet e veçanta të Kontratës do të plotësojnë Kushtet e Përgjithshme të Kontratës. Në rast se ka mospërputhje midis KPK dhe KVK do të mbizotërojnë Kushtet e veçanta të kontratës.

#### **Neni 1: Përkufizime**

- 1.1 Autoriteti Kontraktor është \_\_\_\_\_
- 1.2 Kontraktori është \_\_\_\_\_

#### **Neni 2: Sigurimi i Kontrates**

- 2.1 Sigurimi i kontratës në shumën prej (10% të vlerës së ofertës) duhet të ofrohet nga kontraktori për të siguruar ekzekutimin e detyrimeve të tij sipas kontratës.
- 2.2 Sigurimi i kontratës do t'i lëshohet ose kthehet, menjëherë, kontraktorit sipas skedarit të mëposhtëm: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

#### **Neni 3: Drejtuesi i Projektit**

- 3.1 Drejtuesi i Projektit do të jetë: \_\_\_\_\_
- 3.2 Adresa/pika e kontaktit: \_\_\_\_\_

#### **Neni 4: Kantieri**

- 4.1 Kantieri i Punëve do të jetë (Pershkrimi i saktë i venddodhjes së objektit që do të realizohet):  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

#### **Neni 5 Data e Fillimit**

- 5.1 Kontraktorit do t'i jepet leja për të hyrë në kantier më: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

#### **Neni 6: Siguracioni**

- 6.1 Nga Data e hyrjes deri në Afatin e Mbarimit kontraktori duhet të ketë siguracion që mbulon deri në shumën prej:
- Për dëmtime ose humbje të Punëve dhe Materialeve: \_\_\_\_\_
  - Për dëmtime ose humbje të Pajisjeve: \_\_\_\_\_



- c. Për dëmtime ose humbje të pasurisë përveç Punëve, Materialeve dhe Pajisjeve: \_\_\_\_\_
- d. Për dëmtim personal ose vdekje të personave në kantier: \_\_\_\_\_

**Neni 7: Inspektimet dhe Testimet**

7.1 Inspektimet dhe testimet para vërtetimit të mbarimit të Punëve do të përfshijnë: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**Neni 8: Lloji i Kontratës**

- 8.1 Kjo kontratë do të çmohet si një
- Kontratë me Çmim Njësie të bazuar në çmimet e njësive të shprehura në Preventivin në Njësi
  - Kontratë me Shumë Totale

**Neni 9: Grafiku i Pagesës**

9.1 Pagesa duhet bërë sipas grafikut të mëposhtëm: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

9.2 Pagesa për Punët duhet bërë brenda \_\_\_\_\_ ditëve nga data që kontraktori paraqet një dokument që deklaron se objektivi për pagesën është arritur subjekt ky i konfirmimit të dokumentit nga drejtuesi i projektit. Nëse është lënë e paplotësuar, periudha kohore do të jetë 30 ditë.

9.3 Monedha e pagesës do të jetë \_\_\_\_\_. Nëse nuk është specifikuar, pagesa do bëhet me monedhën Shqiptare.

**Neni 10. Pagesa Paraprake**

10.1 Përqindja e pagesës paraprake do të jetë \_\_\_\_\_. Nëse nuk është specifikuar, kontraktori nuk do të marrë pagesë paraprake.

10.2 Nëse është premtuar një pagesë paraprake, avanca do të paguhet brenda \_\_\_\_\_ ditëve nga marrja e sigurimit të kontratës.

10.3 Nëse jepet pagesa paraprake, shuma do të hiqet nga pagesa që duhet t'i jepet kontraktorit sipas formulës së mëposhtme: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**Neni 11. Shërbimet në Lidhje me to**

11.1 Kushtet e veçanta të mëposhme do të zbatohen për kryerjen e pagesës së shërbimeve të lidhura  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**Neni 12. Zbritja e garancisë së kontratës**

12.1 Nëse parashikohet zbritje periodike të garancisë së kontratës ajo kryhet si më poshtë

---

---

Nëse nuk plotësohet, garancia mbetet e pandryshuar.

## Shtojca 20

[Letër me kokë e Bankës / Kompanisë së Sigurimeve]

[ Shtojcë për t'u paraqitur nga Operatori Ekonomik]

### FORMULARI I SIGURIMIT TË KONTRATËS

[Data\_\_\_\_\_]

Për : [Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor]

Në emer të: [Emri dhe adresa e ofertuesit të siguruar]

Procedura e prokurimit (nëse zbatohet): [lloji i procedurës]

Përshkrim i shkurtër i kontratës: (objekti)

Publikimi (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimit Njoftimeve Publike [Data] [Numri]

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, dhe me kusht që [emri i ofertuesit të përcaktuar fitues] t'i jetë akorduar kontrata, ne vërtetojmë se [emri i ofertuesit të përcaktuar fitues] ka derdhur një depozitë pranë [emri dhe adresa e bankës / kompanisë së sigurimeve] në një shumë prej [monedha dhe vlera, e shprehur në fjalë dhe shifra] si kusht për sigurimin e ekzekutimit të kontratës, që do të nënshkruhet me [emri i autoritetit kontraktor]

Marrim përsipër të transferojmë në llogarinë e [emri i autoritetit kontraktor] vlerën e siguruar, brenda 15 (pesëmbëdhjetë) ditëve nga kërkesa juaj e thjeshtë dhe e parë me shkrim, pa kërkuar shpjegime, me kusht që kjo kërkesë të përmendë mos-përmbushjen e kushteve të kontratës.

Ky Sigurim është i vlefshëm deri në zbatimin plotë të kontratës.

[Përfaqësuesi i bankës / kompanisë së sigurimeve]

**Shtojca 21**

**FORMULARI I ANKESËS PRANE AUTORITETIT KONTRAKTOR**

Ankesë drejtuar :    *Autoriteti Kontraktor*

**Seksioni I. Identifikimi i Ankimuesit**

*Ankimuesi mund të jetë një ofertues ose ofertues i mundshëm (psh, si individ, në partneritet, në bashkëpunim, në bashkim shoqërorish).*

\_\_\_\_\_  
Emri i plotë i ankimuesit (ju lutem shtypeni)

\_\_\_\_\_  
Adresa

\_\_\_\_\_  
Qyteti

\_\_\_\_\_  
Shteti

\_\_\_\_\_  
Kodi Postar/Kodi Zip

\_\_\_\_\_  
Nr. Telefoni (duke përfshirë edhe prefiksin e zonës)

\_\_\_\_\_  
Nr. Faksi (duke përfshirë edhe prefiksin e zonës)

\_\_\_\_\_  
E-mail

\_\_\_\_\_  
Emri dhe pozicioni i zyrtarit të autorizuar që plotëson ankesën (ju lutem, shtypeni)

\_\_\_\_\_  
Firma e zyrtarit të autorizuar

\_\_\_\_\_  
Data (viti/muaji/dita)

\_\_\_\_\_  
Nr. Telefoni (duke përfshirë prefiksin e zonës)

\_\_\_\_\_  
Nr. Faksi (duke përfshirë prefiksin e zonës)

## Seksioni II. Informacion për Procedurën

### 1. Numër Identifikimi

*Plotësoni numrin e kontratës në njoftimin e kontratës ose në dokumentat e tenderit, duke përfshirë llojin e procedurës së përdorur për prokurimin në fjalë (psh, Kërkesë për Propozime(KP), Procedurë e Hapur(PH), Procedurë e Kufizuar(PK), Procedurë me Negociim(PN), Shërbim Konsulence (SHK), Konkurs Projektimi (KP)).*

---

### 2. Autoriteti Kontraktor

*Emri i autoritetit kontraktor që administron procesin e prokurimit.*

---

### 3. Vlera e Përlogaritur e Prokurimit

*Llogaritja e vlerës së kontratës (shuma e shprehur në shifra dhe fjalë)*

---

### 4. Objekti i Kontratës

*Përshkrim i shkurtër i punëve/mallrave/shërbimeve që blihen.*

---

### 5. Afati Përfundimtar për Dorëzimin e Ofertës

*Afati përfundimtar për dorëzimin e ofertave.*

---

Data (viti/muaji/dita)

### 6. Data e Përcaktimit të Kontratës Fituese

Data (viti/muaji/dita) nëse zbatohet

---

## Seksioni III. Përshkrimi i ankesës

### 1. Baza Ligjore e Ankesës

*(shkruani shkeljen ligjore, bazuar në vendime, akte, dokumenta, etj)*

---

**2. Deklaratë e Hollësishme e Fakteve dhe Argumenteve**

*Jepni një deklaratë të hollësishme të fakteve dhe argumenteve që mbështesin ankesën tuaj. Për çdo arsye të ankesës specifikoni datën në të cilën u vutë në dijeni për faktet e lidhura me arsyet e ankesës. Përmendni edhe seksionet perkatëse të dokumentave të tenderit, nëse zbatohen. Përdorni faqe shtesë, nëse është e nevojshme.*

---

### 3. Lista e Shtojcave

*Që një ankesë të konsiderohet e dorëzuar, ajo duhet të jetë e plotë.*

*Mundësisht bashkangjisni një kopje të lexueshme të të gjithë dokumentave që kanë lidhje me ankesën tuaj dhe një listë të të gjithë këtyre dokumentave. Dokumentat duhet të përfshijnë normalisht **çdo njoftim të publikuar, të gjitha dokumentat e tenderit, me të gjitha ndryshimet dhe shtojcat, propozimin tuaj.** Përcaktoni se cili prej informacioneve është konfidencial, nëse ka të tillë. Shpjegoni se përse informacioni është i tillë, ose dorëzoni një version të dokumentave përkatëse me pjesët konfidenciale të hequra dhe një përmbledhje të përmbajtjes.*

---

Dërgojeni formularin e plotësuar të ankesës për prokurimin, të gjitha shtojcat e nevojshme dhe disa kopje shtesë, pranë **autoritetit kontraktor**

Shënim: Për ankesat pranë Komisionit të Prokurimit Publik duhet ti referoheni Formulari të Ankesës se nxjerrë nga ky institucion.

**Nr. Faks:**

**E-mail:**

**Nënshkrimi dhe Vula e Ankuesit**

## Shtojca 22

### **DRAFTI I MARRËVESHJES KUADËR** ( KU TË GJITHA KUSHTET JANË TË PËRCAKTUARA) **PËR PUNË / MALLRA / SHËRBIME**

[Përdorimi i këtij draft marreveshje është detyruese për të gjitha Autoritetet Kontraktore që do të perdorin marrëveshjen kuadër)

Nr \_\_

#### **DATA:**

Kjo kontratë lidhet më [data], midis [emri dhe adresa e Autoritetit Kontraktor] tani e tutje të referuar si “Autoriteti Kontraktor” dhe [emri dhe adresa e Kontraktuesit] të përfaqësuar nga [përfaqësuesi], tani e tutje i quajtur si “Kontraktuesi”.

Kontraktori, me anë të ofertës së tij, me datë [data] bie dakord të realizoje punimet, ashtu siç janë të specifikuar në kushtet e përcaktuara në:

- Këtë kontratë
- Formularin e Deklarimit të Ofertës, të paraqitur nga Ofertuesi
- Specifikimet Teknike
- Formularin e çmimit të ofertës

Të gjitha këto dokumenta të bashkangjitur përbëjnë pjesë integrale të kësaj kontrate.

#### **Neni 1 Objekti**

1.1 Objekti i marrëveshjes kuadër është të përcaktojë kushtet, përfshirë çmimet për njësi dhe rregullat për dorëzimin e mallrave/shërbimeve/punëve në vijim.

[përshkrimi i përgjithshëm]

1.2 Marrëveshja kuadër do të zbatohet me dërgimin e ftesave për ofertë tek operatorët ekonomikë, palë në marreveshje.

1.3 Sasitë e parashikuara, janë vetëm sasi orientuese dhe nuk e kushtëzojnë Autoritetin Kontraktor për t’i blerë ato. Autoriteti Kontraktor ka të drejtë të blejë më pak apo më shumë sasi se sa ato të parashikuara

1.4 Kontraktuesi nuk do të ketë të drejtë kompensimi dhe nuk do t’i lejohet të bëjë ndryshime të çmimeve të njësisë, për shembull në rast se autoriteti kontraktor vendosë të blejë më pak apo më



## Dokumenta Standarde të Tenderit

shumë sasi se sa ato të specifikuara dhe/ose në rast se autoriteti kontraktor vendos të mos blejë asnjë nga këto sasi për disa artikuj.

1.5 Kohëzgjatja e marrëveshjes kuadër:

\_\_\_\_\_

### **Neni 2 Çmimi**

2.1 Çmimet për njësi për punë/mallra/shërbime janë treguar në Formularin e Çmimit të Ofertës.

2.2 Çmimet e njërive duhet të jenë fikse dhe nuk duhet t'i nënshtrohen ndryshimeve për porositë e vendosura në këtë marrëveshje kuadër.

### **Nënshkrimet dhe Datat**

<b>Për Kontraktuesin</b>		<b>Për Autoritetin Kontraktues</b>	
<b>Emri:</b>		<b>Emri:</b>	
Pozita:		Pozita:	
Nënshkrimi:		Nënshkrimi:	
Data:		Data:	
<b>Vula:</b>		<b>Vula:</b>	

## Shtojca 23

### **DRAFTI I MARRËVESHJES KUADËR ( KU JO TË GJITHA KUSHTET JANË TË PËRCAKTUARA) PËR PUNË / MALLRA / SHËRBIME**

**Emri i Autoritetit Kontraktues,**

Dhe

#### **Emri i Kontraktuesit**

Bien dakord si vijon:

**Të nenshkruajnë këtë marrëveshje kuadër për objektin** < vendosni titullin > me numrin identifikues : <*vendosni Numrin e Prokurimit*>

#### **Neni 1 Objekti**

1.1 Objekti i kësaj marrëveshje kuadër është të vendosë rregullat për kontratat të cilat do të lidhen përmes procesit të mini-konkurrencës vetëm ndërmjet operatorëve ekonomike që janë palë e kësaj marrëveshje kuadër.

1.2 Kjo marrëveshje kuadër nuk është një kontratë në vete por përcakton kushtet për kontratat që do të lidhen në bazë të saj.

1.3 Kontraktuesi është vetëm një nga palët e marrëveshjes kuadër.

#### **Neni 2 Detyrimet e Paleve**

2.1 Autoriteti Kontraktues, palë në këtë marrëveshje, do t'i dërgojë kontraktuesit "Ftesën për Oferte" kurdo që paraqitet nevoja për punë/mallra/shërbime.

2.2 Kontraktuesi, detyrohet të dorëzojë një ofertë kurdoherë që kërkohet nga Autoriteti Kontraktor.

#### **Neni 3 Kontratat në zbatim të marrëveshjes kuadër**

3.1 Kontratat do të nënshkruhen vetëm pas procesit të mini-konkursit.

#### **Neni 4 Procesi i mini-konkursit**

## Dokumenta Standarde të Tenderit

4.1 Procesi i mini-konkursit do të kryhet me të gjithë operatorët ekonomikë, palë në marrëveshjen kuadër, kurdoherë që paraqitet nevoja për punë /mallra/shërbime për Autoritetet Kontraktore.

4.2 Autoriteti Kontraktor do të ri-hapë konkursin në bazë të kushteve të njëjta ose të kushteve të tjera të vendosura në ftesën për ofertë, sipas përcaktimeve në dokumentat e tenderit.

4.3 Kurdoherë që paraqitet nevoja për punë /mall /shërbim Autoriteti Kontraktor duhet të përgatisë Ftesat për Ofertë dhe t'ua dërgojë të gjithë operatorëve ekonomikë, palë në marrëveshjen kuadër. Vlerësimi i ofertave do të bëhet sipas kritereve të përcaktuara në Ftesën për Ofertë.

### Neni 5 Kohëzgjatja e marrëveshjes kuadër

---

#### Nënshkrimet dhe datat

<b>Për Kontraktorin</b>		<b>Për Autoritetin Kontraktues</b>	
<b>Emri :</b>		<b>Emri:</b>	
Pozita:		Pozita:	
Nënshkrimi:		Nënshkrimi:	
Data:		Data:	
<b>Vula:</b>		<b>Vula:</b>	

## Shtojca 24

[ Shtojcë për t'u plotësuar nga Autoriteti Kontraktor]

### FORMULARI I PUBLIKIMIT TË NJOFTIMIT TË KONTRATËS SË NËNSHKRUAR

#### Seksioni 1 Autoriteti Kontraktor

##### 1.1 Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor

Emri \_\_\_\_\_  
Adresa \_\_\_\_\_  
Tel/Fax \_\_\_\_\_  
E-mail \_\_\_\_\_  
Faqja e Internetit \_\_\_\_\_

##### 1.2 Lloji i autoritetit kontraktor:

Institucion Qëndror	Institucion i Pavarur
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Njesi e Qeverisjes Vendore	Tjetër
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

#### Seksioni 2 Objekti i Kontratës

2.1 Numri i referencës së procedurës/lotit \_\_\_\_\_

##### 2.2 Lloji i “Kontratave për punë publike”

Realizimi i punëve	Projektimi dhe realizimi i punëve
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

##### 2.3 Kontratë në bazë të Marrëveshjes Kuadër

Po  Jo

Nëse Po, lloji i Marreveshjes Kuadër

Me 1 Operator Ekonomik

Me disa operatorë ekonomikë

Të gjitha kushtet janë të përcaktuara

Po  Jo

## 2.4 Përshkrim i shkurtër i kontratës

1 Fondi limit \_\_\_\_\_

2. Burimi i Financimit \_\_\_\_\_

3. Objekti i kontratës/marrëveshjes kuadër \_\_\_\_\_

## 2.5 Kohëzgjatja e kontratës ose afati kohor për ekzekutimin:

Kohëzgjatja në muaj  ose ditë

ose

duke filluar nga // me përfundim në //

## 2.6 Ndarja në LOTE:

Po  Jo

Nëse Po, numri i LOTEVE:

## 2.7 Opsionet:

Numri i rinovimeve të mundshme(nëse ka):

ose: nga  në

## 2.8 Kontrate me nenkontraktim:

Po  Jo

## Seksioni 3 Procedura

### 3.1 Lloji i procedurës:

E hapur

**3.2 Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:**

A) çmimi më i ulët

ose

B) oferta ekonomikisht më e favorshme

lidhur me rëndësinë: Çmimi  pikë

etj.  pikë

**3.3 Numri i ofertave të dorëzuara:**

Numri i ofertave të rregullta:

**3.4. Gjatë procesit të prokurimit në fushën e Teknologjisë të Informacionit dhe Komunikimit (TIK) janë përdorur standartet e përgatitura nga Agjencia Kombetare e Shoqërisë së Informacionit:**

Po  Jo

**3.5. Gjatë procesit të prokurimit në fushën e Teknologjisë të Informacionit dhe Komunikimit (TIK), në rastin kur standartet janë të paaplikueshme, është marrë miratimi paraprak nga Agjencia Kombetare e Shoqërisë së Informacionit**

Po  Jo

**Seksioni 4 Informacion mbi kontratën**

**4.1 Numri i Kontratës:** \_\_\_\_\_ **Data e Kontratës** //

**4.2 Emri dhe adresa e kontraktorit**

Emri \_\_\_\_\_

Adresa \_\_\_\_\_

Tel/Fax \_\_\_\_\_

E-mail \_\_\_\_\_

Faqja e Internetit \_\_\_\_\_

**4.2.1 Emri dhe adresa e nenkontraktorit/eve**

Emri \_\_\_\_\_  
Adresa \_\_\_\_\_  
Tel/Fax \_\_\_\_\_  
E-mail \_\_\_\_\_  
Faqja e Internetit \_\_\_\_\_

**4.3 Vlera totale përfundimtare e kontratës** (duke përfshirë lotet opsionet dhe nenkontraktimin):

Vlera \_\_\_\_\_ (pa TVSH) Monedha \_\_\_\_\_  
Vlera \_\_\_\_\_ (me TVSH) Monedha \_\_\_\_\_

**4.3.1 Vlera totale e nenkontraktimit :** \_\_\_\_\_

Vlera \_\_\_\_\_ (pa TVSH) Monedha \_\_\_\_\_  
Vlera \_\_\_\_\_ (me TVSH) Monedha \_\_\_\_\_

**4.4 Informacione shtesë**

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Data e shpërndarjes së këtij njoftimi   /   /

## Shtojca 25

[ Shtojcë për t'u plotësuar nga Autoriteti Kontraktor për publikim në Buletinin e Njoftimeve Publike]

### 1. Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor

Emri \_\_\_\_\_

Adresa \_\_\_\_\_

Tel/Fax \_\_\_\_\_

E-mail \_\_\_\_\_

Faqja në Internet \_\_\_\_\_

2. Lloji i procedurës: \_\_\_\_\_

3. Objekti i kontratës/marrëveshjes kuadër \_\_\_\_\_

4. Numri i referencës së procedurës/lotit \_\_\_\_\_

5. Fondi limit \_\_\_\_\_

6. Vlera totale përfundimtare e kontratës (duke përfshirë lotet opsionet dhe nenkontraktimin):

Vlera \_\_\_\_\_ me Tvsh                      Monedha \_\_\_\_\_

Vlera e nenkontaktimit \_\_\_\_\_ me Tvsh                      Monedha \_\_\_\_\_

7. Data e lidhjes së kontratës \_\_\_\_\_

### 8. Emri dhe adresa e kontraktorit/nenkontraktimit

Emri \_\_\_\_\_

Adresa \_\_\_\_\_

Nr. NIPT \_\_\_\_\_

## Shtojca 26



[ Shtojcë për t'u plotësuar nga Autoriteti Kontraktor ]

**FORMULARI I NJOFTIMIT TE ANULIMIT**

**1. Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor**

Emri \_\_\_\_\_

Adresa \_\_\_\_\_

Tel/Fax \_\_\_\_\_

E-mail \_\_\_\_\_

Faqja në Internet \_\_\_\_\_

**1. Lloji i procedurës:** \_\_\_\_\_

**2. Numri i Referencës:** \_\_\_\_\_

**3. Objekti i kontratës** \_\_\_\_\_

**4. Fondi limit** \_\_\_\_\_

**5. Arsyet e Anulimit:**

Bazuar në Ligjin Nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik” i ndryshuar, neni 24, pika

1: **a)** ;

**b)** ;

**c)** ;

**ç)** ;

**d)** ;

**dh)** ;

**Etj.** \_\_\_\_\_

**6. Informacione shtesë**

\_\_\_\_\_

Data e shpërndarjes së këtij njoftimi