

Shtojca 14

Nr. _____ Prot

Elbasan, me 05.12.2020

FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT

Date 05.12.2020

Për: "VUHO 2018" sh.p.k. Adresa: TIRANE, Unaza e Re, rruga Faik Ballanca,
zona kadastrale nr. 3866, ndertese nr. 26

* * *

Procedura e prokurimit: Procedure e hapur , me mjete elektronike.

Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-75866-10-18-2020

Përshkrim i shkurtër i kontratës: "Blerje matesa elektronik 1 dhe 3 fazor". Afati i realizimit 90 dite pas lidhjes se kontrates.

Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike Nr. 91 date 26.10.2020

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit: çmimi më i ulët X oferta ekonomikisht më e favorshme

Njoftojme se, kane qenë pjesëmarrës në procedurë këta ofertues me vlerat përkatëse tëofruara:

1. Operatori ekonomik "VUHO 2018" sh.p.k
Emri i plotë i shoqërisë

L72129028S
numri i NIPT-it

Vlera e ofertes: 192.016.000 (njqind e nentedhjte e dy milion e gjashtembedhjte mije) leke (pa tvsh)
(me numra dhe fjalë)

2. Operatori ekonomik "NOVAMAT" sh.p.k
Emri i plotë i shoqërisë

K81615002O
numri i NIPT-it

Vlera e ofertes: 191.380.200 (njqind e nentedhjte e nje milion e treqin e tetedhjte mije e dyqind) leke (pa tvsh)
(me numra dhe fjalë)

Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm:

- Operatori ekonomik "NOVAMAT" sh.p.k me NIPT K81615002O per arsyet e meposhtme:
 - Mungojne pune te ngjashme ne kundershtim me Kerkesat e Vecanta per kualifikim pika 2.3. Shitje mates energjie te sjella nga OE jane ne total 2.720.549 leke. Objekti i kontrates eshte bjerje mates energjie dhe si te tilla duhen dhe punet e ngjashme. Punet e ngjashme te paraqitura nga OE jane te nje natyre tjeter.
Fatura me Nr. serie 3981470 per KESH sha me vlere 41.492.400 leke me TVSH ne asnje nga zerat e saj nuk ka furnizim me mates energjie monofaze apo trefazor sic jane ne preventivat e procedures.
Kontrata ndermjet OST dhe Novamat shpk me Nr. 1752/7 dt. 19.03.2018 me vlere 55.381.200, ne asnje nga zerat e saj nuk ka furnizim te ngjashem pra matesa energjie elektrike.
 - Tabela skede eshte plotesuar gabim pasi rryma maksimale eshte shenuar 80/100 A nderkohe ne test raportet rezulton se rryma maksimale eshte 80 A, nderkohe qe ne specifikimet teknike eshte kerkuar qe rryma maksimale te jete 100A dhe jo 80 A sa eshte matesi i ofruar prej OE.
 - Temperatura e matesit e plotesuar tek skeda teknike eshte -40 °C deri ne +70 °C, nderkohe qe ne specifikimet teknike eshte kerkuar -40 °C deri ne +85 °C. Keto temperature jane vendosur ne

specifikimet teknike duke studiuar terrenin ne Shqiperi dhe jane taksative dhe te pandryshueshme, pasi nese nuk jane keto diapazone do te ndikonte ne funksionimin normal te matesave.

- Diapazoni i tensionit te punes i plotesuar tek skeda teknike e matesit 90% -110%, nderkohe tek katalogu eshte -20%-15% per tensionin nominal 230 V, nderkohe tek specifikimet teknike eshte -30% - +30% per tensionin nominal 220 V, ne vlera konkrete si me poshte: 207V-253V per matesin e ofruar nga OE , nderkohe per matesin ne specifikimet teknike eshte 154V-286V. Ky diapason eshte vendosur pasi ne zona te ndryshme te Shqiperise ku ende nuk eshte invesuar ka nivele tensioni te ulet dhe per kete arsye eshte vendosur ky diapason. Matesi i ofruar nga OE ne keto zona do te ishte jo funksional dhe relativisht do te rriteshin humbjet. Ky arsyetim vlen dhe per matesin 3 fazor pasi jemi ne te njejtat kushte.
- Matesi monofaze i ofruar eshte me 8 shifra nderkohe qe ne specifikimet teknike eshte kerkuar me nente shifra.
- Konstantja e matesit momofaze eshte 1000 imp/kwh e shkruajtur tek skeda teknike, test raportet (pervec faqes se pare ku eshte 10000 imp/kwh), katalogu i paraqitur nga OE per modelin ECO58MBW, pasi ky eshte modeli i paraqitur tek skeda teknike dhe modeli per te cilin jane bere testet. Nderkohe tek specifikimet teknike kerkohet konstantja e matesit monofaze ≥ 5000 imp/kwh.

* * *

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë “VUHO 2018” sh.p.k. me adrese TIRANE, Unaza e Re, rruga Faik Ballanca,zona kadastrale nr. 3866, ndertese nr. 26 se oferta e paraqitur, me një vlerë të përgjithshme prej 192.016.000 (njqind e nentedhjte e dy milion e gjashtembedhjte mije) leke pa TVSH, është identifikuar si oferta e suksesshme.

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë *OSSH-sha, Drejtoria Rajonale Elbasan,me adrese Lagja “28 Nentori”, Rruga “Kadri Abdihoxha” zyra e juristit*, sigurimin e kontratës, siç parashikohet në dokumentat e tenderit,brenda 10 (dhjete) ditëve nga dita e marrjes/publikimit të këtij njoftimi.

Në rast se nuk pajtoheni me këtë kërkesë, ose tërhiqeni nga nënshkrimi i kontratës, do të konfiskohet sigurimi i ofertës suaj (nëse është kërkuar) dhe kontrata do t’i akordohet ofertuesit vijues në klasifikimin përfundimtar, oferta e të cilit është dorëzuar me një vlerë të përgjithshme prej _____, leke, siç parashikohet në nenin 58 të Ligjit nr.9643 datë 20.11.2006“Për prokurimin publik”, i ndryshuar.

Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 25.11.2020

Ankesa: S’ka

(nëse ka) ka marrë përgjigje në datë _____

* * *

TITULLARI I AUTORITETIT KONTRAKTOR
DREJTORI
Arben ASLLANI