



REPUBLIKA E SHQIPËRISË  
BASHKIA KAMËZ

Nr. \_\_\_\_ Prot.

Kamez me

\_\_\_\_.\_\_\_\_.2018

FORMULAR I NJOFTIMIT TË FITUESIT

Për: Operatori ekonomik “4 A-M”shpk, me adrese : TIRANE, Rruga “Artan Lenja” Pallati i 4 A-M, Apartamenti A1, kati i I-re.

\* \* \*

Procedura e prokurimit: “E hapur”

Numri i referencës së procedurës/lotit: **REF-75421-06-19-2018**

Përshkrim i shkurtër i kontratës: **Ndërtim shkolla 9 vjeçare Lagjja Frutikulturë Kamëz,**

Fondi limit : **161.559.675**(njëqind e gjashtëdhjetë e një milion e pesëqind e pesëdhjetë e nëntë mijë e gjashtëqind e shtatëdhjetë e pesë) leke pa tvsh.

Kohëzgjatja e kontratës ose afati kohor për ekzekutimin: **242**(dyqind e dyzet e dy)**ditë pune.**

Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [**11.06.2018**] [**23**]

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit: çmimi më i ulët **X** oferta ekonomikisht më e favorshme  
Njoftojmë se, kanë qënë pjesëmarrës në procedurën e prokurimit të zhvilluar me date **11.07.2017** këta ofertues:

- 1. “4 A-M”shpk** **K92005016L**  
Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it  
është paraqitur me ofertën ekonomike me vlerë **159,938,430** lekë pa tvsh, dhe **191,926,116** lekë me tvsh
- 2. ” Curri”shpk** **J67902718S**  
Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it  
është paraqitur me ofertën ekonomike me vlerë **141,400,397.5**lekë pa tvsh, dhe **169.680.477** lekë me tvsh.
- 3. ” ED - Konstruksion” shpk** **K61625001I**  
Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it  
është paraqitur me ofertën ekonomike me vlerë **161,377,262** lekë pa tvsh, dhe **193,652,714.4**lekë me tvsh.
- 4. ” ELDA -VL” shpk** **K67106202W**  
Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it  
**Nuk ka paraqitur vlere oferte ekonomike**
- 5. ” GJIKURIA” shpk** **J62903456H**  
Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it  
është paraqitur me ofertën ekonomike me vlerë **161,493.068** lekë pa tvsh, dhe

193.791.682lekë me tvsh.

## Operatore te skualifikuar

### 1. "Curri"shpk

Emri i plotë i shoqërisë

**J67902718S**

numri i NIPT-it

Përkatësisht për arsyet e mëposhtme:

#### **Nuk ka paraqitur analize cmimi per:**

- A/V/7 Fv.Parmakshkalle me kangjella metalike
- B/IV/5 F.V Tee PP - R  $\Phi$  25 mm
- B/IV/8 F.V Berryla PP - R teFiletuar  $\Phi$  25 x 3/4" mm
- B/V/18 F.V Dopio Braga PP  $\Phi$  110 x 50 x 110 mm - 45°
- B/VI/1 F.V Tub Plastik  $\Phi$  125 mm
- B/VI/2 F.V Tub Plastik  $\Phi$  110 mm
- B/VI/3 F.V Braga Plastike  $\Phi$  125 mm - 45°
- B/VI/4 F.V Braga Plastike  $\Phi$  110 mm - 45°
- B/VI/5 F.V BerrylaPlastike  $\Phi$  125 mm - 45°
- B/VI/6 F.V BerrylaPlastike  $\Phi$  110 mm - 45°
- C/III/2 F.V Llambasinjalizimi
- C/IV/1 F.V Kuadrikryesor Kk, komp.me kit zbara 63A/4P &aksesor J/m me 54Mod.
- C/IV/3 F.V Automat magneto-termik& RCD. Id=0,3A; Icc=6 KA; 80/4P; klasa C
- C/VI/3 F.V Automat magneto-termik&RCD. Id=0.3 A; Icc=6 KA; 60A/4P kl. C
- C/VI/1 F.V Kuadrikryesor Kk, komp.me kit zbara 63A/4P &aksesor b/m 54 module
- C/VII/1 F.V Kuadrikryesor Kk, komp.me kit zbara 63A &aksesor b/m, 54 module
- C/VIII/3 Automat magneto-termik&RCD. Id=0.3KA, Icc 6KA, 25A/4P kl. C
- C/VIII/4 Automat magneto-termik MCB 20A/1P+N, kl, C, Icc=4.5 KA
- C/VIII/5 Automat magneto-termik MCB 10A/1P+N ; kl. C ;Icc=4,5 KA
- D/V/8 Shtreseniveluesestirobetonitmes=6cm
- D/IX/3 Bar tapet ,heqje e bim. egzist,punimtoke,sistemim, plehr.,mbjelljebari
- D/X/11 F + V rrjeteteli me kuadrata e xinguar me konstr.bashke me kasen d/alumin per dritaret e Palestres
- D/XI/5 F.V Pjatadushi 80x80 cm
- D/XII/1 F.V Automat magn-termik 250A, 400V; Icc=10 KA
- D/XII/7 F.V Kuadrikryesor Kk, komp.me kit zbara 63A/4P &aksesor J/m me 54Mod.
- D/XII/8 F.V Llambasinjalizimi cope
- D/XII/11 Tub PVC fleksibelvetshuare( d 13 ) dj = 16m/m
- D/XII/12 F.V Percjelles I veshur,flex. k.z, S=1.5 mm<sup>2</sup>
- D/XII/13 Percjelles I veshur , flex. ;k.z. ; S =2,5 mm<sup>2</sup>
- D/XII/14 Percjelles I veshur , flex. ;k.z. ; S =4,0 mm<sup>2</sup>
- D/XII/15 Frutçelesdevjat "& invert ekuivalentGewiss " 10 A
- D/XII/16 Prize 1 fazore + nulifikim( bivalente ) 16A

- D/XIII/6 F.vkarrige per tifozet
- D/IV/1 Montimkaldaje me dru per tegjitheaksesoret (Djegesautomatik, aksesoresigurie) Q=350 KW
- D/IV/2 FV enezgjerimi e 200 litershe e kompletuar me gjitheaksesoret
- D/IV/3 MonmtimpompeQarkulluesePrimare, Binjake, me rotor telagur ; 3 shpejtesiPrurja : 21 m<sup>3</sup>/h ; H : 10 m.k H<sub>2</sub>O
- D/IV/4 MontimpompeQarkullueseQarkusekondarkati 0; +1, me rotor telagur ; 3 shpejtesiPrurja : 13 m<sup>3</sup>/h ; H : 36 m.k H<sub>2</sub>O
- D/IV/5 MontimpompeQarkullueseQarkusekondarkati 0; +2, me rotor telagur ; 3 shpejtesiPrurja : 8 m<sup>3</sup>/h ; H : 36 m.k H<sub>2</sub>O

- **Ne zerat e meposhtem, nuk perputhet cmimi I analizes se cmimit me cmimin e vendosur ne preventiv:**

- B/IV/6 F.V Tee PP - R  $\Phi$  25 x 20 x 25 mm
- B/IV/11F.V Kalesa PP-R  $\Phi$  20 mm
- C/IV/4 F.V Automat magneto-termik MCB 25A/2P+N; kl. C ;Icc=6 KA
- C/XIII/4 F.V Kombinatortelefonik
- C/XVI/4 F.V Puseta per elektroda 0.5x0.5x0.5
- D/XI/14 F.V Berryla PP-R  $\Phi$  20 mm
- D/XI/20 F.V Berryla PP-R teFiletuar  $\Phi$  20 x 1/2 "
- D/XI/23 F.V Saracineska 1e 1/2"
- E/II/7 Veshje e tubit e DN 32 mm me gomeporozetermoizoluese

Gjithashtu, nuk ka paraqitur **Vertetim per numrin e punonjesve per periudhen Janar 2018-Qershor 2018**, si dhe **Formularet e deklarimit te pagesave per sigurimet shoqerore dhe shendetesore per periudhen Janar 2018-Qershor 2018**, duke mospermbushur pjeserisht kerkesen 4 pika a dhe b te kriterëve te vecanta per kualifikim.

Nuk permbush kerkesen 5 te kriterëve te vecanta per kualifikim, pasi:

- Nuk ka paraqitur **dokumentacionin perkates ( kontratepune+diplome+CV+librezat e punes) per nje Ing topograf ; Nuk ka paraqitur dokumentacionin perkates (kontrate pune+diplome+CV+librezat e punes) per Arkitekt .**
- **Certifikata ISO e prodhuesit te bojerave eshte ne gjuhen angleze**, e paperkthyer ne shqip duke mos permbushur kerkesen 12 te kriterëve te vecanta per kualifikim. Gjuha e dokumentacionit te tenderit eshte gjuha Shqipe. Nese dokumentat jane ne gjuhe te huaj duhen perkthyer dhe noterizuar.
- Nuk verteton se ka te punesuar dhe te deklaruar ne listepagesa **1 Ing. Elektronik** vertetuar me kontrate pune te vlefshme (te gjitha kontratat ne ndryshim me ato te lidhura me Ing e tjere, nuk jane lidhur para noterit, dhe te gjitha jane lidhur ne nje date te caktuar duke pasur pasaktesi te theksuara ne noterizimin e diplomave apo te dokumentacioneve shoqeruese.
- Nuk permbush kerkesen 7 te kriterëve te vecanta per kualifikim, pasi:
- Nuk verteton se ka te punesuar dhe te deklaruar ne listepagesa per te pakten 12 muajt e fundit **3 Teknik me diploma te nivelit te pare ne inxhinieri elektrike**; Nuk verteton se ka te punesuar dhe te deklaruar ne listepagesa per te pakten 12 muajt e fundit **2 Teknik me diploma te nivelit te pare ne inxhinieri elektronike**; Nuk verteton se ka te punesuar dhe te deklaruar ne listepagesa per te pakten 12 muajt e fundit **1 Teknik me**

**diploma te nivelit te pare ne inxhinieri mekanike**

*Operatori ekonomik ka paraqitur ne tender disa ing me Bachelor elektrik / elektronik me kontrata te nenshkruara ne 23 korrik 2018 tecilet **nuk rezultojne te siguruar ne listepagesa, nuk jane te deklaruar, dhe nuk ka asnje dokument provues nga Operatori ekonomik per permbushjen e ketij kriteri.*** +

**2. " ED - Konstruksion" shpk**

Emri i plotë i shoqërisë

**K61625001I**

numri i NIPT-it

Përkatësisht për arsyet e mëposhtme:

Nuk ka paraqitur **dokumentacionin perkates sipas kerkesave te DST**

**3. " ELDA -VL" shpk**

Emri i plotë i shoqërisë

**K67106202W**

numri i NIPT-it

Përkatësisht për arsyet e mëposhtme:

Nuk ka paraqitur **dokumentacionin perkates sipas kerkesave te DST, nuk ka paraqitur oferte ekonomike.**

**4. " GJIKURIA" shpk**

Emri i plotë i shoqërisë

**J62903456H**

numri i NIPT-it

Përkatësisht për arsyet e mëposhtme:

Nuk ka paraqitur **dokumentacionin perkates sipas kerkesave te DST**

\*\*\*

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë Operatori ekonomik **"4 A-M" shpk**, me adrese : TIRANE, Rruga "Artan Lenja" Pallati i 4 A-M, Apartamenti A1, kati i I-re. se oferta e paraqitur, me një vlerë të përgjithshme prej **159,938,430** lekë pa tvsh, dhe **191,926,116** l lekë me tvsh, se është identifikuar si oferta e suksesshme.

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë Bashkisë Kamëz (Drejtorisë Juridike), sigurimin e kontratës, siç parashikohet në Rregullat e Prokurimit Publik, brenda 5 ditëve nga dita e marrjes/publikimit të këtij njoftimi dhe jo me vone se 60 ditë për lidhjen e kontratës, duke sjellë dhe dokumentet e paraqitura në sistem (origjinale ose fotokopje të noterizuara).

\*\*\*

Në rast se nuk pajtoheni me këtë kërkesë, ose tërhiqeni nga nënshkrimi i kontratës, procedura do te anulohet për mosplotësim të numrit minimal të konkurentëve në bazë të ligjit për prokurimet publike Nr.9643 datë 20.11.2006, të ndryshuar..

Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë **06.08.2018**

Ankesa: ka ose jo **JO**\_\_\_\_\_

Nëpunesi i Autorizuar  
**Qemal ÇEJKU**

**SEKRETAR I PERGJITHSHEM**

