



BASHKIA
TIRANË

REPUBLIKË SHQIPËRISË
BASHKIA TIRANË

DREJTORIA E PËRGJITHSHME E RRUGËVE DHE NDRIÇIMIT PUBLIK

FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT

Datë 06/08/2020

Nga: Drejtoria e Përgjithshme e Rrugëve dhe Ndrëçimit Publik.

Drejtuar: Shoqërisë **“I T E. GRUP” shpk** me NUIS K11323001H me adresë:
Autostrada Tiranë-Durrës, Km 5, Rruga Dytësore, Tiranë.

Procedura e prokurimit: Kërkesë për Propozim.

Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-63700-07-01-2020.

Përshkrim i shkurtër i kontratës: “Gjenerator” afati: 35 (tridhjetë e pesë) ditë nga nënshkrimi i kontratës.

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit: çmimi më i ulët **X** oferta ekonomikisht më e favorshme

Publikime të mëparshme (*nëse zbatohet*): Buletini i Njoftimeve Publike Nr. 41, Date 06.07.2020.

Njoftojmë se, kanë qenë pjesëmarrës në procedurë këta ofertues me vlerat përkatëse të ofruara si më poshtë:

1. Operatori ekonomik **“HEST” shpk** me NUIS L21527009H me ofertë ekonomike **4.688.000** (katër milion e gjashtëqind e tetëdhjetë e tetë mijë) lekë pa tvsh.
2. Operatori ekonomik **“I T E. GRUP” shpk** me NUIS K11323001H me ofertë ekonomike **4.400.000** (katër milion e katërqind mijë) lekë pa tvsh.
3. Operatori ekonomik **“KLOSI-R COMPANY” shpk** me NUIS L72120030I me ofertë ekonomike **3.900.000** (tre milion e nëntëqindë mijë) lekë pa tvsh.
4. Operatori ekonomik **“LIGUS” shpk** me NUIS L51523001S me ofertë ekonomike **4.683.250** (katër milion e gjashtëqind e tetëdhjetë e tre mijë e dyqindë e pesëdhjetë) lekë pa tvsh.
5. Operatori ekonomik **“LUAR Bros” shpk** me NUIS L72322004M me ofertë ekonomike **4.562.000** (katër milion e pesëqind e gjashtëdhjetë e dy mijë) lekë pa tvsh.
6. Operatori ekonomik **“MENI” shpk** me NUIS J61909018W me ofertë ekonomike **3.893.100** (tre milion e tetëqind e nëntëdhjetë e tre mijë e njëqind) lekë pa tvsh.

Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm:

1. **“HEST” shpk me NUIS L21527009H**
Përkatësisht për arsyet e mëposhtme:

- Nuk përmbush pikën 2.3.7 të kapacitetit teknik ku parashikohet se “Dëshmi për mjetet e transportit, që ka në dispozicion apo mund ti vihen në dispozicion operatorit ekonomik, që nevojiten për ekzekutimin e kontratës. 1 Kamion me vinç me peshëmbajtje nga 3-5 ton, Pronësi ose me qira a) Për mjetet që shënohen në regjistra publikë duhet të paraqitet: a) dokumenti që vërteton regjistrimin e mjetit; b) leje qarkullimi; c) çertifikatën e kontrollit teknik; d) siguracionin e mjetit, (i vlefshëm); e) çertifikatën për transport mallrash brenda vendit, (e vlefshme). Për mjetet e marra me qera duhet të paraqitet: a) dokumenti që vërteton regjistrimin e tij; b) leje qarkullimi; c) çertifikatën e kontrollit teknik, d) siguracionin e mjetit, (i vlefshëm); e) çertifikatën për transport mallrash brenda vendit, (e vlefshme). Mjetet të shoqërohen me kontratën përkatëse të qirasë, e vlefshme për të gjithë periudhën e realizimit të kontratës, objekt i këtij prokurimi. b) Operatori ekonomik duhet të paraqesë foto për secilin mjet të deklaruar ku të jetë e dukshme dhe targa e mjetit.

Operatori ekonomik ka paraqitur mjetin me targë AA 397 YC, i cili nuk ka vinç sipas kërkesës. Çertifikata e kontrollit teknik nuk është e vlefshme ditën e tenderit (13.07.2020) pasi afati i vlefshmërisë ka qenë deri në datë 16.06.2020. Çertifikata për transport mallrash brenda vendit nuk është e vlefshme ditën e tenderit (13.07.2020) pasi afati i vlefshmërisë ka qenë deri në datë 25.06.2020.

2. “KLOSI-R COMPANY” shpk me NUIS L721200301

Përkatësisht për arsyet e mëposhtme:

- Operatori ekonomik nuk plotëson specifikimet teknike të kërkuara në Shtojcën 9 të dokumentave standarte të tenderit si mëposhtë vijon:
Në specifikimet teknike është kërkuar që niveli i emetimit të gazrave të jetë i Nivelit IIIA. Në dokumentacionin teknik të paraqitur për gjeneratorin FGR420F, 420 kvA rezulton se kjo e dhënë mungon, që do të thotë nuk është fare e pasqyruar.
Në specifikimet teknike është kërkuar që vëllimi i gazrave të dalë nga marmita të jetë në nivelin 53.7 m³/min (+/- 3%). Në dokumentacionin teknik të paraqitur për gjeneratorin FGR420F, 420 kvA rezulton se kjo vlerë është më e lartë se vlera e kërkuar, përkatësisht 70.2 m³/min.

3. “LIGUS” shpk me NUIS L51523001S

Përkatësisht për arsyet e mëposhtme:

- Operatori ekonomik nuk plotëson specifikimet teknike të kërkuara në Shtojcën 9 të dokumentave standarte të tenderit si mëposhtë vijon:
Në dokumentacionin teknik të paraqitur mungojnë parametrat e mëposhtme:
 - Niveli Emetimit të gazrave
 - Konsumi i vajit
 - Fuqia motorinos
 - Standartet ISO të performances së motorrit
 - Mbrojtja IP
 - Efiçensa në 75% ngarkesë
 - Niveli zhurmave
 - Autonomia
 - Paneli Kontrollit Automatik

4. "LUAR Bros" shpk me NUIS L72322004M

Përkatësisht për arsyet e mëposhtme:

- Operatori ekonomik nuk plotëson specifikimet teknike të kërkuara në Shtojcën 9 të dokumentave standarte të tenderit si mëposhtë vijon:
 - Në specifikimet teknike është kërkuar niveli i zhurmave, i cili duhet të jetë si mëposhtë:
Niveli i zhurmave (LWA): $\leq 97 \text{ dB(A)}$
Niveli i zhurmave në 7 m distancë: $\leq 68 \text{ dB(A)}$
Në dokumentacionin teknik të paraqitur për gjeneratorin rezulton se nuk jepet e përcaktuar vlera e nivelit të zhurmave (LWA). Ndërsa për nivelin e zhurmave në 7 m distancë në skedën teknike jepet vlera prej 69 Db, vlerë më e madhe se vlera e kërkuar.
 - Eficienca në 75% të ngarkesës sipas specifikimeve teknike është kërkuar $\geq 93.8\%$ ndërkohë në skedën teknike të paraqitur është në vlerë më të vogël, përkatësisht 93.1% .
 - Në Panelin e Kontrollit Automatik, mungojnë matjet dixhitale për:
 - Tensioni i baterisë
 - Fuqia (kVA - kË - kVAr)
 - Faktori i fuqisë $\text{Cos } \varphi$
 - Matësi orëve të punës
 - Niveli i karburantit(%)
 - Temperatura e motorit (në varësi të modelit)Mungojnë mbrojtjet me alarm sipas specifikimeve teknike për:
 - Mbrojtja e motorit: Nivel i ulët i karburantit, presion i ulët i vajit, temperaturë e lartë e motorit
 - Mbrojtja e gjeneratorit: mbi/nën tension, mbingarkesa, mbi/nën frekuenca, dështimi në ndezje, mbi/nën tension i baterisë
 - Mungojnë specifikimet lidhur me motorrin:
Depozitë plastike e karburantit me komponentet:
 - Hapja për mbushje (filler neck)
 - Marrësi i ajrit gjatë mbushjes (Tube ventilimi)Motori i kompletuar me :

-Vëllimi i gazrave	m ³ /min	53.7
-Kapaciteti i baterisë	Ah	155
-Rryma maksimale	A	582.02
-Automati	A	630
 - Nuk shprehet autonomia në:
 - 75% Fuqi Primare
 - 100% Fuqi Primare

5. "MENI" shpk me NUIS J61909018W

Përkatësisht për arsyet e mëposhtme:

- Operatori ekonomik nuk plotëson specifikimet teknike të kërkuara në Shtojcën 9 të dokumentave standarte të tenderit si mëposhtë vijon:
 - Në specifikimet teknike është kërkuar që niveli i emetimit të gazrave të jetë i Nivelit IIIA. Në dokumentacionin teknik të paraqitur për gjeneratorin FGR420F, 420 kvA rezulton se kjo e dhënë mungon, që do të thotë nuk është fare e pasqyruar.
 - Në specifikimet teknike është kërkuar niveli i zhurmave, i cili duhet të jetë si

mëposhtë:

Niveli i zhurmave (LWA): ≤ 97 dB(A)

Niveli i zhurmave në 7 m distancë: ≤ 68 dB(A)

Në dokumentacionin teknik të paraqitur për gjeneratorin FGR420F, 420 kvA rezulton se nuk jepet e përcaktuar vlera e nivelit të zhurmave në 7 m distancë.

Në specifikimet teknike është kërkuar që vëllimi i gazrave të dalë nga marmita të jetë në nivelin $53.7 \text{ m}^3/\text{min}$ (+/- 3%). Në dokumentacionin teknik të paraqitur për gjeneratorin FGR420F, 420 kvA rezulton se kjo vlerë është më e lartë se vlera e kërkuar, përkatësisht $70.2 \text{ m}^3/\text{min}$.

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë operatorin ekonomik Operatori ekonomik **“I T E. GRUP” shpk** me NUIS K11323001H, me adresë Autostrada Tiranë-Durrës, Km 5, Rruga Dytësore, Tiranë dhe me ofertë ekonomike **4.400.000** (katër milion e katërqind mijë) lekë pa tvsh, **është identifikuar si ofertë e suksesshme.**

Rrjedhimisht, jeni të lutur të paraqisni pranë **Drejtorisë së Përgjithshme të Rrugëve dhe Ndriçimit Publik**, Rruga 5 Maji, sigurimin e kontratës siç parashikohet në dokumentat e tenderit, brenda 5 (pesë) ditëve që nga dita e marrjes së këtij njoftimi.

Në rast se nuk pajtoheni me këtë kërkesë, ose tërhiqeni nga nënshkrimi i kontratës, do të konfiskohet sigurimi i ofertës suaj, siç parashikohet në nenin 58 të Ligjit nr. 9643 datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar.

Njoftimi i klasifikimit është bërë në datë 29.07.2020.

Ankesa: Nuk ka.