



<b>SISTEMI VEZHGIMIT ME KAMERA</b>					
16	An	F.V. Patch Corda FTP cat6a me gjatesi 0.5m	cope	11	
17	An	F.V. Kabell rrjeti tipi FTP cat6A	ml	200	
18	480/2	F.V. Tub fleksibel PVC Ø 20mm	ml	180	
19	An	F.V. Kamer e brendshme Dome 2.8mm, 4MP me rezolucion te larte	cope	6	
20	An	F.V. Kamer e jashtme IR Bullet 2.8mm, 4MP me rezolucion te larte	cope	3	
21	An	F.V. Switch i menaxhueshem Smart POE me 16 Porta RJ45 FTP Cat.6	cope	1	
22	An	F.V. HDD 4TB, Sata, Purple HDD	cope	2	
23	An	F.V. Monitor 32" LED, per monitorimin e kamerave	cope	1	
<b>SISTEMI I DETEKTIMIT TE ZJARRIT</b>					
24	An	F.V. Central i alarmit te zjarrit, i adresueshem, 3 Loop, me regjistrim ngjarjesh, modul komunikimi, grafik karte, me porte kompjuterike, i programueshem, me bateri me 24 ore pavaresi	cope	1	
25	An	F.V. Detektor tymi optik i adresueshem kompletuar me baze	cope	8	
26	An	F.V. Detektor temperature i adresueshem kompletuar me baze	cope	1	
27	An	F.V. Buton me thyerje me xham ne rast zjarrit	cope	2	
28	An	F.V. Sirene e brendshme e bardhe me ze dhe sinjalizues me drite te kuqe	cope	3	
29	An	F.V. Kabell zjarri i kuq, JB-Y(St)Y PVC - 1x2x0,80mm	ml	125	
30	480/2	F.V. Tub fleksibel PVC Ø 20mm	ml	112	
<b>SHUMA PUNIME ELEKTRIKE</b>					<b>-</b>
<b>III SISTEMI I NGROHJES</b>					
1	4.91/2	F.V. tuba e pjese speciale teknologjike celik pa tegel salduar me argon te ftohte-φ100	Ton	0.60	
2	An	Njesi e jashteme air uje pompe nxehtesie Kapaciteti ftohes 66 KW Kapaciteti ngrohes 75 KW Performanca EER/COP = 3.92/4.44 Gazi ftohes R410A Temperaturat e operimit -20°C - +52°C	cope	1	
3	An	Njesi e brendeshem DYSHEMEJE, lidhja e tubacioneve te ujit 3/4" Kapacitet Ftohes 2.5 KW Kapaciteti Ngrohes 3.6 KW Presion statik disponibel: 5 - 15- 35 - 50 Pa Ventilatori DC inverter me 4 shpejtesi	cope	3	
4	An	Njesi e brendeshem DYSHEMEJE, lidhja e tubacioneve te ujit 3/4" Kapacitet Ftohes 3.6 KW Kapaciteti Ngrohes 4.3 KW Presion statik disponibel: 5 - 15- 35 - 50 Pa Ventilatori DC inverter me 4 shpejtesi	cope	3	
5	An	Njesi e brendeshem DYSHEMEJE kanalore, lidhja e tubacioneve te ujit 3/4" Kapacitet Ftohes 3.8 KW Kapaciteti Ngrohes 5.2KW Presion statik disponibel: 5 - 15- 35 - 50 Pa Ventilatori DC inverter me 4 shpejtesi	cope	2	

6	An	Tub MULTISTRAT me izolim Ø 26 (Diametri I brendshem 20mm)	ml	152		
7	An	Kabull Sinjali per lidhjen e paisjeve te brendshme me njesin e jashteme dhe per lidhjen e pulteve individual 2x1.5 (S)	ml	200		
8	An	Sistemi i furnizimit me uje te sitemit dhe aksesoret filtra uji = 8 cope kundra valvula = 8 cope, grup furnizimi automatik = cope ene zgjerimi 18 litra = 8 cope saracinesak per ne linjat kryesore = 118 cope	set	1		
9	4.168	F.V Valvul ajernxjerresi 1/2"	cope	1		
10	4.169	F.V Ene zgjerimi e mbyllur 80 l	cope	1		
11	AN	F.V karikues automatik	cope	1		
12	2.535/h	Termoizolim tubi Ø 21/2" me armofleks (d76x9)	ml	285		
13	2.535/g	Termoizolim tubi Ø 2" me armofleks (d64x9)	ml	40		
14	2.535/f	Termoizolim tubi Ø 11/2" me armofleks (d54x9)	ml	75		
15	2.535/d	Termoizolim tubi Ø 11/4" me armofleks (d42x9)	ml	75		
16	4.12	F.V Ventil manometer bronxi 1/4"per gaz	cope	2		
17	AN	F.V Termomerer 1/4"per gaz	cope	2		
18	AN	F.V VALVOL TRE RRUGESHE Dn 2.12"Pn=20 bar	cope	1		
19	AN	F.V Xhunto antivibruese , Dn 63, 10 bar	cope	1		
<b>SHUMA SISTEMIT TE NGROHJES</b>						-
TVSH 20%						
<b>TOTALI (ME TVSH)</b>						
<b>VI</b>	<b>Paisje MOBILIMI I BRENDSEM</b>					
1	oferte	Tavoline leximi 120x60x90	cope	21		
2	oferte	Tavoline tip 2 80x280x90	cope	2		
3	oferte	Dollape Etazhier 90x45x190	cope	20		
4	oferte	Karrike leximim 85x44x40	cope	20		
5	oferte	Karrike per takime 85x44x41	cope	20		
6	oferte	Kompjuter	Cope	2		
7	oferte	Printer multifunksional	Cope	1		
<b>SHUMA E PAJISJEVE</b>						-
<b>TOTALI (ME TVSH)</b>						-

**Preventivues:**

Ing. Hajredin MURGU

**Drejtori I pergjithshem**

Z.Elvis Gjika

**Drejtoresha e D.P.I-ve**

Ing.Flora Muça

**MIRATOI  
Rakip SULI**

**K R Y E T A R**