

Blerje pajisje kondicionimi dhe pajisje zyre

Nr		Emertimi	Njesia	Bashkia	BERAT	
				Sasia	Cmimi	Vlera
1	F.V	Tavolina pune sipas skices bashkangjitur	Cope	1	-	
2	F.V	Tub bakri (1/4")Ø6.35 + (3/8")Ø9.52mm, spesor 0,8 mm, me termoizolim δ9mm	ml	85	-	
3	F.V	Puntori+atrecatur ndihmese+tubacione kondesimi(tub me gomine 32-40 mm)	cope	6	-	
		<b>PAISJET E BRENDSHME</b>				
4	F.V	Paisje e Brendeshme Inverter Dësheme , Kapaciteti termik ftohje/ngrohje 3.49/3.81 kW, Ajer 550 m3/h , dim=700/215/600 mm , Pesa =15 kg , Nivel i zhurmës 26-42 dB(A) , Dim tuba Ø=6.35/9.53 mm.	cope	2	-	
5	F.V	Paisje e Brendeshme Inverter Dësheme , Kapaciteti termik ftohje/ngrohje 5.3/5.8 kW, Ajer 650 m3/h , dim=700/215/600 mm , Pesa =15 kg , Nivel i zhurmës 32-48 dB(A) , Dim tuba Ø=6.35/9.53 mm.	cope	4	-	
6	F.V	Instalimi i paisjeve te brendshme	cope	6	-	
		<b>PAISJET E JASHTME</b>				
7	F.V	Paisja Jashtme Multi Inverter , njesi te brendshme 2-5, kapacitet termik ne ftohje =11.58 kW, ne ngohje 13 kW, temp -15/+48°C, 220- 240V/50Hz/1Ph , dim=1015/440/1103 mm , pesha =102 kg , nivel i zhurmës =54 dB(A) , sasia ajrit 5500 m3/h , Imax=80 [m] , disniveli max =-/+15 [m].	cope	2	-	
8	F.V	Konstruktioni metalik	cope	2	-	
9	F.V	Instalimi i paisjes se jashtme	cope	2	-	
					<b>SHUMA</b>	
					<b>Shuma totale</b>	
					<b>Shuma totale</b>	-
					<b>T.V.Sh 20%</b>	-
					<b>Shuma totale</b>	-

Preventivoi: Ark. Luciano Bojaxhi

Ark. Erida Nasufi

Ark. Iris Hoxhallari

Miratoi

KRYETARI

Ervin DEMO