

RELACION TEKNIK

SISTEMI NGROHJES, FTOHJES DHE VENTILIMIT

PËR HARTIMIN E PROJEKTIT

”NDERTIMI I ZJARRFIKESSES KAMEZ”

Investitor: Bashkia KAMEZ

Adresa: Bashkia KAMEZ

Hartoi:

Ing. Emanuela Meziu

Ing. Hajredin Murgu

SISTEMI I KONDICIONIMIT INDIVIDUAL

1.1 Hyrje

Ambientet ne secilin objekt jane te perbera nga zona me tipologji te ndryshme, ne te cilat ushtrohen aktivitetet te ndryshme, por qe kane te njejtin qellim te perbashket per sa i perket sigurimit te nje komoditeti banimi.

Keto kerkesa jane parapare ne propocion me standartet e jeteses si dhe me ndikimin e tyre ne koston e ndertimit.

1.2 Karakteristika arkitektonike

Ambientet dhe strukturat arkitektonik eshte e ndryshme ne funksion te dimensionimit te tyre dhe lokalizimit ne projekt. Konfigurimi eshte i kompozuar ne disa zona te ndryshme nga pikpamja e konstruksionit, funksionalitetit dhe pajisjeve te instaluar.

- Ambientet e sherbimit
- Ambjentet e banimit
- Banjot
- Korridoret dhe ambientet ndihmese
- Podrumi

1.3 Konditat e projektimit

Konditat e komfortit termoigrometrik (mireqenia fiziologjike) qe mund te sigurojme brenda ambienteve te banimit jane ne vartesi te destinacionin te perdorimit te ambienteve. Te dhenat e meposhteme jane perdorur si referenca per projektin.

Vendndodhja

Tirane

Per periudhen e grohjes - Dimer

Temperatura e brendshme llogaritese	20 - 22°C
Lageshtia relative e brendshme	40 – 50 %
Levizja e ajrit ne mjediset godines	0.13 - 0.15 m/sek
Qarkullimi i brendshem	1.0 – 1.5 nderime/ore
Grade dite te ngrohjes	972 grade-dite
Periudha e ngrohjes	30/11 – 23/03
Ditet e ngrohjes	113 dite
Temperatura mesatare e Janarit	4.9°C
Lageshtia relative mes. e Janarit	72%
Temperatura e jashteme llogaritese	0°C

Per periudhen e freskimit – Vere

Temperatura e brendshme llogaritese

25 - 27°C

Lageshtia relative e brendshme	50 – 60 %
Levizja e ajrit ne mjediset e godines	0.16 - 0.23 m/sek
Qarkullimi i brendshem	1.0 – 1.5 nderime/ore
Temperatura max. e muajit te nxehte	42°C
Temperatura mesatare e muajit te nxehte	35°C
Lageshtia relative mes. e muajit te nxehte	55 %

NR	VLERAT E REKOMANDUARA TE “ Tb” NE NDERTESAT SIPAS PERDORIMIT TE		
	Klasa	Destinacioni i perdorimit	Temperatuare e brendshme
1	E1	<i>Ndertesat banimi</i>	
	E. 1.1	Ndertesat banimi me karakter te vazhdueshem , civile dhe rurale , kolegje , kazerma etj.	
	E. 1.2	Ndertesat banimi me okupim me hope sikurse per vakanca , fundjave etj.	
	E.1.3	Ndertesat per hoteleri , pensione ose aktivitetet e ngjashme	
		Dhoma ndenjeje	20 oC
		Dhoma fjetje	16 ÷ 18 °C
		Banjo	20 oC
		Guzhine	18 ÷ 20 °C
		Korridore , Wc	12 oC
		Hapsiara e shkalleve	12 °C
		Lavanderi	12 oC
	E2	<i>Zyra publike ose private</i>	20 oC
	E3	<i>Ndertesat per spitale , klinika ose shtepi kurimi</i>	
		Vizita mjekesore	22 ÷ 24 °C
		Dhoma fjeteje per te semure Salla operacioni	20 ÷ 22 °C 24 ÷ 30 °C
	E4	<i>Ndertesat per kinema , teatro , salla mbledheje per kongrese ,modele ,museume , biblioteka vende kulti ,bare , restorante, salla vallezi</i>	
		Kinema , teatro , salle koncerti	
		Ambjente kulti , salla vallzimi dhe ekspozimi Muzeume , salla ekspozimi, arkiva dokumenetesh. Bare , restorante	20 CC
		Biblioteka	14 ÷ 16 °C 16 ÷ 18 °C 20 CC
	E5	<i>Ndertesat per aktivitet tregtar , dyqane, mgazina shitje , supermarkete</i>	
		Hollet, koridoret ,omplekse tregtare dhe supermarkete	12 ÷ 14 °C
		Magazina shitje Dyqane te ndryshme	18 CC 16 ÷ 18 °C
	E6	<i>Ndertesat per aktivitet sportiv</i>	
		Pishina , saune etj	≥ temp. e ujit
		Palestra ,sherbime sportive dhe dushe	12 ÷ 14 °C
	E.7	<i>Ndertesat per aktivitet shkollor te gjithe niveleve</i>	

		Klasa mesimi , dhoma mesuesi, auditore , banjo dhe dushe Koridore dhe WC Palestra dhe dushe Shkallet	20 CC 15 CC 16 CC 12 CC
E.8		<i>Ndertesa per aktivitete industriale e artizanali.</i>	14 ÷ 16 CC

2.1 Humbjet e nxehtesise

Per te anlizuar ne menyre te kujdeseshme humbjet e nxehtesise jane konsideruar te gjithë faktoret qe influencojne per shkak te orintimit me horizontin, afersia me ambientet, karakteristikat termofizike te mureve rrethues, dritareve, dyshemese, tavanit et.

Humbja e nxehtesise influencohet edhe nga popullimi i ambienteve, ndriçimi, ventilimi natyral i ajrit etj, te cilat jane parapare ne termat e references furnizuar nga sherbimi konsultativ ne detyren e projektimit.

Te gjitha te dhenat e mesiperme kane sherbyer per kalkulime nepermjet programit kompjuterik (software – it) te humbjeve ne stinen e dimrit/veres si dhe specifikimet teknike te pajisjeve qe duhen përdorur.

Nga pikpamja e kapacitetit termik te pajisjve nenvizojme se kapacitet per pikun e ngarkeses variojne ne menyre te konsiderueshme gjate dites bazuar ne variacionin e okupimit te ambienteve gje qe ka qene e parashikuar jo e rregullt. Per te shmanguar super dimensionimin e kapaciteteve te pajisjeve jane analizuar paraprakishte efektet si dhe parashikimi paraprak i konsumit energjetik.

2.2 Perzgjedhja e sistemit dhe tipologjia

Karakteristikat e sistemit te perzgjedhur jane parashikuar ne vartesi te kriterereve te meposhtem:

Fleksibilitet gjate gjithë kohes se shfrytezimit qe do te thote qe kapacitet e sistemit te sigurojne performace variabile gjate dites dhe ne sezone te ndryshme.

Fleksibilitet ne kapacitet e terminaleve ne ambientet e destinuara.

Te jete i afte te siguroje kondita ne perputhje me ato te parshikuara ne kriteret e projektimit per te siguruar nje mireqenie fiziologjike te kenaqshme.

Kosto te ulet perdorimi dhe mirembajtje .

Perdorimi i sistemit ne menyre selektive, pra ate jene te ndara nga ambientet me perdorim te vazhdueshme (sic jane ambientet e banimit), nga ato me perdorim gjyse ditore sikurse jane ambientet e dyqaneve.

Modulimi i operimit te sistemit ne funksion te ndryshimit te okupimit ne kohe dhe ne hapsire dhe te parametrave klimatike te ambientit te jashtem.

Tipologjia e perzgjedhur e sistemit do te jete “e gjitha me ajer te rriqarkullueshem” e decentralizuar (zonale) qe presupozon nje sistem kondicionimi multi split me inverter, qe ushqehen nje kolektor shpendares ose direkt nga makineri autonome dhe qe i sherbejne zonave te veçanta te ambienteve.

Ky sistem siguron kerkesat e ambienteve per energji termike (ngrohje, ftohje). Kontrolli zonal do te siguroje dhenien, nderprerjen si dhe modulimin e kerkeses per

energji termike ne funksion te ngarkesave termike, ne funksion te fashave orare te perdorimit gjate 24 oreve te ambienteve me vecori tipike perdorimi, duke realizuar keshtu perdorimin eficient te konsumit te energjise.

Impianti do te perbehet nga keto komponente kryesore:

Njesite e jashtme–kondicionatoret,e Tipit Multi Split me Inverter.

Kolektoret e shpendarjes – Tipi PAC.

Njesite e brendshme – Split dysHEMEJE me Inverter. Rezistenca elektrike, bashke me termostat – Ngrohja e WC-ve.

Kontrolli i temperaturave te ambienteve do te sigurohet nepermjet termostave te ambienteve qe komandojne makinerite respektive .

Kontrolli Zonal

Ky kontroll do te siguroje dhenien, nderprerjen si dhe modulimin e kerkeses per energji termike ne funksion te ngarkesave termike, ne funksion te fashave orare te perdorimit gjate oreve te punes ne ambientet me vecori tipike perdorimi, duke realizuar keshtu perdorimin eficient te konsumit te energjise.

Te gjitha terminalet do te kontrollohen nepermjet termostateve te ambienteve.

■ Rregullimi klimatik

Sistemi i rregullimit klimatik automatik ka nje impakt te konsiderueshem ne lidhje me funksionimin dhe konsumin energjetik. Temperaturave e dhomave mund te rregullohet individualisht prej perdoruesve brenda nje intervali te limituar (neper termostateve te ambientit), por funksionimi normal i gjeneruesve te energjise termike sikurse jane kompresoret e gazit do te realizohet nepermjet ketij sistemi.

Mbikqyrja e sistemit na lejon te menaxhojme te gjitha sherbimet dhe sistemin ne tersi.

Funksionet esenciale qe mund te realizoje sistemi do t ejene :

- Nisja dhe ndalimi I funksionimit te pajisjeve ne baze te nje programi kohor te paravendosur.
- Kontrolli I parametrave te parashikuar .
- Transmetimin e informacioneve per demtime te mundshme ose funksionimin jo normal te pajisjeve .
- Program mirembajtje .

2.3 Cilesia dhe Qellimi i Punes

Punet e kontraktorit te pershkruara me poshte duhet te perfshijne, furnizimin, shperndarjen, ngritjen, testimin, balancimin si dhe dorezimin per pune te sistemit te ajrit te kondicionuar si nje i tere. Eshte detyre e kontraktorit, zgjedhja e paisjeve te tilla qe japin punen e specifikuar si dhe vihen ne pozicionet e percaktuara dhe perreth tyre ka vend te mjaftueshem per funksionimin dhe mirembajtjen e tyre.

Ne rastet kur ne specifikime nuk eshte theksuar asnje lloj ose cilesi e ndonje materiali, atehere Inxhinjerit mbikqyres duhet ti paraqitet nje material standart per

aprovim. Te gjitha paisjet qe do te vendosen, duhet te jene te reja dhe si te tilla duhet te ruhen deri ne momentin kur te vendosen ne vendet e tyre plotesisht te percaktuara. Paisjet e zgjedhura duhet te jene me material te cilesise se larte, model dhe prodhim cilesor, si dhe duhet te jene te pershtatshme per punen qe do te kryeje. Puna e tyre duhet te jete pa difekte dhe pa zhurma te kundershueshme apo vibrime. Normat e Unifikimit kryesore te perdorur jane Normat Unifikuese Kombetare Italiane te Organizates Unifikuese Italiane (Ente Nazionale Italiano). Me poshte jane listuar normat e perdorura ne kete projekt: UNI EN 13779 : 2005 01/08/05

Split - Dyshemej

Keto pajisje punojne me ekspansion direkt ne variantin pompe nxehtesie dhe kane ne perberje edhe njesine e jashtme (kompresoret), te montuara ne ambientet e banimit si: dhoma gjumi, ndejtje korridore etj.

Keta fryresa kombinohen me sistemin e ventilimit (nqs ka nje sistem te tille) per te furnizuar me oksigjen personelin duke ulur perqindjen e koncentrimit te dioksidit te karbonit, avujve te ujit si dhe si dhe per te minimizuar aromat e pakendshme, ne te kundert punojne me rriqarkullimin e ajrit te ambientit dhe ventilimit natyral.

Split - Kaset

Keto pajisje punojne me ekspansion direkt ne variantin pompe nxehtesie dhe kane ne perberje edhe njesine e jashtme (kompresoret), te montuar ne pjesen e dyqaneve.

Keta fryresa kombinohen me sistemin e ventilimit (nqs ka nje sistem te tille) per te furnizuar me oksigjen personelin duke ulur perqindjen e koncentrimit te dioksidit te karbonit, avujve te ujit si dhe si dhe per te minimizuar aromat e pakendshme, ne te kundert punojne me rriqarkullimin e ajrit te ambientit dhe ventilimit natyral.

Paisjet e jashteme (kompresoret e Gazit)

Keto pajisje punojne me ekspansion direkt ne variantin pompe nxehtesie dhe kane ne perberje edhe njesite e brendshme, split dyshemeje, split kaset, split mural etj.

Tubot dhe rakorderite

Tubot do te jene Cu te destinuara per perdorim kondicionimi dhe do te furnizohen se bashku me paisjet, ndersa rakorderite do te jen prej bronzi. Lidhjet do e realizohen me saldim ose me shtrëngim.

Tubot e kondensimit do te jene tubo polipropileni PPR me keto karakteristika :

Densiteti : 1 PPR 0,9 g/cm³ Temperatura e saldimit 146 grade Celsius Percjellshmeria termike ne 20 grade 0,23 W/mK Koeficienti I zgjerimit linear 1,5 x 0,0001 K Elasticiteti ne 20 grade 670 N/mm² Rezistenca ne rjedhje ne 20 grade 22 N/mm² Rezistenca ne shkaterim ne 20 grade 35 N/mm²