

SPECIFIKIME TEKNIKE

Per objektin : "FV NDRICIM RRUGA "RROTA E KUQE", L.13, SHKOZET"

Ndricimi ne kete investim do te kete dy funksione, edhe si pjese e arredimit ashtu dhe ane funksionale.

Ne kete rruge do te kemi 13 Shtylla ndricimi 7m me nje gjatesi 300ml.

Gjendja Ekzistuese





**Gjendja Ekzistuese
Te rrethrrrotullimi te treni.**



Linja kryesore e furnizimit te shtyllave do te jetë $5 \times 4 \text{ mm}^2$ e future ne tubin fleksibel me dy shtresa $d=80 \text{ mm}$ ne një kanal 40cm te thell dhe percjellesin e tokezimit që do te vendoset ne toke paralel me tubin. Ndersa cdo ndricues do te kete kabell cu $3 \times 2.5 \text{ mm}^2$.

Cdo shtylle do te kete puseten e tij me permasa $30 \times 30 \times 30$. Puseta do te betonohet para shtylles. Bazamenti i instalimit te shtylles do te jetë një trup i vetem me puseten $30 \times 30 \times 30$ dhe do te behet me beton te markes 200 (shih detajin e montimit te shtylles).

Shtyllat do te tokezohen nepermjet percjellesve te tokezimit me te cilet do te lidhen me elektrodat e tokezimit me gjatesi 1.5 m dhe te ngulura ne toke. Pecjellesi . tokezimit do te lidhet ne morseterine e jashtme te shtylles ne lartesine 10cm mbi nivelin e rruges. Ndersa percjellese që do te siguroj vijueshmerine e rretit te tokezimit me do te lidhet ne morseterine e trupit te shtylles që ndodhet brenda zgavres se siperme. Lidhja e elementeve te tokezimit duhet te siguroje një vijueshmiri per gjithë linjës, ne menyre që te siguroj një mbrojtje me te mire nga kontaktet direkte. Bashkë me shtyllen duhet treguar kujdes dhe me tokezimin e elementeve te tjere te shtylles si kapaku i morseterise dhe ndricuesi. Gjithashtu te tregohet kujdes me efektin e oksidimit, cdo pike lidhje te pastrohet me kujdes deri sa siperfaqa e kontaktit te mos kete papasterita.

Do te kemi 1 panel per komandimin e gjithe ndricimit.
Nga paneli 1 do te dalin dy linja ndricimi perkatesisht L1,L2 Sipas planimetrisë pjese e projektit.

Linjat elektrike duhet te sinjalizohen per prezencen e tyre me an ate shiritave sinjalizuaes qe do te vendosen 20cm mbi nivelin e tubave.

Mbrojtja e percjellesve nga rrymat e larta dhe rrymat e lidhjeve te shkurtra

Te gjitha linjat elektrike per tu mbrojtur nga mbingarkesat do te mbrohen me automat te paisur me element magneto-termik.

Kabllot e furnizimit me energji

Kabllot dhe percjasat duhet te jene preje bakri dhe te izoluar me veshje PVC ose EPR me tension izolacioni minimum 450/750V simbas normave CEI 20-35 & CEI 20-22II te pershtatshem per instalime ne tuba.

Percjellsat dhe izolacionet e tyre duhet te jene ne gjendje te suportojne temperature 90°C ne rate normale dhe 250°C per kohe te shkurter ne raste avarie. Izolacioni kabllove duhet te jete i perbere nga materiale qe nuk ndimojne perhapjen e flakeve dhe gazeve toksik sipas CEI 20-35 & CEI 20-22 gjithashtu te kenaq dhe rezistencen ndaj goditjeve mekanike sipas CEI 20-11 e 20-34 te peshtatshem per instalime nen toke.

Kuadri I komandimit

Duhet te jete I realizuar conform normave dhe standarteve europiane EN 60529,EN50102 dhe EN 60950 me nje porte me llamarine inoksi me spesore materiali 5mm, tavani , dyshemeja dhe fletet anesore te kuadri te kene spesor 3mm i gjithe kuadri te jete i lyer me boje puder resistente ndaj temperaturave te larta dhe ngjyra te jete gri RAL 7035.

Kuadri do te jete i kompletuar me automatet mbrojtës ndaj mbingarkesave dhe lidhjeve te shkurtra. Relene fotometrike dhe te kete vend per pozicionimin e matjes qe do te vendoset nga ana e OSHEE.

Gjithashtu paneli i komandimit duhet te kete nje dritare qe te beje te mundur leximin e matjes.

Ne brendesi te paneleve do te instalohen paisjet mbrojtëse si automatet, relet diferenciale, relet korpuskulare dhe kontaktoret.

Kuadri do te pozicionohet afer kabines se OSHEE

Ndricuesit ne shtylla h 7ml. Te Tipit TP 1




Foto ilustruese

Shtyll cilindrike dekorative 7m , çeliku i zinguar ne te nxehete dhe e lyer me boje elektrostatike me shkalle mbrojtjeje IP 65 + . Ndricuesi nga ana e rruges jo me te vogel se 100w,17000lm,4000-5000k, IP65..Me te gjithe aksesoret e montimit.

- Shtyllat TIPI 2



ILUSTRUESE



Shtyllat e ndricimi do te jete me shkalle mbrojtje IP65 dhe instalimi i poleve të ndriçimit në natyrë shumëdimensionale me profilet e çelikut te galvanizuar CORTEN .

Mbrojtje me zing te nxehte sipas normave UNI-EN40/4 IP 65, I lyer me boje likuid akrilik RAL 9007 ne ngjyre te verdhe antike;

- lartësia 7.0 m - pajisur me një kuti trefazore te inspektueshme - - fenere dhe difuzorë prej metakrilati te tejdukshem te kompletuar me me 3 ndricues LED (prozhektore) me 31 W secila njesi kompletuar me prozhektorë dhe llampa.

Ne perfundim te punimeve do te leshohet Deklarata e Instalimeve dhe protokolli i tokezimit nga Inxhinieri juaj elektrik i licensuar.