

SPECIFIKIMET TEKNIKE

Emri i Ofertuesit _____
Nipti i Ofertuesit _____

Për: **Drejtoria e Sherbimit Spitalor Has**

Procedura e prokurimit: **Procedure e hapur, e thjeshtuar**

Përshkrim i shkurtër i kontratës: **“Sherbime ngrohje me pellet druri per Spitalin Has” Marreveshje Kuader - me nje operator ekonomik ku te gjitha kushtet jane te percaktuara - me afat 12 muaj.**

Numri i references se procedures: REF-35297-01-14-2025

Skicimet, parametrat teknik etj:

Te sigurojë ngrohje të gjithë ambienteve të kërkuara nga AK, çdo ditë për 24 orë, për 120 ditë. Periudha e realizimit të shërbimit do të jetë e ndare ne periudha si me poshte:

- Periudha e pare fillon me 01 mars 2025 deri me 15 mars 2025 baras me 15 dite.
- Periudha e dyte fillon me 15 nentor 2025 deri me 31 dhjetor 2025 baras me 46 dite.
- Periudha e trete fillon me 01 janar 2026 deri me 28 shkurt 2026 baras me 59 dite.

Specifikimi i Materialeve:

Duke qene se edhe per kete sezon nuk kemi siguruar burim alternativ ngrohje, mbeshtetur ne kerkesen e Sektorit Teknik, do te procedohet si deri me sot me prokurim blerje pellet me kaldaja ne pronesi te furnitoreve. Me qellim sigurimin e ngrohjes ne ambjentet e Spitalit Has, operatori ekonomik duhet te kete ne pronesi ose me kontrate qeraje 1(nje) copë kaldaja me pellet dhe nje bucatore me pellet me te dhenat e meposhte:

a) Te kete gjendje 1(nje) copë kaldaja me pellet (me fuqi 480 – 500 KW) me keto te dhena:

○ Tipi	350/440
○ Fuqia min/max e punes	392 - 530 kw
○ Fuqia termike nominale	500 kw
○ Fuqia termike e kthyer	459 kw
○ tensioni i punes (elektrik)	380 v
○ Fuqia motorrike	1100 W
○ Rendimenti	87 %
○ Presioni i ujit	1,5 - 3,8 bar
○ Lartesia	2750 mm
○ Gjatesia	2180 mm
○ Gjeresia	1720 mm
○ Pesha	1855 kg
○ Kapaciteti i ditor i silozit	1,5 m3
○ Silloz	15 ton

b) Te kete gjendje 1 (nje) bruciator me pellet me keto karakteristika teknike:

○ modeli	BP500 kw
○ fuqia min/max ne kë	400-550 kw
○ tensioni i punes (elektrik)	220 V
○ fuqia e motorit te ventilatorit	190 W
○ Kandelet e ndezjes 2 cope	750 W

○ Rendimenti	85 %
○ dimensionet	360 x 420 x 1200 mm
○ shneku me diameter	110 mm
○ fuqia e motorit te shnekut	180 W
○ dimensionit tubit te shkarkimit	75 mm

Peleti duhet te jete ahu cilesia e pare. Analizat e peletit duhet te jene nga laborator i akredituar, jo me shume se 1 vit, ne momentin e dorezimit te mallit pasi eshte lidhur kontrata me OE-ne fituese.

Operatori ekonomik duhet te dorezoje nje moster malli ditën e hapjes se procedures me te dhenat e kerkuara nga ana e AK-se.

Te dhenat teknike te pellet druri te jene si me poshte:

Nr	Treguesit	Njesia	Parametrat
1	Densiteti	m ³	640 ± 0.5
2	Fuqia kalorifike	kwh/kg	≥ 5
3	Mbetja mbas djegjes (hirit)	%	1 - 1.5
5	Ambalazhimi	Thase	15 kg
6	Lageshtira	%	3 - 6
7	Fortesia	t/m ³	≥ 1.3
8	Gjatesia	mm	10 - 20

Çdo furnizim duhet të shoqerohet me çertifikaten e cilësisë, të peletit sipas kriterëve të përcaktuara nga ana e AK.

Krahas standarteve te percaktuara ne specifikimet teknike operatorët ekonomik kualifikohen edhe me standarte të SSH/EN/ISO.

Shënim:

- Çmimi i pelletit të kete të përlogaritur të gjitha detyrimet ligjore deri në dorëzimin e tij në magazinat e Spitalit Has.
- Lenda e pare Biomase (Pellet) per kaldajen transportohet me thase te ambalazhuar me peshe 15 kg.
- Kapaciteti maksimal i një furnizimi është 12,000 kg pellet.
- Kaldaja duhet të jenë e pajisura me shnek dhe të shoqëruara me çertifikatat përkatëse.
- Kaldaja duhet të jenë e pajisura me çertifikate konformiteti te Inspektimit të Pajisjeve nën presion me vatra zjarri.
- Operatori ekonomik i shpallur fitues duhet të bëjë montimin me shpenzimet e veta të paisjeve djegese të pelletit dhe të bëjë mirëmbajtjen e tyre po me shpenzimet e veta, nga data e fillimit të kontratës deri në përfundimin e saj, si dhe trajnimin e personelit spitalor që do të punojë në këto kaldaja.

Përshkrimi i kërkesave të zbatimit të shërbimeve në lidhje me to:

Sherbimi i ngrohjes per Spitalin Has

Sigurimi i sherbimit te ngrohjes në të gjithë ambienteve të kërkuara nga AK, çdo ditë për 24 orë, për 120 ditë. Periudha e realizimit të shërbimit do të jetë 01 mars 2025 – 15 mars 2025 dhe 15 Nentor 2025 – 31 Dhjetor 2025 si dhe 01 janar 2026 deri me 28 shkurt 2026.

Sezoni i pare fillon me 01 mars 2025 deri me 15 mars 2025 baras me 15 dite, pershkrimi i kerkesave te zbatimit te sherbimeve ne lidhje me to paraqitet ne tabelen e meposhtme:

Nr	Pershkrimi	Njesia	Sasia
1	Blerje pelet druri (300x15=4,500)	kg	4,500
2	Kaldaje me qera (24x15=360)	ore/pune	360

Sezoni i dyte fillon me 15 nentor 2025 deri me 31 dhjetor 2025 baras me 46 dite, pershkrimi i kerkesave te zbatimit te sherbimeve ne lidhje me to paraqitet ne tabelen e meposhtme:

Nr	Pershkrimi	Njesia	Sasia
1	Blerje pelet druri (300x46=13,800)	kg	13,800
2	Kaldaje me qera (24x46=1,104)	ore/pune	1,104

Sezoni i trete fillon me 01 janar 2026 deri me 28 shkurt 2026 baras me 59 dite, pershkrimi i kerkesave te zbatimit te sherbimeve ne lidhje me to paraqitet ne tabelen e meposhtme:

Nr	Pershkrimi	Njesia	Sasia
1	Blerje pelet druri (300x59=17,700)	kg	17,700
2	Kaldaje me qera (24x59=1,416)	ore/pune	1,416

Objekti dhe qellimi i sherbimeve:

Objekti: Sherbimi i ngrohjes, per Spitalin Has - Marreveshje Kuader - me nje operator ekonomik ku te gjitha kushtet jane te percaktuara - me afat 12 muaj.

Vendi dhe dorézimi i sherbimeve: Ne ambientet e Spitalit Has.

Deklaroj me pergjegjesi se do te permbush me sukses kete sherbim/kontrate.

Data e deklarates ___/___/2025

Përfaqësuesi i ofertuesit

Nënshkrimi

Vula