

## FORMULARI I NJOFTIMIT TE FITUESIT

Nr. \_\_\_\_\_ prot

Datë 16.06.2021

Për: "ELEKTRO THERM" Sh.p.k, adresa: Objekt Privat, Rruga Eordej, Rruga Korçë - Bilisht, Km I, Korçë.

Procedura e prokurimit: "Procedurë e hapur e thjeshtuar" me mjete elektronike

Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-95186-05-11-2021

Përshkrim i shkurtër i kontratës: "Blerje tubo dhe materiale për rrjetin e kanalizimeve "

Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike Nr. 75 datë 17.05.2021

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit: X  çmimi më i ulët  oferta ekonomikisht më e favorshme

Njoftojme se, kane qenë pjesëmarrës në procedurë këta ofertues me vlerat përkatëse të ofruara:

1. " INFINIT" Sh.p.k, NIPT: J74304623M, vlera: 1.391.000 (një milionetreqindëntëdhjetë enjë mijë) lekë.
2. " MURATI" Sh.p.k , NIPT: J66702413V, vlera: 1.405.000 (një milionekatërqindëpesë mijë) lekë.
3. " LUAR Bros" Sh.p.k, NIPT: L72322004M, vlera: 1.465.000 (një milionekatërqindëgjashtë dhjetëpesë mijë) lekë.
4. "ELEKTRO THERM" Sh.p.k, NIPT: L43709006U, vlera: 1.570.680 (një milionepesëqinde shtatëdhjetëmijëegjashtëqindëtetëdhjetë) lekë.

### Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm:

1. " INFINIT" Sh.p.k, NIPT: J74304623M, vlera: 1.391.000 (një milionetreqindëntëdhjetë enjë mijë) lekë.
2. " MURATI" Sh.p.k , NIPT: J66702413V, vlera: 1.405.000 (një milionekatërqindëpesë mijë) lekë.
3. " LUAR Bros" Sh.p.k, NIPT: L72322004M, vlera: 1.465.000 (një milionekatërqindëgjashtë dhjetëpesë mijë) lekë.

### Përkatësisht për arsyet e mëposhtme:

➤ Lidhur me operatorin ekonomik "INFINIT" Sh.p.k , KVO vendosi që ofertuesi "INFINIT " Sh.p.k të mos kualifikohet sepse :

1. Ofertuesi nuk përmbush Kriterin e veçantë teknik të kualifikimit, pika 2, Shtojca 9 e DT, që përcakton se:

" Për të dëshmuar se i plotësojnë kërkesat teknike për mallrat e kërkuara të përcaktuara në DT (shtojca 10 Specifikimet teknike), operatorët ekonomikë duhet të paraqesin katalogë teknike , për të gjithë mallrat furnizues, ku të jepet qartë që mallrat , janë në përputhje me specifikimet teknike të kërkuara. ” ,

për arsye se ofertuesi nuk ka paraqitur asnjë katalog teknik që të dëshmojë se mallrat e ofruara janë sipas specifikimeve teknike të kërkuara.

Konkretisht:

Ofertuesi paraqiti katalog teknik të firmës "FRUTIBEST" Sh.p.k për :

Tuba të brinjëzuar HDPE SN8, me diametër të brendshëm (ID) të tubove: DN 176 mm, që është 12% me i vogël se diametri i kërkuar DN 200 ( $\pm 2\%$ );

Tuba të brinjëzuar HDPE SN4, me diametër të brendshëm (ID) të tubove: DN 176 mm, që është 12% me i vogël se diametri i kërkuar DN 200 ( $\pm 2\%$ );

Tuba të brinjëzuar HDPE SN4, me diametër të brendshëm (ID) të tubove: DN 218 mm, që është 12,8 % me i vogël se diametri i kërkuar DN 250 ( $\pm 2\%$ );

Tuba të brinjëzuar HDPE SN8, me diametër të brendshëm (ID) të tubove: DN 272 mm, që është 9,3 % me i vogël se diametri i kërkuar DN 300 ( $\pm 2\%$ );

Tuba të brinjëzuar HDPE SN4, me diametër të brendshëm (ID) të tubove: DN 344 mm, që është 14 % me i vogël se diametri i kërkuar DN 400 ( $\pm 2\%$ );

Tuba të brinjëzuar HDPE SN4, me diametër të brendshëm (ID) të tubove: DN 432 mm, që është 13,6 % me i vogël se diametri i kërkuar DN 500 ( $\pm 2\%$ );

Tuba të brinjëzuar HDPE SN8, me diametër të brendshëm (ID) të tubove: DN 540 mm, që është 10 % me i vogël se diametri i kërkuar DN 600 ( $\pm 2\%$ ).

Ofertuesi nuk paraqiti asnjë katalog teknik, për specifikimet teknike të tubove të ofruara: Tuba PVC DN100 ; Tuba PVC DN160 , si dhe për Brylat PVC DN100.

➤ Lidhur me operatorin ekonomik " MURATI " Sh.p.k , KVO vendosi që ofertuesi "MURATI " Sh.p.k të mos kualifikohet sepse :

1. Ofertuesi nuk përmbush Kriterin e veçantë të kualifikimit lidhur me Formularin e Ofertës .

Oferta e paraqitur nga "MURATI " Sh.p.k, nuk është në përputhje me kërkesat e përcaktuara në DT sepse NË TË NUK PËRFSHIHET ZËRI ME NUMUR RENDOR 1 I TABELËS , SI MË POSHTË:

"1. Tuba të brinjëzuar HDPE SN8, DN200: ME SASI 100 ML”

Operatorët Ekonomikë janë të detyruar të përgatisin oferta, në përputhje me kërkesat e përcaktuara në DT. Ofertat që nuk përgatiten në përputhje me DT refuzohen si të papranueshme.

2. Ofertuesi nuk paraqiti Formularin e Sigurimit të Ofertës .

➤ Operatori ekonomik "LUAR Bros" Sh.p.k u skualifikua sepse :

Ofertuesi i shpallur fitues i renditur i pari "LUAR Bros" Sh.p.k është tërhequr nga nënshkrimi i kontratës sipas Shkresës Nr. 164/1 Prot hyrës, datë 11.06.2021, lënda :”Kërkesë për tërheqje nga procedura e prokurimit REF-95186-05-11-2021”, me objekt “Blerje tubo dhe materiale për rrjetin e kanalizimeve“.

Skualifikimi është bërë sipas rekomandimit të dërguar nga APP nëpërmjet SPE, që nëse OE është tërhequr duhej të kryhej rivlerësim në SPE duke e skualifikuar atë dhe të bëhet pasqyrimi i skualifikimit në formular.

\* \* \*

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë "ELEKTRO THERM" Sh.p.k, adresa: Objekt Privat, Rruga Eordej, Rruga Korçë - Bilisht, Km I, Korçë, se oferta e paraqitur, me një vlerë të përgjithshme prej 1.570.680 (njëmilionepesëqindeshatatëdhjetëmijëegjashtëqindetëdhjetë) lekë është identifikuar si oferta e suksesshme.

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë UKKO Sh.A, adresa Rajoni Nr. 1, Rruga Boris Plumbi, Korçë, sigurimin e kontratës, siç parashikohet në dokumentat e tenderit, brenda 10 (dhjetë) ditëve nga dita e marrjes/publikimit të këtij njoftimi.

Në rast se nuk pajtoheni me këtë kërkesë, ose tërhiqeni nga nënshkrimi i kontratës, kontrata do t'i akordohet ofertuesit vijues në klasifikimin përfundimtar, siç parashikohet në nenin 97 të Ligjit nr. 162 datë 23.12.2020, Për Prokurimet Publike.

**Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 28.05.2021.**

**Ankesa: nuk ka.**

**Zyrtari i Autorizuar i Autoritetit Kontraktor**

**Elia Pendavinji**