

Tabela e Preventivit.

Nr.	Emertimi	Specifikimet baze te artikullit	Sasia	Çmimi	Vlera	Afati
I	Riparim i defekteve dhe kthimi në gjendje normale pune për 5 (pesë) setet DGA të monitorimit on-line të gazeve te transformatoreve te fuqise ne HEC Vau Dejes.					
1	Riparimi i setit on-line DGA montuar tek TR-1 60 MVA, komplet.	Sipas specifikimeve teknike.	Komplet 1			
2	Riparimi i setit on-line DGA montuar tek TR-2 60 MVA, komplet.	Sipas specifikimeve teknike.	Komplet 1			
3	Riparimi i setit on-line DGA montuar tek TR-3 60 MVA, komplet.	Sipas specifikimeve teknike.	Komplet 1			
4	Riparimi i setit on-line DGA montuar tek TR-4 60 MVA, komplet.	Sipas specifikimeve teknike.	Komplet 1			
5	Riparimi i setit on-line DGA montuar tek TR-5 60 MVA, komplet.	Sipas specifikimeve teknike.	Komplet 1			
6	Furnizimi dhe vendosja e blloqeve kryesore të Ushqimit për setet DGA.	Sipas specifikimeve teknike.	Cope 5			
Shuma I						
II	Transformator fuqie 5600 KVA në HEC Vau i Dejes.					
1	Transformator fuqie 5600 KVA, 35/10.5 kv.	Transformator trefazor me vaj. Numri i peshtjellave, 2 S=5600 KVA; 35/10.5kv; Y/Δ 11; 35000 V ± 2x2,5% Te dhenat e detajuara, sipas specifikimeve teknike.	Cope 1			
Shuma II						
III	Pjesë rezerve per sistemet e rregullimit AVR, per HEC Vau Dejes e HEC Fierze.					
1	Kontroller i pulsit te portes se komandimit te tiristoreve.	Kontroller i pulsit te portes se komandimit te tiristoreve TTM211 (Thyristor Gate Controller TTM211 PULSE GENERATOR TTM211 MODULE), sipas specifikimeve.	Cope 10			
2	Karte matje e parametrave te gjeneratorit	Karte matje e parametrave te gjeneratorit TPI 163 (Current- and Potential Transformer Interface, TPI 163 CARD), sipas specifikimeve.	Cope 10			
3	Karte e filtrit te matjeve, e parametrave te gjeneratorit	Karte e filtrit te matjeve, e parametrave te gjeneratorit PMF175 (Filter for Current- and Voltage-Measuring PMF175	Cope 10			

		PMF175 CARD), sipas specifikimeve.				
4	Transformatori i pulsit te tiristorit	Transformatori i pulsit tiristorit TPT214 (Thyristor Pulse Transformer TPT214 TPT214 MODULE), sipas specifikimeve.	Cope 24			
5	Çeles i rrjetit te komunikimit (Ethernet Switch)	Çeles i rrjetit te komunikimit LM 8TX 8 x RJ45 2832632(ETHERNET FL SWITCH LM 8TX 8 x RJ45 2832632), sipas specifikimeve.	Cope 10			
6	Çeles zgjerimi i rrjetit te komunikimit (Ethernet HUB)	Çeles zgjerimi i rrjetit te komunikimit 8TX-ZF 8 x RJ45 (Ethernet FL HUB 8TX-ZF 8 x RJ45) /5, sipas specifikimeve.	Cope 10			
7	Kabel komunikimi ndërmjet TTM211 dhe LCP	Kabel komunikimi me dy gersheta 9.5 m i gjate nga moduli TTM211 tek kontroll paneli LCP (CABLE 2 PAIRS TTM211-LCP LG 9.5M), sipas specifikimeve.	Cope 10			
8	Tiristore per krahët e urave te radrizimit te sistemit te eksitimit V.Dejes (bashke me kitin e montimit tiristoreve)	Tiristor-Tip N1140LN140 ose ekuivalent bashke me kitin e montimit te tiristoreve te rinj, vasetine elektrike etj.(Thyristor type N1140LN140 or equivalent, including kit for mounting new thyristors, electrical greasing etc.), sipas specifikimeve.	Cope 24			
9	Siguresa per krahët e urave te radrizimit te sistemit te eksitimit V Dejes	Siguresa 069UR2S1000B Te dhenat teknike: 690V / 1000A AC Nr. identifikimi: GME6 024 210 P0008, sipas specifikimeve.	Cope 24			
10	Tiristore per krahët e urave te radrizimit te sistemit te eksitimit Fierze (bashke me kitin e montimit tiristoreve)	Tiristor-Tip N1588NC260 ose ekuivalent bashke me kitin e montimit te tiristoreve te rinj, vazeline elektrike etj. (Thyristor-Type N1588NC260 or equivalent, including kit for mounting new thyristors, electrical greasing etc.), sipas specifikimeve.	Cope 24			
11	Siguresa per krahët e urave te radrizimit te sistemit te eksitimit Fierze	Siguresa 069UR2S1000B Te dhenat teknike: 690V / 1000A AC Nr. identifikimi: GME6 024 210 P0008, sipas specifikimeve.	Cope 24			
12	Automat AC 3 fazor me change-over i motorizuar, (3 Phase AC breaker - motorized change over switch), sistemi i eksitimit Vau Dejes	Automat AC 3 fazor me change-over i motorizuar i sistemit te eksitimit(3 Phase AC breaker - motorized change over switch), 2 hyrje 3P; 1 dalje 3P), me nderbbllokim mekanik, I=1250A, U=690VAC,Tip OTM1600E3CM230C 1SCA112678R1001 Kontaktet ndihmese: Pozicion I:	Cope 1			

		NO (OA1G10AU) + NC (OA3G01AU) Pozicion II: NO (OA1G10AU) + NC (OA3G01AU) Dalja tek ura radrzuose OTZC53, sipas specifikimeve.				
13	Çelës Dinamometrik, Vau Dejes	Çelësi dinamometrik per montimin dhe shtrëngimin e tiristoreve ne krahët e urave te tiristoreve me radiatorët ftohës përkatës me parametra mekanik te dhena nga prodhuesi i AVR, sipas specifikimeve.	Cope 1			
14	Konfigurimi i pjeseve te konfigurueshme, instalimi ne sistemin e eksitimit te nje agregati ne HEC Vau Dejes dhe testimi, sipas specifikimeve teknike.	Konfigurimet dhe testimet sipas procedures se specifikimeve teknike.	Komplet 1			
Shuma III						
Shuma I+ Shuma II+ Shuma III						
TVSH 20%						
TOTALI						