

Shtojca 15

FORMULARI I NJOFTIMIT TE FITUESIT

Nr. _____ Prot.

Data ____/____/2017

Për: **RAJLI NDERTIM+VARAKU E** Adresa: Durres Lagjia Nr.18, Rruga H.Ramzoti (pallati i Bashkise Durres).

Procedura e prokurimit: Proedurë e hapur per Pune.

Përshkrim i shkurtër i kontratës : **“Rikonstruksion dhe shtese anesore dhe palester e re ne shkollen "14 nentori"”, me fond limit: 90.228.000 lekë, sasia sipas preventivit, afati 170 dite.**

Publikime të mëparshme(*nëse zbatohet*):Buletini i Njoftimeve Publike.[**Nr.25, date 27 Qershor 2017**]

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit: çmimi më i ulët X, oferta ekonomikisht më e favorshme

Njoftojme se, kane qenë pjesëmarrës në procedurë këta ofertues me vlerat përkatëse të ofruara:

1. EURONDERTIMI 2000

+ PIENVIS

K02003001O

K12410001Q

Vlera **65'049'299**(Gjashtedhjet e pese milion e dyzet e nente mije e dyqind e nentedhjet e nente)leke

2. RAJLI NDERTIM

+VARAKU E

K71512508E

J61902509S

Vlera **65'727'203**(Gjashtedhjet e pese milion e shtateqind e njezet e shtate mije e dyqind e tre)leke

3. GLAVENICA

+ “SHENDELLI”

K17710805A

K07924803N

Vlera **65'838'813**(Gjashtedhjet e pese milion e teteqind e tridhjet e tete mije e teteqind e trembedhjet)leke

4. BOSH NJAKU. B

+ M U R A T I

K72627402H

J66702413V

Vlera **69'450'338**(Gjashtedhjet e nente milion e katerqind e pesedhjet mije e treqind e tridhjet e tete)leke

5. LIQENI VII

+ NDREGJONI

K01730502W

K31329048I

Vlera **72'216'416**(Shtatedhjet e dy milion e dyqind e gjashtembdhjet mije e katerqind e gjashtembdhjet)leke

6. S I R E T A 2F

+ A G R I C O N S T R U K S I O N

K51501008J

K01725001F

Vlera **73'111'111**((Shtatedhjet e tre milion e njeqind e njembdhjet mije e njeqind e njembdhjet)leke

7. ALKO-IMPEX General Construcion

K91326028I

Vlera **86'597'400**(Tetedhjet e gjashte milion e peseqind e nentedhjet e shtate mije e katerqind)leke gjashtedhjet e dy)leke

Te s'kualifikuar:

1. EURONDERTIMI 2000 + PIENVIS

1. GLAVENICA + “SHENDELLI”

2. BOSH NJAKU. B + M U R A T I

3. LIQENI VII + NDREGJONI

4. S I R E T A 2F + A G R I C O N S T R U C T I O N

5. ALKO-IMPEX General Construcion

Per arsyet e meposhtme:

- Ofertuesi **EURONDERTIMI 2000+PIENVIS** me vlere te ofertes **65'049'299** lekë, **nuk** ka përmbushur kërkesat për kualifikim te kerkuara ne dokumentat e tenderit e konkretisht:

1- Ne Dokumentat e Tenderit eshte kerkuar si me poshte vijon:

- **Certifikate ISO 9001 e prodhuesit per cilesine e produkteve te kerkuara me poshte:**

- *Shtrese parketi laminat t=12mm klasa AC4*
- *F.V. Ashensor Hidraulik me dhomen e makinerise poshte, per transportim personash me 4 (kater) ndalesa, dyer automatike me hapje anesore 1000x2000, 1(nje) hyrje ,distanca e levizjes se kabines 7000mm, pesha maksimale 800kg, nr maksimal i personave 10 dhe shpejtesia e levizjes 0.8mt/sec*
- *F.V Kaldaje çeliku (grup termik), lenda e djegeshme ashkla druri - kapaciteti Q=500 kW - lidhjet DN50 - dalja e oxhakut Øe200 mm. Dimensionet BxLxH 710x1249x1758 mm, me pompe antikondense te inkorporuar, e pajisur me te gjithë komponentet e sigurise dhe kontrollit si dhe aksesoret e nevojshem.*
- *F.V Pompe qarkullimi binjake INVERTER - prurja 4.06 m³/h; - prevalenca 80 kPa; - lidhjet DN 65, Pn 6; - fuqia elektrike 2x1.5 kW, rryma 2x5.4 A;- ushqimi 1F/230V/50Hz.*
- *Mbjellje peme Ø >10*
- *Ndricues Led 2x17 W 120x20 cm, ndricim natyral 3900k, 3000lm IP40*
- *Ndricues Led 12W, 68X135mm, ndricim natyral 4200K, 910lm, 50,000ore*
- *Ndricues Led 2x36wW 125 cm ,ndricim natyral 3900k, 4000*

Per produktet e mesiperme operatori ekonomik duhet te vertetoje me marreveshje bashkepunimi te zyrtarizuar e cila te tregojte qarte **lidhjen e zyrtarizuar midis ofertuesit dhe prodhuesit** ku ky i fundit duhet te permbaje te dhena te plota si: license, telefon, e-mail, website, kjo e nevojshme per Autoritetin Kontraktor ne rast verifikimi, si dhe duhet te paraqiten **dokumenta teknike (prospekte teknike, katalog) te perkthyer ne ato pjese qe pasqyrojne specifikimet teknike** qe kerkohen ne dokumentat e tenderit, sipas te dhenave te treguara ne preventiva dhe specifikimet teknike nga projektuesi dhe qe ofrohen nga ana juaj. Fragmentet e katalogut/ve dhe prospektit/ve teknike duhet te tregojne lehtesisht dhe qarte qe jane pjese katalogu, si dhe cilit katalog dhe cilit prodhues i perkasin.

- Operatori ne bashkim **EURONDERTIMI 2000** per piken e kerkuar: *“Shtrese parketi laminat t=12mm klasa AC4”*, ka paraqitur nje dokument **“Autorizim Prodhuesi”** nga Shoqeria **“VRAHORITI” shpk**, ku ky i fundit deklaroi se eshte distributor i kompanise prodhuese **“KRONOTEX”** dhe do te ofroje produktin e siperkekuar per kompanine EURONDERTIMI 2000, por shoqeria **“VRAHORITI”** ne asnje rast **nuk e verteton lidhjen e zyrtarizuar** midis tij dhe kompanise prodhuese **“KRONOTEX”**, gjithashtu operatori EURONDERTIMI 2000 ka paraqitur katalogun e kompanise prodhuese **“KRONOTEX”** i cili **nuk eshte i perkthyer ne ato pjese qe pasqyrojne specifikimet teknike.**

- Per piken e kerkuar: *“F.V. Ashensor Hidraulik me dhomen e makinerise poshte, per transportim personash me 4 (kater) ndalesa, dyer automatike me hapje anesore 1000x2000, 1(nje) hyrje ,distanca e levizjes se kabines 7000mm, pesha maksimale 800kg, nr maksimal i personave 10 dhe shpejtesia e levizjes 0.8mt/sec”*, operatori ne bashkim **EURONDERTIMI 2000** ka paraqitur nje dokument **“Autorizim Ditributori”** nga Shoqeria **“PPD Lifts” shpk** ku ky i fundit deklaroi se eshte distributor ekskluziv i **“DOPPLER”** dhe do te ofroje produktin e siperkekuar per **“EURONDERTIMI 2000” Sh.p.k.**, por shoqeria **“PPD Lifts” shpk** ne asnje rast **nuk e verteton lidhjen e zyrtarizuar** midis tij dhe **“DOPPLER”**, gjithashtu operatori EURONDERTIMI 2000 ka paraqitur katalogun e **“DOPPLER”** i cili **nuk eshte i perkthyer ne ato pjese qe pasqyrojne specifikimet teknike. Mungon ISO 9001** e kompanise **“DOPPLER”**.

- Per piken e kerkuar: *“F.V Kaldaje çeliku (grup termik), lenda e djegeshme ashkla druri - kapaciteti Q=500 kW - lidhjet DN50 - dalja e oxhakut Øe200 mm. Dimensionet BxLxH 710x1249x1758 mm, me pompe antikondense te inkorporuar, e pajisur me te gjithë komponentet e sigurise dhe kontrollit si dhe aksesoret e nevojshem”*, operatori ne bashkim **EURONDERTIMI 2000** ka paraqitur nje dokument **“Autorizim Ditributori”** nga Shoqeria **“KLIMATEKNIKA TB2 SHPK”** ku ky i fundit deklaroi se eshte distributor ekskluziv i **“TERMODINAMIK A.S”** dhe do te ofroje produktin e siperkekuar per **“EURONDERTIMI 2000” Sh.p.k.**, por shoqeria

“KLIMATEKNIKA TB2 SHPK” ne asnje rast **nuk e verteton lidhjen e zyrtarizuar** midis tij dhe “TERMODINAMIK A.S”, gjithashtu operatori EURONDERTIMI 2000 ka paraqitur katalogun e “TERMODINAMIK A.S” i cili **nuk eshte i perkthyer ne ato pjese qe pasqyrojne specifikimet teknike.**

- Per piken e kerkuar: **“F.V Pompe qarkullimi binjake INVERTER - prurja 4.06 m³/h; - prevalenca 80 kPa; - lidhjet DN 65, Pn 6; - fuqia elektrike 2x1.5 kW, rryma 2x5.4 A; - ushqimi 1F/230V/50Hz.”**, operatori ne bashkim EURONDERTIMI 2000 ka paraqitur nje dokument **“Autorizim Ditributori”** nga Shoqeria **“SAIMIRI - F” shpk** ku ky i fundit deklaron se eshte distributor ekskluziv i **“PENTAX SPA”** dhe do te ofroje produktin e siperkekuar per **“EURONDERTIMI 2000”** Sh.p.k, bashkangjitur ketij dokumenti, operatori EURONDERTIMI 2000, ka paraqitur dokumentin e bashkepunimit te **pa perkthyer** te shoqerise **“SAIMIRI - F” shpk** me **“PENTAX SPA”** si dhe katalogun e **“PENTAX SPA”** te **pa perkthyer ne ato pjese qe pasqyrojne specifikimet teknike.**

- Per piken e kerkuar: **“Mbjellje peme Ø >10”**, operatori ne bashkim EURONDERTIMI 2000 ka paraqitur nje autorizim nga Kompania **Algoros Viveros S.L Spanje** ku ky i fundit deklaron se do te furnizojte **“EURONDERTIMI 2000”** me produktin e siperkekuar, Kompanise **Algoros Viveros S.L i mungon ISO 9001.**

- Per piken e kerkuar: **“Ndricues Led 2x17 W 120x20 cm, ndricim natyral 3900k, 3000lm IP40. Ndricues Led 12W, 68X135mm, ndricim natyral 4200K, 910lm, 50,000ore. Ndricues Led 2x36wW 125 cm ,ndricim natyral 3900k, 4000”**, operatori ne bashkim EURONDERTIMI 2000 ka paraqitur nje autorizim nga Kompania **HELMEKA L.T.D** ku ky i fundit deklaron se do te furnizojte **“EURONDERTIMI 2000”** me produktet e siperkekuar, bashkangjitur ketij dokumenti, operatori EURONDERTIMI 2000, ka paraqitur katalogun e Kompanise **HELMEKA L.T.D** te **pa perkthyer ne ato pjese qe pasqyrojne specifikimet teknike.**

2- Per kriterin kerkuar si me poshte:

a. Një dokument që vërteton se (subjekti juaj) i ka plotësuar te gjitha detyrimet e taksave dhe tarifave vendore, per vitin 2017, lëshuar nga Administrata e Qeverisjes Vendore (Në rastet e bashkimit të operatorëve ekonomikë, çdo anëtar i grupit duhet të dorëzojë kete dokument).

operatori ne bashkim **PIENVIS** sipas Ekstraktit te **QKB_se**, date **02.05.2017**, ushtron aktivitetin me seli qendrore ne Tirane ku rezulton se i ka shlyer detyrimet e taksave dhe tarifave vendore, ne adresat sekondare e perkatesisht: ne njesine administrative **Golem Tirane** i ka shlyer detyrimet e taksave dhe tarifave vendore, ne **Kucove** i ka shlyer detyrimet e taksave dhe tarifave vendore ndersa ne **Korce** dhe **Durres mungojne** vertetimet qe vertetojne se i ka shlyer detyrimet e taksave dhe tarifave vendore per keto Bashki.

- Per sa u vleresua me siper: **Komisioni i Vleresimit te Ofertave** vendosi qe ofertuesi **EURONDERTIMI 2000 +PIENVIS** te mos kualifikohet.

- Ofertuesi **GLAVENICA + “SHENDELLI”** me vlere te ofertes **65’838’813** lekë, **nuk** ka përmbushur kërkesat për kualifikim te kerkuara ne dokumentat e tenderit e konkretisht:

1- Ne Dokumentat e Tenderit eshte kerkuar si me poshte vijon:

- **Certifikate ISO 9001 e prodhuesit per cilesine e produkteve te kerkuara me poshte:**

- **Shtrese parketi laminat t=12mm klasa AC4**
- **F.V. Ashensor Hidraulik me dhomen e makinerise poshte, per transportim personash me 4 (kater) ndalesa, dyer automatike me hapje anesore 1000x2000, 1(nje) hyrje ,distanca e levizjes se kabines 7000mm, pesha maksimale 800kg, nr maksimal i personave 10 dhe shpejtesia e levizjes 0.8mt/sec**
- **F.V Kaldaje çeliku (grup termik), lenda e djegeshme ashkla druri**
- kapaciteti Q=500 kW - lidhjet DN50 - dalja e oxhakut Øe200 mm.
Dimensionet BxLxH 710x1249x1758 mm, me pompe antikondense te inkorporuar, e pajisur me te gjithe komponentet e sigurise dhe kontrollit si dhe aksesoret e nevojshem.
- **F.V Pompe qarkullimi binjake INVERTER**
- prurja 4.06 m³/h; - prevalenca 80 kPa; - lidhjet DN 65, Pn 6;
- fuqia elektrike 2x1.5 kW, rryma 2x5.4 A; - ushqimi 1F/230V/50Hz.
- **Ndricues Led 2x17 W 120x20 cm, ndricim natyral 3900k, 3000lm IP40**
- **Ndricues Led 12W, 68X135mm, ndricim natyral 4200K, 910lm, 50,000ore**
- **Ndricues Led 2x36wW 125 cm ,ndricim natyral 3900k, 4000**

Per produktet e mesiperme operatori ekonomik duhet te vertetoje me marreveshje bashkepunimi te zyrtarizuar e cila te tregojte qarte **lidhjen e zyrtarizuar midis ofertuesit dhe prodhuesit** ku ky i fundit duhet te permbaje te dhena te plota si: license, telefon, e-mail, website, kjo e nevojshme per Autoritetin Kontraktor ne rast verifikimi, si dhe duhet te paraqiten **dokumenta teknike (prospekte teknike, katalog) te perkthyer ne ato pjese qe pasqyrojne specifikimet teknike** qe kerkohen ne dokumentat e tenderit, sipas te dhenave te treguara ne preventiva dhe specifikimet teknike nga projektuesi dhe qe ofrohen nga ana juaj. Fragmentet e katalogut/ve dhe prospektit/ve teknike duhet te tregojne lehtesisht dhe qarte qe jane pjese katalogu, si dhe cilit katalog dhe cilit prodhues i perkasin.

- Operatori ne bashkim **GLAVENICA** per piken e kerkuar: *“Shtrese parketi laminat t=12mm klasa AC4”*, ka paraqitur nje **“KONTRATE FURNIZIMI”** me Shoqerine **“SIGMA AL” shpk**, ku ky i fundit mer persiper te funizoje operatorin GLAVENICA me produktin e mesiperme. Gjithashtu bashkangjitur kesaj kontrate, operatori GLAVENICA ka paraqitur certifikaten e regjistrimit te shoqerise SIGMA AL leshuar nga QKB e cila **nuk tregon** llojin e aktivitetit te tij, si dhe nje certifikate ISO 9001 te nje subjekti i huaj **Egger AG** me katalogun e ketij te fundit por qe jane te **pa perkthyer ne ato pjese qe pasqyrojne specifikimet teknike** apo **lidhjen e zyrtarizuar** te ketij te fundit me shoqerine SIGMA AL. Ne asnje rast Furnizuesi SIGMA AL nuk na verteton qe eshte prodhues apo te kete lidhje me prodhues te tjere qe do te garantonte furnizimin me produktin e kerkuar.

- Per piken e kerkuar: *“F.V. Ashensor Hidraulik me dhomen e makinerise poshte, per transportim personash me 4 (kater) ndalesa, dyer automatike me hapje anesore 1000x2000, 1(nje) hyrje ,distanca e levizjes se kabines 7000mm, pesha maksimale 800kg, nr maksimal i personave 10 dhe shpejtesia e levizjes 0.8mt/sec”*, operatori ne bashkim **GLAVENICA** ka paraqitur nje **“KONTRATE FURNIZIMI”** me Shoqerine **“GECO 2003” shpk**, ku ky i fundit mer persiper te funizoje operatorin GLAVENICA me produktin e mesiperme. Shoqeria **“GECO 2003”** ka paraqitur nje dokument qe deklaronte se eshte distributor i Kompanise **KONE Elevators Ltd, Finland**, Kompanise **KONE Elevators Ltd i mungon ISO 9001** dhe prospekti teknik eshte i **pa perkthyer ne ato pjese qe pasqyrojne specifikimet teknike**.

- Per piken e kerkuar: *“F.V Kaldaje çeliku (grup termik), lenda e djegeshme ashkla druri - kapaciteti Q=500 kW - lidhjet DN50 - dalja e oxhakut Øe200 mm. Dimensionet BxLxH 710x1249x1758 mm, me pompe antikondense te inkorporuar, e pajisur me te gjithë komponentet e sigurise dhe kontrollit si dhe aksesoret e nevojshem”* dhe *“F.V Pompe qarkullimi binjake INVERTER - prurja 4.06 m³/h; - prevalenca 80 kPa; - lidhjet DN 65, Pn 6; - fuqia elektrike 2x1.5 kW, rryma 2x5.4 A; - ushqimi 1F/230V/50Hz.”*, operatori ne bashkim **GLAVENICA** ka paraqitur nje **“KONTRATE FURNIZIMI”** me Shoqerine **“CLIMACASA shpk”**, ku ky i fundit mer persiper te funizoje operatorin GLAVENICA me produktet e mesiperme. Gjithashtu bashkangjitur kesaj kontrate, operatori GLAVENICA ka paraqitur nje certifikate ISO 9001 te nje subjekti i huaj **“Thermostahl Group of Companies”** te **pa perkthyer** si dhe nje prospekt teknik te **pa perkthyer ne ato pjese qe pasqyrojne specifikimet teknike**. Ne asnje rast Furnizuesi CLIMACASA shpk **nuk** na verteton qe eshte prodhues apo te kete lidhje me prodhues te tjere qe do te garantonte furnizimin me produktet e siperkerkuara.

- Per piken e kerkuar: *“Ndricues Led 2x17 W 120x20 cm, ndricim natyral 3900k, 3000lm IP40. Ndricues Led 12W, 68X135mm, ndricim natyral 4200K, 910lm, 50,000ore. Ndricues Led 2x36wW 125 cm ,ndricim natyral 3900k, 4000”*, operatori ne bashkim **GLAVENICA** ka paraqitur nje **“KONTRATE FURNIZIMI”** me Shoqerine **“ELALCOM” shpk**, ku ky i fundit mer persiper te funizoje operatorin GLAVENICA me produktet e mesiperme. Ne asnje rast Furnizuesi ELALCOM” shpk, **nuk** na verteton qe eshte prodhues apo te kete lidhje me prodhues te tjere qe do te garantonte furnizimin me produktet e siperkerkuara pasi dhe certifikata ISO 9001 e ELALCOM shpk eshte e **pa perkthyer** dhe vlefshmeria e saj **ka perfunduar** qe me date **02.07.2017**. Gjithashtu per produktet e siperkerkuar **mungojne dokumenta teknike prospekte teknike, kataloge**.

- Per sa u vleresua me siper: **Komisioni i Vleresimit te Ofertave** vendosi qe ofertuesi **GLAVENICA+“SHENDELLI” te mos kualifikohet**.

- **Ofertuesi BOSHJAKU. B + MURATI** me vlere te ofertes **69’450’338** lekë, **nuk** ka përmbushur kërkesat për kualifikim te kerkuara ne dokumentat e tenderit e konkretisht:

1- Ne Dokumentat e Tenderit eshte kerkuar si me poshte vijon:

- Certificate ISO 9001 e prodhuesit per cilesine e produkteve te kerkuara me poshte:

- *F.V Kaldaje çeliku (grup termik), lenda e djegeshme ashkla druri - kapaciteti Q=500 kW - lidhjet DN50 - dalja e oxhakut Ø200 mm. Dimensionet BxLxH 710x1249x1758 mm, me pompe antikondense te inkorporuar, e pajisur me te gjithë komponentet e sigurise dhe kontrollit si dhe aksesoret e nevojshem.*
- *F.V Pompe qarkullimi binjake INVERTER - prurja 4.06 m³/h; - prevalenca 80 kPa; - lidhjet DN 65, Pn 6; - fuqia elektrike 2x1.5 kW, rryma 2x5.4 A; - ushqimi 1F/230V/50Hz.*
- *Mbjellje peme Ø >10*
- *Ndricues Led 2x17 W 120x20 cm, ndricim natyral 3900k, 3000lm IP40*
- *Ndricues Led 12W, 68X135mm, ndricim natyral 4200K, 910lm, 50,000ore*
- *Ndricues Led 2x36wW 125 cm ,ndricim natyral 3900k, 4000*

Per produktet e mesiperme operatori ekonomik duhet te vertetoje me marreveshje bashkepunimi te zyrtarizuar e cila te tregojte qarte **lidhjen e zyrtarizuar midis ofertuesit dhe prodhuesit** ku ky i fundit duhet te permbaje te dhena te plota si: license, telefon, e-mail, website, kjo e nevojshme per Autoritetin Kontraktor ne rast verifikimi, si dhe duhet te paraqiten **dokumenta teknike (prospekte teknike, katalog) te perkthyer ne ato pjese qe pasqyrojne specifikimet teknike** qe kerkohen ne dokumentat e tenderit, sipas te dhenave te treguara ne preventiva dhe specifikimet teknike nga projektuesi dhe qe ofrohen nga ana juaj. Fragmentet e katalogut/ve dhe prospektit/ve teknike duhet te tregojne lehtesisht dhe qarte qe jane pjese katalogu, si dhe cilit katalog dhe cilit prodhues i perkasin.

- Operatori ne bashkim **M U R A T I** per piken e kerkuar: *“F.V Kaldaje çeliku (grup termik), lenda e djegeshme ashkla druri - kapaciteti Q=500 kW - lidhjet DN50 - dalja e oxhakut Ø200 mm. Dimensionet BxLxH 710x1249x1758 mm, me pompe antikondense te inkorporuar, e pajisur me te gjithë komponentet e sigurise dhe kontrollit si dhe aksesoret e nevojshem”* dhe *“F.V Pompe qarkullimi binjake INVERTER - prurja 4.06 m³/h; - prevalenca 80 kPa; - lidhjet DN 65, Pn 6; - fuqia elektrike 2x1.5 kW, rryma 2x5.4 A; - ushqimi 1F/230V/50Hz.”*, ka paraqitur nje **“KONTRATE POROSIE”** me Shoqerine **“Klima teknika TB2”**, ku ky i fundit mer persiper te funizoje operatorin **M U R A T I** me produktet e mesiperme. Gjithashtu bashkangjitur kesaj kontrate, operatori **M U R A T I** ka paraqitur nje certificate ISO 9001 te nje subjekti i huaj **“DWT HOLDINNG SPA”** por qe **nuk tregon lidhjen e zyrtarizuar me furnizuesin. Mungojne dokumenta teknike prospekte teknike, kataloge per “Pompe qarkullimi binjake INVERTER”.**

- Per piken e kerkuar: *“Mbjellje peme Ø >10”*, operatori ne bashkim **M U R A T I** ka paraqitur nje **“KONTRATE POROSIE”** me Shoqerine **“Tafil Met-Hasani”**, ku ky i fundit mer persiper te funizoje operatorin **M U R A T I** me produktet e mesiperme. **Mungon katalogu.**

- Per piken e kerkuar: *“Ndricues Led 2x17 W 120x20 cm, ndricim natyral 3900k, 3000lm IP40. Ndricues Led 12W, 68X135mm, ndricim natyral 4200K, 910lm, 50,000ore. Ndricues Led 2x36wW 125 cm , ndricim natyral 3900k, 4000”*, operatori ne bashkim **M U R A T I** ka paraqitur nje **“KONTRATE POROSIE”** me Shoqerine **“SALI ELEKTRIK”** shpk, ku ky i fundit mer persiper te funizoje operatorin **M U R A T I** me produktet e mesiperme, gjithashtu bashkangjitur kesaj kontrate, operatori **M U R A T I**, ka paraqitur certifikaten ISO 9001 te Kompanise **“IDEALLUX SRL”** i cili autorizon Shoqerine **“SALI ELEKTRIK”** shpk te shese produktet e tij, por ne asnje rast **nuk** na garanton furnizimin me produktet siperkerkuar pasi **mungojne dokumentat teknike prospekte teknike, kataloget.**

- Per sa u vleresua me siper: **Komisioni i Vleresimit te Ofertave** vendosi qe ofertuesi **BOSHNJAKU. B + M U R A T I** te mos kualifikohet.

- Ofertuesi **LIQENI VII + NDREGJONI** me vlere te ofertes **72’216’416** lekë, **nuk** ka permbushur kerkesat per kualifikim te kerkuara ne dokumentat e tenderit e konkretisht:

1- Ne Dokumentat e Tenderit eshte kerkuar si me poshte vijon:

- Certificate ISO 9001 e prodhuesit per cilesine e produkteve te kerkuara me poshte:

- *F.V. Ashensor Hidraulik me dhomen e makinerise poshte, per transportim personash me 4 (kater) ndalesa, dyer automatike me hapje anesore 1000x2000, 1(nje) hyrje ,distanca e levizjes se kabines 7000mm, pesha maksimale 800kg, nr maksimal i personave 10 dhe shpejtesia e levizjes 0.8mt/sec*
- *F.V Kaldaje çeliku (grup termik), lenda e djegeshme ashkla druri*

- kapaciteti $Q=500$ kW - lidhjet DN50 - dalja e oxhakut $\varnothing 200$ mm.

Dimensionet BxLxH 710x1249x1758 mm, me pompe antikonkondense te inkorporuar, e pajisur me te gjithë komponentet e sigurise dhe kontrollit si dhe aksesoret e nevojshem.

➤ F.V Pompe qarkullimi binjake INVERTER

- prurja 4.06 m³/h; - prevalenca 80 kPa; - lidhjet DN 65, Pn 6;

- fuqia elektrike 2x1.5 kW, rryma 2x5.4 A; - ushqimi 1F/230V/50Hz.

Per produktet e mesiperme operatori ekonomik duhet te vertetoje me marreveshje bashkepunimi te zyrtarizuar e cila te tregojte qarte **lidhjen e zyrtarizuar midis ofertuesit dhe prodhuesit** ku ky i fundit duhet te permbaje te dhena te plota si: license, telefon, e-mail, website, kjo e nevojshme per Autoritetin Kontraktor ne rast verifikimi, si dhe duhet te paraqiten **dokumenta teknike (prospekte teknike, katalog) te perkthyer ne ato pjese qe pasqyrojne specifikimet teknike** qe kerkohen ne dokumentat e tenderit, sipas te dhenave te treguara ne preventiva dhe specifikimet teknike nga projektuesi dhe qe ofrohen nga ana juaj. Fragmentet e katalogut/ve dhe prospektit/ve teknike duhet te tregojne lehtesisht dhe qarte qe jane pjese katalogu, si dhe cilit katalog dhe cilit prodhues i perkasin.

- Operatori ne bashkim **LIQENI VII** per piken e kerkuar: **“F.V. Ashensor Hidraulik me dhomen e makinerise poshte, per transportim personash me 4 (kater) ndalesa, dyer automatike me hapje anesore 1000x2000, 1(nje) hyrje ,distanca e levizjes se kabines 7000mm, pesha maksimale 800kg, nr maksimal i personave 10 dhe shpejtesia e levizjes 0.8mt/sec”**, ka paraqitur nje **“KONTRATE FURNIZIMI”** me Shoqerine **“EURO CONST” sh.p.k**, ku ky i fundit mer persiper te funizoje operatorin LIQENI VII me produktin e mesiperme. Sipas Certifikates **ISO 9001** te shoqerise **“EURO CONST” sh.p.k**, kjo shoqeri operon ne fushat e meposhtme operative:

“Montimi, Instalimi dhe furnizimi Alumini, PVC, Dritare, Dyer, Fasada Hije dhe Ashensore ”;
vlefshmeria e kesaj certifikate **ka skaduar qe me date 31 Tetor 2014.**

Shoqeria **“EURO CONST” sh.p.k** deklarone se ka maredhenje partneriteti me Kompanine **METRON S.A.** dhe ka paraqitur prospektin teknik te kesaj kompanie dhe katalogun ku eshte pasqyruar certifikata ISO 9001 e **pa perkthyer**, por ne asnje rast kjo shoqeri **nuk verteton** se do te furnizoje dhe garantoje produktin e siperkerkuar nga kompani prodhuese.

- Per piken e kerkuar: **“F.V Kaldaje çeliku (grup termik), lenda e djegeshme ashkla druri - kapaciteti $Q=500$ kW - lidhjet DN50 - dalja e oxhakut $\varnothing 200$ mm. Dimensionet BxLxH 710x1249x1758 mm, me pompe antikonkondense te inkorporuar, e pajisur me te gjithë komponentet e sigurise dhe kontrollit si dhe aksesoret e nevojshem”** dhe **“F.V Pompe qarkullimi binjake INVERTER - prurja 4.06 m³/h; - prevalenca 80 kPa; - lidhjet DN 65, Pn 6; - fuqia elektrike 2x1.5 kW, rryma 2x5.4 A; - ushqimi 1F/230V/50Hz.”**, operatori ne bashkim **LIQENI VII** ka paraqitur nje **“KONTRATE FURNIZIMI”** me Shoqerine **“Superior Klima” sh.p.k**, ku ky i fundit mer persiper te furnizoje operatorin LIQENI VII me produktet e mesiperme. Shoqeria **“Superior Klima” sh.p.k** do te furnizohet me produktet e sipekerkuar nga Kmpania **“Euroclima sh.p.k”**, ku kjo e fundit deklarone se eshte distributor i kompanise prodhuese **per Kaldaja “Thermostahl Group of Companie”**. Vlefshmeria e Certifikates **ISO 9001** e kompanise Thermostahl Group of Companie, **ka skaduar** qe me date **29.01. 2016.**

Shoqeria **“Superior Klima” sh.p.k** do te funizohet me produktet e sipekerkuar nga Kmpania **Euroclima sh.p.k**, ku kjo e fundit deklarone se eshte distributor i kompanise prodhuese **per Pompa “WILO SE”**. Vlefshmeria e Certifikates **ISO 9001** e kompanise **WILO SE**, **ka skaduar** qe me date **03.05. 2014.**

- Per sa u vleresua me siper: **Komisioni i Vleresimit te Ofertave** vendosi qe ofertuesi **LIQENI VII + NDREGJONI te mos kualifikohet.**

- **Ofertuesi S I R E T A 2F + AGRI CONSTRUCTION** me vlere te ofertes **73’111’111** lekë, **nuk** ka përmbushur kërkesat për kualifikim te kerkuara ne dokumentat e tenderit e konkretisht:

1- Ne Dokumentat e Tenderit eshte kerkuar si me poshte vijon:

- **Certifikate ISO 9001 e prodhuesit per cilesine e produkteve te kerkuara me poshte:**

➤ Shtrese parketi laminat t=12mm klasa AC4

➤ F.V. Ashensor Hidraulik me dhomen e makinerise poshte, per transportim personash me 4 (kater) ndalesa, dyer automatike me hapje anesore 1000x2000, 1(nje) hyrje ,distanca e levizjes se kabines 7000mm, pesha maksimale 800kg, nr maksimal i personave 10 dhe shpejtesia e levizjes 0.8mt/sec

➤ F.V Kaldaje çeliku (grup termik), lenda e djegeshme ashkla druri

- kapaciteti $Q=500$ kW - lidhjet DN50 - dalja e oxhakut $\varnothing 200$ mm.

Dimensionet BxLxH 710x1249x1758 mm, me pompe antikondense te inkorporuar, e pajisur me te gjithë komponentet e sigurise dhe kontrollit si dhe aksesoret e nevojshem.

- F.V Pompe qarkullimi binjake INVERTER
- prurja 4.06 m³/h; - prevalenca 80 kPa; - lidhjet DN 65, Pn 6;
- fuqia elektrike 2×1.5 kW, rryma 2×5.4 A; - ushqimi 1F/230V/50Hz.
- Ndricues Led 2×17 W 120×20 cm, ndricim natyral 3900k, 3000lm IP40
- Ndricues Led 12W, 68X135mm, ndricim natyral 4200K, 910lm, 50,000ore
- Ndricues Led 2×36 W 125 cm, ndricim natyral 3900k, 4000

Per produktet e mesiperme operatori ekonomik duhet te vertetoje me marreveshje bashkepunimi te zyrtarizuar e cila te tregojte qarte **lidhjen e zyrtarizuar midis ofertuesit dhe prodhuesit** ku ky i fundit duhet te permbaje te dhena te plota si: license, telefon, e-mail, website, kjo e nevojshme per Autoritetin Kontraktor ne rast verifikimi, si dhe duhet te paraqiten **dokumenta teknike (prospekte teknike, katalog) te perkthyer ne ato pjese qe pasqyrojne specifikimet teknike** qe kerkohen ne dokumentat e tenderit, sipas te dhenave te treguara ne preventiva dhe specifikimet teknike nga projektuesi dhe qe ofrohen nga ana juaj. Fragmentet e katalogut/ve dhe prospektit/ve teknike duhet te tregojne lehtesisht dhe qarte qe jane pjese katalogu, si dhe cilit katalog dhe cilit prodhues i perkasin.

- Operatori ne bashkim **S I R E T A 2F** per piken e kerkuar: **“Shtrese parketi laminat $t=12$ mm klasa AC4”**, ka paraqitur nje **“KONTRATE FURNIZIMI”** me Shoqerine **“Delta” sh.a**, ku ky i fundit mer persiper te funizoje operatorin **S I R E T A 2F** me produktin e mesiperme. Shoqeria **“Delta” sh.a**, ne asnje rast **nuk e verteton** se eshte kompani prodhuese por dhe **nuk verteton** se ka ndonje marreveshje te zyrtarizuar me ndonje kompani prodhuese. Operatori **S I R E T A 2F** ka paraqitur nje certifikate ISO 9001 te nje kompanie te huaj **“TARKETT SOMMER, LLC”** te **pa perkthyer** si dhe katalogun i cili **nuk eshte i perkthyer ne ato pjese qe pasqyrojne specifikimet teknike**.

- Per piken e kerkuar: **“F.V. Ashensor Hidraulik me dhomen e makinerise poshte, per transportim personash me 4 (kater) ndalesa, dyer automatike me hapje anesore 1000×2000 , 1(nje) hyrje ,distanca e levizjes se kabines 7000 mm, pesha maksimale 800 kg, nr maksimal i personave 10 dhe shpejtesia e levizjes 0.8 mt/sec”**, operatori ne bashkim **S I R E T A 2F** ka paraqitur nje **“KONTRATE FURNIZIMI”** me Shoqerine **“GERMANI” sh.p.k**, ku ky i fundit mer persiper te funizoje operatorin **S I R E T A 2F** me produktin e mesiperme, por shoqeria **GERMANI shpk** nuk eshte prodhues por shoqeri tregtuese dhe ne asnje rast **nuk tregon lidhjen e zyrtarizuar** me prodhuesit.

- Per piken e kerkuar: **“F.V Kaldaje çeliku (grup termik), lenda e djegeshme ashkla druri - kapaciteti $Q=500$ kW - lidhjet DN50 - dalja e oxhakut $\varnothing 200$ mm. Dimensionet BxLxH $710 \times 1249 \times 1758$ mm, me pompe antikondense te inkorporuar, e pajisur me te gjithë komponentet e sigurise dhe kontrollit si dhe aksesoret e nevojshem”**, operatori ne bashkim **S I R E T A 2F** ka paraqitur nje **“KONTRATE FURNIZIMI”** me Shoqerine **“CARA 08 - sh.p.k”**, ku ky i fundit mer persiper te funizoje operatorin **S I R E T A 2F** me produktin e mesiperme dhe deklaronte se eshte i autorizuar nga nje subjekt i huaj **“THOKAS”** per shitjen produkteve te ketij te fundit ku sipas katalogut i cili eshte i **pa perkthyer ne ato pjese qe pasqyrojne specifikimet teknike**, operon ne fushen e kaldajave. Subjektit **“THOKAS” i mungon** ISO 9001. Operatori **S I R E T A 2F** ne asnje rast nuk verteton se do te furnizoje dhe garantoje produktin e siperkerkuar nga kompani prodhuese.

- Per piken e kerkuar: **“F.V Pompe qarkullimi binjake INVERTER - prurja 4.06 m³/h; - prevalenca 80 kPa; - lidhjet DN 65, Pn 6; - fuqia elektrike 2×1.5 kW, rryma 2×5.4 A; - ushqimi 1F/230V/50Hz.”**, operatori ne bashkim **S I R E T A 2F** ka paraqitur nje **“KONTRATE FURNIZIMI”** me Shoqerine **“CARA 08 - sh.p.k”**, ku ky i fundit mer persiper te funizoje operatorin **S I R E T A 2F** me produktin e mesiperme dhe deklaronte se eshte i autorizuar nga nje subjekt i huaj **WILO** per shitjen e pompave, ketij subjekti i **mungon ISO 9001** dhe **dokumentat teknike prospekte teknike, kataloge**. Operatori **S I R E T A 2F** ne asnje rast nuk verteton se do te furnizoje dhe garantoje produktin e siperkerkuar nga kompani prodhuese.

- Per piken e kerkuar: **“Ndricues Led 2×17 W 120×20 cm, ndricim natyral 3900k, 3000lm IP40. Ndricues Led 12W, 68X135mm, ndricim natyral 4200K, 910lm, 50,000ore. Ndricues Led 2×36 W 125 cm, ndricim natyral 3900k, 4000”**, operatori ne bashkim **S I R E T A 2F** ka paraqitur nje **“KONTRATE FURNIZIMI”** me Shoqerine

“SALI - ELEKTRIK Shpk”, ku ky i fundit mer persiper te funizojë operatorin S I R E T A 2F me produktin e mesiperme por operatori S I R E T A 2F , nuk ka paraqitur ndonjë dokument qe te vertetojë se “SALI – ELEKTRIK Shpk është prodhues i produkteve te lartkerkuara apo te kete mareveshje me ndonjë prodhues. Edhe disa **certifikata ISO 9001** te paraqitura nga operatori S I R E T A 2F **nuk vertetojnë** se keto subjekte jane prodhues te produkteve te lartkerkuar pasi ato jane ta **pa perkthyer dhe kataloget** gjithashtu jane te **pa perkthyer ne ato pjese qe pasqyrojne specifikimet teknike**. Operatori S I R E T A 2F ne asnje rast nuk verteton se do te furnizojë dhe garantojë produktin e siperkerkuar nga kompani prodhuese.

- Per sa u vleresua me siper: **Komisioni i Vleresimit te Ofertave** vendosi qe ofertuesi **S I R E T A 2F + AGRI CONSTRUCTION** te mos kualifikohet.

- Ofertuesi **ALKO-IMPEX General Construcion** me vlere te ofertes **86'597'400** lekë, **nuk** ka përmbushur kërkesat për kualifikim te kerkuara ne dokumentat e tenderit e konkretisht:

1- Ne Dokumentat e Tenderit është kerkuar si me poshte vijon:

- **Certifikate ISO 9001 e prodhuesit per cilesine e produkteve te kerkuara me poshte:**

- *Shtrese parketi laminat t=12mm klasa AC4*
- *F.V. Ashensor Hidraulik me dhomen e makinerise poshte, per transportim personash me 4 (kater) ndalesa, dyer automatike me hapje anesore 1000x2000, 1(nje) hyrje ,distanca e levizjes se kabines 7000mm, pesha maksimale 800kg, nr maksimal i personave 10 dhe shpejtesia e levizjes 0.8mt/sec*
- *F.V Kaldaje çeliku (grup termik), lenda e djegeshme ashkla druri - kapaciteti Q=500 kW - lidhjet DN50 - dalja e oxhakut Ø200 mm. Dimensionet BxLxH 710x1249x1758 mm, me pompe antikondense te inkorporuar, e pajisur me te gjithë komponentet e sigurise dhe kontrollit si dhe aksesoret e nevojshem.*
- *F.V Pompe qarkullimi binjake INVERTER - prurja 4.06 m³/h; - prevalenca 80 kPa; - lidhjet DN 65, Pn 6; - fuqia elektrike 2x1.5 kW, rryma 2x5.4 A; - ushqimi 1F/230V/50Hz.*
- *Ndricues Led 2x17 W 120x20 cm, ndricim natyral 3900k, 3000lm IP40*
- *Ndricues Led 12W, 68X135mm, ndricim natyral 4200K, 910lm, 50,000ore*
- *Ndricues Led 2x36wW 125 cm ,ndricim natyral 3900k, 4000*

Per produktet e mesiperme operatori ekonomik duhet te vertetojë me marreveshje bashkepunimi te zyrtarizuar e cila te tregojë qarte **lidhjen e zyrtarizuar midis ofertuesit dhe prodhuesit** ku ky i fundit duhet te permbaje te dhena te plota si: license, telefon, e-mail, website, kjo e nevojshme per Autoritetin Kontraktor ne rast verifikimi, si dhe duhet te paraqiten **dokumenta teknike (prospekte teknike, katalog) te perkthyer ne ato pjese qe pasqyrojne specifikimet teknike** qe kerkohen ne dokumentat e tenderit, sipas te dhenave te treguara ne preventiva dhe specifikimet teknike nga projektuesi dhe qe ofrohen nga ana juaj. Fragmentet e katalogut/ve dhe prospektit/ve teknike duhet te tregojnë lehtësisht dhe qarte qe jane pjese katalogu, si dhe cilit katalog dhe cilit prodhues i perkasin.

- Ofertuesi **ALKO-IMPEX General Construcion** per piken e kerkuar: “*Shtrese parketi laminat t=12mm klasa AC4*”, **nuk** ka paraqitur dokumentacion.

- Per piken e kerkuar: “*F.V. Ashensor Hidraulik me dhomen e makinerise poshte, per transportim personash me 4 (kater) ndalesa, dyer automatike me hapje anesore 1000x2000, 1(nje) hyrje ,distanca e levizjes se kabines 7000mm, pesha maksimale 800kg, nr maksimal i personave 10 dhe shpejtesia e levizjes 0.8mt/sec*”, ofertuesi **ALKO-IMPEX General Construcion** ka paraqitur një “**AUTORIZIM PRODHUESI**” te kompanise “**EME ASHENSOR GROUP sh.p.k**, ku ky i fundit deklaroi se është distributor ekskluziv i kompanise Zvicerane **Management Ltd** dhe mer persiper te funizojë operatorin **ALKO-IMPEX General Construcion** me **ashensore**, ky dokument është i shoqeruar vetem me një **katalog** i **pa perkthyer ne ato pjese qe pasqyrojne specifikimet teknike**. **Mungon ISO 9001** e prodhuesit.

- Per piken e kerkuar: “*F.V Kaldaje çeliku (grup termik), lenda e djegeshme ashkla druri - kapaciteti Q=500 kW - lidhjet DN50 - dalja e oxhakut Ø200 mm. Dimensionet BxLxH 710x1249x1758 mm, me pompe antikondense te inkorporuar, e pajisur me te gjithë komponentet e sigurise dhe kontrollit si dhe aksesoret e nevojshem*, ofertuesi **ALKO-IMPEX General Construcion** ka paraqitur një “**Autorizim**” te kompanise “**RHOSS**”, ku ky i fundit deklaroi se do te ofrojë te gjitha paisjet e sistemit te **kondicionimit** por ne asnje rast **nuk** verteton se do te

furnizoje produktin e sipërkerkuar pasi dhe **dokumentat teknike (prospekte teknike, katalog) nuk janë të perkthyer në ato pjesë që pasqyrojnë specifikimet teknike.**

- Ofertuesi **ALKO-IMPEX General Construcion** për piken e kërkuar: *“Shtrese parketi laminat t=12mm klasa AC4”*, **nuk** ka paraqitur dokumentacion.

- Për piken e kërkuar: *“F.V Pompe qarkullimi binjake INVERTER - prurja 4.06 m³/h; - prevalenca 80 kPa; - lidhjet DN 65, Pn 6; - fuqia elektrike 2x1.5 kW, rryma 2x5.4 A; - ushqimi 1F/230V/50Hz.”*, operatori në bashkim **ALKO-IMPEX General Construcion** **nuk** ka paraqitur dokumentacion.

- Për piken e kërkuar: *“Ndricues Led 2x17 W 120x20 cm, ndricim natyral 3900k, 3000lm IP40. Ndricues Led 12W, 68X135mm, ndricim natyral 4200K, 910lm, 50,000ore. Ndricues Led 2x36wW 125 cm ,ndricim natyral 3900k, 4000”*, ofertuesi **ALKO-IMPEX General Construcion** ka paraqitur një **“KONTRATE FURNIZIMI”** me shoqërinë **“Sali Elektrik” Shpk** ku ky i fundit ka paraqitur një **“KONTRATE PARTNERITETI”** me **“FAEBER LIGHTING SYSTEM”**. Shoqëria **“Sali Elektrik” Shpk** i cili sipas kontratës së partneritetit është distributor i prodhuesit të **ndricimit “FAEBER LIGHTING SYSTEM”** dhe deklaroi se do të ofrojë produktet e lartëkerkuara nga ky prodhues. **Katalogu** i **“FAEBER LIGHTING SYSTEM”** është **i pa perkthyer në ato pjesë që pasqyrojnë specifikimet teknike.**

- Për sa u vlerësua me sipër: **Komisioni i Vlerësimit të Ofertave** vendosi që ofertuesi **ALKO-IMPEX General Construcion** të mos kualifikohet.

* * *

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë se: **RAJLI NDERTIM+VARAKU**
E Adresa: Durrës Lagjia Nr.18, Rruga H.Ramzoti (pallati i Bashkisë Durrës), me një vlerë të përgjithshme prej **65’727’203**(Gjashtedhjetë e pesë milion e shtatëqind e njezet e shtatë mijë e dyqind e tre)leke është identifikuar si oferta e suksesshme.

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë Bashkisë Durrës në Njesinë e Prokurimit, tel/fax 052 800 941, kopjen e nënshkruar të formularit të kontratës dhe të sigurimit të kontratës, siç parashikohet në dokumentat e tenderit, brenda 60 (gjashtedhjetë) diteve nga dita e marrjes së këtij njoftimi.

Në rast se nuk pajtoheni me këtë kërkesë, ose tërhiqeni nga nënshkrimi i kontratës, do të konfiskohet sigurimi i ofertës suaj (nëse është kërkuar) dhe kontrata do t’i akordohet ofertuesit vijues në klasifikimin përfundimtar, oferta e të cilit është dorëzuar me një vlerë të përgjithshme prej [vlera përkatëse e shprehur në fjalë dhe shifra], siç parashikohet në nenin 58 të Ligjit nr.9643 datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar.

Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 28.07.2017

Ankesa: ka ose jo **Jo**

(nëse ka) ka marrë përgjigje në datë _____

Titullari i Autoritetit Kontraktor

Vangjush DAKO