



REPUBLIKË E SHQIPËRISË

BASHKIA SHKODËR

KRYETAR

Nr. _____ Prot

Shkodër, më ____ . ____ . 2023

FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT

[22.11.2023]

Drejtuar: ” **ERXHEN**”sh.p.k. me NUIS J67117044Q. Adresa: Lagjja Qemal Stafa, Rruga Arkitekt Sinani, Shkoder

Procedura e prokurimit/lotit: Procedurë e hapur e thjeshtuar

Numri i procedurës / referenca e Lotit: **Loti i II-te: REF-85920-10-31-2023**

Përshkrimi i shkurtër i kontratës:

Objekti i kontratës:” **Loti i II-te:**Blerje kondicionera ”.

Loti i II-te:Blerje kondicionera me fond limit prej **922,500** leke pa tvsh(Nenteqind e njezet e dymije e peseqind)

Kohëzgjatja e kontratës/marrëveshjes kuadër ose afati për zbatimin e saj: **30 (tridhjetë) ditë kalendarike.**

Publikimet e mëparshme (nëse është rasti): Buletini i Njoftimeve Publike [06.11.2023] [90]

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:

oferta ekonomikisht më e favorshme bazuar ne kosto

oferta ekonomikisht më e favorshme bazuar në çmim X

Me anë të këtij Njoftimi ju informojmë se, në këtë procedurë kanë marrë pjesë Ofertuesit e mëposhtëm me këto vlera përkatëse të ofruara:

1. Operatori ekonomik “ **KLIMA TEKNIKA TB2**”sh.p.k. me administrator z. Petrit Paja me NUIS K49322506W

Vlera **475,289** (Katerqind e shtatedhjetë e pesemije e dyqind e tetedhjetë e nente)lekë pa tvsh.

2. Operatori ekonomik “ **COMFORT**”sh.p.k. me administrator z. Rezart Stermasi me NUIS J61901194M

Vlera **489,000** (Katerqind e tetedhjetë e nentemije) leke pa tvsh

3. Operatori ekonomik “ **SUPERIOR GROUP**”sh.p.k. me administrator z. Altion Memushi me NUIS K91712015L

Vlera **500,000** (Peseqindmije) leke pa tvsh

4. Operatori ekonomik “**BUDIAG CLIMA**”sh.p.k. me administrator z. Agron Zeqa me NUIS L71509032C

Vlera **660,000** (Gjashteqind e gjashtedhjetemije)lekë pa tvsh

5. Operatori ekonomik“ **ERXHEN**”sh.p.k. me administrator z. Kujtim Qahi me NUIS J67117044Q.

Vlera **883,000** (Teteqind e tetedhjetë e tremijë)lekë pa tvsh

Ka pjesëmarrës të skualifikuar

1- U skualifikua operatori ekonomik“BUDIAG CLIMA”sh.p.k. me NUIS L71509032C për këto arsye:

-Nuk plotesoni piken 2.2.3 të kapacitetit ekonomik dhe financiar pasi në formularin përmbledhës të vetdeklarimit nuk keni deklaruar se keni paguar të gjitha detyrimet e taksave vendore për vitin 2023 (Sipas QKB).Plotesimi i saktë i shtojcës nr.8 është një detyrim i operatorit ekonomik.

- Autorizimi nga prodhuesi A.G.S.A. për shoqërinë Budiagklima sh.p.k nuk është i shoqëruar me vertetim përthimit nga noteri.

-Bazuar në specifikimet teknike të publikuara nga AK për kondicioner Inverter mural 12000 BTU/h kërkohej që SCOP min 4.6 ndërsa në specifikimet teknike të paraqitura nga ana juaj për Inverter mural 12000 BTU/h SCOP është 4.1

2- U skualifikua operatori ekonomik“KLIMA TEKNIKA TB2”sh.p.k. me NUIS K49322506W për këto arsye

-Nuk plotesoni piken 2.2.3 të kapacitetit ekonomik dhe financiar pasi në formularin përmbledhës të vetdeklarimit nuk keni deklaruar se keni paguar të gjitha detyrimet e taksave vendore për vitin 2023 (Sipas QKB).Plotesimi i saktë i shtojcës nr.8 është një detyrim i operatorit ekonomik.

-Në formularin përmbledhës të vetdeklarimit nuk keni deklaruar në seksionin A, paragrafi III, emrat e persona drejtues administrator dhe ortak

-Bazuar në specifikimet teknike të publikuara nga AK për kondicioner Inverter mural 12000 BTU/h kërkohej që SCOP min 4.6 ndërsa në specifikimet teknike të paraqitura nga ana juaj për Inverter mural 12000 BTU/h SCOP është 4.2

-Kondicioner Inverter dysheme 18000 BTU/h, është kërkuar nga Kapaciteti termik nominal - Ftohje – 5/5.27 ndërsa nga ana juaj është paraqitur Kapaciteti termik nominal – Ftohje 3.5 kW

-Autorizimi i prodhuesit kinez të kondicionerave për nuk është i shoqëruar i nënshkruar dhe vulosur nga përthyesi i licencuar.

3- U skualifikua operatori ekonomik“ COMFORT”sh.p.k. me NUIS J61901194M për këto arsye:

-Nuk plotesoni piken 2.2.3 të kapacitetit ekonomik dhe financiar pasi në formularin përmbledhës të vetdeklarimit nuk keni deklaruar se keni paguar të gjitha detyrimet e taksave vendore për vitin 2023 (Sipas QKB).Plotesimi i saktë i shtojcës nr.8 është një detyrim i operatorit ekonomik.

-Autorizimi i distributorit për shoqërinë Confort sh.p.k është i papërkthyer dhe noterizuar në gjuhën shqipe dhe është një dokument në dy gjuhë shqip dhe italisht i vulosur nga distributori gje që e ben ate te pavlefshem.

- Autorizimi i prodhuesit kinez te kondicionerave per distributorin Italian nuk eshte i shoqeruar me vertetim perkthimit nga noteri.
- Bazuar ne specifikimet teknike te publikuara nga AK per kondicioner Inverter mural 12000 BTU/h kerkohet qe SCOP min 4.6 ndersa ne specifikimet teknike te paraqitura nga ana juaj per Inverter mural 12000 BTU/h SCOP eshte 4.16, eshte kerkuar Kapaciteti termik nominal- Ftohje – 3/3.5 kW / ndersa nga ana juaj eshte paraqitur Kapaciteti termik nominal- Ftohje – 3.6 kW
- Kondicioner Inverter dysHEME 18000 BTU/h, eshte kerkuar nga Kapaciteti termik nominal - Ftohje – 5/5.27 ndersa nga ana juaj eshte paraqitur Kapaciteti termik nominal – Ftohje 3.6 kW
- Skedat teknike nuk jane firmosura dhe vulosura ose te sigluara dhe nuk dihet se cilit prodhues i perkasin

4-U skualifikua operatori ekonomik“ SUPERIOR GROUP”sh.p.k. me NUIS K91712015L për këto arsye:

- Bazuar ne formularin e sigurimit te ofertes te paraqitur rezulton se afati i vlefshmerise fillon me date 11.11.2023 me afat 150 dite ndersa hapja e ofertave eshte bere me date 13.11.2023, keshtu qe nuk ploteson kriterin e afatit te vlefshmerise prej 150 ditesh te kerkuar nga AK.
- Ne formularin permbledhes te vetdeklarimit nuk keni deklaruar ne seksionin A, paragrafi III, emrat e persona drejtues administrator dhe ortak
- Nuk plotesoni piken 2.2.3 te kapacitetit ekonomik dhe financiar pasi ne formularin permbledhes te vetdeklarimit nuk keni deklaruar se keni paguar te gjitha detyrimet e taksave vendore per vitin 2023 (Sipas QKB).Plotesimi i sakte i shtojces nr.8 eshte nje detyrim i operatorit ekonomik.
- Ne formularin permbledhes te vetdeklarimit nuk keni deklaruar ne seksionin B, paragrafi III, nese oferta jane ose jot e pavarura
- Bilancet e viteve 2020-2021-2022 nuk jane te certifikuara nga dega e tatim taksave sic kerkohet nga AK
- Skedat teknike nuk jane firmosura dhe vulosura ose te sigluara dhe nuk dihet se cilit prodhues i perkasin
- Bazuar ne specifikimet teknike te publikuara nga AK per kondicioner Inverter mural 12000 BTU/h kerkohet qe SCOP min 4.6 ndersa ne specifikimet teknike te paraqitura nga ana juaj per Inverter mural 12000 BTU/h SCOP eshte 4.
- Kondicioner Inverter dysHEME 18000 BTU/h, eshte kerkuar nga Kapaciteti termik nominal - Ftohje – 5/5.27 ndersa nga ana juaj eshte paraqitur Kapaciteti termik nominal – Ftohje 3.6 kW

* * *

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë “ **ERXHEN**”sh.p.k. me administrator z. Kujtim Qahi me NUIS J67117044Q, me adresë: Lagjja Qemal Stafa, Rruga Arkitekt Sinani, Shkoderse oferta e paraqitur me vlerë totale prej **883,000** (Teteqind e tetedhjetë e tremijë)lekë pa tvsh është identifikuar si oferta e suksesshme.

Me publikimin e këtij njoftimi, fillojnë afatet e ankimit sipas përcaktimeve në nenin 109 të Ligjit Nr. 162/2020, datë 23.12.2020, “Për Prokurimin Publik”.

KRYETAR

BENET BECI

**NË MUNGESË DHE ME VENDIM DELEGIMI
ZV/KRYETAR
ONID BEJLERI**