

PREVENTIV PERMBLEDHES PUNIMESH

Objekti : FURNIZIMI ME UJE PER FSHATIN BREZHDAN dhe USHTELENXE (Faza II)

Nr.		Pershkrimi i Punimeve	Njesia	Sasia	Vlera	
I		FURNIZIMI ME UJE PER FSHATIN BREZHDAN (Faza II)	LEK	1.00		
II		FURNIZIMI ME UJE PER FSHATIN USHTELENXE (Faza II)	LEK	1.00		
		SHUMA				
III		FOND REZERVE 5 %				
		SHUMA ME FOND REZERVE				
IV		T.V.SH 20%				
		SHUMA TOTALE :				

PREVENTIV PUNIMESH

Objekti : FURNIZIMI ME UJE PER FSHATIN BREZHDAN (Faza II)

Nr.	Analize	Pershkrimi i Punimeve	Njesia	Sasia	Çmimi	Vlera
	I	RRJETI I FURNIZIMIT DHE SHPERNDARJES				
1	3.2-An.VKM	Prerje bime te vogla	m2	2,067.60		
2	3.46/1-An.VKM	Germim kanalesh ne toke te forte me krahe shkakim ne toke	m3	301.77		
3	3.47/1c-An.VKM	Mbushje, rafshim,ngjeshje me tokmak elektrik, cdo 30 cm	m3	389.44		
4	3.89/a-An.VKM	Germim dheu me eksv. ne kanale me shk ne mjet	m3	603.55		
5	2.37/5b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km	m3	515.88		
6	2.491/b-An.VKM	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=25mm,PN 10	ml	1,320.00		
7	2.491/c-An.VKM	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=32mm,PN 10	ml	103.00		
8	2.491/d-An.VKM	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=40mm,PN 10	ml	134.00		
9	2.491/f-An.VKM	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=63mm,PN 10	ml	500.00		
10	2.261-An.VKM	Shtrese rere	m3	129.08		
11	2.258-An.VKM	Nenshtrese zhavori	m3	106.00		
					SHUMA II :	-
	II	LIDHJE ABONENTESH				-
1	An.17-	F.V Reduksion E.F.Dj-90x75mm	copë	1.00		
2	An.17-	F.V Reduksion E.F.Dj-90x63mm	copë	2.00		
3	An.17-	F.V Reduksion E.F.Dj-90x50mm	copë	1.00		
4	An.17-	F.V Reduksion E.F.Dj-90x40mm	copë	1.00		
5	An.17-	F.V Reduksion E.F.Dj-75x63mm	copë	1.00		
6	An.17-	F.V Reduksion E.F.Dj-75x50mm	copë	2.00		
7	An.17-	F.V Reduksion E.F.Dj-75x40mm	copë	1.00		
8	An.17-	F.V Reduksion E.F.Dj-63x50mm	copë	1.00		
9	An.17-	F.V Reduksion E.F.Dj-63x40mm	copë	2.00		
10	An.17-	F.V Reduksion E.F.Dj-50x40mm	copë	2.00		
11	An.16-	F.V Stafe E.F.Dj-125x32mm	copë	5.00		
12	An.16-	F.V Stafe E.F.Dj-125x25mm	copë	7.50		
13	An.16-	F.V Stafe E.F.Dj-110x75mm	copë	1.00		
14	An.16-	F.V Stafe E.F.Dj-110x63mm	copë	2.00		
15	An.16-	F.V Stafe E.F.Dj-110x50mm	copë	2.00		
16	An.16-	F.V Stafe E.F.Dj-110x40mm	copë	3.00		
17	An.16-	F.V Stafe E.F.Dj-110x32mm	copë	5.00		
18	An.16-	F.V Stafe E.F.Dj-110x25mm	copë	8.00		
19	An.16-	F.V Stafe E.F.Dj-90x32mm	copë	5.00		
20	An.16-	F.V Stafe E.F.Dj-90x25mm	copë	8.00		
21	An.16-	F.V Stafe E.F.Dj-75x63mm	copë	10.00		
22	An.16-	F.V Stafe E.F.Dj-75x50mm	copë	5.00		
23	An.16-	F.V Stafe E.F.Dj-75x40mm	copë	1.00		
24	An.16-	F.V Stafe E.F.Dj-75x32mm	copë	5.00		
25	An.16-	F.V Stafe E.F.Dj-75x25mm	copë	8.00		
26	An.16-	F.V Stafe E.F.Dj-63x50mm	copë	2.00		
27	An.16-	F.V Stafe E.F.Dj-63x40mm	copë	2.00		
28	An.16-	F.V Stafe E.F.Dj-50x40mm	copë	3.00		
29	An.16-	F.V Stafe E.F.Dj-50x32mm	copë	5.00		
30	An.16-	F.V Stafe E.F.Dj-50x25mm	copë	8.00		
31	An.16-	F.V Stafe E.F.Dj-40x32mm	copë	10.00		
32	An.16-	F.V Stafe E.F.Dj-40x25mm	copë	8.00		
33	An.11-	F.V Manikote E.F.Dj-125mm	copë	2.00		
34	An.11-	F.V Manikote E.F.Dj-110mm	copë	3.00		
35	An.11-	F.V Manikote E.F.Dj-90mm	copë	1.00		
36	An.11-	F.V Manikote E.F.Dj-75mm	copë	1.00		

Nr.	Analize	Pershkrimi i Punimeve	Njesia	Sasia	Çmimi	Vlera
37	An.11-	F.V Manikote E.F.Dj-63mm	copë	1.00		
38	An.11-	F.V Manikote E.F.Dn-50mm	copë	5.00		
39	2.491-An.VKM	F.V Rakorderi xing.(tee,red,niples,manikota,bryl)	kg	25.00		
40	An.20	F.V Bryla PE Dj-25x25mm	copë	45.00		
41	An.20	F.V Bryla PE Dj-32x32mm	copë	23.00		
42	An.18	F.V.Xhunto F.F.Dj-25x3/4"	copë	15.00		
43	An.19	F.V.Xhunto E.F.Dj-32x1"	copë	13.00		
44	An - 9-An.VKM	F.V Saraçineske PPR 1/2"	cope	33.00		
45	An - 10-An.VKM	F.V Saraçineske PPR 3/4"	cope	29.00		
46	An - 22-An.VKM	Pusetë matesash (1 lidhje deri 2 lidhje)	copë	6.00		
47	An - 20-An.VKM	Pusetë matesash (4 lidhje deri 6 lidhje)	copë	8.00		
48	2.575-An.VKM	Pusetë matesash (8 lidhje deri 12 lidhje)	copë	15.00		
49	An.36	Matesa uji 3/4 " +aksesore	copë	213.00		
					SHUMA IV:	-
					SHUMA	-
		Fond rezerve 5 %				-
		Shuma me fond rezerve				-
		T.V.SH 20 %				-
		SHUMA TOTALE				-

PREVENTIV PUNIMESH

Objekti : FURNIZIMI ME UJE PER FSHATIN USHTELENXE (Faza II)

Nr.	Analize	Pershkrimi i Punimeve	Njesia	Sasia	Çmimi	Vlera
	I	DEPO UJI 100 m3				
	A	Ana Ndertimore				
1	2.426/4-An.VKM	Prishje solete (Pusete ekzistuese)	m3	10.80		
2	2.426/6-An.VKM	Prishje muresh (Pusete ekzistuese)	m3	21.60		
3	2.426/3-An.VKM	Prishje shtresa betoni perreth (Pusete ekzistuese)	m3	7.20		
4	2.426/6-An.VKM	Prishje bazamenti (Pusete ekzistuese)	m3	12.60		
5	2.37/5b	Transport inerte te dala nga prishjet me auto deri 10.0 km	m3	52.20		
6	2.1/a	Germim dheu me krah per gropen e shkarkuesit	m3	8.00		
7	2.28/a	Germim me mjet e shkarkimi ne auto	m3	225.00		
8	2.47/an	Germim shkambi mesatar me çekiç me ekskavator	m3	194.00		
9	2.19/a-An.VKM	Hedhje, rrafshim, mbushje dheu me krah, kategoria IV	m3	206.00		
10	2.37/5b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km	m3	221.00		
11	2.258-An.VKM	Nenshtrese zhavori nen depo 20 cm	m3	15.00		
12	2.262/3-An.VKM	Shtrese betoni C 12/15 (beton nivelues) 15 cm	m3	7.60		
13	An.1	F V hekur betoni periodik	ton	6.78		
14	An.2	Bazament b/a per depon C30/37	m3	14.30		
15	3.An/fh-An.VKM	F.V.Water-Stop per tubat dhe xhuntimet	ml	32.00		
16	An.3	Mure b/a per depon C30/37	m3	30.00		
17	An.3	Soleta b/a C30/37	m3	9.60		
18	2.262/3-An.VKM	Shtrese betoni C 12/15 (pjersia ne depo)	m3	3.30		
19	2.198-An.VKM	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 3 shtrese k ne tarrace	m2	52.00		
20	2.2-An.VKM	Shtrese lluster cemento 1:2, t = 40 mm per pjerresi ne tarrace	m2	48.00		
21	2.195-An.VKM	Hidroizolim me emulsion dhe dy duar bitum nga jashte depos	m2	113.00		
22	2.196/c-An.VKM	Hidroizolim me dy shtresa mapej nga brenda depos	m2	115.00		
23	An-55-An.VKM	F V tub drenazhi Ø 150 mm	ml	55.00		
24	2.258-An.VKM	Mbushje me zhavorr anes depos + sistemime perreth depos	m3	133.00		
25	2.262/3-An.VKM	Shtrese betoni C 12/15 per sistemim perreth depos	m3	12.00		
	B	Rrethimi i depos				
1	2.28/a	Germim me mjet e shkarkimi ne auto	m3	30.00		
2	2.37/5b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km	m3	30.00		
3	2.258-An.VKM	Nenshtrese zhavori	m3	7.20		
4	2.111/2-An.VKM	Mure betoni C - 12/15	m3	21.60		
5	An.4	Rrethim me zgare metal.galv(zgare komplet)	m2	120.00		
6	An.4	Porte metalike te galvanizuar	m2	6.00		
	C	Ana Teknologjike				
1	An.21	F.V Tub Celiku me flanaxha DN100 t=3.6mm	cope	11.00		
2	An.23	F.V Galexhan Mekanik	cope	1.00		
3	An.24	F.V Brryl 90 me flanaxha DN100	cope	4.00		
4	4.123/4-An.VKM	F.V. saracineska me flanaxha, Pn deri 16 bar, ø100	cope	2.00		
5	An.25	F.V Qafore montimi me flanaxha DN100	cope	2.00		
6	An.26	F.V Flanaxha celiku DN100	cope	6.00		
7	An.29	F.V Kosh thithes me flanaxha DN80	cope	1.00		
8	An.30	F.V Mates Uji prej gize me flanaxha DN80	cope	1.00		
9	An.31	F.V Qafore Gize DN80 per dalje 2"	cope	1.00		

Nr.	Analize	Pershkrimi i Punimeve	Njesia	Sasia	Çmimi	Vlera
10	An.22	F.V Tub Celiku me flanaxha DN80 t=2.9mm	cope	3.00		
11	An.27	F.V Fllanxha celiku DN80	cope	3.00		
12	An.28	F.V Beryll 90 me flanaxha DN80	cope	4.00		
13	4.123/4-An.VKM	F.V. saracineska me flanaxha, Pn deri 16 bar, ø100	cope	4.00		
14	An.32	F.V Hinke konike me flanaxha DN80	cope	3.00		
15	An.33	F.V Fllanxhe Adoptuese per PE DN100/80	cope	4.00		
16	An.34	F.V Tee me flanaxha DN50	cope	2.00		
17	An.35	F.V Valvul per kontroll niveli me galexhant DN80	cope	1.00		
18	An.15-	F.V Ajrues Dn-50 mm	cope	1.00		
19	An.5	F.V Bllok betoni per mbeshtetje 20x20xVar	cope	2.00		
20	An.11-	F.V Manikote E.F.Dj-160mm	cope	4.00		
21	An.11-	F.V Manikote E.F.Dj-125mm	cope	4.00		
22	An.9	F.V Shkalle metalike,kapak, aksesore me llamarin	ton	0.90		
					SHUMA I :	-
	II	RRJETI I FURNIZMIT DHE SHPERNDARJES				
1	3.2-An.VKM	Prerje bime te vogla	m2	3,450		
2	2.426/3-An.VKM	Prishje shtresa betoni	m3	36		
3	An.5	Shtrese betoni C 16/20 (Per kthim rricash ne gjendjen fillestare)	m3	36		
4	An.6	Prerje asfalti	ml	2,816		
5	3.46/1-An.VKM	Germim kanalesh ne toke te forte me krahe shkarkim ne toke	m3	832		
6	3.47/1c-An.VKM	Mbushje, rafshim,ngjeshje me tokmak elektrik, cdo 30 cm, toke te forte	m3	3,737		
7	3.89/a-An.VKM	Germim dheu me eksv. ne kanale me shk ne mjet	m3	6,828		
8	2.37/5b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km	m3	3,922.84		
9	2.491/b-An.VKM	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=25mm,PN 10	ml	7,510		
10	2.491/c-An.VKM	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=32mm,PN 10	ml	4,945		
11	2.491/d-An.VKM	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=40mm,PN 10	ml	466		
12	2.491/e-An.VKM	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=50mm,PN 10	ml	825		
13	2.491/f-An.VKM	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=63mm,PN 10	ml	1,887		
14	An.8	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=75mm,PN 10	ml	108		
15	2.491/g-An.VKM	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=90mm,PN 10	ml	165		
16	2.491/h-An.VKM	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=110mm,PN 10	ml	1,625		
17	2.261-An.VKM	Shtrese rere	m3	1,503		
18	2.258-An.VKM	Nenshtrese zhavori	m3	2,249		
19	3.212/b-An.VKM	Shtrese stabilizant t=10cm	m2	1,408		
20	3.222/2-An.VKM	Shtrese binderi me granil gur kave,6cm,me makineri	m2	1,408		
21	3.226/1-An.VKM	Shtrese asfaltbetoni me granil guri kave, 4cm, me makineri	m2	1,408		
22	An-57-An.VKM	F.V. Tuba metalik D=219 mm (intersektive rruges)	ml	64		
23	An.9	F.V kapse metalike per tubin ne ura	ton	0.10		
					SHUMA II :	-
		RRJETI I KONTRROLLIT / KOMANDIMIT				
		Puseta P-1				
1	An.16-	F.V Stafa E.F.Dj-110x40mm	copë	1.00		
2	An.11-	F.V Manikote E.F.Dj-40mm	copë	3.00		
3	An.12-	F.V Adaptor Dj-40mm	copë	2.00		
4	An.13-	F.V Fllanxha adaptor Dj-40mm	copë	2.00		
5	4.123/1-An.VKM	F.V. saracineska me flanaxha, Pn deri 16 bar, ø50	cope	1.00		
6	2.575-An.VKM	Puseta 1x1x1.5m	copë	1.00		
		Puseta P-2		-		
1	An.10-	F.V Tee PE Dj-63x50x63mm	copë	1.00		
2	An.11-	F.V Manikote E.F.Dj-63mm	copë	5.00		
3	An.11-	F.V Manikote E.F.Dj-50mm	copë	3.00		
4	An.12-	F.V Adaptor Dj-50mm	copë	2.00		

Nr.	Analize	Pershkrimi i Punimeve	Njesia	Sasia	Çmimi	Vlera
5	An.13-	F.V Fllanxha adaptor Dj-50mm	copë	2.00		
6	4.123/1-An.VKM	F.V. saracineska me fllanxha, Pn deri 16 bar, q50	cope	1.00		
7	2.575-An.VKM	Puseta 1x1x1.5m	copë	1.00		
		Puseta P-3				
1	An.10-	F.V Tee PE Dj-63x50x63mm	copë	1.00		
2	An.11-	F.V Manikote E.F.Dj-63mm	copë	5.00		
3	An.11-	F.V Manikote E.F.Dj-50mm	copë	3.00		
4	An.12-	F.V Adaptor Dj-50mm	copë	2.00		
5	An.13-	F.V Fllanxha adaptor Dj-50mm	copë	2.00		
6	4.123/1-An.VKM	F.V. saracineska me fllanxha, Pn deri 16 bar, q50	cope	1.00		
7	2.575-An.VKM	Puseta 1x1x1.5m	copë	1.00		
		Puseta P-4				
1	An.10-	F.V Tee PE Dj-63x50x63mm	copë	1.00		
2	An.11-	F.V Manikote E.F.Dj-63mm	copë	5.00		
3	An.11-	F.V Manikote E.F.Dj-50mm	copë	3.00		
4	An.12-	F.V Adaptor Dj-50mm	copë	2.00		
5	An.13-	F.V Fllanxha adaptor Dj-50mm	copë	2.00		
6	4.123/1-An.VKM	F.V. saracineska me fllanxha, Pn deri 16 bar, q50	cope	1.00		
7	2.575-An.VKM	Puseta 1x1x1.5m	copë	1.00		
		Puseta P-5		-		
1	An.10-	F.V.Tee PE Dj-75x63x75mm	copë	1.00		
2	An.11-	F.V Manikote E.F.Dj-75mm	copë	5.00		
3	An.11-	F.V Manikote E.F.Dj-63mm	copë	3.00		
4	An.12-	F.V Adaptor Dj-63mm	copë	2.00		
5	An.13-	F.V Fllanxha adaptor Dj-63mm	copë	2.00		
6	An.17-	F.V Reduksion ngjitje k/k Dj-75x32mm	copë	1.00		
7	4.123/1-An.VKM	F.V. saracineska me fllanxha, Pn deri 16 bar, q50	cope	1.00		
8	2.575-An.VKM	Puseta 1x1x1.5m	copë	1.00		
		Puseta P-6		-		
1	An.10-	F.V.Tee PE Dj-75x63x75mm	copë	1.00		
2	An.11-	F.V Manikote E.F.Dj-75mm	copë	5.00		
3	An.11-	F.V Manikote E.F.Dj-63mm	copë	3.00		
4	An.12-	F.V Adaptor Dj-63mm	copë	2.00		
5	An.13-	F.V Fllanxha adaptor Dj-63mm	copë	2.00		
6	An.17-	F.V Reduksion ngjitje k/k Dj-75x32mm	copë	1.00		
7	4.123/1-An.VKM	F.V. saracineska me fllanxha, Pn deri 16 bar, q50	cope	1.00		
8	2.575-An.VKM	Puseta 1x1x1.5m	copë	1.00		
		Puseta P-7				
1	An.10-	F.V Tee PE Dj-63x50x63mm	copë	1.00		
2	An.11-	F.V Manikote E.F.Dj-63mm	copë	5.00		
3	An.11-	F.V Manikote E.F.Dj-50mm	copë	3.00		
4	An.12-	F.V Adaptor Dj-50mm	copë	2.00		
5	An.13-	F.V Fllanxha adaptor Dj-50mm	copë	2.00		
6	4.123/1-An.VKM	F.V. saracineska me fllanxha, Pn deri 16 bar, q50	cope	1.00		
7	2.575-An.VKM	Puseta 1x1x1.5m	copë	1.00		
		Puseta P-8		-		
1	An.10-	F.V Tee PE Dj-90x75x90mm	copë	1.00		
2	An.11-	F.V Manikote E.F.Dj-90mm	copë	5.00		
3	An.11-	F.V Manikote E.F.Dj-75mm	copë	3.00		
4	An.11-	F.V Manikote E.F.Dj-63mm	copë	1.00		
5	An.12-	F.V Adaptor Dj-75mm	copë	2.00		
6	An.13-	F.V Fllanxha adaptor Dj-75mm	copë	2.00		

Nr.	Analize	Pershkrimi i Punimeve	Njesia	Sasia	Çmimi	Vlera
7	An.17-	F.V Reduksion ngjitje k/k Dj-90x63mm	copë	1.00		
8	4.123/1-An.VKM	F.V. saracineska me flanaxha, Pn deri 16 bar, q50	cope	1.00		
9	2.575-An.VKM	Puseta 1x1x1.5m	copë	1.00		
		Puseta P-9		-		
1	An.16-	F.V Stafa E.F.Dj-63x40mm	copë	1.00		
2	An.11-	F.V Manikote E.F.Dj-40mm	copë	3.00		
3	An.12-	F.V Adaptor Dj-40mm	copë	2.00		
4	An.13-	F.V Fllanxha adaptor Dj-40mm	copë	2.00		
5	4.123/1-An.VKM	F.V. saracineska me flanaxha, Pn deri 16 bar, q50	cope	1.00		
6	2.575-An.VKM	Puseta 1x1x1.5m	copë	1.00		
		Puseta P-10		-		
1	An.10-	F.V Tee PE Dj-110x90x110mm	copë	1.00		
2	An.11-	F.V Manikote E.F.Dj-110mm	copë	5.00		
3	An.11-	F.V Manikote E.F.Dj-90mm	copë	3.00		
4	An.11-	F.V Manikote E.F.Dj-75mm	copë	1.00		
5	An.12-	F.V Adaptor Dj-90mm	copë	2.00		
6	An.13-	F.V Fllanxha adaptor Dj-90mm	copë	2.00		
7	An.17-	F.V Reduksion ngjitje k/k Dj-110x75mm	copë	1.00		
8	4.123/4-An.VKM	F.V. saracineska me flanaxha, Pn deri 16 bar, q100	cope	1.00		
9	2.575-An.VKM	Puseta 1x1x1.5m	copë	1.00		
		Puseta P-11		-		
1	An.16-	F.V Stafa E.F.Dj-50x40mm	copë	1.00		
2	An.11-	F.V Manikote E.F.Dj-40mm	copë	3.00		
3	An.12-	F.V Adaptor Dj-40mm	copë	2.00		
4	An.13-	F.V Fllanxha adaptor Dj-40mm	copë	2.00		
5	4.123/1-An.VKM	F.V. saracineska me flanaxha, Pn deri 16 bar, q50	cope	1.00		
6	2.575-An.VKM	Puseta 1x1x1.5m	copë	1.00		
					SHUMA III :	-
	IV	LIDHJE ABONENTESH				-
1	An.17-	F.V Reduksion E.F.Dj-90x75mm	copë	2.00		
2	An.17-	F.V Reduksion E.F.Dj-90x63mm	copë	4.00		
3	An.17-	F.V Reduksion E.F.Dj-90x50mm	copë	3.00		
4	An.17-	F.V Reduksion E.F.Dj-90x40mm	copë	3.00		
5	An.17-	F.V Reduksion E.F.Dj-75x63mm	copë	2.00		
6	An.17-	F.V Reduksion E.F.Dj-75x50mm	copë	4.00		
7	An.17-	F.V Reduksion E.F.Dj-75x40mm	copë	3.00		
8	An.17-	F.V Reduksion E.F.Dj-63x50mm	copë	3.00		
9	An.17-	F.V Reduksion E.F.Dj-63x40mm	copë	4.00		
10	An.17-	F.V Reduksion E.F.Dj-50x40mm	copë	4.00		
11	An.17-	F.V Reduksion E.F.Dj-40x32mm	copë	1.00		
12	An.16-	F.V Stafe E.F.Dj-110x75mm	copë	2.00		
13	An.16-	F.V Stafe E.F.Dj-110x63mm	copë	3.00		
14	An.16-	F.V Stafe E.F.Dj-110x50mm	copë	4.00		
15	An.16-	F.V Stafe E.F.Dj-110x40mm	copë	6.00		
16	An.16-	F.V Stafe E.F.Dj-110x32mm	copë	10.00		
17	An.16-	F.V Stafe E.F.Dj-110x25mm	copë	15.00		
18	An.16-	F.V Stafe E.F.Dj-90x32mm	copë	10.00		
19	An.16-	F.V Stafe E.F.Dj-90x25mm	copë	15.00		
20	An.16-	F.V Stafe E.F.Dj-75x63mm	copë	20.00		
21	An.16-	F.V Stafe E.F.Dj-75x50mm	copë	10.00		
22	An.16-	F.V Stafe E.F.Dj-75x40mm	copë	2.00		
23	An.16-	F.V Stafe E.F.Dj-75x32mm	copë	10.00		
24	An.16-	F.V Stafe E.F.Dj-75x25mm	copë	15.00		

Nr.	Analize	Pershkrimi i Punimeve	Njesia	Sasia	Çmimi	Vlera
25	An.16-	F.V Stafe E.F.Dj-63x50mm	copë	3.00		
26	An.16-	F.V Stafe E.F.Dj-63x40mm	copë	4.00		
27	An.16-	F.V Stafe E.F.Dj-50x40mm	copë	6.00		
28	An.16-	F.V Stafe E.F.Dj-50x32mm	copë	10.00		
29	An.16-	F.V Stafe E.F.Dj-50x25mm	copë	15.00		
30	An.16-	F.V Stafe E.F.Dj-40x32mm	copë	20.00		
31	An.16-	F.V Stafe E.F.Dj-40x25mm	copë	15.00		
32	An.11-	F.V Manikote E.F.Dj-110mm	copë	6.00		
33	An.11-	F.V Manikote E.F.Dj-90mm	copë	2.00		
34	An.11-	F.V Manikote E.F.Dj-75mm	copë	2.00		
35	An.11-	F.V Manikote E.F.Dj-63mm	copë	2.00		
36	An.11-	F.V Manikote E.F.Dn-50mm	copë	10.00		
37	2.491-An.VKM	F.V Rakorderi xing.(tee,red,niples,manikota,bryl)	kg	50.00		
38	An.20	F.V Bryla PE Dj-25x25mm	copë	74.00		
39	An.20	F.V Bryla PE Dj-32x32mm	copë	40.00		
40	An.18	F.V.Xhunto F.F.Dj-25x3/4"	copë	36.00		
41	An.19	F.V.Xhunto E.F.Dj-32x1"	copë	28.00		
42	An - 9-An.VKM	F.V Saraçineske PPR 1/2"	cope	61.00		
43	An - 10-An.VKM	F.V Saraçineske PPR 3/4"	cope	49.00		
44	An - 22-An.VKM	Pusetë matesash (1 lidhje deri 2 lidhje)	copë	16.00		
45	An - 20-An.VKM	Pusetë matesash (4 lidhje deri 6 lidhje)	copë	13.00		
46	2.575-An.VKM	Pusetë matesash (8 lidhje deri 12 lidhje)	copë	24.00		
47	An.36	Matesa uji 3/4 " +aksesore	copë	305.00		
					SHUMA IV:	-
					SHUMA	-
		Fond rezerve 5 %				-
		Shuma me fond rezerve				-
		T.V.SH 20 %				-
		SHUMA TOTALE				-