

PREVENTIV I PUNIMEVE
“Instalimet e sistemeve qëndrore të ngrohjes”

Nr	Nr. i Analizes	Pershkrimi i Punimeve	Njesia	Sasia	Çmimi (Leke)	Vlera (Leke)
		1 - PUNIME NDERTIMORE				
1	2.426/11	Prishje e Suva brenda mur tulle ~ 4m, me krah, llaç	m ²	122		
2	2.426	Prishje mur tulle pa pastrim	m ³	100		
3	2.426/3	Prishje shtresa e betonit per kalimin e linjave te ujit	m ³	105		
4	An.1	Heqje shtrese me pllaka	m ²	700		
6	2.37/5b	Transport mbeturina me auto deri ne 10 km	m ³	212		
					Shuma 1	
		2 - PUNIME SHTRESASH				
1	2.262/3	Shtrese betoni C 12/15 per nivelim , t=10 cm (dysHEME)	m ³	104.4		
2	2.267/b	Shttrim me pllake gres porcelanat importi	m ²	700		
3	2.264	Shtrese lluster çimento 1:2	m ²	700		
					Shuma 2	
		3 - PUNIME SUVATIMI				
1	2.310	Suva brenda mur tulle h=4m me krah, llaç i perzier M25	m ²	122		
2	2.297/a	Veshje muri me kartonxhes cimentato	m ²	13		
3	2.328	Patinim muri allçi (stuko)	m ²	122		
5	2.404/1	Boje hidropastike cilesi e larte ose ekuivalente	m ²	122		
6	2.86.	Mure me tulle me 6 vrima, t=12cm, h=12cm, llaç perzier M15	m ³	40		
7	2.324a	Plintues grez importi, h=10 cm	ml	300		
					Shuma 3	
					Shuma 1 - 3	
		4 - PUNIME PER INSTALIMIN E SISTEMEVE MEKANIKE				
		IMPIANTI I NGROHJES				
		SISTEMI HIDRONIK				
1	An.2	F.V Tuba çeliku pa tegel + rakorderi, Ø 1"	kg	185.2		
1	An.3	F.V Tuba çeliku pa tegel + rakorderi, Ø 2"	kg	330		
2	An.4	F.V Tuba PEX/al, DN 2 (Ø16 x 2.0) mm, i termoizoluar δ=6mm	ml	5,220		
3	An.5	F.V Tuba PEX/al, DN 2 (Ø20 x 2.0) mm, i termoizoluar δ=6mm	ml	720		
3	An.6	F.V Tuba PEX/al, DN 2 (Ø26 x 2.0) mm, i termoizoluar δ=6mm	ml	740		
4	An.7	F.V Elektroda saldimi	kg	60		
5	2.535/c	F.V Armafleks per tubo çeliku pategel,	ml	1,870.4		
6	2.494/2	F.V Saraçinesk bronxi Ø 1"	cope	164		
8	2.494/1	F.V Saraçinesk bronxi Ø 3/4"	cope	4		
9	An.8	F.V Cajrues	cope	116		
10	2.512/2	F.V Kolektor ngrohje 3/4" me (4x4) dalje 1/2", kompletuar me buketon, kaset, tapa	cope	30		
11	2.512/3	F.V Kolektor ngrohje 3/4" me (5x5) dalje 1/2", kompletuar me buketon, kaset, tapa	cope	21		
10	An.9	F.V Kolektor ngrohje 3/4" me (7x7) dalje 1/2", kompletuar me buketon, kaset, tapa	cope	4		
8	An.10	F.V Kolektor ngrohje 1" me (4x4)	cope	5		
9	An.11	F.V Kolektor ngrohje 1" me (5x5)	cope	12		
10	2.512/4	F.V Kolektor ngrohje 1" me (6x6)	cope	8		
11	2.512/5	F.V Kolektor ngrohje 1" me (7x7)	cope	4		
12	An/12	F.V Kolektor ngrohje 1 1/2" me (3x3) dalje 1/2", kompletuar me buketon, kaset, tapa	cope	1		
12	An.13	Kaset per kolektorin fundor 35*40*10 cm	cope	69		
13	An.14	Kaset per kolektorin fundor 50*40*10 cm	cope	16		
14	An.15	F.V Element radiatori alumini per dhoma, Presioni max.6 bar, interaksi 600mm, ΔTek= 50 °C, Fuqia Termike 141 W/el, Tem max 90 °C.	cope	7,212		
15	An.16	F.V Kiti per radiator, Saraçinesk (brasfar), element mberthimi, tapa etj	cope	420		
16	An.17	Rezervuar për lëndë djegëse 300 L	cope	1		
					Shuma 4	
		Shuma Totale				
		Fondi rezervë 3%				
		Shuma (Analiza + Fondi Rezervë)				
		TVSH 20%				
		Totali				