

Objekti:

Rivitalizimi I Salles Qendrore te Pallatit te Kultures "Shefqet Doda" Rikonstruksioni i Galerise "Tahir Tahiraj" dhe Mobilimi I Biblotekes "Pjeter Budi" BASHKIA MAT

PREVENTIV

NR	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	VLEFTA
1. PRISHJE						
1	2.426/1	Prishje mur tulle me pastrim	m3	5.0		
2	2.426/3	Prishje shtresa betoni	m3	2.0		
Shuma 1:						
2. PUNIME MURATURE TULLE						
3	2.86.	Mur me tulla me 6 vrima, t=12cm h~3m, ll perz M 15	m3	5.0		
4	2.96/b	Veshje muri me MDF	m2	520.0		
Shuma 2:						
3. PUNIME HEKUR BETONI						
5	2.181	F V konstruksione metalike te perbera	ton	1.0		
Shuma 3:						
4. PUNIME TAVANI DHE SUVATIMI						
6	2.297/a	Veshje tavani me kartonxhes	m2	300.0		
7	2.324a	Plintuse pllake grez	ml	40.0		
8	2.326	Veshje me pllake majolike	m2	46.0		
Shuma 4:						
5. PUNIME SHITRESASH 2						
9	2.267/1	Shtrese me pllaka porcelanat	m2	96.0		
10	2.273/5	Shtrese me pllaka mermeri t=3cm	m2	8.0		
Shuma 5:						
6. PUNIME BOJATISJE						
11	2.404/1	Boje hidroplastike cilesi e larte	m2	540.0		

12	2.404	Boje hidroplastike	m2	360.0		
		Shuma 6:				
		7. PUNIME HIDROIZOLIMI DHE ÇATITE				
13	2.196	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 1 k katrama	m2	30.0		
		Shuma 7:				
		8. PUNIME DYER DRITARE				
14	2.375/1	F V dritare d/alumini plastike me dopio xham	m2	18.0		
15	2.395	Dyer d/alumini tek xh.	m2	9.0		
		Shuma 8:				
		9. INSTALIME PER NDRICIM				
16	2.481/2	F.V percjelles PV-500 Ø 2.5 mm2	ml	630.0		
17	2.481/3	F.V percjelles PV-500 Ø 4 mm2	ml	450.0		
18	2.481/4	F.V percjelles PV-500 Ø 6 mm2	ml	30.0		
19	2.481/5	F.V percjelles PV-500 Ø 10 mm2	ml	30.0		
20	2.480/2	F.V tub plastmasi Ø 18-21mm	ml	1040.0		
21	2.480/3	F.V tub plastmasi Ø 22-26mm	ml	380.0		
22	2.480/5	F.V tub plastmasi Ø 31-36mm	ml	150.0		
23	2.535	F.V. Automat termo-elektro magnetik,4P;380V;100A	copë	1.0		
24	2.482	F.V percjelles PPV Ø 2x1 mm2	ml	1.0		
25	2.550	F.V. Sirene e brendshme audio vizive	copë	4.0		
26	2.551	F.V. Sirene e jashtme	copë	1.0		
27	2.500	F.V. Percjelles Tokezimi , Cu, S=35mm2, i zhveshur	ml	112.0		
		Shuma 9:				
		10. INSTALIME HIDRO-SANITARE DHE NGROHJE				
28	2.491/c	FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=20~32mm, Pn 16	ml	1.0		
29	2.501	F.V WC allafrenga	copë	1.0		

30	2.495	F.V lavaman porcelani	copë	1.0		
31	2.520	F.V. Tub kanalizimi pvc Ø 110	ml	1.0		
32	2.523/1	F.V Tuba PVC f=200 mm te brinjezuar	ml	1.0		
Shuma 10:						
11. UJESJELLES E KANALIZIM I JASHEM						
33	2.336	Pusete shkarkimi 80 x 80, h = 100 cm	copë	1.0		
Shuma 11:						
12. ANALIZA JASHE LISTE						
34	An (P)	Heqje dyer te brendeshme + transport	m2	9.0		
35	An (P)	Heqje dritare + transport	m2	25.0		
36	An (P)	Prishje suvatim ne mure + tavane + transport	m2	520.0		
37	An (P)	Prishje shtrese pllake + transport mbeturina	m2	250.0		
38	An (P)	FV. pllaka guri unifikuse t=6cm	m2	105.0		
39	An (P)	Rrashnim parketi	m2	150.0		
40	An (P)	Veshje e salles me moket	m2	160.0		
41	An (P)	F.V. Kabell elektrik bakri FG16OM16 3x1.5 mm ²	ml	780.0		
42	An (P)	F.V. Kabell elektrik bakri FROR 4x1.5 mm ²	ml	12.0		
43	An (P)	F.V. Kabell elektrik bakri FG16OM16 3x2.5 mm ²	ml	90.0		
44	An (P)	F.V. Kabell elektrik bakri FG7OM1 5x35 mm ²	ml	85.0		
45	An (P)	F.V. Kuti derivacioni plastmasi PT-1, PT-2, PT-3	copë	24.0		
46	An (P)	F.V. Kuti derivacioni kapak me vida PT-5 brenda muri	copë	6.0		
47	An (P)	F.V. Kuti derivacioni kapak me vida PT-7 brenda muri	copë	24.0		
48	An (P)	F.V. Kuti derivacioni kapak me vida PT-8 brenda muri	copë	2.0		
49	An (P)	F.V. Kuti derivacioni kapak me vida PT-1 jashte muri	copë	23.0		

50	An (P)	F.V. Kuti çelsa-priza kapak suport 3modulare	copë	90.0	
51	An (P)	F.V. Kuti çelsa-priza suport pllaket 4module	copë	8.0	
52	An (P)	F.V. Kuti çelsa-priza kapak suport 6modulare	copë	2.0	
53	An (P)	F.V. Kuti çelsa-priza kapak&vida; 3mod. jashte muri	copë	2.0	
54	An (P)	F.V. Kuti çelsa-priza kapak&vida; 4mod. jashte muri	copë	2.0	
55	An (P)	F.V. Tapa per kuti celsa priza	copë	240.0	
56	An (P)	F.V. Çeles 1 polar 220V-10A	copë	12.0	
57	An (P)	F.V. Çeles elektrik 2polar 10A-250V devijat	copë	8.0	
58	An (P)	F.V. Priza elektrike shuko univerasale 16A-250V	copë	64.0	
59	An (P)	F.V. Sensor levizje 360° per ndriçues mbi deren e hyrjes	copë	8.0	
60	An (P)	Montim ndriçues plafonier/hermetik led 120x15/40w ne ambiente	copë	8.0	
61	An (P)	Montim ndriçues plafonier/hermetik led 60x60/40w ne ambiente	copë	14.0	
62	An (P)	Montim ndriçues plafonier/incaso rrethor d-20/20w salla	copë	36.0	
63	An (P)	Montim ndriçues plafonier mural led/kon-shtize	copë	16.0	
64	An (P)	Montim ndriçues plafonier/hermetik led rrethor d-20/20w ne banjo	copë	6.0	
65	An (P)	F.V. Panel elektrik metalik jashte muri 192module	copë	1.0	
66	An (P)	F.V. Insturment mates univeral dixhital V-A-Hz-W	copë	1.0	
67	An (P)	F.V. Transformator rryme 100/5A per matjet ne panel	copë	3.0	
68	An (P)	F.V. Kontaktor 6 pozicione per insturment mates	copë	1.0	
69	An (P)	F.V. Shkarkues mbitensioni tre fazor ne panel elektrik kryesor	copë	1.0	
70	An (P)	F.V. Automat termo-elektromagmnetik 4P 380V-100A	copë	2.0	

71	An (P)	F.V. Automat termo-elektromagnmetik 4P 380V-80A	copë	1.0	
72	An (P)	F.V. Automat termo-elektromagnmetik 4P 380V-63A	copë	1.0	
73	An (P)	F.V. Automat termo-elektromagnmetik 4P 380V-50A	copë	1.0	
74	An (P)	F.V. Automat termo-elektromagnmetik 4P 380V-40A	copë	1.0	
75	An (P)	F.V. Automat termo-elektromagnmetik 4P 380V-32A	copë	2.0	
76	An (P)	F.V. Automat termo-elektromagnmetik 4P 380V-25A	copë	2.0	
77	An (P)	F.V. Automat termo-elektromagnmetik 4P 380V-16A	copë	1.0	
78	An (P)	F.V. Automat termo-elektromagnmetik 4P 380V-10A	copë	2.0	
79	An (P)	F.V. Automat 2P/2M-20A magnetik termik	copë	4.0	
80	An (P)	F.V. Automat 2P/2M-16A magnetik termik	copë	6.0	
81	An (P)	F.V. Automat 2P/2M-10A magnetik termik	copë	9.0	
82	An (P)	F.V. Automat 1P+N/16A magnetik termik	copë	1.0	
83	An (P)	F.V. Automat 1P+N/10A magnetik termik	copë	12.0	
84	An (P)	F.V. Automat termo/el.manj.diferencial 4P 380V-32A Id=0.03A	copë	2.0	
85	An (P)	F.V. Automat termo/el.manj.diferencial 4P 380V-25A Id=30mA	copë	1.0	
86	An (P)	F.V. Automat termo/el.manj.diferencial 4P 380V-16A Id=30mA	copë	2.0	
87	An (P)	F.V. Sinjalizues tensioni 220V-0.5w, per tre faze	copë	2.0	
88	An (P)	F.V. Siguresa 230V/1A, 2A sipas skemes elektrike	copë	6.0	
89	An (P)	F.V. Tub PVC rigid i forte z.d D-20mm + aksesore	ml	40.0	
90	An (P)	F.V. Kapikorda me kapuc me vida per percj. Ø 4, 6	ml	60.0	

91	An (P)	F.V. Puntalina per percjelles 1.5, 2.5, 4	copë	1200.0		
92	An (P)	F.V. Kabell elektrik bakri FG16OM16 3x1.5 mm ²	ml	220.0		
93	An (P)	F.V. Kabell elektrik bakri FG16OM16 3x2.5 mm ²	ml	16.0		
94	An (P)	F.V. Kabell elektrik bakri FG16OM16 5x1.5 mm ²	ml	40.0		
95	An (P)	F.V. Kabell elektrik bakri FG16OM16 5x2.5 mm ²	ml	40.0		
96	An (P)	F.V. Kabell elektrik bakri FG16OM16 5x6.0 mm ²	ml	30.0		
97	An (P)	F.V. Kabell elektrik bakri FG16OM16 5x10 mm ²	ml	12.0		
98	An (P)	F.V. Kabell elektrik bakri FG16OM16 5x16 mm ²	ml	25.0		
99	An (P)	F.V. Kabell elektrik bakri FG7OM1 5x25 mm ²	ml	90.0		
100	An (P)	F.V. Kuti derivacioni plastmasi PT-1	copë	12.0		
101	An (P)	F.V. Prize + Spine elektrike 3 fazore 16A amb. Teknik	copë	1.0		
102	An (P)	F.V. Prize + Spine elektrike 3 fazore 25A amb. Teknik	copë	1.0		
103	An (P)	F.V. Panel elektrik metalik jashte muri 120module	copë	1.0		
104	An (P)	F.V. Insturment mates univeral dixhital V-A-Hz-W	copë	1.0		
105	An (P)	F.V. Transformator rryme 100/5A per matjet ne panel	copë	3.0		
106	An (P)	F.V. Kontaktor 6 pozicione per insturment mates	copë	1.0		
107	An (P)	F.V. Shkarkues mbitensioni tre fazor ne panel elektrik kryesor	copë	1.0		
108	An (P)	F.V. Automat termo-elektromagmnetik 4P 380V-80A	copë	1.0		
109	An (P)	F.V. Automat termo-elektromagmnetik 4P 380V-63A	copë	1.0		
110	An (P)	F.V. Automat termo-elektromagmnetik 4P 380V-40A	copë	1.0		
111	An (P)	F.V. Automat termo-elektromagmnetik 4P 380V-32A	copë	1.0		

112	An (P)	F.V. Automat termo-elektromagnnetik 4P 380V-25A	copë	1.0	
113	An (P)	F.V. Automat termo-elektromagnnetik 4P 380V-20A	copë	2.0	
114	An (P)	F.V. Automat termo-elektromagnnetik 4P 380V-16A	copë	1.0	
115	An (P)	F.V. Automat termo-elektromagnnetik 4P 380V-10A	copë	1.0	
116	An (P)	F.V. Sinjalizues tensioni 220V-0.5w, per tre faze	copë	1.0	
117	An (P)	F.V. Siguresa 230V/1A, 2A sipas skemes elektrike	copë	3.0	
118	An (P)	F.V. Tub flexibel pvc i forte z.d Ø 18-21mm	copë	90.0	
119	An (P)	F.V. Tub flexibel pvc i forte z.d Ø 22-26mm	copë	45.0	
120	An (P)	F.V. Kapikorda me kapuc me vida per percj. Ø 4, 6	copë	12.0	
121	An (P)	F.V. Puntalina per percjelles 1.5, 2.5, 4	copë	960.0	
122	An (P)	F.V. Puntalina per percjelles 6, 10	copë	3240.0	
123	An (P)	F.V. Kabell elektrik bakri FG16OM16 3x1.5 mm ²	ml	75.0	
124	An (P)	F.V. Kabell elektrik bakri FG16OM16 3x1.5 mm ²	ml	220.0	
125	An (P)	F.V. Kuti derivacioni kapak me vida PT-5 brenda muri	copë	1.0	
126	An (P)	Montim central MNZ i adresuar EN 54-2, EN 54-4 + GSM	copë	1.0	
127	An (P)	Montim paneli GSM per lajmerim ne telefon	copë	1.0	
128	An (P)	F.V. Sensor tymi dhe temperature te adresuar	copë	26.0	
129	An (P)	F.V. Buton me thyreje xhami konvencional	copë	6.0	
130	An (P)	F.V. Ndriçues evakuimi "EXIT" me llampe led 1x11w IP40	copë	10.0	
131	An (P)	F.V. TÛb PVC rigid i forte z.d D-20mm + aksesore	ml	16.0	
132	An (P)	F.V. Puntalina per percjelles 1.5, 2.5, 4	copë	120.0	

133	An (P)	F.V. Kabell kompjuteri FTP-CAT6a	ml	450.0		
134	An (P)	F.V. Kabell kompjuteri UTP-CAT6a	ml	250.0		
135	An (P)	F.V. Kabell per altoparlant 2x1mm, kuqe zi	ml	220.0		
136	An (P)	F.V. Kabell Fiber Optik 4xSM, per lidhjen me internetin	copë	60.0		
137	An (P)	F.V. Kuti derivacioni kapak me vida PT-1 jashte muri	copë	6.0		
138	An (P)	F.V. Kuti derivacioni kapak me vida PT-5 brenda muri	copë	14.0		
139	An (P)	F.V. Tapa per kuti celsa priza	copë	24.0		
140	An (P)	F.V. Priza rrjeti RJ-45/cat6 me kapak mbrojtës	copë	24.0		
141	An (P)	F.V. Priza rrjeti RJ-45/cat5 me kapak mbrojtës	copë	4.0		
142	An (P)	F.V. Kollonete plastike per priza shuko dhe RJ-45 mbi/nen dysHEME	copë	1.0		
143	An (P)	F.V. Kabinet rrjeti 60x80x36U+aksesore+ventilator	copë	2.0		
144	An (P)	F.V. Patch guide per mbeshtetje kabllor rrjeti	copë	2.0		
145	An (P)	Montim Switch i monitorueshem 24 porta RJ-45+porte FO	copë	2.0		
146	An (P)	Montim paisje videoregjistruese NVR 32CH 8TB	copë	1.0		
147	An (P)	Montim Kompjuter per monitorim (set)	copë	1.0		
148	An (P)	Montim Kamera me IP brenda ndertese, sipas specifikimeve	copë	2.0		
149	An (P)	Montim Kamera me IP jashte ndertese, sipas specifikimeve	copë	1.0		
150	An (P)	F.V. Wires rrethor per internetin ne koridor	copë	2.0		
151	An (P)	F.V. Aksesori i mbrojtur me 6 priza shuko 16A-250V	copë	1.0		
152	An (P)	F.V. Aksesori, konektor, per montime kamera	copë	54.0		
153	An (P)	F.V. Bazament per kamera Bullet PFA134	copë	27.0		

154	An (P)	F.V. Pach-panel 24 porta RJ-45/FTP-CAT6	copë	1.0	
155	An (P)	F.V. Pach-panel 24 porta RJ-45/UTP-CAT6	copë	1.0	
156	An (P)	F.V. Paisje energjie i pavarur UPS 220V-3kVA	copë	2.0	
157	An (P)	F.V. Pach korda 1.5-2ml per RJ-45 UTP-CAT6	copë	18.0	
158	An (P)	F.V. Pach korda 0.5-1ml per RJ-45 UTP-CAT6	copë	45.0	
159	An (P)	F.V. Patch-corda rrjeti per lidhjen e kamerave nga PT-1	copë	25.0	
160	An (P)	F.V. Diskete + patch-corda FO per lidhjen me fiber optik	copë	1.0	
161	An (P)	F.V. Konverter SM per lidhjen me fiber optik tip A/B	copë	2.0	
162	An (P)	F.V. Tub flexibel pvc i forte z.d Ø 22-26mm	copë	160.0	
163	An (P)	F.V. Tub PVC flexibel i forte z.d D=40/32mm	copë	45.0	
164	An (P)	F.V. Hekur shirit i galvanizuar ne te nxehte Fe/Zn 30x3mm	ml	12.0	
165	An (P)	F.V. Morsete St/Zn per lidhjen e shiritit te tokezimit 40x4mm	copë	8.0	
166	An (P)	F.V. Elektroda tokezimi galvanizuar ne te nxehte 5x5x0.5 L=150	copë	8.0	
167	An (P)	F.V. Shkeputes per matje ne kuti derivacioni me xham	copë	2.0	
168	An (P)	F.V. Pusete plastike 30x30x30cm kapak te forte RIC 1084+1086	copë	2.0	
169	An (P)	F.V. Grup per furnizim me uje nga rrjeti I qytetit e kompletuar me reduktore presioni , mates per sasdine e ujit kundralvul , filter dhe saracineska me diameter DN 50	copë	1.0	
170	An (P)	F.V. bolier 80 liter , uje te ngrohte	copë	2.0	
171	An (P)	F.V. Mates uji DN 65 , Pn 6 bar	copë	1.0	
172	An (P)	F,V rezervuari zingato 2000 litra	copë	1.0	
173	An (P)	Tub kanalizimi pvc Ø 32-40	ml	15.0	

174	An (P)	Montim Njesi e Jashtme Pompe Nxehtesie VRF Fuqia nominale Ftohese/Ngrohese: 112.0/112.0 kW Fuqia nominale elektrike Ftohese/Ngrohese: 47.66/32.94 kW EER /COP: 2.35/3.4 Tensioni: 3/380-4415/50 Ph/V/Hz Dimensionet: 1730x2700x750 mm Gaz: R410A Lidhjet: Ø38.1/19.05 Temperaturat e Punes: -5 ~+52/ -25~+16.5 °C	copë	1.0		
175	An (P)	Montim Njesi e Brendshme Kanalore Fuqia nominale Ftohese/Ngrohese: 22.4/25.0 kW Tensioni: 1/220-230/50/60 Ph/V/Hz Dimensionet: 470x1120x1250 mm Lidhjet: Ø9.53 / Ø22.22 Prurja: 3420/3240/3120/3060/2940/2850 m3/h Presioni Statik : 150 (50-250) Pa	copë	5.0		
176	An (P)	Montim Njesi e Brendshme Kasete me 4 drejtime + Kapak Fuqia nominale Ftohese/Ngrohese: 5.6/6.3 kW Tensioni: 1/220-230/50/60 Ph/V/Hz Dimensionet: 215x570x570 mm Lidhjet: Ø6.35 / Ø12.7 Prurja: 750/650/560/480 m3/h	copë	1.0		
177	An (P)	Montim Njesi ventilimi me rekuperim energjie Prurja nominale: 6000 m3/h Presionet: 250 Pa Eficiencia e energjise: 75% Fuqia elektrike: 0.9 kW Kompletuar me kuti termoizoluese per montim ne ambjent te jashtem	copë	1.0		
178	An (P)	Montim Pulte murale komandimi per cdo njesi te brendshme	copë	6.0		
179	An (P)	Montim Pult qendror Komandimi	copë	1.0		
180	An (P)	F.V. Tub bakri i termoizoluar i pershtatshem per linja frigoriferike Ø6.35	ml	11.0		
181	An (P)	F.V. Tub bakri i termoizoluar i pershtatshem per linja frigoriferike Ø9.53	ml	43.0		
182	An (P)	F.V. Tub bakri i termoizoluar i pershtatshem per linja frigoriferike Ø12.7	ml	24.0		
183	An (P)	F.V. Tub bakri i termoizoluar i pershtatshem per linja frigoriferike Ø15.88	copë	19.0		
184	An (P)	F.V. Tub bakri i termoizoluar i pershtatshem per linja frigoriferike Ø19.05	ml	62.0		

185	An (P)	F.V. Tub bakri i termoizoluar i pershtatshem per linja frigoriferike Ø25.4	copë	12.0	
186	An (P)	F.V. Tub bakri i termoizoluar i pershtatshem per linja frigoriferike Ø38.1	copë	19.0	
187	An (P)	F.V. Degezues gazi frigoriferik	copë	1.0	
188	An (P)	F.V. Degezues gazi frigoriferik Branç	copë	5.0	
189	An (P)	F.V.Gaz frigoriferik	kg	12.0	
190	An (P)	F.V.Kabell komnikimi 2x1.0 mm per instalimin e sistemit VRV	ml	350.0	
191	An (P)	F.V.Aksesore te ndryshem saldimi si azot. oksigjen. acetilen	komplet	1.0	
192	An (P)	F.V.Tubacione kondesati gri me gomine Ø32-Ø40 mm + Rekorderi	komplet	1.0	
193	An (P)	F.V. Veshje termoizoluese per kanalet e ajrit, tip armaflex me vetengjitje, spesor 13mm	m2	300.0	
194	An (P)	F.V. Kanale ajri prej llamarine te galvanizuar, spesor 0.8mm dhe shtrese zinku Zn180.	kg	3900.0	
195	An (P)	F.V. Tubacione fleksibel i termoizoluar (Materiali: Alumin + Poliester)	copë	40.0	
196	An (P)	F.V. Tubacione fleksibel Combi Ø203	ml	20.0	
197	An (P)	F.V.Damper me Prurje Konstante të Ajrit (CAV) SKP 200 (300-500 m³/h)	copë	20.0	
198	An (P)	F.V. Difurozre tip swirl Dim.Dim. 600 x 600 mm, kompletuar me kuti tip plenum	copë	20.0	
199	An (P)	F.V.Grile 45° me menteshe + filter Dim. 800 x 800 mm	copë	5.0	
200	An (P)	F.V.Grile me 2 Rreshta Dim. 800 x 120 mm	copë	8.0	
201	An (P)	F.V.Grile shiu, Dim 1000 x 1000 mm	copë	2.0	
202	An (P)	F.V.Stafazh dhe suporte per fiksimin e tubave dhe Pajisjeve	komplet	1.0	
203	An (P)	Aksesore te ndryshem	komplet	1.0	
204	An (P)	Flying Bar Mitus 212FSA/118FSA	copë	2.0	
205	An (P)	Kabell sinjali për DMX	ml	200.0	
206	An (P)	Kabell sinjali audio profesional	ml	200.0	

207	An (P)	Furnizim Ndricues plafonier/incaso rrethor d-20/20w 4000°K	copë	36.0		
208	An (P)	Furnizim Kompjuter per monitorim (set)	copë	1.0		
Shuma 12:						
13. PAJISJE						
209	Pj	Bokse Line Array	copë	6.0		
210	Pj	Subwoofer	copë	2.0		
211	Pj	Mikrofona wireless dore	copë	2.0		
212	Pj	Mixer live 16-kanalesh	copë	1.0		
213	Pj	Monitorë kthyes për skenë	copë	1.0		
214	Pj	Mikrofona vokali (Shure/Sennheiser)	copë	3.0		
215	Pj	Flying Bar Mitus 206 LA	copë	4.0		
216	Pj	Joint Bar Mitus 212FSA/118FSA me 206 LA	copë	2.0		
217	Pj	Fisha profesionale Xlr Jack spekon	komplet	1.0		
218	Pj	LED Moving Head	copë	2.0		
219	Pj	Beam	copë	2.0		
220	Pj	LED Power 200W WW + CW	copë	3.0		
221	Pj	Fresnel	copë	4.0		
222	Pj	Profile	copë	4.0		
223	Pj	Makina e tymit me akull të thatë 2000W	copë	1.0		
224	Pj	Cold Spark Machine (Fishekzjarrë të ftohtë)	copë	4.0		
225	Pj	54X3W RGBW Waterproof Par Light	copë	20.0		
226	Pj	Mixer Ndricimi	copë	1.0		
227	Pj	Video Projektor Salle	copë	1.0		
228	Pj	Furnizim Ndricues plafonier/hermetik 120x15 led/40w 4000°K	copë	8.0		
229	Pj	Furnizim Ndricues plafonier/hermetik led 60x60/40w 4000°K	copë	14.0		
230	Pj	Furnizim Ndricues plafonier mural led/kon-shtize 4000°K	copë	36.0		
231	Pj	Furnizim Ndricues plafonier mural led/kon-shtize 4000°K	copë	16.0		

232	Pj	Furnizim Ndricules plafonier mural led/kon-poshte 4000°K	copë	6.0		
233	Pj	Furnizim Central MNZ i adresuar - deri ne 50 sensore + GSM	copë	1.0		
234	Pj	Furnizim Paneli GSM per lajmerim ne telefon	copë	1.0		
235	Pj	Furnizim Switch 24xRJ-45 L4-SWI9-GBIT 21-1000402-01-01 + PoE	copë	2.0		
236	Pj	Furnizim NVR 32CH, IP Video S35 4KNVR, PoE,4K, TB.4SATA	copë	1.0		
237	Pj	Furnizim Kamera IP, WDR 4Mpx, IR MFZ dome 2.7-13.5mm PoE	copë	4.0		
238	Pj	Furnizim Kamera IP, WDR 4Mpx, IR Fixed Bullet 2.8mm PoE	copë	12.0		
239	Pj	Truss 290x290mm (1m)	copë	6.0		
240	Pj	Truss 290x290mm (2m)	copë	10.0		
241	Pj	Sleeve Block për Truss 290 Spigot	copë	6.0		
242	Pj	Bazë çeliku për Truss 290 Spigot	copë	6.0		
243	Pj	Vinc manual (2ton, 6m)	copë	6.0		
244	Pj	Rrip (2ton, 3m)	copë	8.0		
245	Pj	Madhësia (50x1500mm)	copë	20.0		
246	Pj	Seksioni i Sipërm (për kolonat)	copë	6.0		
247	Pj	Truss Hinge për lidhjen e kolonave	copë	55.0		
248	Pj	Konекtor konik për Truss Spigot	copë	180.0		
249	Pj	2 Pins + 2 R-clips	komplet	1.0		
250	Pj	Njesi e Jashtme Pompe Nxehtesie VRF Fuqia nominale Ftohesë/Ngrohesë: 112.0/112.0 kW Fuqia nominale elektrike Ftohesë/Ngrohesë: 47.66/32.94 kW EER /COP: 2.35/3.4 Tensioni: 3/380-4415/50 Ph/V/Hz Dimensionet: 1730x2700x750 mm Gaz: R410A Lidhjet: Ø38.1/19.05 Temperaturat e Punes: -5 ~+52/ -25~+16.5 °C	copë	1.0		

251	Pj	Njesi e Brendshme Kanalore Fuqia nominale Ftohese/Ngrohese: 22.4/25.0 kW Tensioni: 1/220-230/50/60 Ph/V/Hz Dimensionet: 470x1120x1250 mm Lidhjet: Ø9.53 / Ø22.22 Prurja: 3420/3240/3120/3060/2940/2850 m3/h Presioni Statik : 150 (50-250) Pa	copë	5.0		
252	Pj	Njesi e Brendshme Kasete me 4 drejtime + Kapak Fuqia nominale Ftohese/Ngrohese: 5.6/6.3 kW Tensioni: 1/220-230/50/60 Ph/V/Hz Dimensionet: 215x570x570 mm Lidhjet: Ø6.35 / Ø12.7 Prurja: 750/650/560/480 m3/h	copë	1.0		
253	Pj	F.V. Njesi ventilimi me rekuperim energjie Prurja nominale: 6000 m3/h Presionet: 250 Pa Eficiencia e energjise: 75% Fuqia elektrike: 0.9 kW Kompletuar me kuti termoizoluese per montim ne ambjent te jashtem	copë	1.0		
254	Pj	Pulte murale komandimi per cdo njesi te brendshme	copë	6.0		
255	Pj	Pult qendror Komandimi	copë	1.0		
256	Pj	Tavoline pune 120x70x90	copë	20.0		
257	Pj	Tavoline pune 280x80x90	copë	2.0		
258	Pj	Rafte per librarine 420x300x40	copë	7.0		
259	Pj	Rafte per librarine 370x300x40	copë	6.0		
260	Pj	Rafte per librarine 160x300x40	copë	11.0		
261	Pj	Karrige per takime 85x44x41	copë	22.0		
262	Pj	Banak pritje	copë	1.0		
263	Pj	Kompjuter	copë	1.0		
264	Pj	Printer multifunksional	copë	1.0		
265	Pj	Tabele sinjalistike - Fikse zjarri me pluhur karelato	copë	12.0		
266	Pj	Fikse zjarri me CO2, Tip bombel (e levizshme), Klasa e zjarrit 55A-233BC , kapaciteti normal 6 kg	copë	6.0		
267	Pj	Fikse zjarri me pluhur, destinacion per mbrojtjen e paisjeve elektrike ne ndertese Tip bombel (e levizshme), Klasa e zjarrit 55A-233BC , kapaciteti normal 6 kg	copë	6.0		
268	Pj	Karrige ne salle per publikun	copë	157.0		

269	Pj	Perde skenike	m2	113.0		
270	Pj	Kembalec Tabloje	copë	10.0		
Shuma 13:						
Shuma Analiza						
Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)						
TVSH (20%)						
Shuma me TVSH						
Shuma Pajisje (pa TVSH në shitje)						
Shuma TVSH (për pajisje)						
Shuma Pajisje (me TVSH në shitje)						
Totali						

Shënime:

Preventivi eshte ndertuar mbi baze te Manuali ne fuqi dhe Analizave te tregut.