



REPUBLIKA E SHQIPËRISË

BASHKIA PATOS

DREJTORIA E HARTIMIT TE PROJEKTEVE, MONITORIMIT TE INVESTIMEVE DHE
SHERBIMEVE

RELACION

Objekti: Rehabilitim I shtresave të mbuleses se Pallatit te Kultures

- Gjendja ekzistuese

Pallati i kultures Patos ndodhet ne qyjet e qytetit te Patosit. Ne godinen e Pallatit te kultures jane disa institucionale ne varresi te Bashkise Patos te cilat ushtrojnë aktivitetin e tyre social kulturor. Godina eshte ndertuar rreth viteve 1970 dhe prej asaj kohe jane kryer investime te vogla qe kryesish kane konsistuar ne mirembajtjen e ketyre ambienteve por edhe ne eleminimin e difekteve te ndyshme te dala me kalimin e kohes. Aktualisht gjendja e shtreses hidroizoluese ne tarracen e pallati te kultures eshte e demtuar per shkak te periudhes se gjate qe me ndertimin e tyre dhe ne vazhdim. Kemi demtime ne hidroizolimin e shtresave te salles se sshfaqjeve, sallen e bibliotekes, sallat e mbledhjeve, ne hollet dhe ne shkallet e ketij institucionit. Duke vleresuar shkallen e ketyre demtimeve grupi i punes hartozi projektin per nje nderhyrje emergjente ne te gjitha nivelet e tarraces se Pallatit te Kultures.

- Pershkrimi i projektit

Pas marrjes se detyres se projektimit per rikonstruksionin e te gjitha niveleve te tarraces se pallatit te kultures, grupi I punes vleresoji gjendjen dhe hartozi projekt preventivin e kesaj nderhyrjeje.

Ne projektin e hartuar jane parashikuar heqja e te gjitha shtresave ekzistuese te tarreaces se pallatit te kultures dhe ndertimi I shtresave te reja te termoizolimit dhe te hidroizolimit te kesaj tarrace. Ne projekt eshte parashikuar ndertimi I nje shtrese termoizoluese me trashesi mesatare $t=10$ cm e cila do tesherbeje edhe per termoizolimin e objektit por edhe per drejtimin e ujrale te shiut drejt pikave te shkarkimit (kasetave shimbledhese) per ne ulluket vertikale. Mbi kete shtrese do te vendoset nje shtrese me lluster cementoje me trashesi $t=2$ cm per lidhjen e shtreses termoizoluese dhe hidroizolimit te objektit. Neper bashkin e soletes me parapetin vertikal te kufizimit te pjesave te tarraces sipas niveleve ekzistuese do te behet rakordimi I ketij bashkimi sipas detajit te dhene ne projekt.

Shtresa hidroizoluese e objekti do te jete e perbere nga dy shtresa ku shtresa e siperme duhet te jete e granular dhe pingul me drejtimin e kullimit te ujrate. Trashesia e letres se guajnes (Kartoni katraman do te jete t=4mm dhe ne perberje do te kete fije poliestre per perforsimin e saj.

Ulluket vertikale te shkarkimit te ujrate te shiut dhe kasetat shimbledhese do te jene me material alumin me trashesi t=0.6-0.8 mm, i lyer me boje. Ulluke vertikale do te fuksit me rozetat fiksuese ne muret e objektit.

Per pjesen e brendeshme te parapeteve te niveleve te ndryshme te tarraces do te vendosen impluver llamarine me gjeresi b=30 cm per eleminimin e furjes se ujtit ne pjesen fundore te bashkimit te guajnes me parapetin vertikal.

Tegjtiha materialet qe do te dalin nga prishja e shtresave aktuale t e hidroizolimit dhe termoizolimit te parashikuara per tu prishur do te largohen nga objekti dhe do te depozitohen ne venddepozitimin e mbetjeve te ngurta te percaktuar nga ana Bashkise Patos.

Te gjitha punimet do ti permabhen kushteve teknike te zbatimit dhe per cdo paqartesi ne lidhje me zbatimin e ketyre punimeve firma sipermarese do ti drejtohet grupit te projektimit.

Punoi:

Ing. Silvana Mici

Ing. Arben Manoku