



## BASHKIA DURRËS

## SPECIFIKIMET TEKNIKE

## "BLERJE DRU ZJARRI E PELLEET PËR QEA"

## I- DRU ZJARRI

1. Drutë të jenë ahu ose dushku.
2. Drutë duhet të jenë të prera dhe gjatësia e tyre duhet të jetë jo më e vogël se 25 cm dhe jo më e madhe se 40cm.
3. Diametri i tyre duhet të jetë jo më i vogël se 5 cm dhe jo më i madh se 12-15 cm.
4. Të mos jenë të kalbura dhe të jenë të thata.

Furnizimi i druve të zjarrit do të behet nga ana e subjektit kontraktues nga ora 08:00 deri në orën 16:00, nga dita e enë në të premte në institucionet nëpër kopshtet dhe çerdhet e të gjitha Njësive Administrative të Bashkisë Durrës si më poshtë:

## TOT

SHKOLLA	Norma Mst /orë	Orëpunenëditë	Ditë	Konsumimujor	Periudha (Muaj)	Konsumgjithsej
Kopsht shk. 9 vj. Bisht Kamëz 5 soba	0.5	4	20	40	3	120
KopshtSh.M.B.Katund I Ri 2 soba	0.2	4	20	16	3	48
Kopështi shkolla Fllakë 5 soba	0.5	4	20	40	3	120
Kopështi Jubë 5 soba	0.5	4	20	40	3	120
Kopështi shkolla Draç 12 soba	1.2	4	20	96	3	288
Kopështi shkolla Armathë	0.2	4	20	16	3	48

2 soba						
Kopështi Shënavlash	0.2	4	20	16	3	48
2 soba						
Kopështi Shkolla Vadardhë	0.313	4	20	25.285	3	75.12
3 soba						
Kopështi Rrushkull	0.5	4	20	40	3	120
5 soba						
Kopështi shk. 9-vjeçare Radë	0.313	4	20	25.285	3	75.12
3 soba						
<b>TOTALI</b>						<b>1,062</b>

**ALI 1,062 Mst Dru Zjarri**

## II- PELLET

### Parametrat e peletit

NR	TREGUESIT	NJËSIA	PARAMETRAT
1.	Densiteti	Kg/m <sup>3</sup>	>650
2.	Vlera kalorifike	MJ/Kg	16.5≤19
3.	Hiri	%	<0.7w-% dry
4.	Përmbajtja e sulfuri	%	<0.05w-% dry
5.	Azoti	%	<1.0 w -% dry
6.	Ambalazhimi	Thase	15 kg
7.	Lagështira	%	<10w-% wet basis
8.	Diametri	mm	6 - 8
9.	Gjatësia	mm	3.15< L < 40

- Lënda djegëse e kërkuar për furnizim do të lëvrohet nga kontraktuesi sipas kërkesave.
- Ajo duhet të jetë e cilësisë së pare, për të siguruar një djegie dhe ngrohje sa më të mire.
- Kontraktuesi duhet të sigurojë furnizim të vazhdueshëm dhe sipas specifikimeve/parametrave teknike të kërkuara.

Furnizimi me pelet do të bëhet nga ana e subjektit kontraktues nga ora 08:00 deri në orën 16:00, nga dita e hënë në të premte në institucionet të cilat janë me kaldajëdhe ndodhen brenda territorit të Njësisë Administrative të Bashkisë Durrës, si më poshtë:

**TOTALI 350,000 KG PELLE**

SHKOLLA	NORMA (KG/ORË)	ORËPU NENËD ITË	DITËNË MUAJ (DITË)	KONSUMIM UJOR (KG)	PERIU DHA (MUAJ)	KONSUMGJI THSEJ (KG)
Shk. "Myslim Hida" Arapaj	36	4	20	2880	4	11,520
Shkolla "Isuf Ferra"	18	4	20	1440	4	5,760
Shkolla "Leonik Tomeo"	74	4	20	5920	4	23,680
Shkolla "B.Qerraxhia"	74	2	20	2960	4	11,840
Shkolla "Marie Kaçulini"	37	4	20	2960	4	11,840
Shkolla "Gj.Kastrioti" pasdite	37	3	20	2220	4	8,880
Shkolla 9 vjSukthKatund	37	4	20	2960	4	11,840
Sh.M.B "J.Hoti" Kat I Ri pasdite	37	3	20	2220	4	8,880
Shkolla "J. Kukuzeli"	52	4	20	4160	4	16,640
Shkolla 9 vj "Jusuf Puka"	25	4	20	2000	4	8,000
Shkolla 9 vj. Qerret	18	4	20	1440	4	5,760
Shkolla 9 vj. FshatiRinia	25	4	20	2000	4	8,000
Shkolla 9 vj. Hamallaj	32	4	20	2560	4	10,240
Shkolla "ShaqeMazreku"	50	4	20	4000	4	16,000
Shkolla "N. Frashëri" pasdite	50	3	20	3000	4	12,000
Shkolla 9 vj. "N.Babameto"	73	4	20	5840	4	23,360
Shkolla 9 vj. "H.	67	4	20	5360	4	21,440

Koçi”						
Shkolla “O.Lasko” pasdite	67	2	20	2680	4	10,720
Shkolla 9 vj. “H. Dushi”	25	4	20	2000	4	8,000
Shkolla 9-vj “E.Koçi” pasdite	25	4	20	2000	4	8,000
Shkolla 9 vj. “Qemal Mici”	37	4	20	2960	4	11,840
Shkolla “14 Nëntori” pasdite	37	3	20	2220	4	8,880
Kopshti “Qemal Mici”	10	4	20	800	4	3,200
Shkolla 9 vj. “B.Bebeziqi”	15	4	20	1200	4	4,800
Shkolla 9 vj. “VII. Haradinaj” Rrashbull	67	4	20	5360	4	21,440
Shkolla 9 vj. “Nj.Mastori”	52	4	20	4160	4	16,640
Shkolla 9- vj Vardardhëpasdite	52	2	20	2080	4	8,320
Shkolla C. Ulët. “Perlat”	20	5	20	2000	4	8,000
Shkolla 9 vj “Xh. Shtufi” Shkafane	26	4	20	2080	4	8,320
Shkolla e mesmeManëz	26	2	20	1040	4	4,160
Shkolla 9 vj. “A. Gjeli” Gjericaj	15	4	20	1200	4	4,800
Shkolla “R.Mezini” Ishëm	15	2	20	600	4	2,400
Kopshti "Met Hasa"	15	4	20	1200	4	4,800
<b>TOTALI</b>						<b>350,000</b>

#### GRUPI I SPECIFIKIMEVE TEKNIKE