

Specifikimet teknike per proceduren “ Blerje Karburanti 2024

Të dhënat teknike të Gazoilit i referohen standardit evropian (EN) të adoptuar nga Drejtoria e Përgjithshme e Standardizimit dhe që ka statusin e standardit shqiptar (SSH):

**Gazoil 10 ppm**

Kërkesa të përgjithshme të zbatueshme dhe metodat e provave

Treguesi cilësor	Njësia e matjes	Normat e lejuara		Metoda e provës <sup>a</sup> (Shiko paragrafin 2 Rekomandimet e detyrueshme)
		Minimale	Maksimale	
Numri i cetanit <sup>b</sup>		51,0	-	EN ISO 5165 EN 15195
Indeksi i cetanit		46,0	-	EN ISO 4264
Densiteti në 15 °C <sup>c</sup>	kg/m <sup>3</sup>	820,0	845,0	EN ISO 3675 EN ISO 12185
Hidrokarburët aromatikë policiklikë <sup>d</sup>	% (m/m)	-	11	EN 12916
Përmbajtja e squfurit <sup>e</sup>	mg/kg	-	50,0 (deri 31-12-2008)	EN ISO 20846 EN ISO 20847 EN ISO 20884
			10,0	EN ISO 20846 EN ISO 20884
Pika e flakërimit	°C	mbi 55	-	EN ISO 2719
Përmbajtja e koksit <sup>g</sup> (në 10 % mbetje distilimi)	% (m/m)	-	0,30	EN ISO 10370
Përmbajtja e hirit	% (m/m)	-	0,01	EN ISO 6245
Përmbajtja e ujit	mg/kg	-	200	EN ISO 12937
Ndohtja e përgjithshme	mg/kg	-	24	EN 12662 <sup>g</sup>
Korrozioni i shufrës së bakrit (3 orë në 50 °C)	vlerësim	klasa 1		EN ISO 2160
(FAME) Përmbajtja e esterit metalik me acid yndyror <sup>h</sup>	%(V/V)	-	7,0	EN 14078
Stabiliteti ndaj oksidimit	g/m <sup>3</sup> h	-	25	EN ISO 12205 EN 15751
		20	-	
Vetitë lubrifikuese, diametri i korrektuar i njollës së gripuar (gërryer) (ësd 1,4) në 60 °C	µm	-	460	EN ISO 12156-1

Viskoziteti në 40 °C	mm <sup>2</sup> /s	2,00	4,50	EN ISO 3104
Distilimi <sup>k,i</sup> distilati që vlon në 250°C, %(V/V)	% (V/V)		< 65	EN ISO 3405
distilati që vlon në 350 °C, %(V/V)	% (V/V)	85		
distilati që vlon në 95 % (V/V)	°C		360	

### Sasia dhe grafiket e levrimit

Sasia do te percaktohet ne varesi te cmimit te blerjes

### Afatet e levrimit

Afati i levrimit do te jete 12 muaj qe nga data e lidhjes se kontrates.

### Menyra e levrimit:

-Bazuar ne VKM Nr. 561, datë 29.7.2016 "Për standardizimin dhe disiplinimin e shpenzimeve të karburantit në njësitë e qeverisjes së përgjithshme", furnizimi me karburant për mjetet efektive të transportit të kryhet vetëm nëpërmjet kartës elektronike me të cilën mundësohen identifikimi i mjetit dhe përdoruesi i saj. Per kete operatori ofertues do te paraqese dokumentacion se disponon paisjet per ofrimin e ketij sherbimi.

-Operatori ekonomik duhet te garantoje furnizimin 24 ore pa nderprerje.

-Autoriteti kontraktor rezervon te drejten qe, kur e gjykon te nevojshme, te kerkoje kontrollin e cilesise se karburantit. Shpenzimet per kontrollin te perballohen nga opertatori ekonomik.

1	2	3	4	5
Nr	Përshkrimi i mallrave	Sasia ne litra (e pritshme)	Fondi i perlogaritur	Afati i levrimit
	GAZOIL 10 ppm	50 600	7 758 498	12 muaj