



REPUBLIKA E SHQIPËRISË
SHOQËRIA RAJONALE UJËSJELLËS KANALIZIME VLORË SH.A

Drejtoria Teknike (Sektori i Klorinimit)

Lënda: Hartimi i specifikimeve teknike, kërkesave dhe kritereve të kualifikimit

Specifikimet teknike të lëndëve

Hipokloriti i Natriumit (NaClO) dhe Hipokloriti i Kalciumit $\text{Ca}(\text{ClO})_2$ që do të përdoret për ujin e pijshëm si komponim kimik, duhet të jetë me parametra fiziko-kimik në përputhje me vlerat parametrike të shprehura në rregulloren:

“Cilësia e Ujit të Pijshëm” dalë nga VKM nr. 379 prot. datë 25.05.2016

A. Hipoklorit Natriumi (NaClO)

1. Lëndë e pastër kimikisht
2. Lëndë me përqëndrim klor aktiv, 13-15%
3. Lënda duhet të jetë e shoqëruar me dokumenta si më poshtë:
 - a. Certifikatë cilësie e marrë në vendin ku është prodhuar kjo lëndë, (e perkthyer në shqip dhe e noterizuar nqs vjen nga jashtë)
 - b. Raport analiza fiziko-kimike, toksikologjike, të bëra pranë autoriteteve shqiptare, kompetente për këtë ekzaminim dhe lëshim të lejes së përdorimit të lëndës dezinfektante për Ujin e Pijshëm (ISHSH Tiranë)

B. Hipoklorit Kalciumi $\text{Ca}(\text{ClO})_2$

1. Lëndë në trajtë kokrrizore, ngjyrë të bardhë, e pastër kimikisht
2. Lëndë me përqëndrim klor aktiv në masën 60-70%
3. Amballazhim në fuci 50 kg ose në fuci me peshë më të vogël
4. Amballazhi të ketë etiketim të mallit, peshën, datën e prodhimit dhe atë të skadimit
5. Lënda duhet të jetë e shoqëruar me dokumenta si më poshtë:

- a. Certifikatë cilësie e marrë në vendin ku është prodhuar kjo lëndë, (e perkthyer në shqip dhe e noterizuar nqs vjen nga jashtë)
- b. Raport analiza Fiziko-kimike, toksikologjike, të bëra pranë autoriteteve shqiptare, kompetente për këtë ekzaminim dhe lëshim të lejes së përdorimit të lëndës dezinfektante për Ujin e Pijshëm (ISHSH Tiranë)

Kapacitetet teknike që duhet të zotërojë operatori:

1. Autorizim të importit të lëndëve dezinfektante për trajtim të ujit të pijshëm lëshuar nga Ministria e Shëndetësisë së Shqipërisë për lëndët (në rast se nuk janë prodhim vendas).
2. Certifikatë për Sistemet e menaxhimit të cilësisë ISO 9001:2015 ose ekuivalent të saj.
3. Operatori ekonomik duhet të japi dëshmi me dokumentacion ku tregojnë se ata plotësojnë kërkesat e Autoritetit Kontraktor mbi specifikimet teknike të të dy lëndëve qe prokurohen si me poshtë:
 - 3.1 Certifikatë cilësie e lëndëve nga vendi prodhues (të perkthyer dhe të noterizuara në shqip nëse është prodhim i huaj).
 - 3.2 Raport analiza fiziko-kimike, toksikologjike, të bëra pranë autoriteteve shqiptare, kompetente për këtë ekzaminim dhe lëshim të lejes së përdorimit të lëndës dezinfektante për Ujin e Pijshëm (ISHSH Tiranë).
 - a. Raport analize fiziko-kimike
 - b. Raport analize toksikologjike (përmbajtje të metaleve të rënda)
4. Të paraqesi një deklaratë me shkrim, të noterizuar ku:
 - 4.1 Operatori deklaron me përgjegjësi të plotë se siguron në sasi dhe cilësi të gjithë mallin e prokuruar nga Autoriteti Kontraktor.
 - 4.2 Operatori deklaron me përgjegjësi të plotë që do të kryejë furnizimin me lëndë, me mjetet e tij të transportit.

Grafiku i Lëvrimit

Sasia totale e lëndës për tenderim : Hipoklorit Natriumi 185,000 litra

Sasia totale e lëndës për tenderim : Hipoklorit Kalciumi 15,000 kg

Emertimi i lëndes	Sasia (litra/kg)	Afati	Vendi
Hipokolorit Natriumi	185000	Sipas kërkesës (12 muaj)	Sh.R.U.K Vlorë
Hipoklorit Kalciumi	15000	Sipas kërkesës (12 muaj)	Sh.R.U.K Vlorë

Konceptoi:

Ing.Kimiste, Alma Ndreu.