



REPUBLIKA E SHQIPËRISË
BASHKIA VORË
DREJTORIA E MIRËMBAJTJES DHE MBIQYRJES SË INFRASTRUKTURËS
SEKTORI PASTRIMIT DHE MBIQYRJES SË KONTRATATAVE

SPECIFIKIMET TEKNIKE

**“FURNIZIM VENDOSJE DHE MIRËMBAJTJE TE SISTEMIT
NGROHJE – FTOHJE PER VITITN SHKOLLOR 2024-2025”**

1.Operatori duhet të deklarojë që ven në dispozicion një punonjës për shërbimet nga momenti i lidhjes së kontratës.

2.Afati kohor për mirëmbajtjen do jetë deri në përfundimin të vitit shkollorë

3. Shkurtime

n=Ndëryrje riparim për cop duke testuar dhe monitoruar
Op= orë pune
C=Sistemi ciller
K.n=Kaldajë Nafte
K.p=Kaldajë Pelet
S.P=Sob Pelet
kg=kilogram
m=meter
mL=Meter linear
lt=Litra

4. Gjenerator Silencioz

- Me Nafte
- Me Panel Automatik
- Mono faze
- Fuqia 10 kVA

5. Stabilizator 150KWA 3-Fazore

- Stabilizator Tensioni linje 3 fazore.
- Me fuqi 150 kva (120Kw)
- Rregullim tensioni
- Rregullim tensioni për çdo fazë në mënyrë të pavarur, tregues dixhital.
- Mbrojtje me servomotor në rast mbi tensioni stakohet.
- Bobina me baker

6.Bashangjitur janë fotot.



Certificate of Approval

Model	TIMS200AXA
Description	TIMS VRF AIR CONDITIONING OUTDOOR UNIT
Serial Number	491019000220425002301
Test Result	Certificate Approved
Date	2022.04.25
Inspector	QC P05



491019000220425002301



Certificate of Approval

Model TIMS200AXA
Description TIMS VRF AIR CONDITIONING OUTDOOR UNIT
Serial Number 491019000230908000501
Test Result Certificate Approved
Date 2023.09.08
Inspector QC P05



491019000230908000501




Certificate of Approval

Model	TIMS200AXA
Description	TIMS VRF AIR CONDITIONING OUTDOOR UNIT
Serial Number	491019000230908000601
Test Result	Certificate Approved
Date	2023.09.08
Inspector	QC P05


491019000230908000601

合格证

型号	TIMS180CXT
名称	变频多联式空调机组(室外机)
编号	491019000220122001001
检验结论	合格
日期	2022.01.22
检验员	QC P05

 **TICA**® 南京天加环境科技有限公司



491019000220122001001

Certificate of Approval

Model	TIMS200CXT
Description	TIMS VRF AIR CONDITIONING OUTDOOR UNIT
Serial Number	491019000220416002501
Test Result	Certificate Approved
Date	2022.04.16
Inspector	QC P05



491019000220416002501







ΜΑΚ GAS ΕΠΕ

Αγία Παρασκευή-Βασιλικών
57 001 Θεσσαλονίκη
τηλ.23960 41 875,6&7
fax:23960 41879



02 ***

ΤΥΠΟΣ	L- 290
ΣΕΙΡΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ/ΑΡΙΘΜ. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ	123
ΕΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ	2011
ΑΠΟΔΟΣΗ	338 KW
ΕΠΙΤΡ.ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙΑΣ	90 °C
ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΙΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙΑΣ	4 bar
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ	Technotherm
ΧΩΡΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΕΩΣ	EU










TION
ONS
ber is full.
er,

emtas
BOLERS RADIATORS-WATER HEATER

HEATING BOILER

MODEL	<input type="checkbox"/> EKY <input type="checkbox"/> EK3G <input type="checkbox"/> EGYK <input type="checkbox"/> EKY/S <input type="checkbox"/> EK3G/S <input type="checkbox"/> EGYK/S <input type="checkbox"/> EK3G/S/S <input type="checkbox"/> EKY/S/S <input type="checkbox"/> EK3G/S/S/S <input type="checkbox"/> EGYK/S/S/S <input type="checkbox"/> EKYS <input type="checkbox"/> EKYS/S <input type="checkbox"/> EKYS/S/S <input type="checkbox"/> EKYS/S/S/S <input type="checkbox"/> EKYSK <input type="checkbox"/> EKYSK/S <input type="checkbox"/> EKYSK/S/S <input type="checkbox"/> EKYSK/S/S/S <input type="checkbox"/> ESTYSK <input type="checkbox"/> ESTYSK/S <input type="checkbox"/> ESTYSK/S/S <input type="checkbox"/> ESTYSK/S/S/S	OPERATING VERSION <input type="checkbox"/> MANUAL-INSTALLATION / AUTO-TEMPERATURE CONTROLLED <input checked="" type="checkbox"/> AUTO-INSTALLATION -TEMPERATURE CONTROLLED
MANUFACTURE YEAR	2023	TSE NO: TS 497
SERIAL NUMBER	305393	FUEL TYPE
TEST PRESSURE	5 BAR	<input type="checkbox"/> 303-1-2 <input type="checkbox"/> 303-1-3 <input type="checkbox"/> 303-S
OPERATING PRESSURE	3 BAR	THERMO POWER
TOTAL WEIGHT (kg):		<input type="checkbox"/> SOLID <input type="checkbox"/> LIQUID <input type="checkbox"/> GAS
SIZE (WIDTH,LENGTH,HEIGHT) (Cm)		OPERATING TEMPERATURE
		90 °C / 70 °C MAX
		OPERATING TYPE
		ATMOSPHERE ON
		ELECTRICAL CONNECTION
		220 VOLT 50 Hz
		WATER CAPACITY OF THE BOILER (L):

 **CE**
 Certification 0714
 **ISO 9001:2008**
 KALITE YONETIM SISTEMI

EMTAŞ PANEL RADYATÖR ISI SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
 Tel: 0.246 224 13 53 - 54 - 55 (pbx) - Fax: 0.246 224 19 70
 Eğirdir Karayolu Üzeri 4. Km İSPARTA
www.emtaspan.com info@emtaspan.com


IA
IA
-S/320



A MEMBER OF ENGROUP



3903860210060

BRENERI ME PELET ECO - EPB 500

L.djegëse: **pelet**

Fuqia: **500 kW**

Furnizimi: **230V/50Hz**

Opcioni punues: **450-500 kW**

Nr.Serik: **31019 006**

Prodhuesi: **ENRAD**

Origjina e mallit: **Kosovë**