

SPECIFIKIMET TEKNIKE GAZOIL D1

Skicimet, parametrat teknike etj...

Te dhenat Teknike te Gazoil D1 duhet ti rrechen standartit evropian (EN) te adoptuar nga Drejtoria e Pergjithshme e Standartizimit dhe qe statusin e standartit shqiptar S SH EN 590 : 2013.

Operatoret ekonomike jane te detyruar te paraqesin ne ofertat e tyre mallrat e kerkuara sipas standartit te kerkuar si me sipar :

Parametrat teknike te Gazoil D1 paraqiten ne tabelen e meposhtme:

Treguesi cilësor	Njësia e matjes	Normat e lejuara		Mësohda e provës (Shiko
		minimale	maksimale	

Adresa :Lagjia "Shkumbini" (pranë rruges nacionale Elbasan-Gjinar" Klm 1) Tel. 058523312
E-mail :ashp@elbasani.gov.al

				paragrafin 2 Rekomandimet e detyrueshme)
Numri i cetanit ^b		51,0	-	EN ISO 5165
Indeksi i cetanit		46,0	-	EN ISO 4264
Densiteti në 15 °C ^c	kg/m ³	820	845	EN ISO 3675 EN ISO 12185
Hidrokarburët aromatikë poliçiklikë ^{d, e}	% (m/m)	-	5,0	EN 12916
Përmbajtja e squfurit ^f	mg/kg	-	10	EN ISO 20846 EN ISO 20847 EN ISO 20884
Pika e flakërimit	°C	mbi 35	-	EN ISO 2719
Përmbajtja e koksit ^g (në 10 % mbetje distilimi)	% (m/m)	-	0,30	EN ISO 10370
Përmbajtja e hirit	% (m/m)	-	0,01	EN ISO 6245
Përmbajtja e ujit	mg/kg	-	200	EN ISO 12937
Ndotja e përgjithshme	mg/kg	-	24	EN 12662
Korrozioni i shufrës së bakrit (3 orë në 50 °C)	vlerësim	klasa 1		EN ISO 2160
Stabiliteti ndaj oksidimit	g/m ³	-	25	EN ISO 12205
Vetitë lubrifikuese, diametri i korrektuar i njollës së gripuar (gërryer) (ësd 1,4) në 60 °C	µm	-	460	EN ISO 12156-1
Viskoziteti në 40 °C	mm ² /s	2,00	4,50	EN ISO 3104
Distilimi ^{h, i} distilati që vlon + në 250°C, % (v/v)	% (V/V)		< 65	EN ISO 3405

Adresa :Lagjia "Shkumbini" (pranë rruges nacionale Elbasan-Gjinjar" Klm I) Tel. 058523312
E-mail : ushp @elbasani .gov.al

distilati që vlon + në 350 °C, % (v/v)	% (V/V)	85		
distilati që vlon në 95 % (v/v)	°C		360	

SPECIFIKIMET TEKNIKE BENZINE PA PLUMB

Benzina pa plumb duhet te jete sipas standartit EN 228: 2012

Tabela - I Kerkesat dhe metodat e proves per benzinen pa plumb me permbajtje maksimale oksigjeni 3.7 % (m/m).

Treguesi cilësor	Njësia e matjes	Normat e lejuara		Metoda e provës a (Shihni pikën 2. Standardet Referuese)
		minimale	maksimale	
Numri Oktanit kerkimor, NOK		95,0		EN ISO 5164
Numri i oktanit motorik, NOM		85,0		EN ISO 5163
Permbajtja e plumbit	mg/l		5,0	EN 237
Densiteti (ne 15 ° C)	kg/m	720,0	775,0	EN 12916
Permbajtja e squfurit	mg/kg		10,0	EN ISO 13032 N ISO 20846 N ISO 20884
Permbajtja e manganit	mg/l		2,0	EN 16135 EN 16136
Stabiliteti ndaj oksidimit	minuta	360		EN ISO 7536
Permbajtja e rrëshirave faktike (të lara në tretës)	mg/100 ml		5	EN ISO 6246
Korrozioni i shufrës së bakrit (3 orë në 50 °c)	klasifiki mi	kategoria I		EN ISO 2160
Pamja e jashtme		E pastër dhe e tejdrukshme		Pamje vizuale

Adresa :Lagjia "Shkumbini" (pranë rruges nacionale Elbasan-Gjinar" Klm I) Tel. 058523312
E-mail :ashp@elbasani.gov.al

Permbajtja e tipit të hidrokarburit: Olefinat Aromatikët	% (V/V)		18,0 35,0	EN 15553 EN ISO 22854
Permbajtja e benzenit	% (V/V)		1,00	EN 238 EN 12177 EN ISO 22854
Permbajtja e oksigjenit	% (m/m)		3,7	EN 1601 EN 13132 EN ISO 22854
Permbajtja e komponimeve oksigjenore:	% (V/V)			
metanol			3,0	
etanol			10,0	EN 1601
Alkool iso-propil			12,0	EN 13132
Alkool iso-butil			15,0	EN ISO 22854
Alkool terc-butil			15,0	
Etere (5 ose më shumë atome karbon)komponime			22,0	
oksigjenore të tjera			15,0	

Afatet e lëvrimit: 12 muaj nga data e lidhjes së kontratës .

Furnizimi do të bëhet nga operatori/et ekonomik fitues, rast pas rasti, sipas kërkesave.

- Operatori ekonomik duhet të garantojë furnizim 24 orë pa ndërprerje.
- Autoriteti kontraktor rezervon të drejtën që kur e gjykon të nevojshme të kërkojë kontrollin e cilësisë së karburantit. Shpenzimet për kontrollin të përballohen nga operatori ekonomik.