



R E P U B L I K A E S H Q I P Ë R I S Ë
BASHKIA BERAT
AGJENCIA E SHERBIMEVE PUBLIKE

Nr. _____ Prot.

Berat, më. ____ . ____ 2025

PROCES VERBAL HARTIMI TE SPECIFIKIMEVE TEKNIKE

Në bazë të nenit 21, pika 2, të Ligjit nr.162/2020 “Për prokurimin publik”, nenit 2, pika 2/c dhe nenit 78, pika 2, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, autoriteti/enti kontraktor Agjencia e Sherbimeve Publike ka hartuar procesverbalin për argumentimin dhe miratimin e specifikimeve teknike për procedurën e sipërcituar, me përmbajtjen si më poshtë:

SPECIFIKIMET TEKNIKE TË MATERIALEVE TË KËRKUARA

Nr	Emertimi I punimit	Njesia	Sasia
A	Materiale ndertimi		
1	Çimento 32.5R	kg	80000
2	Zgara hekuri 6Ø(5*2)	cope	186
3	F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	1
4	Tub HDPE SN8 d=315mm	ml	150
5	Tub HDPE SN8 d=500mm	ml	72
6	Tub HDPE SN8 d=600mm	ml	24
7	Tub HDPE SN8 d=800mm	ml	12
8	Elektroda(2.5)	kg	200
9	Tel Zingato	kg	200
10	Tel bari	kg	200
11	Profile çeliku 20×30 (SP 2.5mm)	ml	120

12	Kompakt 5cm (felizol)	m3	1
13	Shkumë për dyer	cope	7
14	Prizhoniera Ø8	Cope	100
15	Dado Ø 8	Cope	500
16	Rondele Ø8	Cope	500
17	Vida metal çpuese me përmasa 5mm×50mm	Cope	1000
18	Vida metal çpuese me përmasa 6 mm×90 mm	Cope	2300
19	Kapak zgare(45* 70)	Cope	25
20	Gurë trokoje betoni (e madhe)	Copë	10
21	Gurë trokoje hekuri (e madhe)	Copë	120
22	Gozhdë (Ø 3.5 .5.7.10)	kg	50
23	Gozhdë betoni	pako	10
24	Antiruxho	Kg	50
25	Bojë bikompomente për sinjalistike rrugore	kg	80
26	Neft	kg	70
27	Boje Akrilike per lyerje Cilësi i parë, për lyerje Fasadash,dhe Lapidare	Kg	200
28	Gërqele me qeska	Cope	100
29	Dërrasë Ahu me gjatësi 3 m , trashësi 5 cm,	m3	10
30	Dërrasë pishe gjatësi 3 m, trashësi 5 cm	m3	5
31	Dërrasë pishe gjatësi 4 m trashësi 5 cm	m3	9
32	Dylen	kile	50
33	Bojë vaji color oker, kuqe, e Zezë,verdhe,bojqielli, e bardhë	kg	250
34	Kurrizë Artificial h = 5 cm(me elementet montues)	Cope	50

B	Materiale për shërbime varrimi		
1	Pllaka betoni për ndertimin e varrit anësore 105x55x4 cope 4 (1600 cope)	set	400
2	Pllaka betoni për ndërtimin e varrit ballore , permasa cm 55x75x4, cope 2(800 cope)		
3	Pllaka betoni për mbulimin e varrit(kapak), permasa cm 85x45x4, cope 5(2000 cope)		
4	Pllaka betoni anësore për konfigurimin e varrit, përmasa cm185x25x4, copë 2 (800Copë)		
5	Pllaka betoni ballore, me përmasa cm90x25x4, copë 2 (800 copë)		
6	Pllaka betoni ballore jashtë standartit 80x60x4 copë 10		
7	Pllaka betoni për mbulimin e varrit jashtë standartit (kapak)90x45x4 cope 25		
8	Koka varri prej llamarine cm20x40, trashesi 0.5mm,	cope	400
9	Bezë e bardhë	cope	100

1. ÇIMENTO

Cimento e zakonshme;

Çimento 32.5R duhet të jenë në përputhje me EN 206-1 dhe EN 197-1. Çimento Portland me shtesa gëlqërore CEM II/B-LL, sipas EN 197-1.

2. HEKURI BETONI PERIODIK Ø 6-10 mm.

Shufrat e çelikut duhet të jenë në përputhje me kërkesat e Eurokodit 2 – “Projektimi i Strukturave prej Betoni”, EN 10080 ose me standardet më të fundit të aplikuar. Çeliku i armimit do të jetë i klasës B500C, me rezistencë në rrjedhshmëri $f_{yk}=500 \text{ N/mm}^2$ dhe deformacion karakteristik $\geq 7.5\%$.

3. ZGARA HEKURI

Hekur Ø 6; kuadrat sipërfaqe 10 m²; permasa 5x2

Perdorimi për shtresa betoni në rrugëduhet të jetë me hekur Ø6 mm dhe me permasa të zgares (5*2)m. si dhe me permasat kuadratike të zgares (20*20)cm

4. Tubo kanalizimesh HDPE SN8 d=315mm, d=500mm, 600mm dhe 800mm.

Tubo për sistemet e kanalizimeve të nëndheshme jo nën presion për përdorime civile dhe industriale, tuba të brinjëzuar për përdorim në kanalizime ujrash të bardha dhe të zeza, drenazhime, mbrojtje, kabllorsh elektrike, telekomunikacioni etj.

Specifikime teknike

Materiali: HDPE

Dendësia: SN8(>=8 KN/m²)

5. ELEKTRODA

Duhet të jenë me permasat Ø3.2 çeliku.

6. TEL ZINGATO.

Teli duhet të jetë cilësor sipas kërkesave të STASHit, elastik, material alumin.

7. TEL BARI

Teli duhet të jetë cilësor sipas kërkesave të STASHit, elastik, dhe i përpunueshem.

8. Profile çeliku 20x30 (SP 2.5 mm)

Te jetë cilësor sipas STASH, me përberje çeliku cilësor, me spesor 2.5.

9. Kompakt 5 cm 9 ferizol)

Te jetë cilësor sipas STASH, ngjyra e bardhë, dhe me një ngjeshje të qëndrueshme.

10. Shkume për dyer.

11. Prizhoniera Ø 8.

Te jenë të përbera prej metali cilësor, me elasticitet. Sipas kërkesave të STASHIT.

12. Dado dhe Rondele Ø 8.

Sipas kërkesave të STASHIT.

13. Vida metal çpuese me permas 5mmx50mm dhe 6 mmx 90mm.

Te jenë cilësore dhe të punueshme mirë në metal.

14. KAPAK ZGARE GIZE

Duhet te jete me permasa 45*70 cm per puseta KUL. Duhet te jene prej Gize dhe te plote ,te qendrushem ndaj peshve te renda dhe rezistent ne perkulje.
Gjate furnizimit te shoqerohen me certifikate cilesie.

15. Gur trokoje betoni (e madhe) dhe gur trokoje hekuri (e madhe).

Te jete gurë prerës metali ø 230 0.55 iop, dhe sipas kerkesave te STASH.

16. Gozhde (Ø 3.5, 5,7 dhe 10) dhe Gozhde betoni.

Materiali celik.

17. Antiruxho.

Sipas Stashit, kunder ndryshkut.

18. BOJE BIKOMPONENTE PER SINJALISTIKE RRUGORE.

Perparesite: tharje ekstremisht e shpejte, ,rezistence e larte ndaj goditjeve mekanike,e qendrushme ndaj kushteve klimaterike. Koha e tharjes per tu prekur 10/15minuta dhe tharje e plote per 30minuta.

19. NEFT.

Te jete cilesor, dhe te sherbeje per tretjen sa me shpejt dhe mire te bojrave.

20.BOJE AKRILIKE PER LYERJE CILESI E PARE, PER LYERJE FASADASH DHE LAPIDARE.

Te jete cilesore dhe lengu i bojes te perdoret me nje sasi 20-30 % uji. Boja duhet te jete sipas K.T.Z se STASH.

20. GELQERE ME QESKA.

Te jete cilesore, e bardhe.

21. DERRASE AHU ME GJATESI 3 M, TRASHESI 5 CM

22. DERRASE PISHE 3 M GJATESI, TRASHESI 5 CM.

23. DERRASE PISHE 4 M GJATESI, TRASHESI 5 CM.

Derrasad te jene cilesore, pa nyje dhe e stazhionuar.

24. BOJE VAJI KOLOR TE NDRYSHME, E KUQE, BARDHE, ZEZE, OKER.

25. KURRIZ ARTIFICIAL H= 5 CM (ME ELEMENTET PLOTESUES)

26. DYLEN.

Te jete cilesor per tretjen e bojrave te rruges.

27. PLLAKA BETONI PER NDERTIM VARRESH.

Te jene cilesore, te stazhionuara, dhe me perberje hekuri Ø8.
Marka e betonit te jete C16/20.

Vendosja e specifikimeve për këto mallra bëhet për arsye të përshtatjes sipas kërkesës dhe për të garantuar cilësinë dhe jetëgjatësisë që duhet të kenë këto mallra.

Në hartimin e këtyre specifikimeve jam referuar tek Katalogu i Standardeve të DSP (STASH).

Specialist i fushes
